

Accessibility Check - Next Liberty Kinder- und Jugend-Theater

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Türe (Zuschauerraum)	
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja

Kino	
Gibt es Filme, die auch für Gehörlose mit Untertitel angeboten werden? <u>Anmerkung:</u> kein Untertitel, sondern auf Anfrage wird ein/e Gebärdendolmetscher /in zur Verfügung gestellt (ab der nächsten Spielzeit)	Ja
Gibt es eine Induktionsanlage?	Nein
Gibt es auch Rolliplätze in den hinteren Reihen?	Nein
Gibt es von den Rolliplätzen aus freie Sicht zur Kinoleinwand? (keine Säulen etc.)	Ja
Ist der Blickwinkel von den Rolliplätzen zur Kinoleinwand horizontal (mit einer guten Sicht zur Kinoleinwand, ohne den Kopf zu verrenken)?	Ja
Gibt es eigene Plätze für RollifahrerInnen mit einer Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? <u>Anmerkung:</u> in der ersten Reihe	Ja
Gibt es beim Zugang zum Kinosaal max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist der Kinosaal völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es Informationen zu den Filmen in leicht verständlicher Sprache?	

<u>Anmerkung:</u> Es werden auch Einführungen oder Nachbesprechungen mit den Theaterpädagogen angeboten. Auf der Website wird umfangreiches Informationsmaterial für die Vor- bzw. Nachbereitung eines Vorstellungsbesuches online zur Verfügung gestellt.	Ja
Ist der Kinosaal frei von Teppichen, Vorhängen und Polstermöbeln?	Nein
Gibt es eigene Plätze für RollifahrerInnen mit einer Bewegungsfläche von 100 x 100 cm?	Ja

Eingangshalle

Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar in einer Höhe von mind. 70 cm?	Nein
Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe? (Mobilitätseingeschränkte Personen sollen möglichst selbstständig aufstehen können)	Ja
Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar?	Ja
Gibt es in der Eingangshalle eine induktive Höranlage?	Nein
Ist die Eingangshalle blendfrei, gleichmäßig und ausreichend beleuchtet?	Ja
Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind diese mit stabilen Armlehnen versehen?	Nein
Gibt es eine taktile Bodeninformation, die zum barrierefreien Schalter führt?	Nein

Wege innerhalb

Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: am Ende von horizontalen Verbindungswegen/Richtungsänderungen Durchmesser von mind. 150 cm)	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher ect. oder ist links oder rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg eben?	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich?	Ja
Sind die Wege frei von Teppichen?	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, am Ende von horizontalen Verbindungswegen/Richtungsänderungen Durchmesser von mind. 150 cm)	Ja
Sind die Wege gut berollbar?	Ja
Ist der Weg stufenlos?	Ja

Orientierung

Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung? (z.B. Folder)	Ja
--	----

Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer Schrift? (mind. Schriftgröße 14)	Nein
Gibt es Information über die Eckdaten der Einrichtung in Braille? (z.B. Folder)	Nein
Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Ja
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung? (z.B. Fluchtplan)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Saalplan	
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein

Interview mit der verantwortlichen Person

Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht?	Nein
Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Ja
Gibt es hörbare Sicherheitshinweise?	Ja
Gibt es Sicherheitshinweise auf Video?	Nein
Gibt es ein hörbares Alarmsystem?	Ja
Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem?	Nein
Wird Kinderbetreuung angeboten? (Wenn ja: Anmerkung über Altersbeschränkung bzw. andere Beschränkungen)	Nein
<u>Anmerkung:</u> Es gibt jedoch Freikarten für Betreuungspersonen, die mit Kindergruppen kommen.	
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Ja
Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem?	Nein
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Es werden auch Einführungen oder Nachbesprechungen mit den Theaterpädagogen angeboten. Auf der Website wird umfangreiches Informationsmaterial für die Vor- bzw. Nachbereitung eines Vorstellungsbesuches online zur Verfügung gestellt.	

Eingang

Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.- außer es ist rechts oder links davon sehr viel Platz)?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja

Ist die Beleuchtung beim Eingang blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich?	Ja
Wenn es beim Eingang Gitterroste gibt: haben die Löcher einen Durchmesser von max. 2 cm?	Ja

Wege außerhalb

Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (z.B. Blumentröge, Anzeigetafeln, Fahrradständer, etc.-außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg eben? (ÖNorm B 1610: bei einem Längsgefälle von über 6% griffige Oberfläche)	Ja
Ist der Weg gut beleuchtet (Beleuchtung entspricht dem Nutzungsbereich)?	Ja
Ist der Weg überdacht?	Nein
<u>Anmerkung:</u> vom Liftausstieg (Tiefgarage) sind es nur wenige Meter bis zum Eingang	
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Sind die Wege gut berollbar? (z.B. asphaltiert, fester Sand etc.)	Ja

WC

Ist es ein Behinderten-WC?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Ja
Sind die Haltegriffe aufklappbar?	Ja
Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe lotrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75 bis 90 cm? (ÖNorm B 1610: bei zweireihiger Ausführung max. 85 cm hoch, bei einreihiger Ausführung 75 cm hoch)	Nein
<u>Anmerkung:</u> 72 cm	
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)?	Ja

Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105 cm? (ÖNorm B 1610: 85 bis 90 cm)	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke?	Ja
Wenn es eine Notglocke gibt - ist diese vom WC aus sitzend (ca. in einer Höhe von 85 bis 105 cm) und vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar?	Nein
<u>Anmerkung:</u> Sie ist sitzend erreichbar, die Schnur fehlt jedoch.	
Gibt es im WC ein Waschbecken?	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von ca. 80 cm montiert und unterfahrbar in einer Höhe von ca. 70 cm? (ÖNorm B 1610: montiert in einer Höhe von 80 bis 85 cm, unterfahrbarer Bereich mind. 20 cm tief und mind. 65 cm hoch)	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein
Gibt es ein Kinder-WC?	Nein
Ist dieses WC für Männer und für Frauen zugänglich?	Ja
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?	Nein
Gibt es einen Wickeltisch im WC?	Nein
Ist das WC von links befahrbar?	Ja
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1610: mind. 90 cm)	Ja
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100 cm)? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm)	Ja
Ist der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (ca. 100 x 100 cm)? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm)	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe?	Ja
Gibt es einen verstellbaren Spiegel oder einen Spiegel der bis zur Waschbeckenkante reicht?	Ja
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? (ÖNorm B 1610: der mind. 150 cm hoch und mind. 40 cm lang)	Ja

Türe (barrierefreies WC)

Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja

Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist es eine Glastür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein

Kassabereich

Ist der Durchgang beim Kassabereich mind. 90 cm breit?	Ja
Gibt es beim Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Sind die Preistafeln und Informationen in großer Schrift und kontrastreich gestaltet?	Nein
Sind die Preistafeln und Informationen in einer Höhe von 85 bis 100 cm?	Nein
Wenn der Rezeptions- bzw. der Kassenbereich mit Glasscheiben geschützt ist, gibt es eine induktive Höranlage und ist diese als solche gekennzeichnet?	Nein
Sind die Bedienelemente von Bankomat oder Kreditkartenschalter max. Zwischen 85 und 100 cm hoch?	Nein
Gibt es bei der Kassa einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist oder einen abgesenkten Platz daneben? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm breit, Pulthöhe max. 85 cm)	Nein
<u>Anmerkung:</u> 110 cm	
Ist die Kassa/Rezeption unterfahrbar in einer Höhe von ca. 70 cm?	Nein
Ist der Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar?	Ja

Beschilderung (barrierefreies WC)

Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Ist die Beschilderung in einer Höhe von ca. 160 cm? (ÖNorm B 1610: Höhe zwischen 70 und 160 cm)	Ja
Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Ja
Gibt es eine durchgängige Beschilderung?	Ja
Sind barrierefreie Einrichtungen mit einem Rollstuhl-Symbol gekennzeichnet? (z. B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen,	Ja

induktive Höranlagen etc.)

Eingangstüre außen

Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Ja
Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet? (ÖNorm B 1610: durchgehende, kontrastierende, optische Markierung in einer Höhe von 90 - 100 cm und 150 - 160 cm über dem Fußboden, nicht rot/grüne Markierung, heller und dunkler Anteil)	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) <u>Anmerkung:</u> 100 cm	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja

Eingangstüre innen

Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Ja
Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet? (ÖNorm B 1610: durchgehende, kontrastierende, optische Markierung in einer Höhe von 90 - 100 cm und 150 - 160 cm über dem Fußboden, nicht rot/grüne Markierung, heller und dunkler Anteil)	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja

Sind die Türanschlüge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja