

Accessibility Check - Nationalpark Gesäuse - Erlebniszentrum Weidendom

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Parkplatz	
Gibt es zumindest einen Behindertenparkplatz? (ÖNorm B 1600: Behindertenparkplatz ab 5 Stellplätzen, 2 Behindertenparkplätze ab 26 Stellplätzen, 3 Behindertenparkplätze ab 51 Stellplätzen, usw.) [Ex]	Ja
Hat die Einrichtung generell eigene Parkplätze? [Ex]	Ja
Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs? (ca. 100 m) [No]	Ja
Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung oder Beschilderung ausgewiesen? (ÖNormB1610:beides) [Ex]	Ja
Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung und Beschilderung ausgewiesen? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Beschilderung	
Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz auf einer ebenen Fläche (max. 3% in beide Richtungen-ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflasterung)? [No]	Ja
Betragen die Maße des (Behinderten-)Parkplatzes mind. 3,5 m Breite und 6,5 m Länge (5m Länge, wenn quer oder schräg zur Fahrtrichtung)? (Breite: Fläche eines schwellenlos angrenzenden Gehwegs kann eingerechnet werden) [No]	Ja
Beträgt der Höhenunterschied zu Zugängen vom (Behinderten-)Parkplatz zu den Wegen oder Gehsteigen max. 3 cm? [BP]	Ja
Wenn es einen (Behinderten-)Parkplatz gibt: ist dieser überdacht? [Ex]	Nein
Ist eine Notglocke bzw. Notrufsäule beim (Behinderten-)Parkplatz vorhanden? [BP]	Nein
Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz? [Ex]	Nein

Weg vom Behindertenparkplatz zum Eingang	
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 14 % Steigung zum Empfangsbereich bzw. zum Themenweg	
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 14 % Steigung zum Empfangsbereich bzw. zum Themenweg	
Sind die Wege gut berollbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Gewalzter Kiesweg bzw. Macadambelag	

Ist der Weg überdacht? [Ex]	Nein
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No]	Ja
Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Steigung von bis zu 14 % vorhanden	
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist stufenlos	
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang	
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex]	Ja

Interview mit der verantwortlichen Person

Wird das Personal dazu angehalten Menschen mit Behinderung zu unterstützen? [Ex]	Ja
Hat der Großteil des Personals Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht (bsp.Sensibilisierungs-Workshop)? [Ex]	Nein
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? [Ex]	Ja
Werden Partnerhunde akzeptiert? [Ex]	Ja
Wird Kinderbetreuung angeboten? [BP]	Nein
Wenn Eintritt verlangt wird (z.B. Museum, Theater, Schwimmbad, Therme, Sportangebote): Gibt es für Menschen mit Behinderung oder für die persönliche Assistenz gratis oder ermäßigten Eintritt? [Ex]	Nein
Wenn Eintritt verlangt wird (z.B. Museum, Schwimmbad, Therme, Sportangebote): Gibt es ermäßigten Eintritt für Familien mit Kindern? [Ex]	Ja

Orientierung & Information

Gibt es Information über die Eckdaten in Braille? (z.B. Folder) [Ex]	Nein
Gibt es geschriebene Information (z.B. Folder) im Bezug auf barrierefreie Angebote? [Ex]	Ja
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer (mind. Schriftgröße 14) und kontrastreicher Schrift? [Ex]	Ja

Gibt es eine tastbare Beschilderung oder eine Beschilderung in Braille? [No]	Nein
Sind (barrierefreie) Einrichtungen mit Symbolen gekennzeichnet (z.B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen, etc.)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> WC, Parkplatz, Wanderwege	
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? (gut: schwarz/weiß, gelb; blau/weiß, gelb; weiß/rot, grün; gelb/rot; hell auf dunkel bevorzugen) (ÖNorm B 1600: mind. 30 % des Schwarzweiß - Kontrastes) [No]	Ja
Ist die Größe der Beschilderung der Lesedistanz angepasst? (ÖNorm B 1610: Lesedistanz zu Schriftgröße = 1 m : 50 mm, 5 m : 150 mm, 10 m : 290 mm, 30 m : 1000 mm, 50 m : 1450 mm) [No]	Ja
Ist die Beschilderung gut sichtbar angebracht? (ÖNorm B 1600: bei lokalen Orientierungsschildern, Raum- und Objektbeschriftungen in einer Höhe von ca. 70 bis 160 cm oder über 200 cm bei Orientierungsschildern) [Ex]	Ja
Wenn es sehr lange bzw. unübersichtliche Wege gibt: werden auch zwischen den Entscheidungspunkten Orientierungshinweise wiederholt? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Orientierungshinweise werden wiederholt	
Gibt es eine durchgängige Beschilderung oder findet man sich auch ohne diese gut zurecht? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Durchgängige Beschilderung	
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? [Ex]	Nein
Gibt es Pläne/Karten vom Angebot? (z.B. Orientierungs- oder Fluchtplan) [Ex]	Ja
Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? [Ex]	Ja

Empfang/Wartebereich

Ist der Empfang/der Wartebereich völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 14 % Steigung vorhanden	
Gibt es zum Empfang/Wartebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Gibt es beim Schalter/bei der Rezeption einen abgesenkten Platz der maximal 85 cm hoch ist? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 95 cm	
Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar (lt. ÖNorm B1600: Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 80 cm, Tiefe mind. 60 cm) oder wird ein Klemmbrett für Ausfülltätigkeiten angeboten? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schalter ist nicht unterfahrbar, es wird jedoch ein Klemmbrett angeboten	

Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen (bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Papier und Stift	
Ist der Empfang, bzw. Wartebereich blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet? [Ex]	Ja
Hilft das Personal bei der Anmeldung (z.B. Formular ausfüllen, erklären, etc.)? [Ex]	Ja

Kassabereich

Ist der Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 14 % Steigung vorhanden	
Ist die Kassa/ Rezeption unterfahrbar? (lt. ÖNorm B1600: Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 80 cm, Tiefe mind. 60 cm) [No]	Nein
Gibt es bei der Kassa/bei der Rezeption einen abgesenkten Platz der maximal 90 cm hoch ist? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 95 cm	
Gibt es beim Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Ist der Durchgang beim Kassabereich mind. 90 cm breit (um die Ecke mind. 120cm)? [No]	Ja
Ist der Durchgang beim Kassabereich mind. 80 cm breit? [Ex]	Ja
Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen (bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Papier und Stift	

Barrierefreies WC

Gibt es mind. 1 barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]	Ja
Ist das Behinderten-WC für Damen und Herren separat zugänglich (Anmerkung ob eigenständig oder unisex)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Unisex	
Ist der Zugang zum WC völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 12 % Steigung vorhanden	
Gibt es beim Zugang zum WC max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Nein
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 93 cm	Nein
Sind die Türanschläge max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 3 cm	Nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex]	Nein
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Ja
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	Ja
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Ja
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	Ja
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No]	Ja
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm	

montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Ja
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Ja
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	Ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Unterkante Spiegel: 90 cm	
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	Ja
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No]	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No]	Nein
Gibt es einen Wickeltisch im WC? [No]	Ja
Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es auswechselbare Papierauflagen? [Ex]	Nein
Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es Desinfektionsmittel? [Ex]	Nein

Tür zum WC-Raum

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Nur außen	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 96 cm	

Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 96 cm	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 3 cm	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein

Wanderweg (Leierweg)

Gibt es eine Auskunft über die Weglänge (Meter, Kilometer) des Wanderweges?	Ja
Gibt es ausreichend Sitzgelegenheiten entlang des Weges (ca. alle 100 - 150 Meter)?	Nein
Gibt es Informationen über den Schwierigkeitsgrad des Wanderweges? (z.B. Steigung, Gefälle etc)	Ja
Gibt es eine genaue Wegbeschreibung?	Ja
Gibt es eine Beschreibung der Landschaft?	Ja
Gibt es eine digitale Wegbeschreibung? <u>Anmerkung:</u> Im Internet	Ja
Gibt es eine Reliefdarstellung vom Wanderweg?	Ja
Gibt es eine gute Vorabinformation über das Wegenetz, etc.?	Ja
Gibt es entlang des Weges Informationstafeln bzw. Schilder für Kinder? <u>Anmerkung:</u> Informationstafeln, Spiele für Kinder	Ja
Ist der Weg gut sichtbar mit Markierungen gekennzeichnet? (kontrastreich und mit Leuchtbändern versehen)	Nein
Gibt es entlang des Weges Informationstafeln mit ertastbaren Darstellungen und /oder Braille-Schrift?	Nein
Ist der Wanderweg berollbar?	Ja
Überwiegt der Bodenbelag Asphalt?	Ja

<u>Anmerkung:</u> Teilweise	
Überwiegt der Bodenbelag Beton?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag Platten?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag "wassergebundene Decken"?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag "fester Naturboden"?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag Kopfsteinpflaster oder Kunststeinpflaster?	Nein
Ist der Weg frei von starker Durchwurzelung, Steinen, starkem Bewuchs und Felsblöcken?	Ja
Ist der Weg frei von grobem, tiefem Sand oder Kies?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Gewalzter Kiesweg bzw. Macadambelag	
Überwiegt der Bodenbelag Grasboden?	Nein
Ist der Weg eben? (nicht in Bezug auf die Steigung sondern die Oberflächenbeschaffenheit)	Ja
Ist der Weg frei von Steinen mit einem Durchmesser von mehr als 1 cm?	Nein
Gibt es eine maximale Längsneigung von 10%?	Nein
<u>Anmerkung:</u> Teilweise 14 %	
Gibt es eine maximale Querneigung von 6%?	Ja
Wenn es eine Steigung von bis zu 4% gibt (leicht): Gibt es Verweilplätze?	Ja
Wenn es Treppen, Stufen, Schwellen gibt, sind diese max. 3 cm hoch?	Nein
<u>Anmerkung:</u> Schwelle zum Holzsteg ist höher	
Ist der Weg frei von Spalten quer zum Wegverlauf mit einer Breite von mehr als 3 cm?	Ja
Ist der Weg frei von Spalten parallel zum Wegverlauf mit mehr als 3 cm Länge und mehr als 0,5 cm Breite (z.B. Gitterroste)?	Ja
Ist der Wanderweg ein Reitweg?	Nein
Wird der Wanderweg häufig durch Radfahrer genutzt?	Nein
Gibt es entlang des Weges ein barrierefreies WC? (Wenn ja, bitte Anmerkung wo es sich befindet)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Weidendom	
Gibt es an den Ein-, Ausstiegen und bei den Zufahrtsmöglichkeiten des Wanderweges barrierefreie Parkplätze?	Ja
Sind Zufahrtsmöglichkeiten gekennzeichnet?	Ja
Gibt es eine regelmäßige Überprüfung der lückenlosen Informationskette bestehend aus Informationstafeln, Markierungen, Wegweisern und Leitsystem? (Sind alle Angaben aktuell?)	Ja
Gibt es eine regelmäßige Wartung der Einrichtungsgegenstände wie Stufen und Treppen oder Sitz- und Rastgelegenheiten?	Ja

Wird darauf geachtet, dass keine Gegenstände unvorhergesehen in den Weg hineinragen? (z.B. Äste)	Ja
Kann man Leihrollstühle ausborgen? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist)	Ja
Wenn man Leihrollstühle ausborgen kann: ist dies kostenlos?	Nein
Gibt es die Möglichkeit, Spezial-Rollstühle auszuleihen? (z.B. besonders outdoor-tauglich, bzw. den Gegebenheiten besonders angepasst, Strandrollstuhl etc.)? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Rollstuhl mit Zuggerät (Swiss Trac)	
Wenn man Spezial-Rollstühle ausleihen kann: ist dies kostenlos?	Nein
Ist der Weg schattig?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise	
Gibt es Unterstände für schlechtes Wetter?	Nein
Gibt es einen Handlauf entlang des Weges?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Entlang des Holzsteges	
Gibt es ein taktiles Leitsystem (z.B. Einkerbungen am Handlauf)?	Nein
Wird der Wanderweg regelmäßig gewartet? (z.B. umgestürzte Bäume, Schlaglöcher etc.)	Ja
Gibt es Spielplätze entlang des Weges?	Nein
Werden Wegebegrenzungen durch Materialwechsel gekennzeichnet (Orientierungshilfe für sehbehinderte Menschen)?	Ja
Ist der Weg mind. 100 cm breit?	Ja
Ist der Weg mind. 120 cm breit?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise geringer	
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Wenn es Treppen, Stufen, Schwellen gibt: sind diese kontrastreich gekennzeichnet?	Nein
<u>Anmerkung:</u> Schwelle beim Holzsteg ist höher	
Gibt es Abfallkübel entlang des Weges?	Nein
Gibt es einen Trinkbrunnen entlang des Weges?	Ja
Gibt es eine Jausenstation entlang des Weges? (z.B. Gasthaus, Geschäft, etc.)	Ja
Gibt es die Möglichkeit, einen Kindertrage-Rucksack auszuleihen? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist) [BP]	Nein
Wenn es eine Beschilderung zu einem speziellen Thema gibt (z.B. Pflanzenbeschreibungen): sind die Texte einfach formuliert?	Ja
Wenn es mehrere Wege gibt: gibt es eine Beschilderung in unterschiedlichen Farben für die verschiedenen Wege?	Nein

Gibt es Routenkonzepte, die ohne besondere Risiken auch für Familienwanderungen geeignet sind? [Ex]	Ja
---	----

Wanderweg (Lettmair Au)

Gibt es eine Reliefdarstellung vom Wanderweg?	Ja
Gibt es eine digitale Wegbeschreibung?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Im Internet	
Gibt es eine genaue Wegbeschreibung?	Ja
Gibt es eine Beschreibung der Landschaft?	Ja
Gibt es Informationen über den Schwierigkeitsgrad des Wanderweges? (z.B. Steigung, Gefälle etc)	Ja
Gibt es ausreichend Sitzgelegenheiten entlang des Weges (ca. alle 100 - 150 Meter)?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Ausnahme: entlang des Holzsteges	
Gibt es eine Auskunft über die Weglänge (Meter, Kilometer) des Wanderweges?	Ja
Gibt es die Möglichkeit, einen Kindertrage-Rucksack auszuleihen? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist) [BP]	Nein
Gibt es eine Jausenstation entlang des Weges? (z.B. Gasthaus, Geschäft, etc.)	Ja
Gibt es einen Trinkbrunnen entlang des Weges?	Ja
Gibt es Abfallkübel entlang des Weges?	Nein
Wenn es Treppen, Stufen, Schwellen gibt: sind diese kontrastreich gekennzeichnet?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg mind. 100 cm breit?	Ja
Ist der Weg mind. 120 cm breit?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise geringer	
Werden Wegebegrenzungen durch Materialwechsel gekennzeichnet (Orientierungshilfe für sehbehinderte Menschen)?	Ja
Gibt es Spielplätze entlang des Weges?	Nein
Wird der Wanderweg regelmäßig gewartet? (z.B. umgestürzte Bäume, Schlaglöcher etc.)	Ja
Gibt es einen Handlauf entlang des Weges?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Entlang des Holzsteges	
Gibt es ein taktiles Leitsystem (z.B. Einkerbungen am Handlauf)?	Nein
Gibt es Unterstände für schlechtes Wetter?	Nein
Ist der Weg schattig?	Ja

Wenn man Spezial-Rollstühle ausleihen kann: ist dies kostenlos?	Nein
Gibt es die Möglichkeit, Spezial-Rollstühle auszuleihen? (z.B. besonders outdoor-tauglich, bzw. den Gegebenheiten besonders angepasst, Strandrollstuhl etc.)? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Rollstuhl mit Zuggerät (Swiss Trac)	
Wenn man Leihrollstühle ausborgen kann: ist dies kostenlos?	Nein
Kann man Leihrollstühle ausborgen? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist)	Ja
Wird darauf geachtet, dass keine Gegenstände unvorhergesehen in den Weg hineinragen? (z.B. Äste)	Ja
Gibt es eine regelmäßige Wartung der Einrichtungsgegenstände wie Stufen und Treppen oder Sitz- und Rastgelegenheiten?	Ja
Gibt es eine regelmäßige Überprüfung der lückenlosen Informationskette bestehend aus Informationstafeln, Markierungen, Wegweisern und Leitsystem? (Sind alle Angaben aktuell?)	Ja
Gibt es entlang des Weges ein barrierefreies WC? (Wenn ja, bitte Anmerkung wo es sich befindet)	Nein
<u>Anmerkung:</u> Weidendom	
Wird der Wanderweg häufig durch Radfahrer genutzt?	Nein
Ist der Wanderweg ein Reitweg?	Nein
Ist der Weg frei von Spalten parallel zum Wegverlauf mit mehr als 3 cm Länge und mehr als 0,5 cm Breite (z.B. Gitterroste)?	Ja
Ist der Weg frei von Spalten quer zum Wegverlauf mit einer Breite von mehr als 3 cm?	Ja
Wenn es Treppen, Stufen, Schwellen gibt, sind diese max. 3 cm hoch?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise höher	
Wenn es eine Steigung von bis zu 8% gibt (mittel): Gibt es alle 50-100 m Verweilplätze?	Ja
Wenn es eine Steigung von bis zu 4% gibt (leicht): Gibt es Verweilplätze?	Ja
Gibt es eine maximale Querneigung von 6%?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise mehr als 6 %	
Gibt es eine maximale Längsneigung von 10%?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise 9 %; Steigung bei der Rampe zum Holzsteg beträgt 19 %; Steigung Holzsteg 11 %	
Ist der Weg frei von Steinen mit einem Durchmesser von mehr als 1 cm?	Nein
Ist der Weg eben? (nicht in Bezug auf die Steigung sondern die Oberflächenbeschaffenheit)	Ja
Überwiegt der Bodenbelag Grasboden?	Nein
Ist der Weg frei von grobem, tiefem Sand oder Kies?	

<u>Anmerkung:</u> Gewalzter Kiesweg bzw. Macadambelag	Ja
Ist der Weg frei von starker Durchwurzelung, Steinen, starkem Bewuchs und Felsblöcken?	Ja
Überwiegt der Bodenbelag Kopfsteinpflaster oder Kunststeinpflaster?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag "fester Naturboden"?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag "wassergebundene Decken"?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag Platten?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag Beton?	Nein
Ist der Wanderweg berollbar?	Ja
Überwiegt der Bodenbelag Asphalt?	Nein
Gibt es entlang des Weges Informationstafeln mit ertastbaren Darstellungen und /oder Braille-Schrift?	Nein
Gibt es entlang des Weges Informationstafeln bzw. Schilder für Kinder?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Informationstafeln	
Ist der Weg gut sichtbar mit Markierungen gekennzeichnet? (kontrastreich und mit Leuchtbstreifen versehen)	Nein
Gibt es eine gute Vorabinformation über das Wegenetz, etc.?	Ja
Gibt es Routenkonzepte, die ohne besondere Risiken auch für Familienwanderungen geeignet sind? [Ex]	Ja
Wenn es ein Themenweg ist (z.B. Fitnessmeile): gibt es eine Beschreibung der Stationen mit Bildern und in einfacher Formulierung?	Ja
Wenn es mehrere Wege gibt: gibt es eine Beschilderung in unterschiedlichen Farben für die verschiedenen Wege?	Nein
Wenn es eine Beschilderung zu einem speziellen Thema gibt (z.B. Pflanzenbeschreibungen): sind die Texte einfach formuliert?	Ja

Rampe (zum Holzsteg)

Sind Bewegungsflächen (z.B. am Anfang und am Ende der Rampe) so gestaltet, dass sie nicht zum nachträglichen Verstellen mit Parkflächen oder anderen Hindernissen einladen? [BP]	Ja
Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? [No]	Nein
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es Radabweiser auf der Rampe? [No]	Ja
Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 200 cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 94 cm	
Beträgt das Quergefälle der Rampe max. 2%? [No]	Ja
Ist das Rampenprofil rutschfest und griffig? (kein Holz im Freien, keine glatten	

Fließen) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Riffelblech	
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? [No]	Ja
Beträgt das Längsgefälle der Rampe maximal 6%? [No]	Nein
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: Bewegungsflächen von mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Beträgt das Längsgefälle der Rampe max. 10%? (lt. ÖNorm B 1610: 10% eingeschränkt barrierefrei, 6% barrierefrei) [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 19 %	
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es auf beiden Seiten der Rampe einen Handlauf ? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es nach oben einen Handlauf gibt) [No]	Nein
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Ist die Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert (ÖNORM B1600: 10 cm) oder ist ein klar erkennbarer Belagwechsel vorhanden? (laut ÖNorm B 1600: farbliche Markierung und taktile Kennzeichnung) [Ex]	Ja

Wege im Außenbereich (Besucherzentrum Weidendom)

Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Teilweise bis zu 9 %	
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]	Nein
Ist der Weg überdacht? [Ex]	Nein
Sind die Wege gut berollbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Gewalzter Kiesweg	
Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Sitzmöglichkeiten vorhanden	

Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist stufenlos	Ja
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	Ja
Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Steigung von bis zu 8 % vorhanden	Ja
Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Steigung von bis zu 8 % vorhanden	Ja