

Accessibility Check - Hotel Brücklwirt

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

| Unterkunft | |
|---|------|
| Wieviele barrierefreie Zimmer (Bettenanzahl) gibt es? (Norm B1600: pro angefangene 50 Betten ein barrierefreies Zimmer) | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> Es gibt 32 Zimmer mit einer berollbaren Dusche im Badezimmer | |
| Gibt es eigene Kinderbetten/Gitterbetten? [Ex] | Ja |
| Gibt es ein Babyphon? [Ex] | Nein |
| Gibt es eine Kinderbadewanne? [Ex] | Nein |
| Gibt es einen Fläschchenwärmer? [Ex] | Nein |
| Liegt das Gebäude auf mindestens 1600 m Meereshöhe? [Ex] | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> Seehöhe: 530 m | |
| Gibt es Informationen über die aktuelle örtliche Pollenbelastung? (z.B. Internet) [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Auf Anfrage | |
| Ist der Betrieb auf Schimmelpilz und Milbenfreiheit zertifiziert? [Ex] | Nein |
| Gibt es AllergikerInnen-Matratzen oder spezielle Matratzenüberzüge (Encasings)? [Ex] | Ja |
| Wird mit antiallergenen Putzmitteln gereinigt? [Ex] | Nein |
| Wird die Wäsche mit antiallergenen Waschmitteln gewaschen? [Ex] | Nein |
| Gibt es spezielle Bettwäsche (Pölster und Decken) für AllergikerInnen? [Ex] | Ja |
| Gibt es mind. ein AllergikerInnenzimmer? [Ex] | Nein |
| Gibt es rauchfreie Zimmer? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Alle Zimmer sind rauchfrei | |
| Gibt es ein Hotelset für gehörlose Personen? (Wecker mit Rüttelkissen, für Weckruf bzw. Koppelung mit dem Alarmsystem) [Ex] | Nein |
| Gibt es einen Blink-und Vibrationswecker? [Ex] | Nein |
| Gibt es einen Telefon mit Blitzfunktion und induktiver Übertragung? [Ex] | Nein |
| Gibt es alternative Kommunikationsmöglichkeiten für Gehörlose und hörbehinderte Personen? (z. B. gratis Internet, Telefon mit Blitzfunktion und induktiver Übertragung...) [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Gratis Internet | |
| Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem in den Zimmern? (bsp. über Gehörlosen-Koffer) [No] | Nein |
| Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern? [BP] | Ja |

| | |
|--|----|
| Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15 km) ein Krankenhaus? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> LKH Leoben | |

Parkplatz

| | |
|--|------|
| Gibt es zumindest einen Behindertenparkplatz? (ÖNorm B 1600: Behindertenparkplatz ab 5 Stellplätzen, 2 Behindertenparkplätze ab 26 Stellplätzen, 3 Behindertenparkplätze ab 51 Stellplätzen, usw.) [Ex] | Ja |
| Hat die Einrichtung generell eigene Parkplätze? [Ex] | Ja |
| Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs? (ca. 100 m) [No] | Ja |
| Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung oder Beschilderung ausgewiesen? (ÖNormB1610:beides) [Ex] | Nein |
| Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz auf einer ebenen Fläche (max. 3% in beide Richtungen-ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflasterung)? [No] | Ja |
| Betragen die Maße des (Behinderten-)Parkplatzes mind. 3,5 m Breite und 6,5 m Länge (5m Länge, wenn quer oder schräg zur Fahrtrichtung)? (Breite: Fläche eines schwellenlos angrenzenden Gehwegs kann eingerechnet werden) [No] | Ja |
| Beträgt der Höhenunterschied zu Zugängen vom (Behinderten-)Parkplatz zu den Wegen oder Gehsteigen max. 3 cm? [BP] | Ja |
| Wenn es einen (Behinderten-)Parkplatz gibt: ist dieser überdacht? [Ex] | Nein |
| Ist eine Notglocke bzw. Notrufsäule beim (Behinderten-)Parkplatz vorhanden? [BP] | Nein |
| Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz? [Ex] | Nein |

Wege im Außenbereich

| | |
|---|----|
| Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> 6 % Steigung vor dem Eingang | |
| Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden | |
| Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist stufenlos | |
| Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang | |
| Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei | |

| | |
|---|------|
| Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex] | Ja |
| Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No] | Ja |
| Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No] | Ja |
| Ist der Weg überdacht? [Ex] | Nein |
| Sind die Wege gut befahrbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No] <u>Anmerkung:</u> Vor dem Eingang befindet sich ein kurzes Stück mit Kopfsteinpflaster | Ja |
| Wird im Winter darauf geachtet, dass die barrierefreie Zugänglichkeit (durch bsp. Schneeräumung, Streumittel, etc.) gewährleistet ist? [Ex] | Ja |
| Ist der Weg durchgängig beleuchtet? [Ex] | Ja |
| Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No] <u>Anmerkung:</u> 6 % vor dem Eingang | Ja |
| Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No] <u>Anmerkung:</u> 6 % vor dem Eingang | Ja |

Eingang (Hotel)

| | |
|--|------|
| Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex] | Ja |
| Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Steigung von 6 % vorhanden | Ja |
| Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden | Ja |
| Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No] | Ja |
| Wenn es eine Schmutzfangmatte, einen Gitterrost etc. gibt: ist diese ebenbündig eingelassen, rollstuhltechnisch benutzbar und beeinflusst das Lenkverhalten von Rollstühlen nicht? (Max. Durchmesser 2 cm Rillen oder Löcher) [No] | Ja |
| Wenn es eine Türglocke oder Gegensprechanlage gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 110 cm? (ÖNorm B 1600: 85 bis 90 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 137 cm | Nein |
| Ist der Eingang überdacht? [Ex] | Ja |
| Handelt es sich um eine Schiebetüre? | Ja |

| | |
|---|------|
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex] | Ja |
| Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 90 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 120 cm | Ja |
| Sind die Türanschläge max. 3 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> Schwellenlos | Ja |
| Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex] | Ja |
| Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex] | Ja |
| Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex] | Ja |
| Wenn es einen Türöffnungstaster gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 cm (Ex: max. 120cm), mind. 50 cm außerhalb des Öffnungsbereichs der Türflügel (nicht im Bereich von Mauernischen oder Stufen)? [No] <u>Anmerkung:</u> Höhe Kartenlesegerät: 109 cm | Nein |
| Wenn es sich um eine automatisierte Türe handelt: öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert? [No] | Ja |

Eingang (Restaurant)

| | |
|--|------|
| Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex] | Ja |
| Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> 4 % Steigung vorhanden | Ja |
| Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden | Ja |
| Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No] | Ja |
| Wenn es eine Schmutzfangmatte, einen Gitterrost etc. gibt: ist diese ebenbündig eingelassen, rollstuhltechnisch benutzbar und beeinflusst das Lenkverhalten von Rollstühlen nicht? (Max. Durchmesser 2 cm Rillen oder Löcher) [No] | Ja |
| Ist der Eingang überdacht? [Ex] | Ja |
| Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)? | Ja |
| Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex] | Nein |
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex] | Ja |

| | |
|--|------|
| Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 90 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 97 cm | Ja |
| Sind die Türansläge max. 3 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> Schwellenlos | Ja |
| Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex] | Ja |
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No] | Ja |
| Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex] | Ja |
| Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No] | Ja |
| Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No] | Ja |
| Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No] | Nein |
| Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex] | Nein |
| Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex] | Nein |

Orientierung & Information

| | |
|--|------|
| Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? [Ex] | Ja |
| Gibt es Pläne/Karten vom Angebot? (z.B. Orientierungs- oder Fluchtplan) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Fluchtplan | Ja |
| Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? [Ex] | Nein |
| Gibt es eine durchgängige Beschilderung oder findet man sich auch ohne diese gut zurecht? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Durchgängige Beschilderung | Ja |
| Ist die Beschilderung gut sichtbar angebracht? (ÖNorm B 1600: bei lokalen Orientierungsschildern, Raum- und Objektbeschriftungen in einer Höhe von ca. 70 bis 160 cm oder über 200 cm bei Orientierungsschildern) [Ex] | Ja |
| Ist die Größe der Beschilderung der Lesedistanz angepasst? (ÖNorm B 1610: Lesedistanz zu Schriftgröße = 1 m : 50 mm, 5 m : 150 mm, 10 m : 290 mm, 30 m : 1000 mm, 50 m : 1450 mm) [No] | Ja |
| Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? (gut: schwarz/weiß, gelb; blau/weiß, gelb; weiß/rot, grün; gelb/rot; hell auf dunkel bevorzugen) (ÖNorm B 1600: mind. 30 % des Schwarzweiß - Kontrastes) [No] | Nein |
| Gibt es ein optisches Leitsystem/Farbleitsystem (ÖNORM B 1600: gewählte Farben bleiben innerhalb des Orientierungssystems gleich, Rot-Grün-Kontraste werden vermieden)? [No] | Nein |
| Gibt es eine tastbare Beschilderung oder eine Beschilderung in Braille? [No] | |

| | |
|---|------|
| <u>Anmerkung:</u> Tastbare Beschilderung im Lift | Ja |
| Sind (barrierefreie) Einrichtungen mit Symbolen gekennzeichnet (z.B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen, etc.)? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> WC | |
| Gibt es geschriebene Information (z.B. Folder) im Bezug auf barrierefreie Angebote? [Ex] | Ja |
| Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer (mind. Schriftgröße 14) und kontrastreicher Schrift? [Ex] | Ja |
| Gibt es Information über die Eckdaten in Braille? (z.B. Folder) [Ex] | Nein |

Interview mit der verantwortlichen Person

| | |
|---|------|
| Wird das Personal dazu angehalten Menschen mit Behinderung zu unterstützen? [Ex] | Ja |
| Hat der Großteil des Personals Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht (bsp.Sensibilisierungs-Workshop)? [Ex] | Nein |
| Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? [Ex] | Ja |
| Werden Partnerhunde akzeptiert? [Ex] | Ja |
| Wird Kinderbetreuung angeboten? [BP] | Nein |
| Gibt es ein hörbares Alarmsystem? [No] | Ja |
| Gibt es ein sichtbares Alarmsystem? [No] | Nein |
| Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung (u.a. 2-Sinne-Prinzip) und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt? [No] | Ja |

Empfang/Rezeption

| | |
|--|----|
| Ist der Empfang/der Wartebereich völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Die Rezeption ist völlig eben erreichbar; 6 % Steigung vor dem Hoteleingang vorhanden | |
| Gibt es zum Empfang/Wartebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden | |
| Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar (lt. ÖNorm B1600: Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 80 cm, Tiefe mind. 60 cm) oder wird ein Klemmbrett für Ausfülltätigkeiten angeboten? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Die Rezeption ist nicht unterfahrbar, es wird jedoch ein Klemmbrett angeboten | |
| Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt: ist diese in einer Höhe von 85 cm oder mobil einsetzbar? [No] | Ja |

| | |
|--|----|
| Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen (bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Papier und Stift | Ja |
| Ist der Empfang, bzw. Wartebereich blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet? [Ex] | Ja |
| Hilft das Personal bei der Anmeldung (z.B. Formular ausfüllen, erklären, etc.)? [Ex] | Ja |
| Gibt es Sitzmöglichkeiten? [No] | Ja |
| Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind diese mit Rückenlehnen und stabilen Armlehnen versehen? [No] <u>Anmerkung:</u> Sitzmöglichkeiten mit stabilen Rückenlehnen | Ja |
| Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind die Sitzflächen zwischen 45 cm bis 50 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 49 cm | Ja |
| Werden weiche Sitzgelegenheiten vermieden, die das Aufstehen erschweren? [Ex] | Ja |

Rampe (vom Resturanteingang)

| | |
|--|------|
| Beträgt das Längsgefälle der Rampe max. 10%? (lt. ÖNorm B 1610: 10% eingeschränkt barrierefrei, 6% barrierefrei) [No] <u>Anmerkung:</u> 12 % | Nein |
| Beträgt das Längsgefälle der Rampe maximal 6%? [No] | Nein |
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: Bewegungsflächen von mind. 150 x 150 cm) [Ex] | Ja |
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? [No] | Nein |
| Ist das Rampenprofil rutschfest und griffig? (kein Holz im Freien, keine glatten Fliesen) [No] <u>Anmerkung:</u> Fliesen | Ja |
| Beträgt das Quergefälle der Rampe max. 2%? [No] | Ja |
| Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 200 cm) [Ex] | Ja |
| Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? [No] <u>Anmerkung:</u> 119 cm | Nein |
| Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es Radabweiser auf der Rampe? [No] | Nein |
| Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Ist die Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert (ÖNORM B1600: 10 cm) oder ist ein klar erkennbarer Belagwechsel vorhanden? (laut ÖNorm B 1600: | Nein |

| | |
|---|------|
| farbliche Markierung und taktile Kennzeichnung) [Ex] | |
| Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es auf beiden Seiten der Rampe einen Handlauf ? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es nach oben einen Handlauf gibt) [No] | Nein |
| Sind Bewegungsflächen (z.B. am Anfang und am Ende der Rampe) so gestaltet, dass sie nicht zum nachträglichen Verstellen mit Parkflächen oder anderen Hindernissen einladen? [BP] | Ja |

Stufen (vom Resturanteingang)

| | |
|---|------|
| Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex] | Ja |
| Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No] | Ja |
| Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> 15 cm | |
| Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex] | Ja |
| Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No] | Ja |
| Sind die Stufen geradläufig? [No] | Ja |
| Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Fliesen | |
| Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No] | Nein |
| Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex] | Nein |
| Sind bei max. fünf Stufen alle Stufen über die gesamte Stufenbreite an der Vorderkante farblich kontrastreich markiert? [No] | Nein |
| Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex] | Ja |

Barrierefreies WC

| | |
|---|------|
| Gibt es mind. 1 barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex] | Ja |
| Ist das Behinderten-WC für Damen und Herren separat zugänglich (Anmerkung ob eigenständig oder unisex)? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Unisex | |
| Gibt es in jedem Stockwerk mind. ein barrierefreies WC ? [No] | Nein |
| Ist der Zugang zum WC völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] | Ja |

| | |
|---|------|
| <u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben | |
| Gibt es beim Zugang zum WC max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden | |
| Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)? | Ja |
| Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex] | Ja |
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex] | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> Innen: 127 x 150 cm | |
| Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> 85 cm | |
| Sind die Türansläge max. 2 cm hoch? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Schwellenlos | |
| Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex] | Ja |
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No] | Ja |
| Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex] | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 80 cm | |
| Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No] | Ja |
| Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No] | Ja |
| Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No] | Ja |
| Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex] | Nein |
| Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No] | Ja |
| Geht das WC nach außen auf? [No] | Ja |
| Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex] | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 80 x 162 cm | |
| Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No] | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 43 cm | |
| Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No] | Ja |
| Ist das WC von links befahrbar? | Ja |
| Ist das WC von rechts befahrbar? | Nein |

| | |
|--|------|
| Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex] | Ja |
| Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No] | Ja |
| Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No] | Ja |
| Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex] | Ja |
| Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No] | Ja |
| Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex] | Ja |
| Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No] | Ja |
| Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex] | Ja |
| Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex] | Ja |
| Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No] <u>Anmerkung:</u> 78 cm | Nein |
| Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 127 x 120 cm | Ja |
| Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No] <u>Anmerkung:</u> 127 x 120 cm | Nein |
| Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No] | Ja |
| Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No] | Nein |
| Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex] | Ja |
| Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Unterkante Spiegel: 88 cm | Ja |
| Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No] | Ja |
| Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No] | Ja |
| Wenn es eine Notglocke gibt: ist diese vom WC aus sitzend (ca. in einer Höhe von 70 bis 100 cm) und vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar? [No] <u>Anmerkung:</u> Keine Schnur vorhanden | Ja |

| | |
|---|------|
| Gibt es einen Wickeltisch im WC? [No] | Ja |
| Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es auswechselbare Papierauflagen? [Ex] | Nein |
| Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es Desinfektionsmittel? [Ex] | Nein |

Hotelzimmer (Nr. 120)

| | |
|---|------|
| Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden | Ja |
| Gibt es beim Zugang zum Hotelzimmer max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden | Ja |
| Ist zumindest auf einer Seite des Bettes (Seite im Kommentar vermerken) ein Platz von mind. 120 cm (ÖNorm B 1603: 150 cm) oder kann das Bett entsprechend verschoben werden? (Unterfahrbarkeit in 35 cm Höhe kann bis zu 20 cm eingerechnet werden) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 110 cm Platz auf einer Seite, wenn das Bett verschoben wird | Nein |
| Ist das Zimmer mit mind. 120 cm Platz auf beiden Seiten des Bettes auch für zwei RollstuhlfahrerInnen eingeschränkt nutzbar? [Ex] | Nein |
| Sind die Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 100 cm (ÖNorm B 1600: 120 cm)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 65 cm | Nein |
| Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm? (ÖNorm B 1600: 150 x 150 cm) [Ex] | Nein |
| Kann das Fenster automatisch geöffnet werden? [BP] | Nein |
| Befindet sich mind. ein Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm? [No] | Nein |
| Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung? [Ex] | Nein |
| Ist das Bett unterfahrbar? (ÖNorm B 1600: Unterfahrbarkeit mit den Füßen, Höhe: mind. 35 cm, Tiefe mind. 20cm) [Ex] | Nein |
| Hat das Bett eine Höhe von 45 bis 50 cm oder ist es höhenverstellbar? [No] <u>Anmerkung:</u> 60 cm | Nein |
| Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden? [No] | Ja |
| Wenn es ein Telefon gibt: ist das Telefon vom Bett aus bedienbar? [No] | Ja |
| Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm? [No] | Nein |
| Gibt es im Zimmer ein optisches Alarmsystem oder gibt es einen Gehörlosenkoffer? [Ex] | Nein |
| Wenn es im Zimmer einen Fernseher gibt: gibt es Teletext? [Ex] | Ja |
| Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen | |

| | |
|---|------|
| versehen? [Ex] | Nein |
| Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No] | Ja |
| Ist das Zimmer frei von Teppichen, Vorhängen und Polstermöbeln? [Ex] | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> Teppichboden, Vorhänge | |
| Wenn es Teppiche gibt: sind diese gut berollbar, beeinflussen das Lenkverhalten nicht und stellen keine Stolperfallen dar? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Teppichboden | |
| Sind im Zimmer Türklopfen bzw. Klingeln durch Blinksignale eindeutig wahrnehmbar oder gibt es einen Gehörlosenkoffer? [Ex] | Nein |

Tür zum Hotelzimmer

| | |
|--|------|
| Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)? | Ja |
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex] | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 97 x 120 (innen) | |
| Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> 80 cm | |
| Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex] | Ja |
| Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Schwellenlos | |
| Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No] | Ja |
| Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex] | Ja |
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex] | Nein |
| Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex] | Ja |
| Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No] | Ja |
| Wenn es einen Türöffnungstaster gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 cm (Ex: max. 120cm), mind. 50 cm außerhalb des Öffnungsbereichs der Türflügel (nicht im Bereich von Mauernischen oder Stufen)? [No] | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> Höhe Kartenlesegerät: 110 cm | |
| Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No] | Ja |

Badezimmer im Hotelzimmer (Nr. 120)

| | |
|---|------|
| Ist der Raum völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe, Lift oder Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Das Badezimmer ist völlig eben erreichbar | Ja |
| Gibt es zum Raum max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden | Ja |
| Gibt es eine berollbare Dusche oder eine Badewanne mit Hebelift und Haltegriffen? [No] <u>Anmerkung:</u> Berollbare Dusche | Ja |
| Wenn es eine schwellenlos berollbare Dusche gibt: hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 x 130 cm (Ex: 120 x 120 cm möglich)? [No] <u>Anmerkung:</u> 75 x 119 cm | Nein |
| Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm oder 130 x 180 cm auf (lt. Norm von zwei Ecken anfahrbar)? [No] | Nein |
| Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm auf? [Ex] | Nein |
| Wenn es zum Duschbereich eine Schwelle gibt: überschreitet diese eine Höhe von ca. 5 cm nicht und ist somit für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe überwindbar? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 1,5 cm | Ja |
| Wenn es eine Schwelle in die Dusche gibt: ist diese höchstens 16 cm hoch? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 1,5 cm | Ja |
| Gibt es im Bereich der Dusche Haltegriffe? [No] | Nein |
| Gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen? [No] <u>Anmerkung:</u> Duschhocker | Ja |
| Wenn es einen Duschsitz gibt: hat die Sitzfläche zumindest eine Größe von 40 x 40 cm und eine Höhe von 46 bis 48 cm (lt. Norm Achsenabstand aus der Ecke gemessen: zwischen 45 und 50 cm)? [No] | Nein |
| Gibt es eine höhenverstellbare Schlauchbrause, die auf 85 bis 150 cm flexibel einsetzbar ist? [No] | Nein |
| Ist der Duschplatz mit einem Seifenhalter ausgestattet? [No] | Nein |
| Sind die Bedienhöhen von Ausstattungselementen (wie Seifenspender, -halter, usw.) auf einer Höhe von 85 bis 110? [No] <u>Anmerkung:</u> 164 cm | Nein |
| Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No] <u>Anmerkung:</u> 84 cm | Ja |
| Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No] | Ja |
| Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm; 20 cm können bei Unterfahrbarkeit einberechnet | |

| | |
|---|------|
| werden) [Ex] | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> Die Tiefe bis zur Dusche beträgt 68 cm | |
| Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex] | Nein |
| Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält? [Ex] | Nein |
| Ist der Spiegel verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante max. 95 cm)? [Ex] | Nein |
| Gibt es im Raum eine Notglocke? [No] | Nein |
| Gibt es neben dem akustischen auch ein optisches Alarmsystem? [No] | Nein |
| Wenn es Kleiderhaken gibt: befinden sich mind. 2 im Greifbereich von max. 120 cm Höhe. [No] | Ja |

Tür zum Badezimmer

| | |
|--|------|
| Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Tür max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No] | Ja |
| Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex] | Ja |
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex] | Ja |
| Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex] | Ja |
| Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex] | Ja |
| Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No] | Nein |
| Sind die Türanschlüge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Schwellenlos | |
| Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 64 cm | |
| Handelt es sich um eine Schiebetüre? | Ja |

WC im Hotelzimmer (Nr. 120)

| | |
|--|----|
| Ist der Zugang zum WC völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben | |
| Gibt es beim Zugang zum WC max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden | |

| | |
|--|------|
| Handelt es sich um eine Schiebetüre? | Ja |
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex] | Nein |
| Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 64 cm | Nein |
| Sind die Türansläge max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> Schwellenlos | Ja |
| Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex] | Ja |
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No] | Ja |
| Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex] | Ja |
| Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No] | Nein |
| Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No] | Ja |
| Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No] | Ja |
| Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Tiefe bis zur Dusche: 40 cm | Nein |
| Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No] <u>Anmerkung:</u> 48 cm | Ja |
| Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No] | Ja |
| Ist das WC von links befahrbar? | Ja |
| Ist das WC von rechts befahrbar? | Nein |
| Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 60 cm | Nein |
| Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No] | Nein |
| Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex] | Nein |
| Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex] | Ja |
| Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex] | Ja |
| Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No] <u>Anmerkung:</u> 84 cm | Ja |
| Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen | |

| | |
|--|------|
| werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex] | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> Die Tiefe bis zur Dusche beträgt 68 cm | |
| Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No] | Ja |
| Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No] | Ja |
| Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex] | Nein |
| Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex] | Nein |
| Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No] | Nein |
| Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No] | Ja |
| Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No] | Nein |

Gang zu den Zimmern

| | |
|--|----|
| Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist völlig eben | |
| Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden | |
| Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No] | Ja |
| Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No] | Ja |
| Sind die Wege frei von staubanfälligen Teppichen? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Teppichboden | |
| Wenn es Teppiche gibt: sind diese gut berollbar, beeinflussen das Lenkverhalten nicht und stellen keine Stolperfallen dar? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Teppichboden | |
| Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang | |
| Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex] | Ja |
| Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No] | Ja |
| Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist | |

| | |
|---|----|
| rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No] | Ja |
| Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex] | Ja |
| Sind Gefahrenstellen wie Stufen- und Rampenverschneidungen kontrastreich markiert und abgesichert? [No] | Ja |

Treppenhaus

| | |
|---|------|
| Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Barrierefreien Lift | Ja |
| Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 16 bzw. 17 cm | Ja |
| Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex] | Nein |
| Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No] | Ja |
| Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No] | Ja |
| Sind die Stufen geradläufig? [No] | Ja |
| Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP] <u>Anmerkung:</u> Fliesen | Ja |
| Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No] | Ja |
| Gibt es auf beiden Seiten der Treppe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es treppauf einen Handlauf gibt) [No] | Ja |
| Wenn es Handläufe gibt: haben diese einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No] | Nein |
| Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex] | Ja |
| Wenn es Handläufe gibt: sind die Handläufe durchgängig (ÖNorm B 1600: mind. auf einer Seite, im Treppenauge)? [Ex] | Ja |
| Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt? (ÖNorm B 1610: 30 cm, ÖNorm B 1600: 40 cm) [No] | Nein |
| Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex] | Nein |
| Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex] | Ja |

Lift

| | |
|--|--|
| Ist der Lift völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine | |
|--|--|

| | |
|---|------|
| Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Der Lift ist völlig eben bzw. über eine Rampe erreichbar | |
| Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Der Lift ist völlig eben bzw. über eine Rampe erreichbar | |
| Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex] | Ja |
| Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No] | Nein |
| Ist die Türe vom Lift mind. 80 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> 89 cm | |
| Ist die Türe vom Lift mind. 90 cm breit? [No] | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 89 cm | |
| Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch und befindet sich der Lichtschranken auf einer Höhe von max. 100 cm? [Ex] | Ja |
| Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 110 cm breit und 140 cm tief? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> 110 x 132 cm | |
| Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 100 cm breit und 135 cm tief? (eingeschränkt barrierefrei) [No] | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 110 x 132 cm | |
| Gibt es beim Lift (innen und außen) tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille? (ÖNorm B 1600: Pyramidenschrift 50 x 50 mm und Braille) [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Tastbare Druckknöpfe | |
| Befinden sich die Bedienelemente beim Lift (innen und außen) in einer Höhe von 85 bis 120 cm (oberste Taste)? [Ex] | Ja |
| Ist die Beschriftung der Bedientasten beim Lift (innen und außen) groß genug? (ÖNorm B 1600: Schriftgröße der Bedientasten mind. 30 mm hoch, 5 mm breit, Bedientasten von innen beleuchtet) [Ex] | Ja |
| Ist die Anzeige beim Lift (innen und außen) groß und kontrastreich? (Kontraste der Schriftfarben mind. ? 0,80) [Ex] | Ja |
| Gibt es beim Ankommen des zugewiesenen Fahrkorbes ein akustisches Signal? | Nein |
| Gibt es eine akustische Ansage im Lift? [No] | Nein |
| Wird der Notruf auch optisch bestätigt? [Ex] | Nein |
| Gibt es im Fahrkorb einen Haltegriff oder Handlauf? (ÖNorm B 1600: 90 cm Höhe, 35-45 cm Durchmesser, bei Bedientableau unterbrochen) [Ex] | Ja |
| Wenn im Fahrkorb keine Wendemöglichkeit vorhanden ist: gibt es einen Spiegel an der gegenüber dem Ausstieg liegenden Fahrkorbwand? (ÖNorm B 1600: von 30 cm bis 150 cm über der Fußbodenkante) [Ex] | Ja |

| | |
|---|------|
| Gibt es im Lift eine Sitzgelegenheit? [Ex] | Nein |
| Wird eine abwärts führende Stiege gegenüber der Schachttüre vermieden? Wenn es nicht vermieden werden kann: beträgt der Abstand von der Schachttüre mind. 2 m? [No] | Ja |

Restaurant

| | |
|--|------|
| Ist der Zugang zum Gastronomiebereich völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Das Restaurant ist völlig eben bzw. über eine Rampe erreichbar | |
| Gibt es beim Zugang zum Gastronomiebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Rampe vorhanden | |
| Ist zwischen den besetzten Stühlen mind. 90 cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Tische sind verschiebbar | |
| Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No] | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 68 cm | |
| Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere behindernd ist? [Ex] | Ja |
| Gibt es eine abgesenkte Theke in einer Höhe von max. 85 cm? (ÖNorm B 1600: Bereich zusätzlich unterfahrbar mit 80 cm Breite und 70 cm Höhe) [No] | Nein |
| Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? [Ex] | Ja |
| Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung? [Ex] | Ja |
| Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen versehen? [Ex] | Nein |
| Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug) [Ex] | Nein |
| Ist das Lokal frei von staubanfälligen Teppichen, Polstermöbeln, Vorhängen? [Ex] | Ja |
| Gibt es Trinkhalme zu bestellen? [Ex] | Ja |
| Gibt es auf Nachfrage (besser ohne Nachfrage) der Kunden Angebote für NahrungsmittelallergikerInnen? (wenn ja, welche?) [Ex] | Ja |
| Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult oder wird bei Bedarf eine Diätologin konsultiert? [Ex] | Ja |
| Gibt es kalorienarme Angebote? [Ex] | Ja |
| Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder, halbe Portionen von Speisen oder ein Buffet? [Ex] | Ja |
| Gibt es eine Speisekarte in großer (mind.14 pt), kontrastierender (mind. 30 % des Schwarz-Weiß Kontrastes), gut lesbarer Schrift? [No] | Nein |

| | |
|---|------|
| Gibt es eine Speisekarte in Braille? [Ex] | Nein |
| Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist? [Ex] | Ja |
| Gibt es in der Speisekarte Bilder von den Speisen? [Ex] | Nein |
| Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen? [Ex] | Ja |
| Gibt es ein Buffet? | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Frühstücksbuffet und Salatbuffet | |
| Wenn es ein Buffet gibt: beträgt die lichte Breite neben dem Buffet mind. 90 cm (120 cm bei Richtungsänderungen)? [No] | Ja |
| Wenn es ein Buffet gibt: gibt es eine Bedienung? [Ex] | Ja |
| Wenn es ein Buffet gibt: ist das Speisenangebot auf max. 120 cm präsentiert oder ist es durch Spiegel bzw. Schrägstellung einsehbar gemacht? [No] | Ja |
| Gibt es eine Tabletrutsche (oder kleine Tablettwägen)? [No] | Nein |
| Gibt es eigene Nichtraucherbereiche? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Alle Bereiche sind rauchfrei | |

Stufen (zum Restaurant)

| | |
|---|------|
| Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex] | Ja |
| Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> 15 cm | |
| Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex] | Ja |
| Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No] | Ja |
| Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No] | Ja |
| Sind die Stufen geradläufig? [No] | Ja |
| Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Fliesen | |
| Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No] | Nein |
| Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex] | Nein |
| Sind bei max. fünf Stufen alle Stufen über die gesamte Stufenbreite an der Vorderkante farblich kontrastreich markiert? [No] | Nein |
| Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex] | Ja |

Garderobe

| | |
|---|------|
| Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Die Garderobe ist völlig eben erreichbar | |
| Gibt es beim Zugang zur Garderobe max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden | |
| Befinden sich Kleiderstangen und Haken auch in einer Höhe von 85 - 120 cm? [No] | Nein |
| Gibt es im Garderobebereich Personal, das Hilfe leistet? [Ex] | Ja |

Seminarraum

| | |
|--|----|
| Ist der Zugang zum Raum völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben | |
| Gibt es beim Zugang zum Raum max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden | |
| Wenn es beim Zugang zum Raum eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> 1 cm | |
| Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> 70 cm; 2. Flügel zu öffnen (144 cm) | |
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (Schließseite mind. 120 cm Tiefe; Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex] | Ja |
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex] | Ja |
| Sind die Türansläge max. 2 cm hoch? [No] | Ja |
| Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex] | Ja |
| Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex] | Ja |
| Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No] | Ja |
| Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No] | Ja |
| Besteht eine Durchfahrtsbreite von mind. 90 cm? [No] | Ja |
| Besteht bei Gangkreuzungen und Wendepunkten eine Bewegungsfläche von 120 | |

| | |
|---|------|
| x 120 cm? (ÖNorm B1603: 150 cm) [Ex] | Ja |
| Besteht bei Gangkreuzungen und Wendepunkten eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No] | Ja |
| Sind die Tische unterfahrbar: Höhe 70 cm; Breite mind. 80 cm; Tiefe 60 cm; Pulthöhe max. 85 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 70 cm | Ja |
| Sind die Sessel verschiebbar? [Ex] | Ja |
| Stehen Sessel mit stabilen Arm- und Rückenlehnen und in einer Höhe von 45 bis 50 cm zur Verfügung? [No] | Ja |
| Ist die Beleuchtung im Raum blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich? [No] | Ja |
| Gibt es mind. einen Seminar-/ Besprechungsraum mit Induktionsanlage? [No] | Nein |
| Ist der Raum frei von Vorhängen, Teppichen und Polstermöbeln? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Vorhänge | Nein |

Zugang zu Bade-/ Wellnessbereich

| | |
|---|------|
| Ist der gesamte Bade-/ Wellnessbereich völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben | Ja |
| Ist der Bade-/ Wellnessbereich über max. 2 Stufen oder alternativ über einen Lift, eine Rampe oder einen Treppenlift erreichbar? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden | Ja |
| Dürfen Kinder in den Wellnessbereich oder gibt es für Kinder ein betreutes Alternativprogramm? (in Anmerkung anführen, welche Antwort zutrifft) [Ex] | Ja |
| Gibt es entlang der Wege zum Bade-/ Wellnessbereich Handläufe oder Haltegriffe? [Ex] | Nein |

Tür zum Wellnessbereich

| | |
|---|------|
| Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)? | Ja |
| Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex] | Ja |
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex] | Ja |
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex] | Nein |
| Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 80 cm | Ja |
| Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei | Ja |

| | |
|--|------|
| Türen niedrigerer Ordnung) [Ex] | |
| Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Schwellenlos | |
| Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No] | Ja |
| Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex] | Ja |
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex] | Nein |
| Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex] | Ja |
| Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No] | Nein |
| Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No] | Nein |

Ruheräume und Liegebereich

| | |
|---|------|
| Sind die Ruheräume völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe, Treppenlift erreichbar? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Der Ruheraum ist völlig eben erreichbar | |
| Gibt es einen Zugang mit max. 2 Stufen oder alternativ einen Lift, eine Rampe oder einen Treppenlift? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden | |
| Ist zwischen den Liegen oder Ruhebetten 120 cm Platz oder sind die Betten entsprechend verschiebbar? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Liegen sind verschiebbar | |
| Gibt es im Ruheraum bzw. Liegebereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B1600: 150 x 150 cm) [Ex] | Ja |
| Gibt es im Ruheraum bzw. Liegebereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No] | Ja |
| Gibt es unterfahrbare Liegen für RollifahrerInnen? (ÖNorm B 1600: Unterfahrbarkeit mit den Füßen, Höhe: mind. 35 cm, Tiefe mind. 20cm) [No] | Nein |
| Gibt es Liegen, die mindestens 90 cm breit, 200 cm lang und 45 bis 50 cm hoch sind? [No] | Nein |

Wasserbecken

| | |
|--|----|
| Sind die Zugänge zu Schwimmhalle und Schwimmbecken völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über Lift, Rampe oder Treppenlift? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Die Zugänge sind völlig eben | |
| Gibt es beim Zugang zur Schwimmhalle bzw. zum Schwimmbecken max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über Lift, Rampe oder Treppenlift? [Ex] | Ja |

| | |
|---|------|
| <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden | |
| Ist der Weg rund um das Becken mind. 100 cm breit? (Önorm B 1603: mind.120 cm) [Ex] | Nein |
| Gibt es beim Beckenumgang (im Bereich des Einstiegs) eine Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm (Önorm B 1603: 150 x 150 cm)? [Ex] | Nein |
| Können RollifahrerInnen direkt über den Beckenrand (45 bis 50 cm Höhe) ins das Becken gelangen oder gibt es mechanische bzw. hydraulische Einstiegshilfen, eine Rampe oder Sitzstufen? [No] | Nein |
| Ist das Wasser im Bereich des barrierefreien Einstiegs zwischen 100 und 120 cm tief? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> 120 cm | |
| Ist der Beckenrand mit erhöhtem Farbkontrast gestaltet? [No] | Ja |
| Wenn es eine Treppe ins Wasser gibt: ist diese mit beidseitigen Handläufen ausgestattet? [No] | Ja |
| Wenn es bei der Treppe Handläufe gibt: sind diese in einer Höhe von 85 - 105 cm angebracht? (ÖNorm B 1603: 85 - 90cm) [Ex] | Nein |
| Wenn es bei der Treppe Handläufe gibt: führen diese 30 cm über den An- und Austritt hinaus? (ÖNorm B 1600: 40cm) [Ex] | Ja |
| Kann man einen Wasserrollstuhl ausborgen? [Ex] | Nein |
| Können bei Bedarf Hilfsmittel für NichtschwimmerInnen für wie z.B. Schwimmbretter, Schwimmreifen etc. kostenlos ausgeliehen werden? [BP] | Nein |
| Gibt es für AllergikerInnen Informationen zu den verwendeten Mitteln zur Schwimmbadhygiene? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Auf Anfrage | |
| Gibt es bei den einzelnen Bereichen auch Beschriftungen in Braille? (Beispiel: Temperaturangabe, Verweildauer) [Ex] | Nein |

Sauna

| | |
|---|----|
| Ist die Sauna völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe, Treppenlift erreichbar? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Die Sauna ist völlig eben erreichbar | |
| Ist die Sauna über max. 2 Stufen oder alternativ über einen Lift, eine Rampe oder einen Treppenlift erreichbar? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden | |
| Informiert das Personal Menschen mit Behinderung über die Bedienung der Sauna? (z.B. max. Verweildauer, Temperatur etc.) [Ex] | Ja |
| Ist der Weg im Saunabereich mind. 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 120 cm) [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Durchgangsbreite zur Sauna: 80 cm | |

| | |
|--|------|
| Ist der Weg im Saunabereich mind. 120 cm breit? [No] | Ja |
| Gibt es im Saunabereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120cm? (Önorm B 1600: 150 x 150cm) [Ex] | Ja |
| Gibt es im Saunabereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150cm? [No] | Ja |
| Ist die Fläche am Boden zwischen Sitzbank und Ofen mindestens 100 cm breit und 130 cm tief? [No] | Nein |
| Sind die Sitzbänke so montiert, dass sie nicht verrutschen können? [No] | Ja |
| Gibt es in der Sauna einen Alarmknopf? [Ex] | Ja |
| Wenn es einen Alarmknopf gibt: ist dieser vom Sitzen aus erreichbar? [Ex] | Nein |
| Sind die Informationen vor der Saunakabine auch in Braille angegeben? [BP] | Nein |
| Gibt es die Möglichkeit zur Desinfektion von Rollstühlen? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Auf Anfrage | |

Saunatüren

| | |
|--|------|
| Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)? | Ja |
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex] | Nein |
| Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] | Nein |
| Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Schwellenlos | |
| Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No] | Ja |
| Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex] | Ja |
| Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex] | Nein |
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex] | Nein |
| Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex] | Ja |
| Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No] | Ja |
| Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No] | Ja |

Wege im Wellnessbereich

| | |
|---|----|
| Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] | Ja |
|---|----|

| | |
|--|------|
| <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist völlig eben | |
| Wenn es am Weg eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> 16 cm Schwelle zum Duschbereich | |
| Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden | |
| Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No] | Ja |
| Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No] | Ja |
| Sind die Wege frei von staubanfälligen Teppichen? [Ex] | Ja |
| Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Durchgangsbreite zum Schwimmbecken: 67 cm Durchgangsbreite zur Sauna: 80 cm | |
| Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No] | Ja |
| Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No] | Ja |
| Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex] | Ja |
| Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Sitzmöglichkeiten mit stabilen Rückenlehnen | |
| Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No] | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 42 cm | |
| Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No] | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 42 cm | |