

Accessibility Check - Benediktinerabtei Seckau

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

| Museum | |
|--|------|
| Ist die Kassa/der Informationsschalter unterfahrbar? | Nein |
| Gibt es im Ausstellungsbereich Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen? | Ja |
| Sind vorhandene Sessel leicht verschiebbar? | Ja |
| Sind die Unterlagen kontrastreich gestaltet? | Nein |
| Gibt es Unterlagen in großer Schrift? | Nein |
| Werden Inhalte durch Bilder dargestellt? | Ja |
| Sind die Räume gleichmäßig und blendfrei beleuchtet? | Ja |
| Gibt es eine Möglichkeit zum Stillen, Wickeln ... ? | Nein |
| Ist die Begleitung durch die persönliche Assistenz gratis oder zu ermäßigtem Eintrittspreis möglich? | Ja |
| <u>Anmerkung:gratis</u> | |
| Gibt es im Veranstaltungsraum eine Induktionsanlage? | Nein |
| Gibt es auf Anfrage einen Gebärdendolmetsch? | Nein |
| Gibt es Broschüren in einfacher Sprache und einfachem Layout? | Nein |
| Gibt es Informationen in Braille? | Nein |
| Gibt es hörbare Informationen? | Ja |
| <u>Anmerkung:Führung</u> | |
| Ist das Museum frei von Teppichen, Vorhängen, Polstermöbeln? | Ja |
| Werden bei Bedarf kostenlos Audioguides zur Verfügung gestellt? | Nein |
| Sind Objekt- bzw. Bildinformationen groß und kontrastreich gestaltet? | Ja |
| Befinden sich Objekt- bzw. Bildinformationen in einer Höhe von max.120 cm? | Ja |
| Können kostenlos Lupen ausgeliehen werden? | Nein |
| Gibt es zu wichtigen Ausstellungsstücken Tastmodelle? | Ja |
| <u>Anmerkung:z.B. Scriptorium, Schreibwerkzeuge</u> | |
| Können kostenlos Rollstühle ausgeliehen werden? | Nein |
| Werden auf Anfrage Führungen für Menschen mit Behinderungen angeboten? | Ja |
| Gibt es zielgruppenadäquate ?Routenvorschläge? für bestimmte Zielgruppen mit speziellen Informationen? (Wenn ja bitte anmerken, für welche Zielgruppen!) | Ja |
| <u>Anmerkung:immer individuelle Abstimmung</u> | |
| Befinden sich tastbare Objekte in einer Höhe von ca. 85 cm (je nach Bediencharakter)? | Ja |

Türe (Eingang Ausstellung)

| | |
|--|------|
| Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? | Ja |
| Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)? | Ja |
| Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? <u>Anmerkung:</u> 6 cm | Nein |
| Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Ja |
| Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? | Ja |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Ja |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Ja |
| Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Ja |
| Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet? (ÖNorm B 1610: durchgehende, kontrastierende, optische Markierung in einer Höhe von 90 - 100 cm und 150 - 160 cm über dem Fußboden, nicht rot/grüne Markierung, heller und dunkler Anteil) | Ja |
| Ist es eine Glastür? | Ja |
| Wird die Tür automatisch geöffnet? | Nein |

Wege innerhalb

| | |
|---|------|
| Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: am Ende von horizontalen Verbindungswegen/Richtungsänderungen Durchmesser von mind. 150 cm) | Ja |
| Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg? | Nein |
| Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)? | Nein |
| Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher ect. oder ist links oder rechts davon sehr viel Platz) | Ja |
| Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg? | Ja |
| Ist der Weg eben? <u>Anmerkung:</u> jedoch immer wieder leichte Steigungen und Rampen | Ja |
| Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? | Ja |
| Sind die Wege frei von Teppichen? | Ja |
| Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, am Ende von horizontalen Verbindungswegen/Richtungsänderungen Durchmesser von mind. 150 cm) | Ja |
| Sind die Wege gut berollbar? | Ja |

| | |
|---|------|
| Ist der Weg stufenlos? <u>Anmerkung:</u> Stufe von 6 cm beim Eingang | Nein |
|---|------|

Orientierung

| | |
|---|------|
| Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung? (z.B. Folder) | Ja |
| Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer Schrift? (mind. Schriftgröße 14) | Nein |
| Gibt es Information über die Eckdaten der Einrichtung in Braille? (z.B. Folder) | Nein |
| Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? | Ja |
| Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung? (z.B. Fluchtplan) <u>Anmerkung:</u> großes Schaummodell in der Eingangshalle | Ja |
| Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? | Nein |

Interview mit der verantwortlichen Person

| | |
|---|------|
| Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht? <u>Anmerkung:</u> teilweise | Ja |
| Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen? | Ja |
| Gibt es hörbare Sicherheitshinweise? <u>Anmerkung:</u> Führung | Ja |
| Gibt es Sicherheitshinweise auf Video? | Nein |
| Gibt es ein hörbares Alarmsystem? | Ja |
| Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem? | Nein |
| Wird Kinderbetreuung angeboten? (Wenn ja: Anmerkung über Altersbeschränkung bzw. andere Beschränkungen) <u>Anmerkung:</u> es gibt jedoch museumspädagogische Programme für alle Altersstufen | Nein |
| Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt? | Nein |
| Werden Partnerhunde akzeptiert? | Ja |
| Gibt es ein sichtbares Alarmsystem? | Nein |
| Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? | Ja |

Parkplatz

| | |
|---|----|
| Gibt es einen Behindertenparkplatz der mind. 350 cm breit ist? (ÖNorm B 1610: wenn parallel zum Fahrstreifen 350 cm breit, 650 cm lang) | Ja |
|---|----|

| | |
|---|------|
| Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz? | Nein |
| Ist der Parkplatz überdacht? | Nein |
| Ist der Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs oder barrierefreien Aufzuges? (ca. 100 m) | Ja |
| Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke etc.) | Nein |
| Ist der Parkplatz mittels Bodenmarkierung und Beschilderung markiert? | Ja |
| Befindet sich der Parkplatz auf einer ebenen Fläche? (ÖNorm B 1610: max. 3% Gefälle, ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflaster) | Ja |

Eingang

| | |
|---|------|
| Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? <u>Anmerkung:</u> Stufe von 6 cm | Nein |
| Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja |
| Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Ja |
| Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.- außer es ist rechts oder links davon sehr viel Platz)? | Ja |
| Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? | Ja |
| Ist die Beleuchtung beim Eingang blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich? | Ja |
| Wenn es beim Eingang Schmutzabstreifer gibt: stellen diese keine Beeinflussung des Lenkverhaltens von RollstuhlfahrerInnen dar? | Nein |

Türe (Ausgang Ausstellung)

| | |
|---|----|
| Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? | Ja |
| Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? | Ja |
| Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)? | Ja |
| Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) <u>Anmerkung:</u> Doppeltüre | Ja |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Ja |
| Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? | Ja |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Ja |
| Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- | |

| | |
|---|------|
| und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Ja |
| <u>Anmerkung:Doppeltüre</u> | |
| Ist es eine Glastür? | Nein |
| Wird die Tür automatisch geöffnet? | Nein |

Beschilderung (innen)

| | |
|---|------|
| Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)? | Nein |
| Gibt es eine durchgängige Beschilderung? | Ja |
| Gibt es eine Beschilderung in Braille? | Nein |
| Gibt es eine tastbare Beschilderung? | Nein |
| Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? | Ja |
| Ist die Beschilderung in großer Schrift? | Ja |
| Gibt es Symbole zum besseren Verständnis? | Nein |
| Ist die Beschilderung in einer Höhe von ca. 160 cm? (ÖNorm B 1610: Höhe zwischen 70 und 160 cm) | Ja |

Kassabereich

| | |
|---|------|
| Ist der Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? | Nein |
| Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? | Nein |
| Ist die Kassa/Rezeption unterfahrbar in einer Höhe von ca. 70 cm? | Nein |
| Gibt es bei der Kassa einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist oder einen abgesenkten Platz daneben? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm breit, Pulthöhe max. 85 cm) | Nein |
| Sind die Preistafeln und Informationen in einer Höhe von 85 bis 100 cm? | Nein |
| Sind die Preistafeln und Informationen in großer Schrift und kontrastreich gestaltet? | Ja |
| Gibt es beim Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? | Nein |

Schaukästen

| | |
|---|----|
| Sind Schaukästen in einer Höhe von ca. 80 cm montiert? | Ja |
| Sind Informationen in Schaukästen leicht verständlich formuliert und gestaltet? | Ja |
| Sind Informationen in Schaukästen groß und kontrastreich gestaltet? | Ja |

Beschilderung (barrierefreies WC)

| | |
|---|--|
| Sind barrierefreie Einrichtungen mit einem Rollstuhl-Symbol gekennzeichnet? (z. | |
|---|--|

| | |
|--|------|
| B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen etc.) | Ja |
| Gibt es eine durchgängige Beschilderung? | Nein |
| Gibt es eine Beschilderung in Braille? | Nein |
| Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)? | Nein |
| Gibt es eine tastbare Beschilderung? | Nein |
| Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? | Nein |
| Ist die Beschilderung in großer Schrift? | Ja |
| Ist die Beschilderung in einer Höhe von ca. 160 cm? (ÖNorm B 1610: Höhe zwischen 70 und 160 cm) | Ja |
| Gibt es Symbole zum besseren Verständnis? | Ja |

Glastüre zur Küche (großer Hof)

| | |
|--|------|
| Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? | Ja |
| Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)? | Ja |
| Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? | Ja |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Ja |
| Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Ja |
| Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? | Ja |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Nein |
| Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Ja |
| Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet? (ÖNorm B 1610: durchgehende, kontrastierende, optische Markierung in einer Höhe von 90 - 100 cm und 150 - 160 cm über dem Fußboden, nicht rot/grüne Markierung, heller und dunkler Anteil) | Ja |
| Ist es eine Glastür? | Ja |
| Wird die Tür automatisch geöffnet? | Nein |

Glastüre zur Küche (Innenhof)

| | |
|---|----|
| Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? | Ja |
| Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? | Ja |
| Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)? | Ja |
| Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Ja |

| | |
|--|------|
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Ja |
| Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? | Ja |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Nein |
| Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Ja |
| Ist es eine Glastür? | Ja |
| Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet? (ÖNorm B 1610: durchgehende, kontrastierende, optische Markierung in einer Höhe von 90 - 100 cm und 150 - 160 cm über dem Fußboden, nicht rot/grüne Markierung, heller und dunkler Anteil) | Ja |
| Wird die Tür automatisch geöffnet? | Nein |

barrierefreies WC

| | |
|---|------|
| Gibt es einen verstellbaren Spiegel oder einen Spiegel der bis zur Waschbeckenkante reicht? | Ja |
| Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? (ÖNorm B 1610: der mind. 150 cm hoch und mind. 40 cm lang) | Ja |
| Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? | Ja |
| Ist der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (ca. 100 x 100 cm)? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm) | Ja |
| Ist es ein Behinderten-WC? | Ja |
| Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm? | Nein |
| Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC? | Ja |
| Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC? | Ja |
| Sind die Haltegriffe aufklappbar? | Ja |
| <u>Anmerkung:links</u> | |
| Sind die Haltegriffe waagrecht? | Ja |
| Sind die Haltegriffe lotrecht? | Ja |
| <u>Anmerkung:rechts</u> | |
| Sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75 bis 90 cm? (ÖNorm B 1610: bei zweireihiger Ausführung max. 85 cm hoch, bei einreihiger Ausführung 75 cm hoch) | Ja |
| Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerhöhung (gemessen an der Oberkante)? | Ja |
| Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105 cm? (ÖNorm B 1610: 85 bis 90 cm) | Ja |
| Gibt es im WC eine Notglocke? | Ja |

| | |
|--|------|
| Wenn es eine Notglocke gibt - ist diese vom WC aus sitzend (ca. in einer Höhe von 85 bis 105 cm) und vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar? | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> es fehlt die Schnur | |
| Gibt es im WC ein Waschbecken? | Ja |
| Ist das Waschbecken in einer Höhe von ca. 80 cm montiert und unterfahrbar in einer Höhe von ca. 70 cm? (ÖNorm B 1610: montiert in einer Höhe von 80 bis 85 cm, unterfahrbarer Bereich mind. 20 cm tief und mind. 65 cm hoch) | Ja |
| Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm? | Nein |
| Gibt es ein Kinder-WC? | Nein |
| Ist dieses WC für Männer und für Frauen zugänglich? | Ja |
| Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder? | Nein |
| Gibt es einen Wickeltisch im WC? | Nein |
| Ist das WC von links befahrbar? | Ja |
| Ist das WC von rechts befahrbar? | Nein |
| Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? | Nein |
| Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1610: mind. 90 cm) | Ja |
| Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100 cm)? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm) | Ja |

Stufen (beim Ausgang der Ausstellung)

| | |
|---|------|
| Haben die Handläufe ein umgreifbares, sicher umfassbares Profil? | Ja |
| Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf) | Ja |
| Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf) | Nein |
| Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend über die gesamte Stufenbreite an der Vorderkante markiert? (z. B. schwarz/gelb) | Nein |
| Sind alle Stufen gleich hoch? | Ja |
| Sind die Trittflächen der Stufen mindestens 31 cm tief? | Ja |
| Befindet sich der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlicher Handlauf in einer Höhe von 75 cm) | Ja |
| Gehen die Handläufe mind. 40 cm über die letzte Stufe hinaus? (ÖNorm B 1610: mind. 30 cm ist eingeschränkt barrierefrei) | Nein |
| Sind die Stufen maximal 16 cm hoch? | Ja |
| Sind die Stufen farblich hervorgehoben? | Ja |
| Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlich zweiter Handlauf in einer Höhe von 75 cm) | Ja |

| | |
|--|------|
| Sind die Stufen breit genug für zwei Personen? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, eingeschränkt barrierefrei ab einer Breite von 100 cm) | Ja |
| Gehen die Handläufe mind. 30 cm über die letzte Stufe hinaus? | Nein |

Schiebetüre (Nebenraum)

| | |
|--|------|
| Ist es eine Schiebetür? | Ja |
| Wird die Tür automatisch geöffnet? | Nein |
| Ist es eine Glastür? | Ja |
| Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet? (ÖNorm B 1610: durchgehende, kontrastierende, optische Markierung in einer Höhe von 90 - 100 cm und 150 - 160 cm über dem Fußboden, nicht rot/grüne Markierung, heller und dunkler Anteil) | Nein |
| Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Nein |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Nein |
| Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? | Ja |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Nein |
| Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Nein |
| Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? | Ja |
| Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? | Nein |

Türe barrierefreies WC

| | |
|---|------|
| Wird die Tür automatisch geöffnet? | Nein |
| Ist es eine Glastür? | Nein |
| Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Ja |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Nein |
| Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? | Ja |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Ja |
| Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Ja |
| Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)? | Ja |
| Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? | Ja |
| Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? | Ja |

Türe Pforte (innen)

| | |
|---|------|
| Wird die Tür automatisch geöffnet? | Nein |
| Ist es eine Glastür? | Nein |
| Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Ja |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Nein |
| Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? <u>Anmerkung:</u> 110 cm | Nein |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Nein |
| Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Ja |
| Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)? | Ja |
| Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? | Ja |
| Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? | Ja |

Türe Pforte (außen)

| | |
|---|------|
| Wird die Tür automatisch geöffnet? | Nein |
| Ist es eine Glastür? | Nein |
| Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Ja |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Ja |
| Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? <u>Anmerkung:</u> 125 cm | Nein |
| Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm) | Ja |
| Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) | Ja |
| Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)? | Ja |
| Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? <u>Anmerkung:</u> 4 cm | Nein |
| Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? | Ja |

Rampe (Ausstellungsausgang)

| | |
|--|------|
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? | Ja |
| Beträgt die Neigung der Rampe maximal 6%? <u>Anmerkung:</u> 13,2% | Nein |
| Ist der Handlauf auf der rechten Seite? (aufwärts) | Nein |
| Ist der Handlauf auf der linken Seite? (aufwärts) | Ja |
| Ist das Rampenprofil rutschfest? <u>Anmerkung:</u> Holz | Nein |
| Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: Wendelrampen mind. 150 cm) | Ja |
| Gibt es Radabweiser auf der Rampe? (ÖNorm B 1610: ab einem Niveauunterschied von 10 cm) | Nein |
| Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich von 75 cm) | Ja |
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: Bewegungsflächen mit einer Länge von mind. 150 cm) | Ja |
| Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 150 cm) | Ja |
| Befindet sich der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich von 75 cm) | Ja |
| Beträgt die Neigung der Rampe max. 10%? | Nein |
| Ist die Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert? | Nein |

Rampe (bei Klausur)

| | |
|--|------|
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? | Ja |
| Beträgt die Neigung der Rampe maximal 6%? <u>Anmerkung:</u> 14,3 % | Nein |
| Ist der Handlauf auf der rechten Seite? (aufwärts) | Ja |
| Ist der Handlauf auf der linken Seite? (aufwärts) | Ja |
| Ist das Rampenprofil rutschfest? <u>Anmerkung:</u> Holz | Nein |
| Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: Wendelrampen mind. 150 cm) <u>Anmerkung:</u> 107 cm | Nein |
| Gibt es Radabweiser auf der Rampe? (ÖNorm B 1610: ab einem | |

| | |
|--|------|
| Niveauunterschied von 10 cm) | Nein |
| Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich von 75 cm) | Ja |
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: Bewegungsflächen mit einer Länge von mind. 150 cm) | Ja |
| Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 150 cm) | Ja |
| Befindet sich der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich von 75 cm) | Ja |
| Beträgt die Neigung der Rampe max. 10%? | Nein |
| Ist die Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert? | Nein |

2. Rampe (bei Klausur)

| | |
|---|------|
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? | Ja |
| Beträgt die Neigung der Rampe maximal 6%? | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 12,2 % | |
| Ist der Handlauf auf der rechten Seite? (aufwärts) | Nein |
| Ist der Handlauf auf der linken Seite? (aufwärts) | Nein |
| Ist das Rampenprofil rutschfest? | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> Holz | |
| Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: Wendelrampen mind. 150 cm) | Ja |
| Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich von 75 cm) | Nein |
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: Bewegungsflächen mit einer Länge von mind. 150 cm) | Ja |
| Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 150 cm) | Ja |
| Beträgt die Neigung der Rampe max. 10%? | Nein |

Rampe (vom 1. in den 2. Ausstellungsraum)

| | |
|--|------|
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? | Ja |
| Beträgt die Neigung der Rampe maximal 6%? | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 16,5 % | |
| Ist der Handlauf auf der rechten Seite? (aufwärts) | Nein |

| | |
|---|------|
| Ist der Handlauf auf der linken Seite? (aufwärts) | Nein |
| Ist das Rampenprofil rutschfest? | Nein |
| Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: Wendelrampen mind. 150 cm) <u>Anmerkung:</u> 90 cm | Nein |
| Gibt es Radabweiser auf der Rampe? (ÖNorm B 1610: ab einem Niveauunterschied von 10 cm) | Nein |
| Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich von 75 cm) | Nein |
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: Bewegungsflächen mit einer Länge von mind. 150 cm) | Ja |
| Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 150 cm) | Nein |
| Beträgt die Neigung der Rampe max. 10%? | Nein |
| Ist die Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert? | Nein |

Rampe (im großen Raum)

| | |
|---|------|
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? | Ja |
| Beträgt die Neigung der Rampe maximal 6%? <u>Anmerkung:</u> 11,5 % | Nein |
| Ist der Handlauf auf der rechten Seite? (aufwärts) | Nein |
| Ist der Handlauf auf der linken Seite? (aufwärts) | Nein |
| Ist das Rampenprofil rutschfest? <u>Anmerkung:</u> Holz | Nein |
| Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: Wendelrampen mind. 150 cm) | Ja |
| Gibt es Radabweiser auf der Rampe? (ÖNorm B 1610: ab einem Niveauunterschied von 10 cm) | Nein |
| Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich von 75 cm) | Nein |
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: Bewegungsflächen mit einer Länge von mind. 150 cm) | Ja |
| Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 150 cm) | Ja |
| Beträgt die Neigung der Rampe max. 10%? | Nein |

| | |
|--|------|
| Ist die Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert? | Nein |
|--|------|

Rampe (von der Pforte in den Hof)

| | |
|---|------|
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? | Ja |
| Beträgt die Neigung der Rampe maximal 6%? <u>Anmerkung:</u> 30 % | Nein |
| Ist der Handlauf auf der rechten Seite? (aufwärts) | Nein |
| Ist der Handlauf auf der linken Seite? (aufwärts) | Nein |
| Ist das Rampenprofil rutschfest? <u>Anmerkung:</u> Holz | Nein |
| Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: Wendelrampen mind. 150 cm) <u>Anmerkung:</u> 100 m | Nein |
| Gibt es Radabweiser auf der Rampe? (ÖNorm B 1610: ab einem Niveauunterschied von 10 cm) | Nein |
| Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich von 75 cm) | Nein |
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: Bewegungsflächen mit einer Länge von mind. 150 cm) | Ja |
| Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 150 cm) | Ja |
| Beträgt die Neigung der Rampe max. 10%? | Nein |
| Ist die Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert? | Nein |

Umfahrung der Stufen zur Kirche

| | |
|--|------|
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? | Ja |
| Beträgt die Neigung der Rampe maximal 6%? <u>Anmerkung:</u> max 7,7 % | Nein |
| Ist der Handlauf auf der rechten Seite? (aufwärts) | Nein |
| Ist der Handlauf auf der linken Seite? (aufwärts) | Nein |
| Ist das Rampenprofil rutschfest? | Ja |
| Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: Wendelrampen mind. 150 cm) | Ja |
| Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige | |

| | |
|---|------|
| Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich von 75 cm) | Nein |
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: Bewegungsflächen mit einer Länge von mind. 150 cm) | Ja |
| Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 150 cm) | Ja |
| Beträgt die Neigung der Rampe max. 10%? | Ja |

Eingangshalle (Pforte)

| | |
|---|------|
| Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar in einer Höhe von mind. 70 cm? | Nein |
| Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe? (Mobilitätseingeschränkte Personen sollen möglichst selbstständig aufstehen können) | Ja |
| Gibt es beim Schalter einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist oder einen abgesenkten Platz daneben? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm breit, Pulthöhe max. 85 cm) | Nein |
| Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar? | Ja |
| Gibt es in der Eingangshalle eine induktive Höranlage? | Nein |
| Ist die Eingangshalle blendfrei, gleichmäßig und ausreichend beleuchtet? | Ja |
| Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind diese mit stabilen Armlehnen versehen? | Nein |
| Gibt es eine taktile Bodeninformation, die zum barrierefreien Schalter führt? | Nein |

Stufen (Pforte, Kassa)

| | |
|---|------|
| Sind die Stufen farblich hervorgehoben? <u>Anmerkung:rot</u> | Ja |
| Sind die Stufen maximal 16 cm hoch? | Ja |
| Sind alle Stufen gleich hoch? | Ja |
| Sind die Trittflächen der Stufen mindestens 31 cm tief? | Nein |
| Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend über die gesamte Stufenbreite an der Vorderkante markiert? (z. B. schwarz/gelb) | Ja |
| Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf) | Nein |
| Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf) | Nein |
| Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlich zweiter Handlauf in einer Höhe von 75 cm) | Nein |
| Sind die Stufen breit genug für zwei Personen? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, eingeschränkt barrierefrei ab einer Breite von 100 cm) | Ja |

Stufen (zur Kirche im Hof)

| | |
|---|------|
| Sind die Stufen farblich hervorgehoben? | Nein |
| Sind die Stufen maximal 16 cm hoch? | Ja |
| Sind alle Stufen gleich hoch? | Ja |
| Sind die Trittflächen der Stufen mindestens 31 cm tief? | Ja |
| Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend über die gesamte Stufenbreite an der Vorderkante markiert? (z. B. schwarz/gelb) | Nein |
| Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf) | Nein |
| Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf) | Ja |
| Haben die Handläufe ein umgreifbares, sicher umfassbares Profil? | Ja |
| Gehen die Handläufe mind. 40 cm über die letzte Stufe hinaus? (ÖNorm B 1610: mind. 30 cm ist eingeschränkt barrierefrei) | Ja |
| Befindet sich der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlicher Handlauf in einer Höhe von 75 cm) | Ja |
| Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlich zweiter Handlauf in einer Höhe von 75 cm) | Ja |
| Sind die Stufen breit genug für zwei Personen? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, eingeschränkt barrierefrei ab einer Breite von 100 cm) | Ja |
| Gehen die Handläufe mind. 30 cm über die letzte Stufe hinaus? | Ja |

Wege außerhalb (großer Hof)

| | |
|--|------|
| Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit) | Ja |
| Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg? | Nein |
| Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)? | Nein |
| Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (z.B. Blumentröge, Anzeigetafeln, Fahrradständer, etc.-außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz) | Ja |
| Ist der Weg eben? (ÖNorm B 1610: bei einem Längsgefälle von über 6% griffige Oberfläche) | Ja |
| Ist der Weg überdacht? | Nein |
| Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit) | Ja |
| Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg? | Ja |
| Sind die Wege gut berollbar? (z.B. asphaltiert, fester Sand etc.) | Ja |

Wege außerhalb (kleiner Hof)

| | |
|--|--|
| Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle | |
|--|--|

| | |
|--|------|
| Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit) <u>Anmerkung:</u> 115 cm | Nein |
| Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg? | Nein |
| Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)? | Nein |
| Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (z.B. Blumentröge, Anzeigetafeln, Fahrradständer, etc.-außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz) | Ja |
| Ist der Weg eben? (ÖNorm B 1610: bei einem Längsgefälle von über 6% griffige Oberfläche) <u>Anmerkung:</u> kleines Gefälle | Ja |
| Ist der Weg gut beleuchtet (Beleuchtung entspricht dem Nutzungsbereich)? | Ja |
| Ist der Weg überdacht? | Nein |
| Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit) | Ja |
| Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg? | Ja |
| Sind die Wege gut berollbar? (z.B. asphaltiert, fester Sand etc.) <u>Anmerkung:</u> sehr kurzer Abschnitt Kopfsteinpflaster | Ja |
| Sind die Wege gut berollbar? (z.B. asphaltiert, fester Sand etc.) <u>Anmerkung:</u> sehr kurzer Abschnitt Kopfsteinpflaster | Ja |