

# Accessibility Check - Gasthof "Zum Greif"

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Unterkunft	
Wieviele barrierefreie Zimmer (Bettenanzahl) gibt es? (Norm B1600: pro angefangene 50 Betten ein barrierefreies Zimmer)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Es gibt ein barrierefreies Zimmer (Nr. 103)	
Gibt es eigene Kinderbetten/Gitterbetten? [Ex]	Ja
Gibt es ein Babyphon? [Ex]	Ja
Gibt es eine Kinderbadewanne? [Ex]	Nein
Gibt es einen Fläschchenwärmer? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Auf Anfrage	
Liegt das Gebäude auf mindestens 1600 m Meereshöhe? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Seehöhe: 515 m	
Gibt es Informationen über die aktuelle örtliche Pollenbelastung? (z.B. Internet) [Ex]	Nein
Ist der Betrieb auf Schimmelpilz und Milbenfreiheit zertifiziert? [Ex]	Nein
Gibt es AllergikerInnen-Matratzen oder spezielle Matratzenüberzüge (Encasings)? [Ex]	Ja
Gibt es im AllergikerInnenzimmer auf Anfrage einen Pollenfilter oder Pollenschutzgitter? [Ex]	Nein
Wird mit antiallergenen Putzmitteln gereinigt? [Ex]	Ja
Wird die Wäsche mit antiallergenen Waschmitteln gewaschen? [Ex]	Nein
Gibt es spezielle Bettwäsche (Pölster und Decken) für AllergikerInnen? [Ex]	Ja
Gibt es mind. ein AllergikerInnenzimmer? [Ex]	Ja
Gibt es rauchfreie Zimmer? [Ex]	Ja
Gibt es ein Hotelset für gehörlose Personen? (Wecker mit Rüttelkissen, für Weckruf bzw. Koppelung mit dem Alarmsystem) [Ex]	Nein
Gibt es einen Blink-und Vibrationswecker? [Ex]	Nein
Gibt es einen Telefon mit Blitzfunktion und induktiver Übertragung? [Ex]	Nein
Gibt es alternative Kommunikationsmöglichkeiten für Gehörlose und hörbehinderte Personen? (z. B. gratis Internet, Telefon mit Blitzfunktion und induktiver Übertragung...) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Gratis Internet	
Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem in den Zimmern? (bsp. über Gehörlosen-Koffer) [No]	Nein
Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern? [BP]	Ja

Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15 km) ein Krankenhaus? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> LKH Leoben	

## Parkplatz

Gibt es zumindest einen Behindertenparkplatz? (ÖNorm B 1600: Behindertenparkplatz ab 5 Stellplätzen, 2 Behindertenparkplätze ab 26 Stellplätzen, 3 Behindertenparkplätze ab 51 Stellplätzen, usw.) [Ex]	Ja
Hat die Einrichtung generell eigene Parkplätze? [Ex]	Ja
Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs? (ca. 100 m) [No]	Ja
Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung oder Beschilderung ausgewiesen? (ÖNormB1610:beides) [Ex]	Nein
Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung und Beschilderung ausgewiesen? [No]	Nein
Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz auf einer ebenen Fläche (max. 3% in beide Richtungen-ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflasterung)? [No]	Ja
Betragen die Maße des (Behinderten-)Parkplatzes mind. 3,5 m Breite und 6,5 m Länge (5m Länge, wenn quer oder schräg zur Fahrtrichtung)? (Breite: Fläche eines schwellenlos angrenzenden Gehwegs kann eingerechnet werden) [No]	Ja
Beträgt der Höhenunterschied zu Zugängen vom (Behinderten-)Parkplatz zu den Wegen oder Gehsteigen max. 3 cm? [BP]	Ja
Wenn es einen (Behinderten-)Parkplatz gibt: ist dieser überdacht? [Ex]	Nein
Ist eine Notglocke bzw. Notrufsäule beim (Behinderten-)Parkplatz vorhanden? [BP]	Nein
Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz? [Ex]	Nein

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist stufenlos	
Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist völlig eben	
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex]	Ja

<u>Anmerkung:</u> Durchgangsbreite Tor: 72 cm	
Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Durchgangsbreite Tor: 72 cm	
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Weg überdacht? [Ex]	Nein
Sind die Wege gut berollbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Pflastersteine	
Wird im Winter darauf geachtet, dass die barrierefreie Zugänglichkeit (durch bsp. Schneeräumung, Streumittel, etc.) gewährleistet ist? [Ex]	Ja
Ist der Weg durchgängig beleuchtet? [Ex]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja

## Haupteingang

Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex]	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Haupteingang: Steigung von 16 % vorhanden Alternativer Eingang über den Parkplatz: völlig eben	
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Eingang überdacht? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Ja
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 90 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 130 cm	
Sind die Türansläge max. 3 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	

Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex]	Nein

### Wege im Außenbereich (vor dem Haupteingang)

Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No]	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Abgeflachte Gehsteigkante vorhanden	
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Steigung vor dem Haupteingang beträgt 11 %	
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Weg überdacht? [Ex]	Nein
Sind die Wege gut befahrbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Asphalt	
Wird im Winter darauf geachtet, dass die barrierefreie Zugänglichkeit (durch bsp. Schneeräumung, Streumittel, etc.) gewährleistet ist? [Ex]	Ja
Ist der Weg durchgängig beleuchtet? [Ex]	Ja
Sind Gefahrenstellen wie Stufen- und Rampenverschneidungen kontrastreich markiert und abgesichert? [No]	Nein
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 11 %	

Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 11 %	

## Orientierung & Information

Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? [Ex]	Ja
Gibt es Pläne/Karten vom Angebot? (z.B. Orientierungs- oder Fluchtplan) [Ex]	Nein
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? [Ex]	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem, das zu den wichtigen zentralen Punkten (z.B. Info-Schalter, Rezeption, Portier, etc.) führt? [No]	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung oder findet man sich auch ohne diese gut zurecht? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Es gibt eine durchgängige Beschilderung	
Ist die Beschilderung gut sichtbar angebracht? (ÖNorm B 1600: bei lokalen Orientierungsschildern, Raum- und Objektbeschriftungen in einer Höhe von ca. 70 bis 160 cm oder über 200 cm bei Orientierungsschildern) [Ex]	Ja
Ist die Größe der Beschilderung der Lesedistanz angepasst? (ÖNorm B 1610: Lesedistanz zu Schriftgröße = 1 m : 50 mm, 5 m : 150 mm, 10 m : 290 mm, 30 m : 1000 mm, 50 m : 1450 mm) [No]	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? (gut: schwarz/weiß, gelb; blau/weiß, gelb; weiß/rot, grün; gelb/rot; hell auf dunkel bevorzugen) (ÖNorm B 1600: mind. 30 % des Schwarzweiß - Kontrastes) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Ausnahme: Rezeption und Zugang Gästezimmer	
Gibt es ein optisches Leitsystem/Farbleitsystem ( ÖNORM B 1600: gewählte Farben bleiben innerhalb des Orientierungssystems gleich, Rot-Grün-Kontraste werden vermieden)? [No]	Nein
Gibt es eine tastbare Beschilderung oder eine Beschilderung in Braille? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Im Lift	
Sind (barrierefreie) Einrichtungen mit Symbolen gekennzeichnet (z.B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC´s, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen, etc.)? [No]	Nein
Gibt es geschriebene Information (z.B. Folder) im Bezug auf barrierefreie Angebote? [Ex]	Ja
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer (mind. Schriftgröße 14) und kontrastreicher Schrift? [Ex]	Nein
Gibt es Information über die Eckdaten in Braille? (z.B. Folder) [Ex]	Nein

## Interview mit der verantwortlichen Person

Wird das Personal dazu angehalten Menschen mit Behinderung zu unterstützen? [Ex]	Ja
--	----

Hat der Großteil des Personals Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht (bsp.Sensibilisierungs-Workshop)? [Ex]	Nein
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? [Ex]	Ja
Werden Partnerhunde akzeptiert? [Ex]	Ja
Wird Kinderbetreuung angeboten? [BP]	Nein
Gibt es ein hörbares Alarmsystem? [No]	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem? [No]	Nein
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung (u.a. 2-Sinne-Prinzip) und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt? [No]	Nein

## Empfang/Rezeption

Ist der Empfang/der Wartebereich völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Steigung vor dem Eingang: 5 %	Ja
Gibt es zum Empfang/Wartebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	Ja
Gibt es beim Schalter/bei der Rezeption einen abgesenkten Platz der maximal 85 cm hoch ist? [No]	Ja
Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar (lt. ÖNorm B1600: Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 80 cm, Tiefe mind. 60 cm) oder wird ein Klemmbrett für Ausfülltätigkeiten angeboten? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Die Rezeption ist nicht unterfahrbar, es wird jedoch ein Klemmbrett angeboten	Ja
Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt: ist diese in einer Höhe von 85 cm oder mobil einsetzbar? [No]	Nein
Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen (bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Papier und Stift	Ja
Ist der Empfang, bzw. Wartebereich blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet? [Ex]	Ja
Hilft das Personal bei der Anmeldung (z.B. Formular ausfüllen, erklären, etc.)? [Ex]	Ja
Gibt es Sitzmöglichkeiten? [No]	Nein

## Tür zur Rezeption

Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht	

rund 2,5 kg)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 3 kg	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90 cm	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja

## Tür zum Lift/Treppenhaus

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 92 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei	

Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 92 cm	
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 4 kg	
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein

## Barrierefreies WC

Gibt es mind. 1 barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Im Innenhof	
Ist das Behinderten-WC für Damen und Herren separat zugänglich (Anmerkung ob eigenständig oder unisex)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Unisex	
Gibt es in jedem Stockwerk mind. ein barrierefreies WC ? [No]	Nein
Ist der Zugang zum WC völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	
Gibt es beim Zugang zum WC max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Wenn es beim Zugang zum WC eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 1 cm	
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja

Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Nein
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 80 cm	Ja
Sind die Türansläge max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex]	Nein
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 100 x 150 cm	Nein
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No] <u>Anmerkung:</u> 100 x 150 cm	Nein
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No] <u>Anmerkung:</u> 52 cm	Nein
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Ja
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Ja
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	Ja

<b>Anmerkung:</b> Schräger Haltegriff vorhanden	
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrecht Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No]	Ja
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Ja
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Nein
<b>Anmerkung:</b> 130 x 150 cm	
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	Ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	Nein
Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No]	Ja
Wenn es eine Notglocke gibt: ist diese vom WC aus sitzend (ca. in einer Höhe von 70 bis 100 cm) und vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar? [No]	Ja
Gibt es einen Wickeltisch im WC? [No]	Ja
Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es auswechselbare Papierauflagen? [Ex]	Ja
Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es Desinfektionsmittel? [Ex]	Ja

## Tür zum WC-Raum

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja

Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 97 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 97 cm	
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein

### Hotelzimmer (Nr.103)

Sind im Zimmer Türklopfen bzw. Klingeln durch Blinksignale eindeutig wahrnehmbar oder gibt es einen Gehörlosenkoffer? [Ex]	Nein
Wenn es Teppiche gibt: sind diese gut berollbar, beeinflussen das Lenkverhalten nicht und stellen keine Stolperfallen dar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teppiche werden bei Bedarf entfernt	
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No]	Nein
Ist das Zimmer frei von Teppichen, Vorhängen und Polstermöbeln? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Teppich und Vorhänge vorhanden	
Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen versehen? [Ex]	Ja
Wenn es im Zimmer einen Fernseher gibt: gibt es Teletext? [Ex]	Ja
Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm? [No]	Nein
Gibt es im Zimmer ein optisches Alarmsystem oder gibt es einen Gehörlosenkoffer? [Ex]	Nein
Wenn es ein Telefon gibt: ist das Telefon vom Bett aus bedienbar? [No]	Ja
Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden? [No]	Ja
Hat das Bett eine Höhe von 45 bis 50 cm oder ist es höhenverstellbar? [No]	Ja

Ist das Bett unterfahrbar? (ÖNorm B 1600: Unterfahrbarkeit mit den Füßen, Höhe: mind. 35 cm, Tiefe mind. 20cm) [Ex]	Nein
Befindet sich mind. ein Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm? [No]	Nein
Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung? [Ex]	Nein
Kann das Fenster automatisch geöffnet werden? [BP]	Nein
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm? [No]	Ja
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm? (ÖNorm B 1600: 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Sind die Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 120 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Durchgangsbreite vor dem Bett: 70 cm	
Sind die Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 100 cm (ÖNorm B 1600: 120 cm)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Durchgangsbreite vor dem Bett: 70 cm	
Ist das Zimmer mit mind. 150 cm Platz auf beiden Seiten des Bettes auch für zwei RollstuhlfahrerInnen nutzbar? [No]	Ja
Ist das Zimmer mit mind. 120 cm Platz auf beiden Seiten des Bettes auch für zwei RollstuhlfahrerInnen eingeschränkt nutzbar? [Ex]	Ja
Ist zumindest auf einer Seite des Bettes (Seite im Kommentar vermerken) ein Platz von mind. 150 cm oder kann das Bett entsprechend verschoben werden? (Unterfahrbarkeit in 35 cm Höhe kann bis zu 20 cm eingerechnet werden) [No]	Ja
Gibt es beim Zugang zum Hotelzimmer max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	
Ist zumindest auf einer Seite des Bettes (Seite im Kommentar vermerken) ein Platz von mind. 120 cm (Önorm B 1603: 150 cm) oder kann das Bett entsprechend verschoben werden? (Unterfahrbarkeit in 35 cm Höhe kann bis zu 20 cm eingerechnet werden) [Ex]	Ja
Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	

## Tür zum Hotelzimmer

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 110 x 120 cm	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein

<u>Anmerkung:</u> Nur außen	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 100 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 100 cm	
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 0,5 cm	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

### Badezimmer im Hotelzimmer (Nr. 103)

Ist der Raum völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe, Lift oder Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Das Badezimmer ist völlig eben erreichbar	
Gibt es zum Raum max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Gibt es eine berollbare Dusche oder eine Badewanne mit Hebelift und Haltegriffen? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Berollbare Dusche	
Wenn es eine schwellenlos berollbare Dusche gibt: hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 x 130 cm (Ex: 120 x 120 cm möglich)? [No]	Ja
Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm oder 130 x 180 cm auf (lt. Norm von zwei Ecken anfahrbar)? [No]	Nein
Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm auf? [Ex]	Ja
Gibt es im Bereich der Dusche Haltegriffe? [No]	Ja
Wenn es in der Dusche waagrechte Haltegriffe gibt: sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75 bis 85 cm angebracht? [No]	

<u>Anmerkung:</u> 90 cm	Nein
Wenn es in der Dusche einen lotrechten Haltegriff gibt: reicht dieser in einem Abstand von 70 bis 85 cm von der Ecke bis zu einer Höhe von 150 cm über dem Fußboden? (lt. Norm anschließend ein waagrechter Haltegriff mit mind. 50 cm in Richtung Ecke) [No]	Ja
Gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Duschsitz vorhanden	
Wenn es einen Duschsitz gibt: hat die Sitzfläche zumindest eine Größe von 40 x 40 cm und eine Höhe von 46 bis 48 cm (lt. Norm Achsenabstand aus der Ecke gemessen: zwischen 45 und 50 cm)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 35 x 28 cm	
Gibt es eine höhenverstellbare Schlauchbrause, die auf 85 bis 150 cm flexibel einsetzbar ist? [No]	Nein
Ist der Duschplatz mit einem Seifenhalter ausgestattet? [No]	Ja
Sind die Bedienhöhen von Ausstattungselementen (wie Seifenspender, -halter, usw.) auf einer Höhe von 85 bis 110? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Ausnahme: Fön	
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm; 20 cm können bei Unterfahrbarkeit einberechnet werden) [Ex]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis 20 cm Tiefe kann einberechnet werden)? [No]	Ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält? [Ex]	Nein
Ist der Spiegel verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante max. 95 cm)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Verstellbarer Spiegel	
Gibt es im Raum eine Notglocke? [No]	Ja
Wenn es eine Notglocke im Duschbereich gibt: befindet sich diese in einer Höhe von 85 bis 100 cm und max. 35 cm über dem Boden? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 37 cm über dem Boden	
Gibt es neben dem akustischen auch ein optisches Alarmsystem? [No]	Nein
Wenn es Kleiderhaken gibt: befinden sich mind. 2 im Greifbereich von max. 120 cm Höhe. [No]	Ja

## Tür zum Badezimmer

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 80 cm	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

## WC im Hotelzimmer (Nr. 103)

Ist der Zugang zum WC völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	Ja
Gibt es beim Zugang zum WC max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Nein
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 80 cm	Ja

Sind die Türanschläge max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No]	Nein
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 97 x 120 cm	
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Nein
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 54 cm	
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Ja
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schräger Haltegriff vorhanden	
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No]	Ja
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 90 cm	
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Ja

Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Ja
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	Ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Verstellbarer Spiegel	
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Außnahme: Fön	
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No]	Nein
Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No]	Ja
Wenn es eine Notglocke gibt: ist diese vom WC aus sitzend (ca. in einer Höhe von 70 bis 100 cm) und vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 38 cm über dem Boden	

## Gang zu den Zimmern

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Zugang zum barrierefreien Zimmer ist stufenlos, zu den weiteren Zimmern sind zwei Stufen vorhanden	
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Zugang zum barrierefreien Zimmer ist stufenlos, zu den weiteren Zimmern sind zwei Stufen vorhanden	
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja

Sind die Wege frei von staubanfälligen Teppichen? [Ex]	Ja
Wenn es Teppiche gibt: sind diese gut berollbar, beeinflussen das Lenkverhalten nicht und stellen keine Stolperfallen dar? [Ex]	Nein
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang; Sitzmöglichkeiten vorhanden	
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex]	Ja
Sind Gefahrenstellen wie Stufen- und Rampenverschneidungen kontrastreich markiert und abgesichert? [No]	Nein
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]	Ja

## Gangtüren

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 112 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 112 cm	
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja

Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Ausnahme: Brandschutztüren	

Lift	
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 100 cm breit und 135 cm tief? (eingeschränkt barrierefrei) [No]	Nein
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 110 cm breit und 140 cm tief? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 100 x 120 cm	
Ist die Türe vom Lift mind. 90 cm breit? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 81 cm	
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch und befindet sich der Lichtschranken auf einer Höhe von max. 100 cm? [Ex]	Ja
Ist die Türe vom Lift mind. 80 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 81 cm	
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Nein
Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Ist der Lift völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Lift ist völlig eben erreichbar	
Wird eine abwärts führende Stiege gegenüber der Schachttüre vermieden? Wenn es nicht vermieden werden kann: beträgt der Abstand von der Schachttüre mind. 2 m? [No]	Ja
Gibt es im Lift eine Sitzgelegenheit? [Ex]	Nein
Wenn im Fahrkorb keine Wendemöglichkeit vorhanden ist: gibt es einen Spiegel	

an der gegenüber dem Ausstieg liegenden Fahrkorbwand? (ÖNorm B 1600: von 30 cm bis 150 cm über der Fußbodenkante) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Spiegel vorhanden (seitlich)	
Wird der Notruf auch optisch bestätigt? [Ex]	Nein
Gibt es im Fahrkorb einen Haltegriff oder Handlauf? (ÖNorm B 1600: 90 cm Höhe, 35-45 cm Durchmesser, bei Bedientableau unterbrochen) [Ex]	Ja
Gibt es beim Ankommen des zugewiesenen Fahrkorbes ein akustisches Signal?	Ja
Gibt es eine akustische Ansage im Lift? [No]	Nein
Ist die Beschriftung der Bedientasten beim Lift (innen und außen) groß genug? (ÖNorm B 1600: Schriftgröße der Bedientasten mind. 30 mm hoch, 5 mm breit, Bedientasten von innen beleuchtet) [Ex]	Ja
Ist die Anzeige beim Lift (innen und außen) groß und kontrastreich? (Kontraste der Schriftfarben mind. ? 0,80) [Ex]	Ja
Gibt es beim Lift (innen und außen) tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille? (ÖNorm B 1600: Pyramidenschrift 50 x 50 mm und Braille) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Tastbare Druckknöpfe und Druckknöpfe in Braille	
Befinden sich die Bedienelemente beim Lift (innen und außen) in einer Höhe von 85 bis 120 cm (oberste Taste)? [Ex]	Nein

## Treppenhaus

Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	Ja
Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex]	Nein
Wenn es frei auslaufende Enden der Handläufe gibt: werden diese vor dem Unterlaufen gesichert? [No]	Nein
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt? (ÖNorm B 1610: 30 cm, ÖNorm B 1600: 40 cm) [No]	Nein
Wenn es Handläufe gibt: sind die Handläufe durchgängig (ÖNorm B 1600: mind. auf einer Seite, im Treppenauge)? [Ex]	Nein
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: haben diese einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Treppe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es treppauf einen Handlauf gibt) [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Links	
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No]	Ja

Sind die Stufen geradläufig? [No]	Ja
Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Fliesen	
Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No]	Ja
Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 29 cm	
Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 18 cm	
Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]	Ja
Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	

## Gasthof/Frühstücksraum

Ist der Zugang zum Gastronomiebereich völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwelle von 10 cm vorhanden, aber alternativer Zugang über Terrasse	
Wenn es beim Zugang zum Gastronomiebereich eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 10 cm	
Gibt es beim Zugang zum Gastronomiebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwelle von 10 cm vorhanden, aber alternativer Zugang über Terrasse	
Ist zwischen den besetzten Stühlen mind. 90 cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Tische sind verschiebbar	
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No]	Nein
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere behindernd ist? [Ex]	Nein
Gibt es eine abgesenkte Theke in einer Höhe von max. 85 cm? (ÖNorm B 1600: Bereich zusätzlich unterfahrbar mit 80 cm Breite und 70 cm Höhe) [No]	Nein
Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? [Ex]	Ja

Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung? [Ex]	Ja
Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen versehen? [Ex]	Ja
Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug) [Ex]	Nein
Ist das Lokal frei von staubanfälligen Teppichen, Polstermöbeln, Vorhängen? [Ex]	Ja
Gibt es Trinkhalme zu bestellen? [Ex]	Ja
Gibt es auf Nachfrage (besser ohne Nachfrage) der Kunden Angebote für NahrungsmittelallergikerInnen? (wenn ja, welche?) [Ex]	Ja
Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult oder wird bei Bedarf eine Diätologin konsultiert? [Ex]	Nein
Gibt es kalorienarme Angebote? [Ex]	Ja
Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder, halbe Portionen von Speisen oder ein Buffet? [Ex]	Ja
Gibt es eine Speisekarte in großer (mind.14 pt), kontrastierender (mind. 30 % des Schwarz-Weiß Kontrastes), gut lesbarer Schrift? [No]	Ja
Gibt es eine Speisekarte in Braille? [Ex]	Ja
Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist? [Ex]	Ja
Gibt es in der Speisekarte Bilder von den Speisen? [Ex]	Nein
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen? [Ex]	Ja
Gibt es ein Buffet?	Nein
Gibt es eigene Nichtraucherbereiche? [Ex]	Ja

### Tür zum Gasthof/Frühstücksraum

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 63 cm, aber 2. Flügel zu öffnen	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 63 cm, aber 2. Flügel zu öffnen	
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja

<u>Anmerkung:</u> Schwelle von 10 cm vorhanden	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein

## Garderobe

Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Alternativer Zugang über die Terrasse	
Gibt es beim Zugang zur Garderobe max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Alternativer Zugang über die Terrasse	
Befinden sich Kleiderstangen und Haken auch in einer Höhe von 85 - 120 cm? [No]	Nein
Gibt es im Garderobenbereich Personal, das Hilfe leistet? [Ex]	Ja

## Seminarraum

Ist der Zugang zum Raum völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	
Gibt es beim Zugang zum Raum max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 100 cm	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (Schließseite mind. 120 cm Tiefe; Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Sind die Türansläge max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja

Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein
Besteht eine Durchfahrtsbreite von mind. 90 cm? [No]	Ja
Besteht bei Gangkreuzungen und Wendepunkten eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B1603: 150 cm) [Ex]	Ja
Besteht bei Gangkreuzungen und Wendepunkten eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
Sind die Tische unterfahrbar: Höhe 70 cm; Breite mind. 80 cm; Tiefe 60 cm; Pulthöhe max. 85 cm? [No]	Nein
Sind die Sessel verschiebbar? [Ex]	Ja
Stehen Sessel mit stabilen Arm- und Rückenlehnen und in einer Höhe von 45 bis 50 cm zur Verfügung? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Sessel mit stabilen Rückenlehnen	
Ist die Beleuchtung im Raum blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich? [No]	Ja
Gibt es mind. einen Seminar-/ Besprechungsraum mit Induktionsanlage? [No]	Nein
Ist der Raum frei von Vorhängen, Teppichen und Polstermöbeln? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Vorhänge vorhanden	
Ist der Raum frei von Vorhängen, Teppichen und Polstermöbeln? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Vorhänge vorhanden	