

# Accessibility Check - Bibliothek Fohnsdorf

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

## Bibliothek allgemein

Gibt es Lupen oder vergrößernde Lesegeräte?	Ja
Gibt es Bücher und Zeitschriften in Großdruck	Ja
Hat die Bibliothek eine Website?	Ja
Gibt es Videos mit Untertiteln und/oder Gebärdensprache?	Nein
Gibt es Audio-Kassetten, CDs und/oder DVDs zum ausleihen?	Ja
Ist die Beschriftung von Regalen in großer und kontrastreicher Schrift?	Ja
Gibt es bei der Auslehe eine Ablagefläche?	Ja

## Kassabereich

Sind die Preistafeln und Informationen in große Schrift und kontrastreich gestaltet?	Ja
Sind die Preistafeln und Informationen in einer Höhe von 85 bis 100 cm.?	Ja
Ist die Kassa max. 85 cm hoch?	Ja
Ist die Kassa/Rezeption unterfahrbar?	Ja
Ist der Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar?	Ja

## Orientierung

Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung?	Ja
Gibt es Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Ja
Gibt es Information in großer Schrift?	Ja
Gibt es Information in Braille?	Nein
Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung?	Ja

## Parkplatz

Ist der Parkplatz in der Nähe des Eingangs?	Ja
Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke...)	Nein
Ist der Parkplatz überdacht?	Nein
Gibt es zumindest einen Mutter-Kind-Parkplatz?	Nein
Gibt es einen sichtbar gekennzeichneten Behindertenparkplatz und ist dieser mindestens 350 cm breit?	Ja

## Eingang

Ist der Eingang blendfrei beleuchtet?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentrögen)?	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
<u>Anmerkung</u> :eben	
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja

## Lift

Ist der Lift mindestens 120 cm tief und 100 cm breit?	Ja
Sind die Bedienelemente im Lift maximal in einer Höhe von 110 cm?	Nein
<u>Anmerkung</u> :117 cm	
Ist der Eingang vom Lift mindestens 80 cm breit?	Ja
Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm?	Ja
Wenn im Lift ein Notruf abgesendet wird, ist die Bestätigung des Notrufs dann auch optisch wahrnehmbar?	Nein
Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
<u>Anmerkung</u> :eben	
Ist die Anzeige im Lift kontrastreich?	Ja
Ist die Anzeige im Lift groß genug?	Ja
Gibt es eine sichtbare Anzeige im Lift?	Ja
Gibt es eine akustische Ansage im Lift?	Nein
Sind die Bedienelemente im Lift in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Nein
<u>Anmerkung</u> :110 cm	
Gibt es im Lift tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille?	Nein
Ist der Lift mindestens 120 cm tief und 110 cm breit?	Ja
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch?	Ja
Ist der Eingang vom Lift mindestens 90 cm breit?	Ja
Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm?	Ja
Ist der Lift völlig eben erreichbar oder alternativ über eine Rampe (Steigung max.	

6%), einen Lift oder einen Treppenlift erreichbar?	Ja
--	----

## Türen

Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm?	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja
<u>Anmerkung:</u> 110 cm	
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm?	Ja
Ist es eine Glastür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein

## Wege außerhalb

Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja
Ist der Weg gut beleuchtet?	Ja
Ist der Weg überdacht?	Nein
Ist der Weg eben?	Ja
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Blumentröge, Anzeigetafeln, Verkehrszeichen, Fahrradständer, ...)	Ja
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja

## WC

Ist das der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (Bitte Maß angeben)?	Ja
<u>Anmerkung:</u> 148 x 130 cm	
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100)?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Ja
<u>Anmerkung:</u> 95 cm	
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?	Ja
<u>Anmerkung:</u> 95 cm	
Ist das WC von rechts befahrbar?	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Gibt es einen Wickeltisch im WC?	Nein

Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?	Nein
Ist dieses WC für Männer und für Frauen zugänglich?	Ja
Gibt es ein Kinder-WC?	Nein
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Ja
Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von 80cm?	Ja
Gibt es im WC ein Waschbecken?	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke?	Nein
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105?	Ja
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 50 cm	
Sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75bis 90cm?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Ja
Sind die Haltegriffe aufklappbar?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Ja
Ist es ein Behinderten-WC?	Ja

## Garderobe

Gibt es im Garderobebereich Personal, das Hilfe leistet?	Ja
Gibt es bei der Garderobe max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
<u>Anmerkung:</u> eben	
Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Sind die Garderobenhaken in einer Höhe von 85cm bis 105cm?	Nein

## Eingangshalle

Ist die Eingangshalle blendfrei und gleichmäßig beleuchtet?	Ja
Gibt es in der Eingangshalle eine induktive Höranlage?	Nein
Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar?	Ja
Gibt es beim Schalter einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist?	Ja
Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe?	Ja
Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar?	Ja

## Wege innerhalb

Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja
Sind die Wege frei von Teppichen?	Ja
Ist der Weg blendfrei beleuchtet?	Ja
Ist der Weg eben?	Ja
Ist der Weg max. 100m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher, ...)	Ja
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja
Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja