

Accessibility Check - Stubenberghaus

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Interview mit der verantwortlichen Person	
Wird das Personal dazu angehalten Menschen mit Behinderung zu unterstützen? [Ex]	Ja
Hat der Großteil des Personals Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht (bsp.Sensibilisierungs-Workshop)? [Ex]	Ja
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? [Ex]	Ja
Werden Partnerhunde akzeptiert? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Können kostenlos mitgenommen werden	
Wird Kinderbetreuung angeboten? [BP]	Nein
Gibt es ein hörbares Alarmsystem? [No]	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem? [No]	Nein
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung (u.a. 2-Sinne-Prinzip) und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt? [No]	Nein
Unterkunft	
Wieviele barrierefreie Zimmer (Bettenanzahl) gibt es? (Norm B1600: pro angefangene 50 Betten ein barrierefreies Zimmer)	Nein
<u>Anmerkung:</u> Insgesamt gibt es 14 Komfortzimmer.3 große Zimmer: eines im ersten Stock und zwei im zweiten Stock.Es gibt nur Stufen.	
Gibt es eigene Kinderbetten/Gitterbetten? [Ex]	Ja
Gibt es ein Babyphon? [Ex]	Nein
Gibt es eine Kinderbadewanne? [Ex]	Nein
Gibt es einen Fläschchenwärmer? [Ex]	Nein
Liegt das Gebäude auf mindestens 1600 m Meereshöhe? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 1440m	
Gibt es Informationen über die aktuelle örtliche Pollenbelastung? (z.B. Internet) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Gratis Internetzugang über W-Lan	
Ist der Betrieb auf Schimmelpilz und Milbenfreiheit zertifiziert? [Ex]	Ja
Gibt es AllergikerInnen-Matratzen oder spezielle Matratzenüberzüge (Encasings)? [Ex]	Nein
Wird mit antiallergenen Putzmitteln gereinigt? [Ex]	Nein
Wird die Wäsche mit anitallergenen Waschmitteln gewaschen? [Ex]	Nein

Gibt es spezielle Bettwäsche (Pölster und Decken) für AllergikerInnen? [Ex]	Nein
Gibt es mind. ein AllergikerInnenzimmer? [Ex]	Nein
Gibt es rauchfreie Zimmer? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Das gesamte Hotel ist rauchfrei	Ja
Gibt es ein Hotelset für gehörlose Personen? (Wecker mit Rüttelkissen, für Weckruf bzw. Koppelung mit dem Alarmsystem) [Ex]	Nein
Gibt es einen Blink-und Vibrationswecker? [Ex]	Nein
Gibt es alternative Kommunikationsmöglichkeiten für Gehörlose und hörbehinderte Personen? (z. B. gratis Internet, Telefon mit Blitzfunktion und induktiver Übertragung...) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Gratis Internetzugang über W-Lan	Ja
Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem in den Zimmern? (bsp. über Gehörlosen-Koffer) [No]	Nein
Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern? [BP]	Ja
Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15 km) ein Krankenhaus? [Ex]	Nein

Wege im Außenbereich

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Über 150cm	Ja
Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No] <u>Anmerkung:</u> Über 150cm	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Weg überdacht? [Ex]	Nein

Sind die Wege gut befahrbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No]	Ja
Wird im Winter darauf geachtet, dass die barrierefreie Zugänglichkeit (durch bsp. Schneeräumung, Streumittel, etc.) gewährleistet ist? [Ex]	Ja
Ist der Weg durchgängig beleuchtet? [Ex]	Ja
Sind Gefahrenstellen wie Stufen- und Rampenverschneidungen kontrastreich markiert und abgesichert? [No] <u>Anmerkung:</u> Keine Gefahrenstellen	Ja
Sind Hindernisse am Weg kontrastreich markiert? (10 cm hoch im Bereich von 80 cm bis 100 cm, bei höheren Hindernissen zusätzlich von 150 cm bis 160 cm) [No] <u>Anmerkung:</u> Keine Hindernisse	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No] <u>Anmerkung:</u> Bänke, keine Armlehnen	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja

Eingang (über die Terrasse)

Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex]	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Eingang überdacht? [Ex]	Ja

Türe (Eingang Terrasse)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm	Nein

Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 100cm	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 100cm	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> Außentüre: 4cm	Nein
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 110cm	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? (ÖNORM B 1600: 50cm) [Ex]	Nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No] <u>Anmerkung:</u> Türe steht offen	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No] <u>Anmerkung:</u> Türe steht offen	Ja

Empfang/Wartebereich

Ist der Empfang/der Wartebereich völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Gibt es zum Empfang/Wartebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Werden Drehkreuze vermieden oder können diese umgangen bzw. umfahren werden? [No] <u>Anmerkung:</u> Keine Drehkreuze	Ja
Gibt es beim Schalter/bei der Rezeption einen abgesenkten Platz der maximal 85	

cm hoch ist? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Höhe der Rezeption: 110cm	
Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar? (lt. ÖNorm B1600: Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 80 cm, Tiefe mind. 60 cm) [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Höhe der Rezeption: 110cm	
Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt: ist diese in einer Höhe von 85 cm oder mobil einsetzbar? [No]	Nein
Gibt es beim Empfang eine induktive Höranlage und ist diese gekennzeichnet? [No]	Nein
Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen (bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex]	Ja
Ist der Empfang, bzw. Wartebereich blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet? [Ex]	Ja
Hilft das Personal bei der Anmeldung (z.B. Formular ausfüllen, erklären, etc.)? [Ex]	Ja
Wenn es einen eigenen Wartebereich gibt: ist dort Platz für RollstuhlfahrerInnen vorgesehen bzw. vorhanden? [No]	Ja
Wenn es einen eigenen Wartebereich gibt: ist dort Platz für einen Kinderwagen vorgesehen bzw. vorhanden? [Ex]	Ja
Gibt es Sitzmöglichkeiten? [No]	Nein

Orientierung & Information

Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? [Ex]	Ja
Gibt es Pläne/Karten vom Angebot? (z.B. Orientierungs- oder Fluchtplan) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Fluchtpläne im Flur und in jedem Zimmer an der Tür	
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? [Ex]	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem, das zu den wichtigen zentralen Punkten (z.B. Info-Schalter, Rezeption, Portier, etc.) führt? [No]	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung oder findet man sich auch ohne diese gut zurecht? [Ex]	Ja
Ist die Beschilderung gut sichtbar angebracht? (ÖNorm B 1600: bei lokalen Orientierungsschildern, Raum- und Objektbeschriftungen in einer Höhe von ca. 70 bis 160 cm oder über 200 cm bei Orientierungsschildern) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Zimmernummern: in einer Höhe von 160 bis 165cm	
Ist die Größe der Beschilderung der Lesedistanz angepasst? (ÖNorm B 1610: Lesedistanz zu Schriftgröße = 1 m : 50 mm, 5 m : 150 mm, 10 m : 290 mm, 30 m : 1000 mm, 50 m : 1450 mm) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Zimmernummern: Zahlen 5cm hoch	
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? (gut: schwarz/weiß, gelb; blau/weiß,	

gelb; weiß/rot, grün; gelb/rot; hell auf dunkel bevorzugen) (ÖNorm B 1600: mind. 30 % des Schwarzweiß - Kontrastes) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Zimmernummern: silber auf rot und weißtaktile erfassbar	
Gibt es ein optisches Leitsystem/Farbleitsystem (ÖNORM B 1600: gewählte Farben bleiben innerhalb des Orientierungssystems gleich, Rot-Grün-Kontraste werden vermieden)? [No]	Nein
Gibt es eine tastbare Beschilderung oder eine Beschilderung in Braille? [No]	Nein
Sind (barrierefreie) Einrichtungen mit Symbolen gekennzeichnet (z.B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen, etc.)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> WCs	
Gibt es geschriebene Information (z.B. Folder) im Bezug auf barrierefreie Angebote? [Ex]	Ja
Gibt es Information über die Eckdaten in Braille? (z.B. Folder) [Ex]	Nein

Wege im Innenbereich

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Stufen, kein Lift	
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Stufen, kein Lift	
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja
Sind die Wege frei von Teppichen? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> PVC Boden	
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 132cm	
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 132cm	
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex]	Ja

Sind Gefahrenstellen wie Stufen- und Rampenverschneidungen kontrastreich markiert und abgesichert? [No]	Ja
Sind Hindernisse am Weg kontrastreich markiert? (10 cm hoch im Bereich von 80 cm bis 100 cm, bei höheren Hindernissen zusätzlich von 150 cm bis 160 cm) [No] <u>Anmerkung:</u> Keine Hindernisse	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 44cm	Ja

Stufen (in den ersten Stock)

Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Stufen, kein Lift	Nein
Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 16cm	Ja
Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]	Ja
Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No] <u>Anmerkung:</u> 31cm	Ja
Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No] <u>Anmerkung:</u> 110cm	Nein
Sind die Stufen geradläufig? [No]	Ja
Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]	Ja
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No] <u>Anmerkung:</u> Im Treppenauge	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Treppe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es treppauf einen Handlauf gibt) [No] <u>Anmerkung:</u> Im Treppenauge	Nein
Wenn es Handläufe gibt: haben diese einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No] <u>Anmerkung:</u> Kantiges Profil Durchmesser: 9,5cm	Nein
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Ja

<u>Anmerkung:</u> 98cm	
Wenn es Handläufe gibt: sind die Handläufe durchgängig (ÖNorm B 1600: mind. auf einer Seite, im Treppenauge)? [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt? (ÖNorm B 1610: 30 cm, ÖNorm B 1600: 40 cm) [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Am Ende ist ein Pfosten	
Wenn Treppen über mehr als ein Geschoß gehen: haben diese am Anfang und am Ende der Handläufe taktil erfassbare Informationen zum Stockwerk? (ÖNorm B 1600: an beiden Handläufen, unabhängig von Stockwerkanzahl) [Ex]	Nein
Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex]	Nein
Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	Ja

Türe (zu Zimmer Nr. 14)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Außen Mauervorsprung bis zur Tür:Tiefe: 33cmBreite: 84cm	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Außen Mauervorsprung bis zur Tür:Tiefe: 33cmBreite: 84cm	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 80cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 80cm	
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 2,5cm	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 106cm	

Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? (ÖNORM B 1600: 50cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Außen 4cm bis MauervorsprungTiefe Mauervorsprung: 33cmBreite Mauervorsprung: 84cm	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> bis 1kg	
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

Hotelzimmer (Nr. 14 im ersten Stock)

Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Stufen, kein Lift	
Gibt es beim Zugang zum Hotelzimmer max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Stufen, kein Lift	
Ist zumindest auf einer Seite des Bettes (Seite im Kommentar vermerken) ein Platz von mind. 120 cm (Önorm B 1603: 150 cm) oder kann das Bett entsprechend verschoben werden? (Unterfahrbarkeit in 35 cm Höhe kann bis zu 20 cm eingerechnet werden) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 108cm links, 72cm rechts	
Ist zumindest auf einer Seite des Bettes (Seite im Kommentar vermerken) ein Platz von mind. 150 cm oder kann das Bett entsprechend verschoben werden? (Unterfahrbarkeit in 35 cm Höhe kann bis zu 20 cm eingerechnet werden) [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 108cm links, 72cm rechts	
Ist das Zimmer mit mind. 120 cm Platz auf beiden Seiten des Bettes auch für zwei RollstuhlfahrerInnen eingeschränkt nutzbar? [Ex]	Nein
Ist das Zimmer mit mind. 150 cm Platz auf beiden Seiten des Bettes auch für zwei RollstuhlfahrerInnen nutzbar? [No]	Nein
Sind die Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 100 cm (ÖNorm B 1600: 120 cm)? [Ex]	Nein
Sind die Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 120 cm? [No]	Nein
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm? (ÖNorm B 1600: 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm? [No]	Ja
Kann das Fenster automatisch geöffnet werden? [BP]	Nein
Befindet sich mind. ein Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm? [No]	

<u>Anmerkung:</u> 125cm	Nein
Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung? [Ex]	Nein
Ist das Bett unterfahrbar? (ÖNorm B 1600: Unterfahrbarkeit mit den Füßen, Höhe: mind. 35 cm, Tiefe mind. 20cm) [Ex]	Nein
Hat das Bett eine Höhe von 45 bis 50 cm oder ist es höhenverstellbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 46cm	
Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden? [No]	Ja
Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Kleiderhaken: 192cm Kleiderbügel im Schrank: 150-155cm	
Gibt es im Zimmer ein optisches Alarmsystem oder gibt es einen Gehörlosenkoffer? [Ex]	Nein
Wenn es im Zimmer einen Fernseher gibt: gibt es Teletext? [Ex]	Ja
Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen versehen? [Ex]	Nein
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Bei Türe: 110cm Bei Bett: 66cm	
Ist das Zimmer frei von Teppichen, Vorhängen und Polstermöbeln? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Vorhänge und Teppich	
Wenn es Teppiche gibt: sind diese gut berollbar, beeinflussen das Lenkverhalten nicht und stellen keine Stolperfallen dar? [Ex]	Ja
Sind im Zimmer Türklopfen bzw. Klingeln durch Blinksignale eindeutig wahrnehmbar oder gibt es einen Gehörlosenkoffer? [Ex]	Nein

Türe (zum Bad in Zimmer Nr. 14)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 70cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Nein

<u>Anmerkung:</u> 70cm	
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 2 bis 3cm	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 106cm	
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? (ÖNORM B 1600: 50cm) [Ex]	Nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Tür max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

Türe (zum WC in Zimmer Nr. 14 durch das Badezimmer)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 70cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 70cm	
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Anschläge	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 106cm	
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der	

Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? (ÖNORM B 1600: 50cm) [Ex]	Nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

Badezimmer / Duschanlage (Zimmer Nr. 14)

Ist der Raum völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe, Lift oder Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Im Hotelzimmer eben	Ja
Gibt es zum Raum max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Im Hotelzimmer eben	Ja
Gibt es eine berollbare Dusche oder eine Badewanne mit Hebelift und Haltegriffen? [No]	Nein
Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm oder 130 x 180 cm auf (lt. Norm von zwei Ecken anfahrbar)? [No]	Nein
Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm auf? [Ex]	Nein
Wenn es eine Schwelle in die Dusche gibt: ist diese höchstens 16 cm hoch? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 25cm	Nein
Gibt es im Bereich der Dusche Haltegriffe? [No]	Nein
Gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen? [No]	Nein
Gibt es eine höhenverstellbare Schlauchbrause, die auf 85 bis 150 cm flexibel einsetzbar ist? [No]	Nein
Ist der Duschplatz mit einem Seifenhalter ausgestattet? [No]	Nein
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No] <u>Anmerkung:</u> 90cm	Nein
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 80cm	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm; 20 cm können bei Unterfahrbarkeit einberechnet werden) [Ex]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis 20 cm Tiefe kann einberechnet werden)? [No]	Ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Nein

Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält? [Ex]	Nein
Ist der Spiegel verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante max. 95 cm)? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Unterkante: 106cm	
Gibt es im Raum eine Notglocke? [No]	Nein
Gibt es neben dem akustischen auch ein optisches Alarmsystem? [No]	Nein
Wenn es Kleiderhaken gibt: befinden sich mind. 2 im Greifbereich von max. 120 cm Höhe. [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 170cm	

WC (Zimmer Nr. 14)

Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Nein
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Nein
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 44cm	
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 100cm	
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Nein
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Nein
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 50cm	
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 110cm	
Gibt es im WC eine Notglocke? [No]	Nein

Lokal (Terrasse)

Ist der Zugang zum Gastronomiebereich völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Gibt es beim Zugang zum Gastronomiebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Ist zwischen den besetzten Stühlen mind. 90 cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben? [No] <u>Anmerkung:</u> Über 90cm	Ja
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No] <u>Anmerkung:</u> 66,5cm	Nein
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere behindernd ist? [Ex]	Ja
Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung? [Ex]	Ja
Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug) [Ex]	Ja
Gibt es Trinkhalme zu bestellen? [Ex]	Ja
Gibt es auf Nachfrage (besser ohne Nachfrage) der Kunden Angebote für NahrungsmittelallergikerInnen? (wenn ja, welche?) [Ex] <u>Anmerkung:</u> auf Nachfrage	Ja
Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult oder wird bei Bedarf eine Diätologin konsultiert? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Der Küchenchef ist geschult	Ja
Gibt es kalorienarme Angebote? [Ex] <u>Anmerkung:</u> auf Nachfrage	Ja
Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder, halbe Portionen von Speisen oder ein Buffet? [Ex] <u>Anmerkung:</u> auch Angebote für Senioren	Ja
Gibt es eine Speisekarte in großer (mind.14 pt), kontrastierender (mind. 30 % des Schwarz-Weiß Kontrastes), gut lesbarer Schrift? [No] <u>Anmerkung:</u> schwarz und blau auf weißschwarz auf Holz (Karte=Holzbrett)	Ja
Gibt es eine Speisekarte in Braille? [Ex]	Nein
Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist? [Ex]	Ja
Gibt es in der Speisekarte Bilder von den Speisen? [Ex]	Nein

<u>Anmerkung:</u> Nur in der Eiskarte	
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen? [Ex]	Ja
Lokal (beim Eingang Theke)	
Ist der Zugang zum Gastronomiebereich völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eben	
Gibt es beim Zugang zum Gastronomiebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eben	
Ist zwischen den besetzten Stühlen mind. 90 cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben? [No]	Ja
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 66cm	
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere behindernd ist? [Ex]	Ja
Gibt es eine abgesenkte Theke in einer Höhe von max. 85 cm? (ÖNorm B 1600: Bereich zusätzlich unterfahrbar mit 80 cm Breite und 70 cm Höhe) [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Thekenhöhe: 116cm	
Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? [Ex]	Ja
Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen versehen? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Steckdosen sichtbar	
Ist das Lokal frei von Teppichen, Polstermöbel, Vorhängen? [Ex]	Ja
Gibt es ein Buffet?	Ja
Wenn es ein Buffet gibt: beträgt die lichte Breite neben dem Buffet mind. 90 cm (120 cm bei Richtungsänderungen)? [No]	Ja
Wenn es ein Buffet gibt: gibt es eine Bedienung? [Ex]	Ja
Wenn es ein Buffet gibt: ist das Speisenangebot auf max. 120 cm präsentiert oder ist es durch Spiegel bzw. Schrägstellung einsehbar gemacht? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 81cm	
Gibt es eine Tabletrutsche (oder kleine Tablettwägen)? [No]	Nein
Gibt es eigene Nichtraucherbereiche? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Alles Nichtraucher	

Lokal (Oberlandler Stube)

Ist der Zugang zum Gastronomiebereich völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Gibt es beim Zugang zum Gastronomiebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Ist zwischen den besetzten Stühlen mind. 90 cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben? [No]	Ja
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No] <u>Anmerkung:</u> 66cm	Nein
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere hindernd ist? [Ex]	Ja
Gibt es eine abgesenkte Theke in einer Höhe von max. 85 cm? (ÖNorm B 1600: Bereich zusätzlich unterfahrbar mit 80 cm Breite und 70 cm Höhe) [No]	Nein
Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? [Ex]	Ja

Lokal (Steiermark Stube)

Ist der Zugang zum Gastronomiebereich völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Gibt es beim Zugang zum Gastronomiebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Ist zwischen den besetzten Stühlen mind. 90 cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben? [No]	Ja
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No] <u>Anmerkung:</u> 66cm	Nein
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere hindernd ist? [Ex]	Ja
Gibt es eine abgesenkte Theke in einer Höhe von max. 85 cm? (ÖNorm B 1600: Bereich zusätzlich unterfahrbar mit 80 cm Breite und 70 cm Höhe) [No]	Nein
Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? [Ex]	Ja

Türen (in Oberlandler Stube und Steiermark Stube)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
---	----

Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 2,5cm	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 110cm	
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? (ÖNORM B 1600: 50cm) [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

Türe (zum Seminarraum im Untergeschoss)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90cm	

Sind die Türanschlüge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Türanschlüge	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 106cm	
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? (ÖNORM B 1600: 50cm) [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

Seminarraum (im Untergeschoss über Stufen)

Ist der Zugang zum Raum völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Nur Stufen	
Gibt es beim Zugang zum Raum max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Nur Stufen	
Gibt es mind. einen Seminar-/ Besprechungsraum mit Induktionsanlage? [No]	Nein
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 66cm	
Besteht eine Durchfahrtsbreite von mind. 90 cm? [No]	Ja
Besteht bei Gangkreuzungen und Wendepunkten eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B1603: 150 cm) [Ex]	Ja
Besteht bei Gangkreuzungen und Wendepunkten eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
Sind die Sessel verschiebbar? [Ex]	Ja
Stehen Sessel mit stabilen Arm- und Rückenlehnen und in einer Höhe von 45 bis 50 cm zur Verfügung? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 46cm	
Ist die Beleuchtung im Raum blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich? [No]	Ja
Ist der Raum frei von Vorhängen, Teppichen und Polstermöbeln? [Ex]	Ja

Garderobe

Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eben	
Gibt es beim Zugang zur Garderobe max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eben	
Befinden sich Kleiderstangen und Haken auch in einer Höhe von 85 - 120 cm? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 162-172cm	
Gibt es im Garderobenbereich Personal, das Hilfe leistet? [Ex]	Ja

Türen (Außentüren zum öffentlichen barrierefreien WC)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Tiefe außen: 142cm	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 80cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 80cm	
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 1cm	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 105cm	
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? (ÖNORM B 1600: 50cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Außen: jaInnen: Waschbecken gleich neben der Türe 14,5cm	

Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Tür max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 2-3kg	
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein

Türen (Innentüren zum öffentlichen barrierefreien WC)

Handelt es sich um eine Standard-Tür (Drehflügeltür)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Tür einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltür: Schließseite (wie Schiebetür) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Tür einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltür: Schließseite (wie Schiebetür) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90cm	
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Anschläge	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 110cm	
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? (ÖNORM B 1600: 50cm) [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Schwelle	
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Tür max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

WC (öffentlich barrierefrei jeweils im Damen und Herren WC)

Gibt es mind. ein barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Eines im Damen WC und eines im Herren WC	Ja
Ist es ein Behinderten-WC?	Ja
Gibt es ein Behinderten-WC, das für Damen und für Herren zugänglich ist (Anmerkung ob integriertes oder eigenständiges)? [No] <u>Anmerkung:</u> Integriert: Eines im Damen WC und eines im Herren WC	Ja
Gibt es in jedem Stockwerk mind. ein barrierefreies, allgemein zugängliches WC ? [No]	Nein
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Ja
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No] <u>Anmerkung:</u> 48cm	Ja
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 105cm	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Ja
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Links 90cm	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No] <u>Anmerkung:</u> Links 90cm	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No] <u>Anmerkung:</u> Links zum Herunterklappen	Ja
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	Ja
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 67cm	Ja
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Ja

<u>Anmerkung:</u> 63 bis 76cm	
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Links	
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Nein
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 88cm	
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Über 150 x 150cm	
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Über 150 x 150cm	
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 82cm	
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Unterkante: 116,5cm	
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Seife beim Waschbecken: Höhe 88cm Papierhandtücher: Höhe 115,5 cm	
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Licht geht automatisch an	
Gibt es im WC eine Notglocke? [No]	Nein
Gibt es einen Wickeltisch im WC? [No]	Ja
Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es auswechselbare Papierauflagen? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Stoffauflage	
Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es Desinfektionsmittel? [Ex]	Nein

Anmerkung:Seife

Stufen (zum Seminarraum im Untergeschoss)

Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No]

Ja

Anmerkung:18cm

Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]

Ja

Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No]

Ja

Anmerkung:30cm

Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No]

Nein

Anmerkung:109cm

Sind die Stufen geradläufig? [No]

Ja

Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]

Ja

Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No]

Ja

Anmerkung:Ein Handlauf treppauf rechts

Gibt es auf beiden Seiten der Treppe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es treppauf einen Handlauf gibt) [No]

Nein

Anmerkung:Treppauf rechts

Wenn es Handläufe gibt: haben diese einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]

Ja

Anmerkung:Durchmesser: 45mm

Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]

Ja

Anmerkung:100cm

Wenn es Handläufe gibt: sind die Handläufe durchgängig (ÖNorm B 1600: mind. auf einer Seite, im Treppenauge)? [Ex]

Ja

Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt? (ÖNorm B 1610: 30 cm, ÖNorm B 1600: 40 cm) [No]

Nein

Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex]

Nein

Anmerkung:Aber Kontrast: Stufen blau, Boden hell

Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]

Ja

Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt,

solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]

Ja