

# Accessibility Check - Tierpark Herberstein

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Parkplatz	
Gibt es zumindest einen Behindertenparkplatz? (ÖNorm B 1600: Behindertenparkplatz ab 5 Stellplätzen, 2 Behindertenparkplätze ab 26 Stellplätzen, 3 Behindertenparkplätze ab 51 Stellplätzen, usw.) [Ex]	Ja
Hat die Einrichtung generell eigene Parkplätze? [Ex]	Ja
Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs? (ca. 100 m) [No]	Ja
Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung oder Beschilderung ausgewiesen? (ÖNormB1610:beides) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Beschilderung	Ja
Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung und Beschilderung ausgewiesen? [No] <u>Anmerkung:</u> Beschilderung	Nein
Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz auf einer ebenen Fläche (max. 3% in beide Richtungen-ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflasterung)? [No]	Ja
Betragen die Maße des (Behinderten-)Parkplatzes mind. 3,5 m Breite und 6,5 m Länge (5m Länge, wenn quer oder schräg zur Fahrtrichtung)? (Breite: Fläche eines schwellenlos angrenzenden Gehwegs kann eingerechnet werden) [No]	Ja
Wenn zwei Behindertenparkplätze eine gemeinsam genutzte Ausstiegsfläche haben: ist diese mind. 120 cm breit bei einer Gesamtbreite von mind. 580 cm? [No]	Ja
Beträgt der Höhenunterschied zu Zugängen vom (Behinderten-)Parkplatz zu den Wegen oder Gehsteigen max. 3 cm? [BP]	Nein
Wenn es einen (Behinderten-)Parkplatz gibt: ist dieser überdacht? [Ex]	Nein
Ist eine Notglocke bzw. Notrufsäule beim (Behinderten-)Parkplatz vorhanden? [BP]	Nein
Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz? [Ex]	Nein
Wege im Außenbereich	
Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist völlig eben. Zugang zum Tierpark über eine Rampe möglich.	Ja
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	Ja

Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist stufenlos	
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang	
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Weg überdacht? [Ex]	Nein
Sind die Wege gut berollbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No]	Ja
Wird im Winter darauf geachtet, dass die barrierefreie Zugänglichkeit (durch bsp. Schneeräumung, Streumittel, etc.) gewährleistet ist? [Ex]	Ja
Ist der Weg durchgängig beleuchtet? [Ex]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 3 %	
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja

## Haupteingang

Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex]	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Alternativer Zugang über eine Rampe	
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Eingang überdacht? [Ex]	Nein

## Rampe (Haupteingang)

Beträgt das Längsgefälle der Rampe maximal 6%? [No]	Ja
---	----

<u>Anmerkung:</u> 6 %	
Beträgt das Längsgefälle der Rampe max. 10%? (lt. ÖNorm B 1610: 10% eingeschränkt barrierefrei, 6% barrierefrei) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 6 %	
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: Bewegungsflächen von mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? [No]	Ja
Ist das Rampenprofil rutschfest und griffig? (kein Holz im Freien, keine glatten Fliesen) [No]	Ja
Beträgt das Quergefälle der Rampe max. 2%? [No]	Ja
Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 200 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 210 cm	
Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 210 cm	
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es Radabweiser auf der Rampe? [No]	Nein
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Ist die Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert (ÖNORM B1600: 10 cm) oder ist ein klar erkennbarer Belagwechsel vorhanden? (laut ÖNorm B 1600: farbliche Markierung und taktile Kennzeichnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Es ist ein erkennbarer Belagwechsel vorhanden	
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es auf beiden Seiten der Rampe einen Handlauf ? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es nach oben einen Handlauf gibt) [No]	Nein
Sind Bewegungsflächen (z.B. am Anfang und am Ende der Rampe) so gestaltet, dass sie nicht zum nachträglichen Verstellen mit Parkflächen oder anderen Hindernissen einladen? [BP]	Ja

## Eingangstür

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	

<u>Anmerkung:</u> 230 cm	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 230 cm	
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Die Tür steht während den Öffnungszeiten immer offen	
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [NO]	Ja

## Orientierung & Information

Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? [Ex]	Ja
Gibt es Pläne/Karten vom Angebot? (z.B. Orientierungs- oder Fluchtplan) [Ex]	Ja
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? [Ex]	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem, das zu den wichtigen zentralen Punkten (z.B. Info-Schalter, Rezeption, Portier, etc.) führt? [No]	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung oder findet man sich auch ohne diese gut zurecht? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Es gibt eine durchgängige Beschilderung	
Wenn es sehr lange bzw. unübersichtliche Wege gibt: werden auch zwischen den Entscheidungspunkten Orientierungshinweise wiederholt? [No]	Ja
Ist die Beschilderung gut sichtbar angebracht? (ÖNorm B 1600: bei lokalen Orientierungsschildern, Raum- und Objektbeschriftungen in einer Höhe von ca. 70 bis 160 cm oder über 200 cm bei Orientierungsschildern) [Ex]	Ja
Ist die Größe der Beschilderung der Lesedistanz angepasst? (ÖNorm B 1610: Lesedistanz zu Schriftgröße = 1 m : 50 mm, 5 m : 150 mm, 10 m : 290 mm, 30 m : 1000 mm, 50 m : 1450 mm) [No]	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? (gut: schwarz/weiß, gelb; blau/weiß, gelb; weiß/rot, grün; gelb/rot; hell auf dunkel bevorzugen) (ÖNorm B 1600: mind. 30 % des Schwarzweiß - Kontrastes) [No]	Ja
Gibt es ein optisches Leitsystem/Farbleitsystem ( ÖNORM B 1600: gewählte Farben bleiben innerhalb des Orientierungssystems gleich, Rot-Grün-Kontraste werden vermieden)? [No]	Nein

Gibt es eine tastbare Beschilderung oder eine Beschilderung in Braille? [No]	Nein
Sind (barrierefreie) Einrichtungen mit Symbolen gekennzeichnet (z.B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen, etc.)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Parkplatz, stufenlose Wege	
Gibt es geschriebene Information (z.B. Folder) im Bezug auf barrierefreie Angebote? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Im Internet	
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer (mind. Schriftgröße 14) und kontrastreicher Schrift? [Ex]	Nein
Gibt es Information über die Eckdaten in Braille? (z.B. Folder) [Ex]	Nein

### Interview mit der verantwortlichen Person

Wird das Personal dazu angehalten Menschen mit Behinderung zu unterstützen? [Ex]	Ja
Hat der Großteil des Personals Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht (bsp.Sensibilisierungs-Workshop)? [Ex]	Nein
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? [Ex]	Ja
Werden Partnerhunde akzeptiert? [Ex]	Ja
Wird Kinderbetreuung angeboten? [BP]	Ja
Gibt es ein hörbares Alarmsystem? [No]	Nein
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem? [No]	Nein
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung (u.a. 2-Sinne-Prinzip) und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Es gibt ein allgemeines Evakuierungskonzept	
Wenn Eintritt verlangt wird (z.B. Museum, Theater, Schwimmbad, Therme, Sportangebote): Gibt es für Menschen mit Behinderung oder für die persönliche Assistenz gratis oder ermäßigten Eintritt? [Ex]	Ja
Wenn Eintritt verlangt wird (z.B. Museum, Schwimmbad, Therme, Sportangebote): Gibt es ermäßigten Eintritt für Familien mit Kindern? [Ex]	Ja

### Kassabereich

Ist der Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [No]	Ja
Wenn es ein Drehkreuz gibt: ist dieses barrierefrei umgeh- bzw. umfahrbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Durchgangsbreite 83 cm	
Ist die Kassa/ Rezeption unterfahrbar? (lt. ÖNorm B1600: Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 80 cm, Tiefe mind. 60 cm) [No]	Nein

Gibt es bei der Kassa/bei der Rezeption einen abgesenkten Platz der maximal 90 cm hoch ist? [No]	Nein
Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt: ist diese in einer Höhe von 85 cm oder mobil einsetzbar? [No]	Ja
Gibt es eine induktive Höranlage und ist diese als solche gekennzeichnet? [No] <u>Anmerkung:</u> Es gibt eine Sprechanlage	Nein
Sind die Preistafeln und Informationen in einer Höhe von 100 bis 120cm? [No]	Nein
Sind die Preistafeln und Informationen in großer Schrift (mind. 14pt) und kontrastreich gestaltet (keine Rot-Grün Kombinationen)? [No]	Ja
Gibt es beim Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Es sind keine Stufen vorhanden	Ja
Ist der Durchgang beim Kassabereich mind. 90 cm breit (um die Ecke mind. 120cm)? [No] <u>Anmerkung:</u> Durchgang für Kinderwägen und Rollstuhlfahrer ist	Ja
Ist der Durchgang beim Kassabereich mind. 80 cm breit? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Durchgang für Kinderwägen und Rollstuhlfahrer ist	Ja
Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen (bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Papier und Stift	Ja

## Ausgang

Werden Drehkreuze vermieden oder können diese umgangen bzw. umfahren werden? [No] <u>Anmerkung:</u> Es gibt einen Hauptausgang und einen Seitenausgang. Bei beiden Ausgängen befinden sich Drehkreuze.	Nein
---	------

## Rundweg Eurasien Amerika Australien

Ist der Weg frei von Spalten parallel zum Wegverlauf mit mehr als 3 cm Länge und mehr als 0,5 cm Breite (z.B. Gitterroste)?	Ja
Ist der Weg frei von Spalten quer zum Wegverlauf mit einer Breite von mehr als 3 cm? <u>Anmerkung:</u> Teilweise sind Querrinnen vorhanden	Ja
Wenn es eine Steigung von bis zu 8% gibt (mittel): Gibt es alle 50-100 m Verweilplätze?	Nein
Wenn es eine Steigung von mehr als 8% gibt (schwer): Gibt es alle 20-30 m Verweilplätze?	Nein
Wenn es eine Steigung von bis zu 4% gibt (leicht): Gibt es Verweilplätze?	Ja

Ist der Weg frei von Steinen mit einem Durchmesser von mehr als 1 cm?	Nein
Gibt es eine maximale Längsneigung von 10%? <u>Anmerkung:</u> Abschnittsweise - siehe Anhang	Ja
Gibt es eine maximale Querneigung von 6%? <u>Anmerkung:</u> Abschnittsweise	Ja
Überwiegt der Bodenbelag Kopfsteinpflaster oder Kunststeinpflaster?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag Grasboden?	Nein
Ist der Weg eben? (nicht in Bezug auf die Steigung sondern die Oberflächenbeschaffenheit) <u>Anmerkung:</u> Teilweise	Ja
Ist der Weg frei von starker Durchwurzelung, Steinen, starkem Bewuchs und Felsblöcken?	Ja
Ist der Weg frei von grobem, tiefem Sand oder Kies?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag "fester Naturboden"?	Ja
Überwiegt der Bodenbelag Beton?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag Platten?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag "wassergebundene Decken"?	Ja
Ist der Wanderweg berollbar? <u>Anmerkung:</u> Der Rundweg ist teilweise berollbar	Ja
Überwiegt der Bodenbelag Asphalt?	Nein
Gibt es entlang des Weges Informationstafeln mit ertastbaren Darstellungen und /oder Braille-Schrift?	Nein
Gibt es entlang des Weges Informationstafeln bzw. Schilder für Kinder?	Ja
Gibt es eine gute Vorabinformation über das Wegenetz, etc.? <u>Anmerkung:</u> siehe Anhang	Ja
Gibt es eine digitale Wegbeschreibung? <u>Anmerkung:</u> Audioguide geplant	Nein
Gibt es eine genaue Wegbeschreibung? <u>Anmerkung:</u> Es gibt Wegweiser und Pläne	Ja
Gibt es Informationen über den Schwierigkeitsgrad des Wanderweges? (z.B. Steigung, Gefälle etc) <u>Anmerkung:</u> Im Folder gibt es Informationen zur Steigung	Ja
Gibt es eine Auskunft über die Weglänge (Meter, Kilometer) des Wanderweges?	Nein
Gibt es ausreichend Sitzgelegenheiten entlang des Weges (ca. alle 100 - 150 Meter)?	Ja

Gibt es entlang des Weges ein barrierefreies WC? (Wenn ja, bitte Anmerkung wo es sich befindet)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Im Bereich Amerika - in der Nähe des Kamerunschafes	
Gibt es eine regelmäßige Überprüfung der lückenlosen Informationskette bestehend aus Informationstafeln, Markierungen, Wegweisern und Leitsystem? (Sind alle Angaben aktuell?)	Ja
Gibt es eine regelmäßige Wartung der Einrichtungsgegenstände wie Stufen und Treppen oder Sitz- und Rastgelegenheiten?	Ja
Wird darauf geachtet, dass keine Gegenstände unvorhergesehen in den Weg hineinragen? (z.B. Äste)	Ja
Kann man Leihrollstühle ausborgen? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist)	Nein
Gibt es die Möglichkeit, Spezial-Rollstühle auszuleihen? (z.B. besonders outdoor-tauglich, bzw. den Gegebenheiten besonders angepasst, Strandrollstuhl etc.)? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist)	Nein
Ist der Weg schattig?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise	
Gibt es Unterstände für schlechtes Wetter?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise	
Gibt es einen Handlauf entlang des Weges?	Nein
Gibt es ein taktils Leitsystem (z.B. Einkerbungen am Handlauf)?	Nein
Wird der Wanderweg regelmäßig gewartet? (z.B. umgestürzte Bäume, Schlaglöcher etc.)	Ja
Wenn es Verweilplätze gibt: gibt es unterfahrbare Tische in einer Höhe von ca. 75 cm?	Ja
Gibt es Spielplätze entlang des Weges?	Ja
Werden Wegebegrenzungen durch Materialwechsel gekennzeichnet (Orientierungshilfe für sehbehinderte Menschen)?	Nein
Ist der Weg mind. 100 cm breit?	Ja
Ist der Weg mind. 120 cm breit?	Ja
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Gibt es Abfallkübel entlang des Weges?	Ja
Gibt es einen Trinkbrunnen entlang des Weges?	Nein
Gibt es eine Jausenstation entlang des Weges? (z.B. Gasthaus, Geschäft, etc.)	Ja
Gibt es die Möglichkeit, einen Kindertrage-Rucksack auszuleihen? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist) [BP]	Nein
Wenn es eine Beschilderung zu einem speziellen Thema gibt (z.B. Pflanzenbeschreibungen): sind die Texte einfach formuliert?	Ja

**WC (Bereich Amerika)**

Gibt es mind. ein barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]	Ja
Ist es ein Behinderten-WC?	Ja
Gibt es ein Behinderten-WC, das für Damen und für Herren zugänglich ist (Anmerkung ob integriertes oder eigenständiges)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eigenständiges WC	
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Ja
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	Ja
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Ja
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Ja
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	Ja
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No]	Ja
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Ja
Wenn es eine Sitzerrhöhung gibt: ist diese stabil? [Ex]	Ja
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Nein

<u>Anmerkung:</u> 150 x 120 cm	
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	Ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Siphon ist mit Kunststoff geschützt	
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex]	Nein
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	Ja
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No]	Nein
Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No]	Ja
Wenn es eine Notglocke gibt: ist diese vom WC aus sitzend (ca. in einer Höhe von 70 bis 100 cm) und vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar? [No]	Ja
Gibt es einen Wickeltisch im WC? [No]	
<u>Anmerkung:</u> Kein Wickeltisch im WC Amerika, jedoch sind Wickeltische in anderen WC's vorhanden	Nein
Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es auswechselbare Papierauflagen? [Ex]	Nein
Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es Desinfektionsmittel? [Ex]	Nein

## Tür (zu WC Amerika)

Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [NO]	Nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Nein
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja

Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 93 cm	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 93 cm	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja

### Wege innen (Südamerikahaus)

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Es ist eine Rampe vorhanden	Ja
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No] <u>Anmerkung:</u> Steigung der Rampe beträgt 11 %	Nein
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No] <u>Anmerkung:</u> Steigung der Rampe beträgt 11 %	Nein
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Wenn Gegenstände bis zu einer Höhe von 220 cm (ÖNorm B 1600: ab einer Breite von 15 cm) in den Raum ragen: sind diese gegen Unterlaufen gesichert? [No]	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex]	Ja

Sind Gefahrenstellen wie Stufen- und Rampenverschneidungen kontrastreich markiert und abgesichert? [No]	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]	Nein
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]	Ja

### Rampe (Südamerikahaus)

Beträgt das Längsgefälle der Rampe max. 10%? (lt. ÖNorm B 1610: 10% eingeschränkt barrierefrei, 6% barrierefrei) [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 11 %	
Beträgt das Längsgefälle der Rampe maximal 6%? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 11 %	
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: Bewegungsflächen von mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? [No]	Ja
Ist das Rampenprofil rutschfest und griffig? (kein Holz im Freien, keine glatten Fliesen) [No]	Ja
Beträgt das Quergefälle der Rampe max. 2%? [No]	Nein
Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 200 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 210 cm	
Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 210 cm	
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es Radabweiser auf der Rampe? [No]	Nein
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Ist die Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert (ÖNORM B1600: 10 cm) oder ist ein klar erkennbarer Belagwechsel vorhanden? (laut ÖNorm B 1600: farbliche Markierung und taktile Kennzeichnung) [Ex]	Ja
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es auf beiden Seiten der Rampe einen Handlauf ? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es nach oben einen Handlauf gibt) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Rampe ca. 30 cm weitergeführt? [No]	Nein
Haben die Handläufe einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein	

kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	Nein
Wenn es frei auslaufende Enden der Handläufe gibt: werden diese vor dem Unterlaufen gesichert? [No]	Nein
Wenn es Handläufe gibt: sind diese entlang der ganzen Länge der Rampe angebracht? [No]	Ja
Sind Bewegungsflächen (z.B. am Anfang und am Ende der Rampe) so gestaltet, dass sie nicht zum nachträglichen Verstellen mit Parkflächen oder anderen Hindernissen einladen? [BP]	Ja

## Rundweg Afrika

Gibt es eine Auskunft über die Weglänge (Meter, Kilometer) des Wanderweges?	Nein
Gibt es ausreichend Sitzgelegenheiten entlang des Weges (ca. alle 100 - 150 Meter)?	Ja
Gibt es Informationen über den Schwierigkeitsgrad des Wanderweges? (z.B. Steigung, Gefälle etc)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Im Folder gibt es Informationen zur Steigung	
Gibt es eine genaue Wegbeschreibung?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Es gibt Wegweiser und Pläne	
Gibt es eine digitale Wegbeschreibung?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Audioguide geplant	
Gibt es eine gute Vorabinformation über das Wegenetz, etc.?	Ja
<u>Anmerkung:</u> siehe Anhang	
Gibt es entlang des Weges Informationstafeln bzw. Schilder für Kinder?	Ja
Ist der Weg gut sichtbar mit Markierungen gekennzeichnet? (kontrastreich und mit Leuchtbändern versehen)	Ja
Gibt es entlang des Weges Informationstafeln mit ertastbaren Darstellungen und /oder Braille-Schrift?	Nein
Ist der Wanderweg berollbar?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Abschnittsweise	
Überwiegt der Bodenbelag Asphalt?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag Beton?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag Platten?	Nein
<u>Anmerkung:</u> Teilweise	
Überwiegt der Bodenbelag "wassergebundene Decken"?	Ja
Überwiegt der Bodenbelag "fester Naturboden"?	Ja
Überwiegt der Bodenbelag Kopfsteinpflaster oder Kunststeinpflaster?	Nein
Ist der Weg frei von starker Durchwurzelung, Steinen, starkem Bewuchs und	

Felsblöcken?	Ja
Ist der Weg frei von grobem, tiefem Sand oder Kies?	Nein
Überwiegt der Bodenbelag Grasboden?	Nein
Ist der Weg eben? (nicht in Bezug auf die Steigung sondern die Oberflächenbeschaffenheit)	Nein
Ist der Weg frei von Steinen mit einem Durchmesser von mehr als 1 cm?	Nein
Gibt es eine maximale Längsneigung von 10%? <u>Anmerkung:</u> Abschnittsweise - siehe Anhang	Ja
Gibt es eine maximale Querneigung von 6%? <u>Anmerkung:</u> Teilweise beträgt die Querneigung über 6 %	Ja
Wenn es eine Steigung von bis zu 4% gibt (leicht): Gibt es Verweilplätze?	Ja
Wenn es eine Steigung von bis zu 8% gibt (mittel): Gibt es alle 50-100 m Verweilplätze?	Nein
Wenn es eine Steigung von mehr als 8% gibt (schwer): Gibt es alle 20-30 m Verweilplätze?	Nein
Wenn es Treppen, Stufen, Schwellen gibt, sind diese max. 3 cm hoch? <u>Anmerkung:</u> 15 cm	Nein
Ist der Weg frei von Spalten quer zum Wegverlauf mit einer Breite von mehr als 3 cm?	Ja
Ist der Weg frei von Spalten parallel zum Wegverlauf mit mehr als 3 cm Länge und mehr als 0,5 cm Breite (z.B. Gitterroste)?	Ja
Gibt es entlang des Weges ein barrierefreies WC? (Wenn ja, bitte Anmerkung wo es sich befindet)	Nein
Gibt es eine regelmäßige Überprüfung der lückenlosen Informationskette bestehend aus Informationstafeln, Markierungen, Wegweisern und Leitsystem? (Sind alle Angaben aktuell?)	Ja
Gibt es eine regelmäßige Wartung der Einrichtungsgegenstände wie Stufen und Treppen oder Sitz- und Rastgelegenheiten?	Ja
Wird darauf geachtet, dass keine Gegenstände unvorhergesehen in den Weg hineinragen? (z.B. Äste)	Ja
Kann man Leihrollstühle ausborgen? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist)	Nein
Gibt es die Möglichkeit, Spezial-Rollstühle auszuleihen? (z.B. besonders outdoor-tauglich, bzw. den Gegebenheiten besonders angepasst, Strandrollstuhl etc.)? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist)	Nein
Ist der Weg schattig? <u>Anmerkung:</u> Teilweise	Ja
Gibt es Unterstände für schlechtes Wetter? <u>Anmerkung:</u> Teilweise	Ja

Gibt es einen Handlauf entlang des Weges?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise	
Gibt es ein taktiles Leitsystem (z.B. Einkerbungen am Handlauf)?	Nein
Wird der Wanderweg regelmäßig gewartet? (z.B. umgestürzte Bäume, Schlaglöcher etc.)	Ja
Gibt es Spielplätze entlang des Weges?	Ja
Werden Wegebegrenzungen durch Materialwechsel gekennzeichnet (Orientierungshilfe für sehbehinderte Menschen)?	Nein
Ist der Weg mind. 100 cm breit?	Ja
Ist der Weg mind. 120 cm breit?	Ja
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Wenn es Treppen, Stufen, Schwellen gibt: sind diese kontrastreich gekennzeichnet?	Nein
Gibt es Abfallkübel entlang des Weges?	Ja
Gibt es einen Trinkbrunnen entlang des Weges?	Nein
Gibt es eine Jausenstation entlang des Weges? (z.B. Gasthaus, Geschäft, etc.)	Nein
Gibt es die Möglichkeit, einen Kindertrage-Rucksack auszuleihen? (Wenn ja, anmerken wo dies möglich ist) [BP]	Nein
Wenn es eine Beschilderung zu einem speziellen Thema gibt (z.B. Pflanzenbeschreibungen): sind die Texte einfach formuliert?	Ja

### Wege innen (Afrikanische Vogelvolière)

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Nein
Wenn es am Weg eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 5 cm	
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Teilweise beträgt die Steigung 18 %	
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Teilweise beträgt die Steigung 18 %	
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	

<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 100 cm	
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 100 cm	
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Sind Gefahrenstellen wie Stufen- und Rampenverschneidungen kontrastreich markiert und abgesichert? [No]	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Die Sitzmöglichkeiten sind mit stabilen Rückenlehnen versehen	
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 35 cm	

Lokal Mostschenke	
Ist der Zugang zum Gastronomiebereich völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	
Wenn es beim Zugang zum Gastronomiebereich eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 2 cm	
Gibt es beim Zugang zum Gastronomiebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> keine Stufen	
Ist zwischen den besetzten Stühlen mind. 90 cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben? [No]	Ja
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise	
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere behindernd ist? [Ex]	Ja
Gibt es eine abgesenkte Theke in einer Höhe von max. 85 cm? (ÖNorm B 1600:	

Bereich zusätzlich unterfahrbar mit 80 cm Breite und 70 cm Höhe) [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 90 cm	
Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? [Ex]	Ja
Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung? [Ex]	Ja
Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Spielplatz ist direkt neben der Mostschenke	
Gibt es Trinkhalme zu bestellen? [Ex]	Ja
Gibt es auf Nachfrage (besser ohne Nachfrage) der Kunden Angebote für NahrungsmittelallergikerInnen? (wenn ja, welche?) [Ex]	Ja
Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult oder wird bei Bedarf eine Diätologin konsultiert? [Ex]	Nein
Gibt es kalorienarme Angebote? [Ex]	Nein
Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder, halbe Portionen von Speisen oder ein Buffet? [Ex]	Ja
Gibt es eine Speisekarte in großer (mind.14 pt), kontrastierender (mind. 30 % des Schwarz-Weiß Kontrastes), gut lesbarer Schrift? [No]	Ja
Gibt es eine Speisekarte in Braille? [Ex]	Nein
Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist? [Ex]	Ja
Gibt es in der Speisekarte Bilder von den Speisen? [Ex]	Ja
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen? [Ex]	Ja
Gibt es ein Buffet?	Nein
<u>Anmerkung:</u> Selbstbedienung	
Gibt es eine Tabletrutsche (oder kleine Tablettwägen)? [No]	Ja
Wenn es eine Tabletrutsche gibt: ist diese von der ersten Speisenausgabe bis zur ersten Kassa ohne Unterbrechung geführt? [No]	Ja
Gibt es eigene Nichtraucherbereiche? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Die Sitzmöglichkeiten der Mostschenke befinden sich im Außenbereich	

### Stufen (Mostschenke)

Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Zugang zu Sitzmöglichkeiten teilweise stufenlos erreichbar - jedoch starke Steigung vorhanden	
Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No]	Ja
Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]	Ja

Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No]	Ja
Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No]	Nein
Sind die Stufen geradläufig? [No]	Ja
Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]	Ja
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No]	Nein
Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex]	Nein
Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	Ja

Lokal Simbawelt	
Ist der Zugang zum Gastronomiebereich völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig - jedoch starke Steigung vorhanden (20 %)	Ja
Wenn es beim Zugang zum Gastronomiebereich eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 1,5 m	Ja
Gibt es beim Zugang zum Gastronomiebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Es sind keine Stufen vorhanden	Ja
Ist zwischen den besetzten Stühlen mind. 90 cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben? [No] <u>Anmerkung:</u> Tische sind flexibel verschiebbar	Ja
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No]	Ja
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere behindernd ist? [Ex]	Ja
Gibt es eine abgesenkte Theke in einer Höhe von max. 85 cm? (ÖNorm B 1600: Bereich zusätzlich unterfahrbar mit 80 cm Breite und 70 cm Höhe) [No]	Nein
Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? [Ex]	Ja
Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung? [Ex]	Ja
Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen versehen? [Ex]	Ja

Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Spielzeug	
Ist das Lokal frei von staubanfälligen Teppichen, Polstermöbeln, Vorhängen? [Ex]	Ja
Gibt es Trinkhalme zu bestellen? [Ex]	Ja
Gibt es auf Nachfrage (besser ohne Nachfrage) der Kunden Angebote für NahrungsmittelallergikerInnen? (wenn ja, welche?) [Ex]	Ja
Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult oder wird bei Bedarf eine Diätologin konsultiert? [Ex]	Nein
Gibt es kalorienarme Angebote? [Ex]	Ja
Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder, halbe Portionen von Speisen oder ein Buffet? [Ex]	Ja
Gibt es eine Speisekarte in großer (mind.14 pt), kontrastierender (mind. 30 % des Schwarz-Weiß Kontrastes), gut lesbarer Schrift? [No]	Ja
Gibt es eine Speisekarte in Braille? [Ex]	Nein
Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist? [Ex]	Ja
Gibt es in der Speisekarte Bilder von den Speisen? [Ex]	Ja
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen? [Ex]	Ja
Gibt es ein Buffet?	Nein
<u>Anmerkung:</u> Bedienung	
Gibt es eigene Nichtraucherbereiche? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Das gesamte Lokal ist rauchfrei	

### Eingangstür (zu Restaurant Simbawelt)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 150 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 150 cm	

Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 5 kg	
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [NO]	Ja

## WC (Restaurant Simbawelt)

Gibt es mind. ein barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]	Ja
Ist es ein Behinderten-WC?	Ja
Gibt es ein Behinderten-WC, das für Damen und für Herren zugänglich ist (Anmerkung ob integriertes oder eigenständiges)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Es ist ein eigenständiges WC	
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Nein
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Nein
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	Ja
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Ja
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja

Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Ja
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	Ja
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrecht Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No]	Nein
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Ja
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No] <u>Anmerkung:</u> 75 cm	Nein
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Nein
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Nein
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	Nein
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	Ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Nein
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex]	Ja
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quitiert werden?) [No]	Nein
Gibt es einen Wickeltisch im WC? [No]	Ja
Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es auswechselbare Papierauflagen? [Ex]	Nein
Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es Desinfektionsmittel? [Ex]	Ja

### Tür (zu WC im Restaurant Simbawelt)

Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [NO]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein

Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex] <u>Anmerkung:</u> schwellenlos	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> schwellenlos	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 83 cm	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 83 cm	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja

### Lokal Biergarten/Süße Hütte

Ist der Zugang zum Gastronomiebereich völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Nein
Wenn es beim Zugang zum Gastronomiebereich eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 8 cm	Ja
Gibt es beim Zugang zum Gastronomiebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 1 Stufe	Ja
Ist zwischen den besetzten Stühlen mind. 90 cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben? [No] <u>Anmerkung:</u> 80 cm	Nein

Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise	
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere behindernd ist? [Ex]	Ja
Gibt es eine abgesenkte Theke in einer Höhe von max. 85 cm? (ÖNorm B 1600: Bereich zusätzlich unterfahrbar mit 80 cm Breite und 70 cm Höhe) [No]	Nein
Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? [Ex]	Ja
Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung? [Ex]	Nein
Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Spielplatz	
Gibt es Trinkhalme zu bestellen? [Ex]	Ja
Gibt es auf Nachfrage (besser ohne Nachfrage) der Kunden Angebote für NahrungsmittelallergikerInnen? (wenn ja, welche?) [Ex]	Ja
Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult oder wird bei Bedarf eine Diätologin konsultiert? [Ex]	Nein
Gibt es kalorienarme Angebote? [Ex]	Ja
Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder, halbe Portionen von Speisen oder ein Buffet? [Ex]	Ja
Gibt es eine Speisekarte in großer (mind.14 pt), kontrastierender (mind. 30 % des Schwarz-Weiß Kontrastes), gut lesbarer Schrift? [No]	Ja
Gibt es eine Speisekarte in Braille? [Ex]	Nein
Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist? [Ex]	Ja
Gibt es in der Speisekarte Bilder von den Speisen? [Ex]	Nein
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen? [Ex]	Ja
Gibt es ein Buffet?	Nein
<u>Anmerkung:</u> Selbstbedienung	
Gibt es eigene Nichtraucherbereiche? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Die Sitzmöglichkeiten des Biergartens/ der Süßen Hütte befinden sich im Außenbereich	

## Stufen (Biergarten)

Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex]	Nein
Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No]	Ja
Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]	Nein

Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No]	Ja
Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No]	Nein
Sind die Stufen geradläufig? [No]	Ja
Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]	Ja
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No]	Nein
Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex]	Nein
Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	Ja

### Eingang (Souvenirshop Simbawelt)

Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex]	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]  <u>Anmerkung:</u> 1 Stufe	Nein
Wenn es beim Eingang eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]  <u>Anmerkung:</u> 10 cm	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]  <u>Anmerkung:</u> 1 Stufe	Ja
Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Eingang überdacht? [Ex]	Ja

### Eingangstür (zum Souvenirshop Simbawelt)

Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [NO]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]  <u>Anmerkung:</u> schwollenlos	Ja

Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]  <u>Anmerkung:</u> schwollenlos	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]  <u>Anmerkung:</u> 181 cm	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]  <u>Anmerkung:</u> 181 cm	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Ja

### Wege innen (Souvenirshop Simbawelt)

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]  <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja
Sind die Wege frei von staubanfälligen Teppichen? [Ex]	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]  <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex]	Ja

Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Wenn Gegenstände bis zu einer Höhe von 220 cm (ÖNorm B 1600: ab einer Breite von 15 cm) in den Raum ragen: sind diese gegen Unterlaufen gesichert? [No]	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex]	Ja

### Kassabereich (Souvenirshop Simbawelt)

Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen (bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Papier und Stifte	
Gibt es beim Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Es sind keine Stufen vorhanden	
Sind die Preistafeln und Informationen in großer Schrift (mind. 14pt) und kontrastreich gestaltet (keine Rot-Grün Kombinationen)? [No]	Ja
Sind die Preistafeln und Informationen in einer Höhe von 100 bis 120cm? [No]	Nein
Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt: ist diese in einer Höhe von 85 cm oder mobil einsetzbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Mobil einsetzbar	
Gibt es bei der Kassa/bei der Rezeption einen abgesenkten Platz der maximal 90 cm hoch ist? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 72 cm	
Ist die Kassa/ Rezeption unterfahrbar? (lt. ÖNorm B1600: Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 80 cm, Tiefe mind. 60 cm) [No]	Nein
Ist der Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [No]	Ja

### Spielplatz (Afrikabereich)

Ist die gesamte Anlage die einzelnen Bereiche übersichtlich gestaltet? (z.B. durch Wegeführung, etc.)	Ja
Gibt es einen tastbaren Orientierungsplan beim Spielplatzeingang?	Nein
Ist die Gerätegrundausrüstung (Schaukel, Sandkiste und Rutsche) barrierefrei erreichbar?	Ja
Ist zwischen den Spielmöglichkeiten mind. 100 cm Platz?	Ja
Sind die Spielmöglichkeiten mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen versehen? (z.B. Radabweiser, Sicherheitsbügel etc.)	Nein

Beträgt die Steigung der Wege max. 6%?	Ja
Gibt es Spielgeräte, die Sinneserfahrungen ermöglichen? (z.B. Summsteine, Holz- und Metallklangspiele)	Nein
Gibt es ausreichend Sitzmöglichkeiten am Spielplatzgelände?	Ja
Gibt es ein Leitsystem für sehbeeinträchtigte Kinder, das ihnen eine selbstständige und ungefährdete Bewegung zwischen den Spielbereichen ermöglicht?	Nein
Gibt es Haltegriffe bei den Geräten?	Nein
Ist der Spielplatz auch bei Schlechtwetter oder starker Sonneneinstrahlung bespielbar? (z.B. begeh- und befahrbare Spielhäuser, Bäume, Sonnendächer, Sonnensegel)	Ja
Ist eine sachgerechte und regelmäßige Wartung und Pflege gewährleistet (z.B. Beleg TÜV-Überprüfung etc.)?	Ja
Gibt es ausreichende Bewegungsflächen (150 x 150 cm)?	Ja
Sind Bedienelemente in einer Höhe von 85 bis 105 cm angebracht?	Ja
Gibt es erhöhte Tischspielbereiche?	Nein
Sind Bänke und Sessel mit Lehnen und Armstützen ausgestattet?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Bänke und Sessel sind mit Lehnen ausgestattet	
Gibt es Sitzmöglichkeiten im Schatten?	Ja
Sind die Oberflächen für die Nutzung von sehbeeinträchtigten Personen in kontrastreichen Farben ausgeführt?	Nein
Gibt es einen ausreichenden Fallschutz?	Ja
Gibt es einen Sandspielbereich?	Nein
Gibt es eine Rollstuhlschaukel?	Nein
Gibt es eine Sitzschaukel?	Nein
Gibt es einen Schaukelkorb (Vogelnestschaukel)?	Nein
Gibt es eine Hängematte?	Nein
Gibt es eine Rollstuhlwippe?	Nein
Gibt es ein Rollstuhlkarussell?	Nein
Gibt es eine Rutsche?	Nein
Gibt es ein Gummitrampolin?	Nein
Gibt es eine befahrbare Hängebrücke?	Nein
Gibt es Wasser-Matsch-Bereiche?	Nein
Gibt es Balancierscheiben oder -balken?	Ja
Gibt es Elemente, die eine Sensibilisierung für Gerüche und Geschmack fördern? (z.B. Bepflanzung mit attraktiven Gewürzpflanzen, Pflanzen mit essbaren Früchten)	Nein
Gibt es optische Anregungen? (z.B. rotierende Scheiben, kontrastierende Farben)	Nein

Gibt es Elemente zur Förderung des Tastsinns? (z.B. Spielskulpturen unterschiedlichster Materialien und Formen)	Ja
Gibt es "kinderfreundliche" Sicherheitsabgrenzungen? (kein spitzer Zaun, Draht etc.)	Ja
Gibt es einen Trinkbrunnen?	Nein
Gibt es ein Schild am Eingang mit Notfallnummer(n), SMS-Notfall Nummer, Adresse und Ansprechperson? (z.B. falls Schäden am Spielplatz, Notfall etc.)	Nein
Ist zwischen den Spielmöglichkeiten mind. 150 cm Platz?	Ja
Gibt es ein Leitsystem für blinde Kinder, das ihnen eine selbstständige und ungefährdete Bewegung zwischen den Spielbereichen ermöglicht?	Nein
Gibt es ausreichend Bewegungsflächen (100 x 100 cm) für Rollstuhlfahrer mit Hilfe?	Ja
Gibt es Informationen über die Eckdaten des Spielplatzes in Braille? (z.B. Folder)	Nein
Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man den Spielplatz leichter findet?	Ja
Gibt es einen Plan oder eine Karte vom Spielplatz?	Nein
Gibt es ein barrierefreies WC am Spielplatzgelände?	Nein
Gibt es Mülleimer am Spielplatzgelände?	Ja
Gibt es Spielgeräte für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen?	Ja

### Spielplatz (Mostschenke)

Gibt es ausreichend Sitzmöglichkeiten am Spielplatzgelände?	Ja
Beträgt die Steigung der Wege max. 6%?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Steigung zur Rutsche ist größer	
Gibt es Spielgeräte, die Sinneserfahrungen ermöglichen? (z.B. Summsteine, Holz- und Metallklangspiele)	Nein
Sind die Spielmöglichkeiten mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen versehen? (z.B. Radabweiser, Sicherheitsbügel etc.)	Nein
Ist zwischen den Spielmöglichkeiten mind. 100 cm Platz?	Ja
Gibt es einen tastbaren Orientierungsplan beim Spielplatzeingang?	Nein
Ist die Gerätegrundausrüstung (Schaukel, Sandkiste und Rutsche) barrierefrei erreichbar?	Ja
Ist die gesamte Anlage die einzelnen Bereiche übersichtlich gestaltet? (z.B. durch Wegeführung, etc.)	Ja
Gibt es ein Leitsystem für sehbeeinträchtigte Kinder, das ihnen eine selbstständige und ungefährdete Bewegung zwischen den Spielbereichen ermöglicht?	Nein
Gibt es Haltegriffe bei den Geräten?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise	

Ist der Spielplatz auch bei Schlechtwetter oder starker Sonneneinstrahlung bespielbar? (z.B. begeh- und befahrbare Spielhäuser, Bäume, Sonnendächer, Sonnensegel)	Ja
Ist eine sachgerechte und regelmäßige Wartung und Pflege gewährleistet (z.B. Beleg TÜV-Überprüfung etc.)?	Ja
Gibt es ausreichende Bewegungsflächen (150 x 150 cm)?	Ja
Sind Bedienelemente in einer Höhe von 85 bis 105 cm angebracht?	Ja
Beträgt die max. Reichweite für die Arme 35 cm? (z.B. beim Karussell etc.)	Ja
Gibt es erhöhte Tischspielbereiche?	Nein
Sind Bänke und Sessel mit Lehnen und Armstützen ausgestattet?	Ja
Gibt es Sitzmöglichkeiten im Schatten?	Ja
Sind die Oberflächen für die Nutzung von sehbeeinträchtigten Personen in kontrastreichen Farben ausgeführt?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise	
Gibt es einen ausreichenden Fallschutz?	Ja
Gibt es einen Sandspielbereich?	Nein
Gibt es eine Rollstuhlschaukel?	Nein
Gibt es eine Sitzschaukel?	Nein
Gibt es einen Schaukelkorb (Vogelnestschaukel)?	Ja
Gibt es eine Hängematte?	Nein
Gibt es eine Rollstuhlwappe?	Nein
Gibt es ein Rollstuhlkarussell?	Nein
Gibt es eine Rutsche?	Ja
Wenn es eine Rutsche gibt: gibt es eine rollstuhlgerechte Auffahrt oder eine Rampe (max. Steigung 6%)?	Nein
Wenn es eine Rutsche gibt: gibt es seitliche Ein- und Ausstiege mit Griffmöglichkeiten?	Nein
Wenn es eine Rutsche gibt: ist sie mind. 50 cm breit?	Ja
Wenn es eine Rutsche gibt: hat sie ein langes Auslaufteil?	Ja
Wenn es eine Rutsche gibt: gibt es eine bequeme Umquartierungsmöglichkeit vom Rollstuhl zur Rutsche?	Nein
Gibt es ein Gummitrampolin?	Nein
Gibt es eine befahrbare Hängebrücke?	Nein
Gibt es Wasser-Matsch-Bereiche?	Nein
Gibt es Balancierscheiben oder -balken?	Ja
Gibt es Elemente, die eine Sensibilisierung für Gerüche und Geschmack fördern? (z.B. Bepflanzung mit attraktiven Gewürzpflanzen, Pflanzen mit essbaren Früchten)	Nein

Gibt es optische Anregungen? (z.B. rotierende Scheiben, kontrastierende Farben)	Ja
Gibt es Elemente zur Förderung des Tastsinns? (z.B. Spielskulpturen unterschiedlichster Materialien und Formen)	Ja
Gibt es "kinderfreundliche" Sicherheitsabgrenzungen? (kein spitzer Zaun, Draht etc.)	Ja
Gibt es einen Trinkbrunnen?	Nein
Gibt es ein Schild am Eingang mit Notfallnummer(n), SMS-Notfall Nummer, Adresse und Ansprechperson? (z.B. falls Schäden am Spielplatz, Notfall etc.)	Nein
Ist zwischen den Spielmöglichkeiten mind. 150 cm Platz?	Ja
Gibt es ein Leitsystem für blinde Kinder, das ihnen eine selbstständige und ungefährdete Bewegung zwischen den Spielbereichen ermöglicht?	Nein
Gibt es ausreichend Bewegungsflächen (100 x 100 cm) für Rollstuhlfahrer mit Hilfe?	Ja
Sind Bedienelemente in einer Höhe von max. 110 cm angebracht?	Ja
Gibt es Informationen über die Eckdaten des Spielplatzes in Braille? (z.B. Folder)	Nein
Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man den Spielplatz leichter findet?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Spielplatz befindet sich im Eingangsbereich	
Gibt es einen Plan oder eine Karte vom Spielplatz?	Nein
Wenn es Haltegriffe bei den Geräten gibt: sind sie in einer Höhe von 75 bis 90 cm?	Ja
Gibt es ein barrierefreies WC am Spielplatzgelände?	Ja
Gibt es Mülleimer am Spielplatzgelände?	Ja
Gibt es Spielgeräte für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen?	Ja

### Spielplatz (Tipidorf Amerika)

Gibt es ausreichend Sitzmöglichkeiten am Spielplatzgelände?	Ja
Beträgt die Steigung der Wege max. 6%?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Die Steigung des Weges zur Rutsche beträgt 15 %	
Gibt es Spielgeräte, die Sinneserfahrungen ermöglichen? (z.B. Summsteine, Holz- und Metallklangspiele)	Nein
Sind die Spielmöglichkeiten mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen versehen? (z.B. Radabweiser, Sicherheitsbügel etc.)	Nein
Ist zwischen den Spielmöglichkeiten mind. 100 cm Platz?	Ja
Gibt es einen tastbaren Orientierungsplan beim Spielplatzeingang?	Nein
Ist die Gerätegrundausrüstung (Schaukel, Sandkiste und Rutsche) barrierefrei erreichbar?	Nein
Ist die gesamte Anlage die einzelnen Bereiche übersichtlich gestaltet? (z.B. durch Wegeführung, etc.)	Ja

Gibt es ein Leitsystem für sehbeeinträchtigte Kinder, das ihnen eine selbstständige und ungefährdete Bewegung zwischen den Spielbereichen ermöglicht?	Nein
Gibt es Haltegriffe bei den Geräten?	Nein
Ist der Spielplatz auch bei Schlechtwetter oder starker Sonneneinstrahlung bespielbar? (z.B. begeh- und befahrbare Spielhäuser, Bäume, Sonnendächer, Sonnensegel)	Ja
Ist eine sachgerechte und regelmäßige Wartung und Pflege gewährleistet (z.B. Beleg TÜV-Überprüfung etc.)?	Ja
Gibt es ausreichende Bewegungsflächen (150 x 150 cm)?	Ja
Sind Bedienelemente in einer Höhe von 85 bis 105 cm angebracht?	Ja
Gibt es erhöhte Tischspielbereiche?	Nein
Sind Bänke und Sessel mit Lehnen und Armstützen ausgestattet?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Bänke und Sessel sind mit Lehnen ausgestattet	
Gibt es Sitzmöglichkeiten im Schatten?	Ja
Sind die Oberflächen für die Nutzung von sehbeeinträchtigten Personen in kontrastreichen Farben ausgeführt?	Nein
Gibt es einen ausreichenden Fallschutz?	Ja
Gibt es einen Sandspielbereich?	Nein
Gibt es eine Rollstuhlschaukel?	Nein
Gibt es eine Sitzschaukel?	Nein
Gibt es einen Schaukelkorb (Vogelnestschaukel)?	Nein
Gibt es eine Hängematte?	Nein
Gibt es eine Rollstuhlwippe?	Nein
Gibt es ein Rollstuhlkarussell?	Nein
Gibt es eine Rutsche?	Ja
Wenn es eine Rutsche gibt: gibt es eine rollstuhlgerechte Auffahrt oder eine Rampe (max. Steigung 6%)?	Nein
Wenn es eine Rutsche gibt: gibt es seitliche Ein- und Ausstiege mit Griffmöglichkeiten?	Nein
Wenn es eine Rutsche gibt: ist sie mind. 50 cm breit?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 43 cm	
Wenn es eine Rutsche gibt: hat sie ein langes Auslaufteil?	Nein
Wenn es eine Rutsche gibt: gibt es eine bequeme Umquartierungsmöglichkeit vom Rollstuhl zur Rutsche?	Nein
Gibt es ein Gummitrampolin?	Nein
Gibt es eine befahrbare Hängebrücke?	Nein

Gibt es Wasser-Matsch-Bereiche?	Nein
Gibt es Balancierscheiben oder -balken?	Nein
Gibt es Elemente, die eine Sensibilisierung für Gerüche und Geschmack fördern? (z.B. Bepflanzung mit attraktiven Gewürzpflanzen, Pflanzen mit essbaren Früchten)	Nein
Gibt es optische Anregungen? (z.B. rotierende Scheiben, kontrastierende Farben)	Ja
Gibt es Elemente zur Förderung des Tastsinns? (z.B. Spielskulpturen unterschiedlichster Materialien und Formen)	Ja
Gibt es "kinderfreundliche" Sicherheitsabgrenzungen? (kein spitzer Zaun, Draht etc.)	Ja
Gibt es einen Trinkbrunnen?	Nein
Gibt es ein Schild am Eingang mit Notfallnummer(n), SMS-Notfall Nummer, Adresse und Ansprechperson? (z.B. falls Schäden am Spielplatz, Notfall etc.)	Nein
Ist zwischen den Spielmöglichkeiten mind. 150 cm Platz?	Ja
Gibt es ein Leitsystem für blinde Kinder, das ihnen eine selbstständige und ungefährdete Bewegung zwischen den Spielbereichen ermöglicht?	Nein
Gibt es ausreichend Bewegungsflächen (100 x 100 cm) für Rollstuhlfahrer mit Hilfe?	Ja
Sind Bedienelemente in einer Höhe von max. 110 cm angebracht?	Ja
Gibt es Informationen über die Eckdaten des Spielplatzes in Braille? (z.B. Folder)	Nein
Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man den Spielplatz leichter findet?	Ja
Gibt es einen Plan oder eine Karte vom Spielplatz?	Nein
Gibt es ein barrierefreies WC am Spielplatzgelände?	Nein
Gibt es Mülleimer am Spielplatzgelände?	Ja
Gibt es Spielgeräte für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen?	Ja
Gibt es Spielgeräte für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen?	Ja