

Accessibility Check - Heiltherme Bad Waltersdorf- Quellenhotel & Spa

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Unterkunft	
Wieviele barrierefreie Zimmer (Bettenanzahl) gibt es? (Norm B 1600: pro angefangene 50 Betten ein barrierefreies Zimmer)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Ein barrierefreies Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer	
Gibt es eigene Kinderbetten/Gitterbetten? [Ex]	Ja
Gibt es ein Babyphon? [Ex]	Nein
Gibt es eine Kinderbadewanne? [Ex]	Nein
Gibt es einen Fläschchenwärmer? [Ex]	Nein
Liegt das Gebäude auf mindestens 1600 m Meereshöhe? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Seehöhe: 291 m	
Gibt es Informationen über die aktuelle örtliche Pollenbelastung? (z.B. Internet) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Auf Anfrage	
Ist der Betrieb auf Schimmelpilz und Milbenfreiheit zertifiziert? [Ex]	Ja
Gibt es AllergikerInnen-Matratzen oder spezielle Matratzenüberzüge (Encasings)? [Ex]	Ja
Wird mit antiallergenen Putzmitteln gereinigt? [Ex]	Ja
Wird die Wäsche mit antiallergenen Waschmitteln gewaschen? [Ex]	Nein
Gibt es spezielle Bettwäsche (Pölster und Decken) für AllergikerInnen? [Ex]	Ja
Gibt es mind. ein AllergikerInnenzimmer? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Auf Anfrage wird das Zimmer adaptiert	
Gibt es rauchfreie Zimmer? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Alle Zimmer sind rauchfrei	
Gibt es ein Hotelset für gehörlose Personen? (Wecker mit Rüttelkissen, für Weckruf bzw. Koppelung mit dem Alarmsystem) [Ex]	Nein
Gibt es einen Blink-und Vibrationswecker? [Ex]	Nein
Gibt es einen Telefon mit Blitzfunktion und induktiver Übertragung? [Ex]	Nein
Gibt es alternative Kommunikationsmöglichkeiten für Gehörlose und hörbehinderte Personen? (z. B. gratis Internet, Telefon mit Blitzfunktion und induktiver Übertragung...) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Gratis Internet	

Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem in den Zimmern? (bsp. über Gehörlosen-Koffer) [No]	Nein
Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern? [BP]	Ja
Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15 km) ein Krankenhaus? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> LKH Hartberg (15 km entfernt)	

Parkplatz (Tiefgarage)

Gibt es zumindest einen Behindertenparkplatz? (ÖNorm B 1600: Behindertenparkplatz ab 5 Stellplätzen, 2 Behindertenparkplätze ab 26 Stellplätzen, 3 Behindertenparkplätze ab 51 Stellplätzen, usw.) [Ex]	Ja
Hat die Einrichtung generell eigene Parkplätze? [Ex]	Ja
Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs? (ca. 100 m) [No]	Ja
Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung oder Beschilderung ausgewiesen? (ÖNormB1610:beides) [Ex]	Ja
Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung und Beschilderung ausgewiesen? [No]	Ja
Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz auf einer ebenen Fläche (max. 3% in beide Richtungen-ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflasterung)? [No]	Ja
Betragen die Maße des (Behinderten-)Parkplatzes mind. 3,5 m Breite und 6,5 m Länge (5m Länge, wenn quer oder schräg zur Fahrtrichtung)? (Breite: Fläche eines schwellenlos angrenzenden Gehwegs kann eingerechnet werden) [No]	Ja
Beträgt der Höhenunterschied zu Zugängen vom (Behinderten-)Parkplatz zu den Wegen oder Gehsteigen max. 3 cm? [BP]	Ja
Wenn es einen (Behinderten-)Parkplatz gibt: ist dieser überdacht? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Tiefgarage	
Ist eine Notglocke bzw. Notrufsäule beim (Behinderten-)Parkplatz vorhanden? [BP]	Nein
Wenn es Einfahrtstore oder Schranken gibt: öffnen sich diese automatisch und sind diese auch vom Rollstuhl bzw. Auto aus bedienbar? (ÖNorm B 1600: Bedienhöhe für technische Einrichtungen 85 - 100 cm) [No]	Ja
Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz? [Ex]	Nein

Weg vom Behindertenparkplatz in der Tiefgarage zum Eingang

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Steigung zum Eingang beträgt 3 %	
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja

<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist stufenlos	
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang	
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 132 cm	
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Weg überdacht? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Tiefgarage	
Sind die Wege gut berollbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Beton	
Ist der Weg durchgängig beleuchtet? [Ex]	Ja
Sind Gefahrenstellen wie Stufen- und Rampenverschneidungen kontrastreich markiert und abgesichert? [No]	Ja
Sind Hindernisse am Weg kontrastreich markiert? (10 cm hoch im Bereich von 80 cm bis 100 cm, bei höheren Hindernissen zusätzlich von 150 cm bis 160 cm) [No]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Steigung zum Eingang beträgt 3 %	
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja

Eingang (Tiefgarage)

Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex]	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Steigung zum Eingang beträgt 3 %	
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	

<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	Ja
Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Wenn es eine Türglocke oder Gegensprechanlage gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 110 cm? (ÖNorm B 1600: 85 bis 90 cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Höhe Kartenlesegerät: 115 cm	
Ist der Eingang überdacht? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Tiefgarage	
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 130 x 150 cm	
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 90 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 120 cm	
Sind die Türansschläge max. 3 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No]	Nein
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Ausnahme: Brandschutztüre	
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex]	Nein

Eingangstür Tiefgarage (innen)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	

<u>Anmerkung:</u> 120 cm	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein

Wege im Außenbereich

Ist der Weg durchgängig beleuchtet? [Ex]	Ja
Wird im Winter darauf geachtet, dass die barrierefreie Zugänglichkeit (durch bsp. Schneeräumung, Streumittel, etc.) gewährleistet ist? [Ex]	Ja
Sind die Wege gut berollbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Asphalt	
Ist der Weg überdacht? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise	
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No]	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang	
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist stufenlos	

Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	Ja
Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Steigung zum Haupteingang beträgt 4 %	Ja
Sind Hindernisse am Weg kontrastreich markiert? (10 cm hoch im Bereich von 80 cm bis 100 cm, bei höheren Hindernissen zusätzlich von 150 cm bis 160 cm) [No]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No] <u>Anmerkung:</u> Die Steigung zum Eingang beträgt 4 %. Die Steigung der Zufahrt ist größer.	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja

Eingang

Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex]	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Eingang ist völlig eben	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	Ja
Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Wenn es eine Schmutzfangmatte, einen Gitterrost etc. gibt: ist diese ebenbündig eingelassen, rollstuhltechnisch benutzbar und beeinflusst das Lenkverhalten von Rollstühlen nicht? (Max. Durchmesser 2 cm Rillen oder Löcher) [No]	Ja
Wenn es eine Türglocke oder Gegensprechanlage gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 110 cm? (ÖNorm B 1600: 85 bis 90 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Höhe Kartenlesegerät: 120 cm	Nein
Ist der Eingang überdacht? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Ja
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 90 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 150 cm	Ja

Sind die Türanschlüge max. 3 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex]	Ja
Wenn es sich um eine automatisierte Türe handelt: öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert? [No]	Ja

Empfang/Rezeption

Ist der Empfang/der Wartebereich völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Die Rezeption ist völlig eben bzw. mit dem Lift erreichbar	
Gibt es zum Empfang/Wartebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	
Gibt es beim Schalter/bei der Rezeption einen abgesenkten Platz der maximal 85 cm hoch ist? [No]	Nein
Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar (lt. ÖNorm B1600: Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 80 cm, Tiefe mind. 60 cm) oder wird ein Klemmbrett für Ausfülltätigkeiten angeboten? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Die Rezeption ist nicht unterfahrbar, es wird jedoch ein Klemmbrett angeboten	
Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt: ist diese in einer Höhe von 85 cm oder mobil einsetzbar? [No]	Ja
Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen (bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Papier und Stift	
Ist der Empfang, bzw. Wartebereich blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet? [Ex]	Ja
Hilft das Personal bei der Anmeldung (z.B. Formular ausfüllen, erklären, etc.)? [Ex]	Ja
Wenn es einen eigenen Wartebereich gibt: ist dort Platz für RollstuhlfahrerInnen vorgesehen bzw. vorhanden? [No]	Ja
Wenn es einen eigenen Wartebereich gibt: ist dort Platz für einen Kinderwagen vorgesehen bzw. vorhanden? [Ex]	Ja
Gibt es Sitzmöglichkeiten? [No]	Ja
Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind diese mit	

Rückenlehnen und stabilen Armlehnen versehen? [No]	Ja
Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind die Sitzflächen zwischen 45 cm bis 50 cm hoch? [No]	Ja
Werden weiche Sitzgelegenheiten vermieden, die das Aufstehen erschweren? [Ex]	Ja

Orientierung & Information

Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? [Ex]	Ja
Gibt es Pläne/Karten vom Angebot? (z.B. Orientierungs- oder Fluchtplan) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Orientierungsplan und Fluchtplan	Ja
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? [Ex]	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung oder findet man sich auch ohne diese gut zurecht? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Durchgängige Beschilderung	Ja
Wenn es sehr lange bzw. unübersichtliche Wege gibt: werden auch zwischen den Entscheidungspunkten Orientierungshinweise wiederholt? [No]	Ja
Ist die Beschilderung gut sichtbar angebracht? (ÖNorm B 1600: bei lokalen Orientierungsschildern, Raum- und Objektbeschriftungen in einer Höhe von ca. 70 bis 160 cm oder über 200 cm bei Orientierungsschildern) [Ex]	Ja
Ist die Größe der Beschilderung der Lesedistanz angepasst? (ÖNorm B 1610: Lesedistanz zu Schriftgröße = 1 m : 50 mm, 5 m : 150 mm, 10 m : 290 mm, 30 m : 1000 mm, 50 m : 1450 mm) [No]	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? (gut: schwarz/weiß, gelb; blau/weiß, gelb; weiß/rot, grün; gelb/rot; hell auf dunkel bevorzugen) (ÖNorm B 1600: mind. 30 % des Schwarzweiß - Kontrastes) [No]	Ja
Gibt es eine tastbare Beschilderung oder eine Beschilderung in Braille? [No] <u>Anmerkung:</u> Im Lift	Ja
Sind (barrierefreie) Einrichtungen mit Symbolen gekennzeichnet (z.B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen, etc.)? [No] <u>Anmerkung:</u> WC, Parkplatz	Ja
Gibt es geschriebene Information (z.B. Folder) im Bezug auf barrierefreie Angebote? [Ex]	Nein
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer (mind. Schriftgröße 14) und kontrastreicher Schrift? [Ex]	Ja
Gibt es Information über die Eckdaten in Braille? (z.B. Folder) [Ex]	Nein

Interview mit der verantwortlichen Person

Wird das Personal dazu angehalten Menschen mit Behinderung zu unterstützen? [Ex]	Ja

Hat der Großteil des Personals Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht (bsp.Sensibilisierungs-Workshop)? [Ex]	Nein
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? [Ex]	Ja
Werden Partnerhunde akzeptiert? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Aus hygienischen Gründen	
Wird Kinderbetreuung angeboten? [BP]	Nein
Gibt es ein hörbares Alarmsystem? [No]	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem? [No]	Ja
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung (u.a. 2-Sinne-Prinzip) und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt? [No]	Ja

Barrierefreies WC (im Empfangsbereich)

Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	Ja
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Ja
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	Ja
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 72 cm	
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Ja
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	Ja
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 48 cm	
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm	

B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 87 x 150 cm	
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex]	Nein
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No]	Nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 80 cm	
Sind die Türansläge max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 130 x 130 cm	
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es beim Zugang zum WC max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Gibt es in jedem Stockwerk mind. ein barrierefreies WC ? [No]	Ja
Ist der Zugang zum WC völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	
Ist das Behinderten-WC für Damen und Herren separat zugänglich (Anmerkung ob eigenständig oder unisex)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Unisex	
Gibt es mind. 1 barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen	Nein

werden)? [No]	
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	Nein
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	Ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex]	Ja
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No]	Nein
Gibt es einen Wickeltisch im WC? [No]	Nein

Hotelzimmer (Nr. 202)

Gibt es beim Zugang zum Hotelzimmer max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	Ja
Wenn es eine Schwelle zum Hotelzimmer gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 1,5 cm	Ja
Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	Ja
Ist zumindest auf einer Seite des Bettes (Seite im Kommentar vermerken) ein Platz von mind. 120 cm (Önorm B 1603: 150 cm) oder kann das Bett entsprechend verschoben werden? (Unterfahrbarkeit in 35 cm Höhe kann bis zu 20 cm eingerechnet werden) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Maximal 80 cm, wenn man das Bett verschiebt	Nein
Sind die Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 100 cm (ÖNorm B 1600: 120 cm)? [Ex]	Ja
Sind die Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 120 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 107 cm	Nein
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm? (ÖNorm B 1600: 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm? [No]	Ja
Kann das Fenster automatisch geöffnet werden? [BP]	Nein
Befindet sich mind. ein Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm? [No]	Ja

Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung? [Ex]	Nein
Ist das Bett unterfahrbar? (ÖNorm B 1600: Unterfahrbarkeit mit den Füßen, Höhe: mind. 35 cm, Tiefe mind. 20cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Höhe: 27 cm	Nein
Hat das Bett eine Höhe von 45 bis 50 cm oder ist es höhenverstellbar? [No] <u>Anmerkung:</u> 60 cm	Nein
Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden? [No]	Ja
Wenn es ein Telefon gibt: ist das Telefon vom Bett aus bedienbar? [No]	Ja
Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm? [No]	Ja
Gibt es im Zimmer ein optisches Alarmsystem oder gibt es einen Gehörlosenkoffer? [Ex]	Nein
Wenn es im Zimmer einen Fernseher gibt: gibt es Teletext? [Ex]	Ja
Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen versehen? [Ex]	Nein
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No]	Ja
Ist das Zimmer frei von Teppichen, Vorhängen und Polstermöbeln? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Vorhänge und Polstermöbel	Nein
Sind im Zimmer Türklopfen bzw. Klingeln durch Blinksignale eindeutig wahrnehmbar oder gibt es einen Gehörlosenkoffer? [Ex]	Nein
Wenn es einen Balkon/ eine Terrasse gibt: ist diese/r völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> 1 cm Schwelle vorhanden	Ja
Wenn es eine Schwelle zum Balkon/ zur Terrasse gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 1 cm	Ja
Wenn es einen Balkon/ eine Terrasse gibt: gibt es beim Zugang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	Ja
Wenn es einen Balkon gibt: gibt es einen Handlauf? [Ex]	Nein
Wenn es einen Balkon gibt: gibt es auf diesem eine freie Bewegungsfläche von mind. 120 cm (ÖNorm B 1603: 300 cm breit, 150cm tief)? [Ex]	Ja
Wenn es einen Balkon gibt: gibt es auf diesem eine freie Bewegungsfläche von mind. 150 cm (ÖNorm B 1603: 300 cm breit, 150cm tief)? [No]	Ja
Wenn es einen Balkon gibt: ist der freie Ausblick über Geländer und Brüstungen (ab einer Höhe von max. 60 cm) möglich? [No]	Ja

Tür zum Hotelzimmer

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Innen: 94 x 120 cm	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 80 cm	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 1,5 cm	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Wenn es einen Türöffnungstaster gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 cm (Ex: max. 120cm), mind. 50 cm außerhalb des Öffnungsbereichs der Türflügel (nicht im Bereich von Mauernischen oder Stufen)? [No] <u>Anmerkung:</u> Höhe Kartenlesegerät: 120 cm	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

Badezimmer (Nr. 202)

Ist der Raum völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe, Lift oder Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Das Badezimmer ist völlig eben erreichbar	Ja
Gibt es zum Raum max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	Ja
Gibt es eine berollbare Dusche oder eine Badewanne mit Hebelift und Haltegriffen? [No] <u>Anmerkung:</u> Berollbare Dusche	Ja

Wenn es eine schwellenlos berollbare Dusche gibt: hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 x 130 cm (Ex: 120 x 120 cm möglich)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 80 x 120 cm	
Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm oder 130 x 180 cm auf (lt. Norm von zwei Ecken anfahrbar)? [No]	Nein
Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm auf? [Ex]	Nein
Gibt es im Bereich der Dusche Haltegriffe? [No]	Ja
Wenn es in der Dusche waagrechte Haltegriffe gibt: sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75 bis 85 cm angebracht? [No]	Ja
Gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Duschsitz vorhanden	
Wenn es einen Duschsitz gibt: hat die Sitzfläche zumindest eine Größe von 40 x 40 cm und eine Höhe von 46 bis 48 cm (lt. Norm Achsenabstand aus der Ecke gemessen: zwischen 45 und 50 cm)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Fläche: 47 x 40 cm Höhe: 47 cm	
Gibt es eine höhenverstellbare Schlauchbrause, die auf 85 bis 150 cm flexibel einsetzbar ist? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90 bis 150 cm	
Ist der Duschplatz mit einem Seifenhalter ausgestattet? [No]	Nein
Sind die Bedienhöhen von Ausstattungselementen (wie Seifenspender, -halter, usw.) auf einer Höhe von 85 bis 110? [No]	Nein
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm; 20 cm können bei Unterfahrbarkeit einberechnet werden) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 113 x 120 cm	
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält? [Ex]	Nein
Ist der Spiegel verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante max. 95 cm)? [Ex]	Ja
Gibt es im Raum eine Notglocke? [No]	Nein
Gibt es neben dem akustischen auch ein optisches Alarmsystem? [No]	Nein
Wenn es Kleiderhaken gibt: befinden sich mind. 2 im Greifbereich von max. 120 cm Höhe. [No]	Ja

Tür zum Badezimmer

Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 110 x 120 cm	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 76 cm	Nein
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Nein
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Innen: 45 cm	Nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

WC im Hotelzimmer (Nr. 202)

Ist der Zugang zum WC völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	Ja
Gibt es beim Zugang zum WC max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 110 x 120 cm	Nein
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 76 cm	Nein
Sind die Türansläge max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	Ja

Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No] <u>Anmerkung:</u> Innen: 45 cm	Nein
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Nein
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 78 x 160 cm	Nein
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No] <u>Anmerkung:</u> 47 cm	Ja
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Ja
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	Nein
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 72 cm	Nein
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Ja
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen	

werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 113 x 120 cm	
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	Ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex]	Ja
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	Nein
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No]	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No]	Nein

Gang zu den Zimmern

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist völlig eben	
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja
Sind die Wege frei von staubanfälligen Teppichen? [Ex]	Ja
Wenn es Teppiche gibt: sind diese gut berollbar, beeinflussen das Lenkverhalten nicht und stellen keine Stolperfallen dar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teppichboden	
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Sitzmöglichkeiten vorhanden	
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja

Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex]	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]	Ja

Gangtüren

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 120 cm	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 1 cm	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Teilweise	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein

Lift

Ist der Lift völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Lift ist völlig eben erreichbar	Ja
--	----

Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
Ist die Türe vom Lift mind. 80 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 80 cm	
Ist die Türe vom Lift mind. 90 cm breit? [No]	Nein
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch und befindet sich der Lichtschranken auf einer Höhe von max. 100 cm? [Ex]	Ja
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 110 cm breit und 140 cm tief? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 105 x 140 cm	
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 100 cm breit und 135 cm tief? (eingeschränkt barrierefrei) [No]	Ja
Gibt es beim Lift (innen und außen) tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille? (ÖNorm B 1600: Pyramidenschrift 50 x 50 mm und Braille) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Tastbare Druckknöpfe und Druckknöpfe in Braille	
Befinden sich die Bedienelemente beim Lift (innen und außen) in einer Höhe von 85 bis 120 cm (oberste Taste)? [Ex]	Nein
Wenn sich die vertikalen Bedienelemente nicht zwischen 85 bis 120 cm befinden (Oberkante): Ist ein Bedientableau horizontal in einer Höhe von 90 cm angebracht, mind. 50 cm von den Raumecken entfernt? [No]	Nein
Ist die Beschriftung der Bedientasten beim Lift (innen und außen) groß genug? (ÖNorm B 1600: Schriftgröße der Bedientasten mind. 30 mm hoch, 5 mm breit, Bedientasten von innen beleuchtet) [Ex]	Ja
Ist die Anzeige beim Lift (innen und außen) groß und kontrastreich? (Kontraste der Schriftfarben mind. ? 0,80) [Ex]	Ja
Gibt es beim Ankommen des zugewiesenen Fahrkorbes ein akustisches Signal?	Ja
Gibt es eine akustische Ansage im Lift? [No]	Nein
Wird der Notruf auch optisch bestätigt? [Ex]	Nein
Gibt es im Fahrkorb einen Haltegriff oder Handlauf? (ÖNorm B 1600: 90 cm Höhe, 35-45 cm Durchmesser, bei Bedientableau unterbrochen) [Ex]	Ja
Gibt es im Lift eine Sitzgelegenheit? [Ex]	Nein
Wird eine abwärts führende Stiege gegenüber der Schachttüre vermieden? Wenn es nicht vermieden werden kann: beträgt der Abstand von der Schachttüre mind. 2 m? [No]	Ja

Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Barrierefreien Lift	
Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No]	Ja
Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]	Ja
Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No]	Ja
Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No]	Ja
Sind die Stufen geradläufig? [No]	Ja
Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Fliesen	
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Treppe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es treppauf einen Handlauf gibt) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: haben diese einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: sind die Handläufe durchgängig (ÖNorm B 1600: mind. auf einer Seite, im Treppenauge)? [Ex]	Nein
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt? (ÖNorm B 1610: 30 cm, ÖNorm B 1600: 40 cm) [No]	Nein
Wenn Treppen über mehr als ein Geschoß gehen: haben diese am Anfang und am Ende der Handläufe taktile erfassbare Informationen zum Stockwerk? (ÖNorm B 1600: an beiden Handläufen, unabhängig von Stockwerkanzahl) [Ex]	Nein
Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex]	Nein
Werden freie und vorgesezte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	Ja

Frühstücksraum/Restaurant

Ist der Zugang zum Gastronomiebereich völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	
Gibt es beim Zugang zum Gastronomiebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja

<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Ist zwischen den besetzten Stühlen mind. 90 cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Tische sind verschiebbar	
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No]	Ja
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere hindernd ist? [Ex]	Ja
Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? [Ex]	Ja
Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung? [Ex]	Ja
Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen versehen? [Ex]	Ja
Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug) [Ex]	Ja
Ist das Lokal frei von staubanfälligen Teppichen, Polstermöbeln, Vorhängen? [Ex]	Ja
Gibt es Trinkhalme zu bestellen? [Ex]	Ja
Gibt es auf Nachfrage (besser ohne Nachfrage) der Kunden Angebote für NahrungsmittelallergikerInnen? (wenn ja, welche?) [Ex]	Ja
Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult oder wird bei Bedarf eine Diätologin konsultiert? [Ex]	Ja
Gibt es kalorienarme Angebote? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Auf Anfrage	
Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder, halbe Portionen von Speisen oder ein Buffet? [Ex]	Ja
Gibt es eine Speisekarte in großer (mind.14 pt), kontrastierender (mind. 30 % des Schwarz-Weiß Kontrastes), gut lesbarer Schrift? [No]	Ja
Gibt es eine Speisekarte in Braille? [Ex]	Nein
Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist? [Ex]	Ja
Gibt es in der Speisekarte Bilder von den Speisen? [Ex]	Nein
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen? [Ex]	Ja
Gibt es ein Buffet?	Ja
Wenn es ein Buffet gibt: beträgt die lichte Breite neben dem Buffet mind. 90 cm (120 cm bei Richtungsänderungen)? [No]	Ja
Wenn es ein Buffet gibt: gibt es eine Bedienung? [Ex]	Ja
Wenn es ein Buffet gibt: ist das Speisenangebot auf max. 120 cm präsentiert oder ist es durch Spiegel bzw. Schrägstellung einsehbar gemacht? [No]	Ja
Gibt es eine Tabletrutsche (oder kleine Tablettwägen)? [No]	Nein
Gibt es eigene Nichtraucherbereiche? [Ex]	

<u>Anmerkung:</u> Das gesamte Restaurant ist rauchfrei	Ja
--	----

Rampe (im Restaurant)

Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Ist die Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert (ÖNORM B1600: 10 cm) oder ist ein klar erkennbarer Belagwechsel vorhanden? (laut ÖNorm B 1600: farbliche Markierung und taktile Kennzeichnung) [Ex]	Ja
Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? [No]	Ja
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es Radabweiser auf der Rampe? [No]	Ja
Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 200 cm) [Ex]	Ja
Beträgt das Quergefälle der Rampe max. 2%? [No]	Ja
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? [No]	Ja
Ist das Rampenprofil rutschfest und griffig? (kein Holz im Freien, keine glatten Fliesen) [No]	Ja
Beträgt das Längsgefälle der Rampe maximal 6%? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 6 %	
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: Bewegungsflächen von mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Beträgt das Längsgefälle der Rampe max. 10%? (lt. ÖNorm B 1610: 10% eingeschränkt barrierefrei, 6% barrierefrei) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 6 %	
Wenn es Handläufe gibt: sind diese entlang der ganzen Länge der Rampe angebracht? [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Rampe ca. 30 cm weitergeführt? [No]	Nein
Haben die Handläufe einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Ja
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es auf beiden Seiten der Rampe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es nach oben einen Handlauf gibt) [No]	Ja
Sind Bewegungsflächen (z.B. am Anfang und am Ende der Rampe) so gestaltet, dass sie nicht zum nachträglichen Verstellen mit Parkflächen oder anderen Hinternissen einladen? [BP]	Ja

Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No]	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang	
Sind die Wege frei von staubanfälligen Teppichen? [Ex]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 3 %	
Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Die Steigung beträgt 3 %	

Tür zur Quellenoase

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 100 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 100 cm	
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm	

hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Wenn es sich um eine automatisierte Türe handelt: öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert? [No]	Ja
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden optisch gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	Nein
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden taktil gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	Nein

Umkleide

Ist der Zugang zu den Umkleideräumen völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	
Gibt es beim Zugang zu den Umkleideräumen max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Ist die Umkleide im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Gibt es eine Umkleidekabine mit einer Bewegungsfläche von mindestens 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1603: 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Gibt es eine barrierefreie Umkleidekabine mit einer Bewegungsfläche von mindestens 150 x 150 cm? [No]	Ja
Gibt es mind. in einer Kabine eine Sitzmöglichkeit mit einer Sitzhöhe zwischen 45 und 50 cm? [No]	Ja
Wenn es Schließfächer gibt: sind die Schlösser in einer Höhe von 85 bis 100 cm? [No]	Nein
Ist die Umkleidekabine hell bzw. gut beleuchtet? [Ex]	Ja

Ruheräume und Liegebereich

Sind die Ruheräume völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe, Treppenlift erreichbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Alle Ruheräume sind völlig eben bzw. über eine Rampe erreichbar	
Gibt es einen Zugang mit max. 2 Stufen oder alternativ einen Lift, eine Rampe oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Rampe vorhanden	

Ist zwischen den Liegen oder Ruhebettten 120 cm Platz oder sind die Betten entsprechend verschiebbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Liegen sind verschiebbar	
Gibt es im Ruheraum bzw. Liegebereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B1600: 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Gibt es im Ruheraum bzw. Liegebereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
Gibt es unterfahrbare Liegen für RollifahrerInnen? (ÖNorm B 1600: Unterfahrbarkeit mit den Füßen, Höhe: mind. 35 cm, Tiefe mind. 20cm) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teilweise	
Gibt es Liegen, die mindestens 90 cm breit, 200 cm lang und 45 bis 50 cm hoch sind? [No]	Nein
Wenn es im Ruhe- und Liegebereich Kleiderhaken gibt: sind diese auch in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm angebracht? [No]	Nein

Wasserbecken (Badebereich)

Sind die Zugänge zu Schwimmhalle und Schwimmbecken völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über Lift, Rampe oder Treppenlift? [No]	Ja
Wenn es zum Schwimmbecken eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über Lift, Rampe oder Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 5 cm Schwelle zum Naturteich 0,5 cm Schwelle zum Außenbereich	
Gibt es beim Zugang zur Schwimmhalle bzw. zum Schwimmbecken max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über Lift, Rampe oder Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Aufnahme: Oasepool (3 Stufen)	
Ist der Weg rund um das Becken mind. 100 cm breit? (Önorm B 1603: mind.120 cm) [Ex]	Nein
Gibt es beim Beckenumgang (im Bereich des Einstiegs) eine Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm (Önorm B 1603: 150 x 150 cm)? [Ex]	Ja
Gibt es beim Beckenumgang (im Bereich des Einstiegs) eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? [No]	Ja
Können RollifahrerInnen direkt über den Beckenrand (45 bis 50 cm Höhe) ins das Becken gelangen oder gibt es mechanische bzw. hydraulische Einstiegshilfen, eine Rampe oder Sitzstufen? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Oasepool: direkt über den Beckenrand	
Ist das Wasser im Bereich des barrierefreien Einstiegs zwischen 100 und 120 cm tief? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 130 cm	
Wenn es einen erhöhten Beckenrand gibt: ist dieser im Bereich des Einstiegs mind. 40 cm breit? [No]	Ja

Wenn es einen erhöhten Beckenrand gibt: ist das Wasserniveau auf dem Niveau des Beckenrandes? (ÖNorm B 1603: Wasserspiegel max. 15 cm unter der Oberkante des Beckenrandes) [Ex]	Ja
Ist der Beckenrand mit erhöhtem Farbkontrast gestaltet? [No]	Ja
Wenn es eine Treppe ins Wasser gibt: ist diese mit beidseitigen Handläufen ausgestattet? [No]	Ja
Wenn es bei der Treppe Handläufe gibt: sind diese in einer Höhe von 85 - 105 cm angebracht? (ÖNorm B 1603: 85 - 90cm) [Ex]	Ja
Wenn es bei der Treppe Handläufe gibt: führen diese 30 cm über den An- und Austritt hinaus? (ÖNorm B 1600: 40cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Nur beim Naturteich	
Wenn es beim Einstieg Haken für Handtücher gibt: sind diese auch in einer Höhe von 85 bis 120 cm angebracht? [No]	Nein
Können bei Bedarf Hilfsmittel für NichtschwimmerInnen für wie z.B. Schwimmbretter, Schwimmreifen etc. kostenlos ausgeliehen werden? [BP]	Ja
Gibt es für AllergikerInnen Informationen zu den verwendeten Mitteln zur Schwimmbadhygiene? [Ex]	Ja
Gibt es bei den einzelnen Bereichen auch Beschriftungen in Braille? (Beispiel: Temperaturangabe, Verweildauer) [Ex]	Nein

Wasserbecken (Saunabereich)

Sind die Zugänge zu Schwimmhalle und Schwimmbecken völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über Lift, Rampe oder Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Rampe vorhanden	
Wenn es zum Schwimmbecken eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über Lift, Rampe oder Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 3 cm Schwelle zum Außenbereich	
Gibt es beim Zugang zur Schwimmhalle bzw. zum Schwimmbecken max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über Lift, Rampe oder Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Rampe vorhanden	
Ist der Weg rund um das Becken mind. 100 cm breit? (Önorm B 1603: mind.120 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg rund um das Becken mind. 120 cm breit? [No]	Ja
Gibt es beim Beckenumgang (im Bereich des Einstiegs) eine Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm (Önorm B 1603: 150 x 150 cm)? [Ex]	Ja
Gibt es beim Beckenumgang (im Bereich des Einstiegs) eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? [No]	Ja
Können RollifahrerInnen direkt über den Beckenrand (45 bis 50 cm Höhe) ins das Becken gelangen oder gibt es mechanische bzw. hydraulische Einstiegshilfen, eine Rampe oder Sitzstufen? [No]	Ja

<u>Anmerkung:</u> Whirlpool: direkt über den Beckenrand	
Ist das Wasser im Bereich des barrierefreien Einstiegs zwischen 100 und 120 cm tief? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 130 cm	
Wenn es einen erhöhten Beckenrand gibt: ist dieser im Bereich des Einstiegs mind. 40 cm breit? [No]	Ja
Wenn es einen erhöhten Beckenrand gibt: ist das Wasserniveau auf dem Niveau des Beckenrandes? (ÖNorm B 1603: Wasserspiegel max. 15 cm unter der Oberkante des Beckenrandes) [Ex]	Ja
Ist der Beckenrand mit erhöhtem Farbkontrast gestaltet? [No]	Ja
Wenn es eine Treppe ins Wasser gibt: ist diese mit beidseitigen Handläufen ausgestattet? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Nur zum Whirlpool	
Wenn es bei der Treppe Handläufe gibt: sind diese in einer Höhe von 85 - 105 cm angebracht? (ÖNorm B 1603: 85 - 90cm) [Ex]	Ja
Wenn es bei der Treppe Handläufe gibt: führen diese 30 cm über den An- und Austritt hinaus? (ÖNorm B 1600: 40cm) [Ex]	Ja
Können bei Bedarf Hilfsmittel für NichtschwimmerInnen für wie z.B. Schwimmbretter, Schwimmreifen etc. kostenlos ausgeliehen werden? [BP]	Ja
Gibt es für AllergikerInnen Informationen zu den verwendeten Mitteln zur Schwimmbadhygiene? [Ex]	Ja
Gibt es bei den einzelnen Bereichen auch Beschriftungen in Braille? (Beispiel: Temperaturangabe, Verweildauer) [Ex]	Nein

Sauna	
Ist die Sauna völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe, Treppenlift erreichbar? [No]	Ja
Wenn es zur Sauna eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 2,5 cm Schwelle zur Woazsauna im Außenbereich	
Ist die Sauna über max. 2 Stufen oder alternativ über einen Lift, eine Rampe oder einen Treppenlift erreichbar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Informiert das Personal Menschen mit Behinderung über die Bedienung der Sauna? (z.B. max. Verweildauer, Temperatur etc.) [Ex]	Ja
Ist der Weg im Saunabereich mind. 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 120 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg im Saunabereich mind. 120 cm breit? [No]	Ja
Gibt es im Saunabereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120cm? (Önorm B 1600: 150 x 150cm) [Ex]	Ja

Gibt es im Saunabereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150cm? [No]	Ja
Ist die Fläche am Boden zwischen Sitzbank und Ofen mindestens 100 cm breit und 130 cm tief? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> In folgenden Saunen: Solddampf, Waldsauna, Woazsauna	
Ist die unterste Sitzbank in der Sauna zwischen 45 und 50 cm hoch und mindestens 50 cm tief? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Ausnahmen: Waldsauna und Woazsauna	
Sind die Sitzbänke so montiert, dass sie nicht verrutschen können? [No]	Ja
Gibt es in der Sauna einen Alarmknopf? [Ex]	Ja
Wenn es einen Alarmknopf gibt: ist dieser vom Sitzen aus erreichbar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Nur im Infrarotpavillon und in der Woazsauna	
Sind die Informationen vor der Saunakabine auch in Braille angegeben? [BP]	Nein
Gibt es die Möglichkeit zur Desinfektion von Rollstühlen? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Auf Anfrage	

Saunatiiren

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Ausnahme: Infrarotpavillon	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Ausnahme: Infrarotpavillon	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 80 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600:	

in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Nur im Soledampfbad	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Tür max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

Tür zur Saunaterasse

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 3 cm	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Tür max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein

Treppe (Tenne)

Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex]	Nein
Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 18 cm	Nein
Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]	Ja
Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No]	Ja
Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No]	Nein
Sind die Stufen geradläufig? [No]	Ja
Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP] <u>Anmerkung:</u> Holz	Ja
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Treppe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es treppauf einen Handlauf gibt) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: haben diese einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: sind die Handläufe durchgängig (ÖNorm B 1600: mind. auf einer Seite, im Treppenauge)? [Ex]	Nein
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt? (ÖNorm B 1610: 30 cm, ÖNorm B 1600: 40 cm) [No]	Nein
Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex]	Nein
Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	Ja

Sauna (Feminarium)

Gibt es die Möglichkeit zur Desinfektion von Rollstühlen? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Auf Anfrage	Ja
Sind die Informationen vor der Saunakabine auch in Braille angegeben? [BP]	Nein
Wenn es einen Alarmknopf gibt: ist dieser vom Sitzen aus erreichbar? [Ex]	Nein
Sind die Sitzbänke so montiert, dass sie nicht verrutschen können? [No]	Ja

Gibt es in der Sauna einen Alarmknopf? [Ex]	Ja
Ist die Fläche am Boden zwischen Sitzbank und Ofen mindestens 100 cm breit und 130 cm tief? [No] <u>Anmerkung:</u> 145 x 180 cm	Ja
Ist die unterste Sitzbank in der Sauna zwischen 45 und 50 cm hoch und mindestens 50 cm tief? [No] <u>Anmerkung:</u> 40 cm	Nein
Gibt es im Saunabereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150cm? [No]	Ja
Ist der Weg im Saunabereich mind. 120 cm breit? [No]	Ja
Gibt es im Saunabereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120cm? (Önorm B 1600: 150 x 150cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg im Saunabereich mind. 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 120 cm) [Ex]	Ja
Informiert das Personal Menschen mit Behinderung über die Bedienung der Sauna? (z.B. max. Verweildauer, Temperatur etc.) [Ex]	Ja
Ist die Sauna über max. 2 Stufen oder alternativ über einen Lift, eine Rampe oder einen Treppenlift erreichbar? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	Ja
Ist die Sauna völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe, Treppenlift erreichbar? [No] <u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	Ja

Saunatür (Feminarium)

Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 80 cm	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 145 x 150 cm	Ja

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Nein
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Ja

Tür zum Feminarium-Ruheraum

Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Milchglas	
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Sind die Türanschlätze bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> keine Schwelle	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 84 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm	

ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Nein
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja

Rampe im Ruheraum Waldblick

Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: Bewegungsflächen von mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Beträgt das Längsgefälle der Rampe maximal 6%? [No] <u>Anmerkung:</u> 9 %	Nein
Beträgt das Längsgefälle der Rampe max. 10%? (lt. ÖNorm B 1610: 10% eingeschränkt barrierefrei, 6% barrierefrei) [No] <u>Anmerkung:</u> 9 %	Ja
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? [No]	Ja
Ist das Rampenprofil rutschfest und griffig? (kein Holz im Freien, keine glatten Fliesen) [No] <u>Anmerkung:</u> Holz	Ja
Beträgt das Quergefälle der Rampe max. 2%? [No]	Ja
Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 200 cm) [Ex]	Ja
Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? [No] <u>Anmerkung:</u> 133 cm	Ja
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es Radabweiser auf der Rampe? [No]	Nein
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Ist die Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert (ÖNORM B1600: 10 cm) oder ist ein klar erkennbarer Belagwechsel vorhanden? (laut ÖNorm B 1600: farbliche Markierung und taktile Kennzeichnung) [Ex]	Nein
Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es auf beiden Seiten der Rampe einen Handlauf ? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es nach oben einen Handlauf gibt) [No]	Nein
Sind Bewegungsflächen (z.B. am Anfang und am Ende der Rampe) so gestaltet, dass sie nicht zum nachträglichen Verstellen mit Parkflächen oder anderen Hindernissen einladen? [BP]	Ja

Solarium

Ist das Solarium völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [No]	Ja
---	----

<u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	
Ist das Solarium über max. 2 Stufen oder alternativ über einen Lift, eine Rampe oder einen Treppenlift erreichbar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	
Informiert das Personal Menschen mit Behinderung über die Bedienung des Solariums? (z.B. max. Verweildauer, Temperatur etc.) [Ex]	Ja
Steht vor der Solariumbank eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm zur Verfügung? (ÖNorm B 1603: 150 x 150 cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 78 cm bis zur Wand	
Befindet sich die Solariumbank in einer Höhe von 45 bis 50 cm? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 64 cm	
Befindet sich der Münzautomat in einer Höhe zwischen 85 bis max. 120 cm? [No]	Ja
Wenn es Kleiderhaken gibt: befinden sich diese auch in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm? [No]	Nein
Befindet sich das Desinfektionsmittel in einer Bedienhöhe von 85 bis max. 120 cm? [Ex]	Ja
Sind die Informationen zur Bedienung auch in Braille angegeben? [BP]	Nein

Tür zum Solarium

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Nur außen	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 100 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht	

rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

Barrierefreies WC im Wellnessbereich

Gibt es mind. 1 barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]	Ja
Ist das Behinderten-WC für Damen und Herren separat zugänglich (Anmerkung ob eigenständig oder unisex)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Unisex	
Gibt es in jedem Stockwerk mind. ein barrierefreies WC ? [No]	Ja
Ist der Zugang zum WC völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	
Gibt es beim Zugang zum WC max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Innen: 140 x 150 cm	
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90 cm	
Sind die Türanschläge max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex]	Nein
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit	

des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No] <u>Anmerkung:</u> 140 x 150 cm	Nein
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No] <u>Anmerkung:</u> 47 cm	Ja
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Ja
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Ja
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	Ja
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 72 cm	Nein
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Ja
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No] <u>Anmerkung:</u> 87 cm	Nein
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Ja
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	Ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja

Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex]	Nein
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No]	Ja
Wenn es eine Notglocke gibt: ist diese vom WC aus sitzend (ca. in einer Höhe von 70 bis 100 cm) und vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Nur vom WC aus sitzend erreichbar	

Lift (im Wellnessbereich)	
Ist der Lift völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Der Lift ist völlig eben erreichbar	
Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
Ist die Türe vom Lift mind. 80 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90 cm	
Ist die Türe vom Lift mind. 90 cm breit? [No]	Ja
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch und befindet sich der Lichtschranken auf einer Höhe von max. 100 cm? [Ex]	Ja
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 110 cm breit und 140 cm tief? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 107 x 140 cm	
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 100 cm breit und 135 cm tief? (eingeschränkt barrierefrei) [No]	Ja
Gibt es beim Lift (innen und außen) tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille? (ÖNorm B 1600: Pyramidenschrift 50 x 50 mm und Braille) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Tastbare Druckknöpfe und Druckknöpfe in Braille	
Befinden sich die Bedienelemente beim Lift (innen und außen) in einer Höhe von 85 bis 120 cm (oberste Taste)? [Ex]	Ja
Gibt es im Lift eine Sitzgelegenheit? [Ex]	Nein
Wird eine abwärts führende Stiege gegenüber der Schachttüre vermieden? Wenn es nicht vermieden werden kann: beträgt der Abstand von der Schachttüre mind. 2	Ja

m? [No]	
Gibt es im Fahrkorb einen Haltegriff oder Handlauf? (ÖNorm B 1600: 90 cm Höhe, 35-45 cm Durchmesser, bei Bedientableau unterbrochen) [Ex]	Ja
Wird der Notruf auch optisch bestätigt? [Ex]	Nein
Gibt es beim Ankommen des zugewiesenen Fahrkorbes ein akustisches Signal?	Ja
Gibt es eine akustische Ansage im Lift? [No]	Nein
Ist die Anzeige beim Lift (innen und außen) groß und kontrastreich? (Kontraste der Schriftfarben mind. ? 0,80) [Ex]	Ja
Ist die Beschriftung der Bedientasten beim Lift (innen und außen) groß genug? (ÖNorm B 1600: Schriftgröße der Bedientasten mind. 30 mm hoch, 5 mm breit, Bedientasten von innen beleuchtet) [Ex]	Ja

Treppenhaus (im Wellnessbereich)

Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex]	Nein
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt? (ÖNorm B 1610: 30 cm, ÖNorm B 1600: 40 cm) [No]	Nein
Wenn es Handläufe gibt: sind die Handläufe durchgängig (ÖNorm B 1600: mind. auf einer Seite, im Treppenauge)? [Ex]	Nein
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: haben diese einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Treppe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es treppauf einen Handlauf gibt) [No]	Ja
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No]	Ja
Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Holz	
Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No]	Ja
Sind die Stufen geradläufig? [No]	Ja
Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No]	Ja
Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]	Ja
Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 17 cm	
Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex]	Ja

<u>Anmerkung:</u> Barrierefreien Lift	
Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	Ja
Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	Ja