

Accessibility Check - FRida & freD - Kindermuseum Graz

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Stufen (zu den Verwaltungsräumen)	
Sind die Stufen farblich hervorgehoben?	Nein
Sind die Stufen maximal 16 cm hoch? <u>Anmerkung:</u> 18 cm (Diese Stufen werden von den BesucherInnen jedoch eher selten genutzt, da sich die Ausstellung im EG und UG befindet und es einen Lift gibt.)	Nein
Sind alle Stufen gleich hoch?	Ja
Sind die Trittplächen der Stufen mindestens 31 cm tief? <u>Anmerkung:</u> 27 cm (Obwohl die Stufen nicht den Kriterien entsprechen, hat sich in der Praxis im Zuge des "Dialogs im Dunkeln" gezeigt, dass die Stiege für blinde und sehbeeinträchtigte Personen sehr gut nutzbar ist.)	Nein
Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend über die gesamte Stufenbreite an der Vorderkante markiert? (z. B. schwarz/gelb)	Ja
Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf)	Ja
Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf)	Ja
Haben die Handläufe ein umgreifbares, sicher umfassbares Profil?	Ja
Gehen die Handläufe mind. 40 cm über die letzte Stufe hinaus? (ÖNorm B 1610: mind. 30 cm ist eingeschränkt barrierefrei)	Nein
Befindet sich der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlicher Handlauf in einer Höhe von 75 cm)	Ja
Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlich zweiter Handlauf in einer Höhe von 75 cm)	Ja
Sind die Stufen breit genug für zwei Personen? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, eingeschränkt barrierefrei ab einer Breite von 100 cm)	Ja
Gehen die Handläufe mind. 30 cm über die letzte Stufe hinaus? <u>Anmerkung:</u> Obwohl die Handläufe nicht den Kriterien entsprechen, hat sich in der Praxis im Zuge des "Dialogs im Dunkeln" gezeigt, dass sie für blinde und sehbeeinträchtigte Personen sehr gut nutzbar sind.	Nein
Orientierung	
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung? (z.B. Fluchtplan)	Nein
Gibt es Information über die Eckdaten der Einrichtung in Braille? (z.B. Folder)	Nein

Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Ja
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer Schrift? (mind. Schriftgröße 14)	Nein
Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung? (z.B. Folder)	Ja

Wege innerhalb

Ist der Weg stufenlos?	Ja
Sind die Wege gut berollbar?	Ja
Sind die Wege frei von Teppichen?	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, am Ende von horizontalen Verbindungswegen/Richtungsänderungen Durchmesser von mind. 150 cm)	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich?	Ja
Ist der Weg eben?	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher ect. oder ist links oder rechts davon sehr viel Platz)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Ausstellungsstücke befinden sich jedoch auch ab und zu am Boden	
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: am Ende von horizontalen Verbindungswegen/Richtungsänderungen Durchmesser von mind. 150 cm)	Ja

Eingangshalle

Gibt es eine taktile Bodeninformation, die zum barrierefreien Schalter führt?	Nein
Ist die Eingangshalle blendfrei, gleichmäßig und ausreichend beleuchtet?	Ja
Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind diese mit stabilen Armlehnen versehen?	Nein
Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt - ist diese in einer Höhe von 70 cm oder mobil einsetzbar? (ÖNorm B 1610: 85-100 cm)	Ja
Gibt es in der Eingangshalle eine induktive Höranlage?	Ja
<u>Anmerkung:</u> FM-Anlage zum Ausborgen	
Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar?	Ja
Gibt es beim Schalter einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist oder einen abgesenkten Platz daneben? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm breit, Pulthöhe max. 85 cm)	Ja
Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar in einer Höhe von mind. 70 cm?	Ja
Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe?	

(Mobilitätseingeschränkte Personen sollen möglichst selbstständig aufstehen können)	Ja
---	----

Museum

Gibt es im Ausstellungsbereich Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen?	Ja
Sind vorhandene Sessel leicht verschiebbar?	Ja
Sind die Unterlagen kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es Unterlagen in großer Schrift?	Nein
Werden Inhalte durch Bilder dargestellt?	Ja
Sind die Räume gleichmäßig und blendfrei beleuchtet?	Ja
Gibt es eine Möglichkeit zum Stillen, Wickeln ... ?	Ja
Ist die Begleitung durch die persönliche Assistenz gratis oder zu ermäßigtem Eintrittspreis möglich?	Ja
Gibt es im Veranstaltungsraum eine Induktionsanlage? <u>Anmerkung:</u> FM-Anlage	Ja
Gibt es Broschüren in einfacher Sprache und einfachem Layout?	Nein
Gibt es Informationen in Braille?	Nein
Gibt es hörbare Informationen? <u>Anmerkung:</u> je nach Schwerpunkt	Ja
Ist das Museum frei von Teppichen, Vorhängen, Polstermöbeln?	Nein
Sind Objekt- bzw. Bildinformationen groß und kontrastreich gestaltet?	Ja
Befinden sich Objekt- bzw. Bildinformationen in einer Höhe von max.120 cm? <u>Anmerkung:</u> alles ist für Kinder niedrig montiert	Ja
Können kostenlos Lupen ausgeliehen werden?	Nein
Gibt es zu wichtigen Ausstellungsstücken Tastmodelle?	Ja
Können kostenlos Rollstühle ausgeliehen werden?	Nein
Werden auf Anfrage Führungen für Menschen mit Behinderungen angeboten?	Ja
Gibt es zielgruppenadäquate ?Routenvorschläge? für bestimmte Zielgruppen mit speziellen Informationen? (Wenn ja bitte anmerken, für welche Zielgruppen!)	Ja
Befinden sich tastbare Objekte in einer Höhe von ca. 85 cm (je nach Bediencharakter)?	Ja

Garderobe

Sind die Garderobenhaken in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja

Gibt es bei der Garderobe max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es im Garderobenbereich Personal, das Hilfe leistet?	Ja

Lift

Gibt es eine Einrichtung zum Rückwärtsfahren (z.B. Wandspiegel)? (ÖNorm B 1610: von 30-50 cm über dem Boden bis 150 cm über dem Boden)	Nein
Wenn das Ziel nicht barrierefrei erreichbar ist (z.B. Zimmer, Museum etc.): gibt es mind. einen barrierefreien Lift mit stufenlosem Zugang?	Ja
Gibt es einen Haltegriff oder Handlauf?	Ja
Ist der Lift mindestens 120 cm tief und 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: Einstieg auf Schmalseite: 110 x 140 cm, eingeschränkt barrierefrei: 80 x 135 bzw. 100 x 135, wenn Einstieg auf Breitseite: mind. 150 x 150 cm)	Ja
Sind die Bedienelemente im Lift maximal in einer Höhe von 110 cm? (ÖNorm B 1610: 85 bis 110 cm Taster-Mittelachse)	Ja
Ist der Eingang vom Lift mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 90 cm)	Ja
Wenn im Lift ein Notruf abgesendet wird, ist die Bestätigung des Notrufs dann auch optisch wahrnehmbar?	Nein
Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm)	Ja
Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist die Anzeige im Lift kontrastreich?	Ja
Gibt es eine sichtbare Anzeige im Lift?	Ja
Ist die Anzeige im Lift groß genug?	Ja
Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm?	Ja
Ist der Eingang vom Lift mindestens 90 cm breit?	Ja
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch? (ÖNorm B 1610: Türen bleiben mind. 8 Sekunden lang geöffnet)	Ja
Ist der Lift mindestens 120 cm tief und 110 cm breit? (ÖNorm B 1610: Einstieg auf Schmalseite: 110 x 140 cm, eingeschränkt barrierefrei: 80 x 135 bzw. 100 x 135, wenn Einstieg auf Breitseite: mind. 150 x 150 cm)	Ja
Gibt es im Lift tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille?	Ja
Sind die Bedienelemente im Lift in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: 85 bis 110 cm Taster-Mittelachse)	Ja
Gibt es eine akustische Ansage im Lift?	Nein
<u>Anmerkung:</u> Die Bedienelemente im Lift sind taktil beschriftet. Zusätzlich wird der Lift vom Personal betreut, das bei Bedarf auch gerne unterstützt. Zusätzlich zum Lift gibt es die gut nutzbare Stiege.	Nein
Ist der Lift völlig eben erreichbar oder alternativ über eine Rampe (Steigung max.	

6%), einen Lift oder einen Treppenlift erreichbar?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schlüssel beim Personal erhältlich	

Interview mit der verantwortlichen Person

Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste?	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem?	Nein
Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Ja
Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem?	Nein
Wird Kinderbetreuung angeboten? (Wenn ja: Anmerkung über Altersbeschränkung bzw. andere Beschränkungen)	Ja
<u>Anmerkung:</u> temporär, je nach Programm (z.B. Workshops im Sommer)	
Gibt es ein hörbares Alarmsystem?	Ja
Gibt es hörbare Sicherheitshinweise?	Ja
Gibt es Sicherheitshinweise auf Video?	Nein
Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Ja
Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht?	Ja

Eingang

Ist die Beleuchtung beim Eingang blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.- außer es ist rechts oder links davon sehr viel Platz)?	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja

Kassabereich

Ist der Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar?	Ja
Ist die Kassa/Rezeption unterfahrbar in einer Höhe von ca. 70 cm?	Ja
Gibt es bei der Kassa einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist oder einen abgesenkten Platz daneben? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm breit, Pulthöhe max. 85 cm)	Ja
Sind die Bedienelemente von Bankomat oder Kreditkartenschalter max .	

Zwischen 85 und 100 cm hoch?	Ja
Sind die Preistafeln und Informationen in einer Höhe von 85 bis 100 cm? <u>Anmerkung:mobil</u>	Ja
Sind die Preistafeln und Informationen in großer Schrift und kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es beim Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja

Rampe

Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm?	Ja
Beträgt die Neigung der Rampe maximal 6%?	Ja
Ist der Handlauf auf der rechten Seite? (aufwärts)	Ja
Ist der Handlauf auf der linken Seite? (aufwärts) <u>Anmerkung:derzeit nicht nutzbar</u>	Nein
Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: Wendelrampen mind. 150 cm)	Ja
Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich von 75 cm)	Ja
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: Bewegungsflächen mit einer Länge von mind. 150 cm)	Ja
Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 150 cm)	Ja
Befindet sich der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich von 75 cm)	Ja
Beträgt die Neigung der Rampe max. 10%?	Ja

Hauptstiege im Gebäude

Sind die Stufen farblich hervorgehoben?	Nein
Sind die Stufen maximal 16 cm hoch?	Ja
Sind alle Stufen gleich hoch?	Ja
Sind die Trittplächen der Stufen mindestens 31 cm tief? <u>Anmerkung:28 cm (Obwohl die Stufen nicht den Kriterien entsprechen, hat sich in der Praxis im Zuge des "Dialogs im Dunkeln" gezeigt, dass die Stiege für blinde und sehbeeinträchtigte Personen sehr gut nutzbar ist.)</u>	Nein
Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend über die gesamte Stufenbreite an der Vorderkante markiert? (z. B. schwarz/gelb)	Ja
Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf)	Ja

Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf)	Nein
Haben die Handläufe ein umgreifbares, sicher umfassbares Profil?	Ja
Gehen die Handläufe mind. 40 cm über die letzte Stufe hinaus? (ÖNorm B 1610: mind. 30 cm ist eingeschränkt barrierefrei)	Nein
Befindet sich der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlicher Handlauf in einer Höhe von 75 cm)	Ja
Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlich zweiter Handlauf in einer Höhe von 75 cm)	Ja
Sind die Stufen breit genug für zwei Personen? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, eingeschränkt barrierefrei ab einer Breite von 100 cm)	Ja
Gehen die Handläufe mind. 30 cm über die letzte Stufe hinaus?	Ja

Türe (Theaterraum)

Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? <u>Anmerkung:</u> 113 cm (Die Tür befindet sich jedoch direkt neben der Kassa. Das Personal ist sehr aufmerksam und unterstützt die BesucherInnen bei Bedarf gerne.)	Nein
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Nein

Eingangstüre

Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Ja
Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet? (ÖNorm B 1610: durchgehende, kontrastierende, optische Markierung in einer Höhe von 90 - 100 cm und 150 - 160 cm über dem Fußboden, nicht rot/grüne Markierung, heller und dunkler Anteil)	Ja

Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist es eine Standard-Tür (Flügeltür)?	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja

Türe (WC außen)

Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Nein
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist es eine Standard-Tür (Flügeltür)?	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja

Türe (barrierefreies WC innen)

Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Nein
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610:	

mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Nein
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja

Weg außerhalb (von Friedrichgasse kommend)

Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Ja
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Ja
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (z.B. Blumentröge, Anzeigetafeln, Fahrradständer, etc.-außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg eben? (ÖNorm B 1610: bei einem Längsgefälle von über 6% griffige Oberfläche) <u>Anmerkung:</u> 4% Steigung	Ja
Ist der Weg gut beleuchtet (Beleuchtung entspricht dem Nutzungsbereich)?	Nein
Ist der Weg überdacht?	Nein
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Sind die Wege gut berollbar? (z.B. asphaltiert, fester Sand etc.)	Ja

Weg außerhalb (von Augarten kommend)

Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Ja
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (z.B. Blumentröge, Anzeigetafeln, Fahrradständer, etc.-außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg eben? (ÖNorm B 1610: bei einem Längsgefälle von über 6% griffige Oberfläche) <u>Anmerkung:</u> 4,3% Steigung	Ja

Ist der Weg gut beleuchtet (Beleuchtung entspricht dem Nutzungsbereich)?	Nein
<u>Anmerkung:</u> ab dem Gebäude: ja	
Ist der Weg überdacht?	Nein
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Sind die Wege gut berollbar? (z.B. asphaltiert, fester Sand etc.)	Ja

barrierefreies WC im EG

Ist es ein Behinderten-WC?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Ja
Sind die Haltegriffe aufklappbar?	Ja
Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe lotrecht?	Nein
Sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75 bis 90 cm? (ÖNorm B 1610: bei zweireihiger Ausführung max. 85 cm hoch, bei einreihiger Ausführung 75 cm hoch)	Ja
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)?	Ja
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105 cm? (ÖNorm B 1610: 85 bis 90 cm)	Ja
<u>Anmerkung:</u> direkt auf dem Haltegriff	
Gibt es im WC eine Notglocke?	Ja
Wenn es eine Notglocke gibt - ist diese vom WC aus sitzend (ca. in einer Höhe von 85 bis 105 cm) und vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar?	Nein
Gibt es im WC ein Waschbecken?	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von ca. 80 cm montiert und unterfahrbar in einer Höhe von ca. 70 cm? (ÖNorm B 1610: montiert in einer Höhe von 80 bis 85 cm, unterfahrbarer Bereich mind. 20 cm tief und mind. 65 cm hoch)	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Ja
Gibt es ein Kinder-WC?	Nein
Ist dieses WC für Männer und für Frauen zugänglich?	Ja
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?	Nein
Gibt es einen Wickeltisch im WC?	Ja

Gibt es für den Wickeltisch auswechselbare Papierauflagen?	Ja
Gibt es für den Wickeltisch Desinfektionsmittel?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Reinigungsschaum	
Ist das WC von links befahrbar?	Ja
Ist das WC von rechts befahrbar?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1610: mind. 90 cm)	Ja
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100 cm)? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm)	Ja
Ist der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (ca. 100 x 100 cm)? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm)	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe?	Ja
Gibt es einen verstellbaren Spiegel oder einen Spiegel der bis zur Waschbeckenkante reicht?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Im Vorraum	

Beschilderung außen (von Friedrichgasse kommend)

Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Ja
Ist die Beschilderung in einer Höhe von ca. 160 cm? (ÖNorm B 1610: Höhe zwischen 70 und 160 cm)	Ja
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Ja
Gibt es eine durchgängige Beschilderung?	Ja

Beschilderung (Eingang)

Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Ja
Ist die Beschilderung in einer Höhe von ca. 160 cm? (ÖNorm B 1610: Höhe zwischen 70 und 160 cm)	Ja
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Ja
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Ja
Gibt es eine durchgängige Beschilderung?	Ja

Beschilderung (barrierefreies WC außen)

Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Ja
Ist die Beschilderung in einer Höhe von ca. 160 cm? (ÖNorm B 1610: Höhe zwischen 70 und 160 cm)	Ja
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung?	Ja
Sind barrierefreie Einrichtungen mit einem Rollstuhl-Symbol gekennzeichnet? (z. B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen etc.)	Nein

Beschilderung (barrierefreies WC innen)

Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Ja
Ist die Beschilderung in einer Höhe von ca. 160 cm? (ÖNorm B 1610: Höhe zwischen 70 und 160 cm)	Ja
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung?	Ja
Sind barrierefreie Einrichtungen mit einem Rollstuhl-Symbol gekennzeichnet? (z. B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen etc.)	Ja
Sind barrierefreie Einrichtungen mit einem Rollstuhl-Symbol gekennzeichnet? (z. B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen etc.)	Ja