

# Accessibility Check - Buschenschank Gießauf Nell

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Hotelzimmer	
Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 100 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)	Nein
Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 120cm x 120 cm?	Ja
Ist das Bett unterfahrbar?	Nein
Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Kann das Fenster automatisch geöffnet werden?	Nein
Ist der Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm?	Nein
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm?	Ja
Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 120 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)	Nein
Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?	Ja
Gibt es ein höhenverstellbares Bett?	Nein
Gibt es beim Zugang zum Hotelzimmer max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Hat das Bett eine harte Kante?	Ja
Ist das Zimmer frei von Teppichen?	Ja
Ist das Zimmer durchgängig berollbar? (keine bzw. Niederflorteppiche)	Ja
Ist der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105cm?	Ja
Gibt es am Balkon einen Handlauf?	Ja
Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von max. 110 cm?	Nein
Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden?	Ja
Ist die Tür vom Balkon mindestens 80 cm breit?	Ja
Ist der Balkon völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung?	Nein

## Orientierung

Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung?	Ja
Gibt es Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Ja
Gibt es Information in Braille?	Nein
Gibt es Information in großer Schrift?	Ja
Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung?	Ja

## Eingangshalle

Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar?	Ja
--	----

## Rampen

Ist die Rampe mindestens 100 cm breit?	Ja
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 120 x 120 cm?	Ja
Gibt es Handläufe auf beiden Seiten?	Nein
Gibt es Radabweiser auf der Rampe und sind diese mind. 10cm hoch?	Nein
Ist die Rampe mindestens 120cm breit?	Ja
Ist das Rampenprofil rutschfest?	Ja
Ist der Handlauf auf der linken Seite? (aufwärts)	Nein
Ist die Neigung der Rampe maximal 6%?	Ja
Ist der Handlauf auf der rechten Seite? (aufwärts)	Nein
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 150 x 150 cm?	Ja

## Eingang

Ist der Eingang blendfrei beleuchtet?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentrögen)?	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja

## Stufen

--	--

Haben Treppen, die über mehr als ein Geschoß gehen, am Anfang und am Ende der Handläufe taktile erfassbare Informationen zum Stockwerk	Nein
Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf?	Ja
Sind die Handläufe in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Ja
Haben die Handläufe ein umgreifbares Profil?	Ja
Gehen die Handläufe 40 cm über die letzte Stufe hinaus?	Nein
Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf)	Nein
Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf)	Ja
Sind die Trittflächen der Stufen mindestens 31 cm tief?	Ja
Sind die erste und die letzte Stufe kontrastreich markiert? (z. B. gelb)	Nein
Sind alle Stufen gleich hoch?	Ja
Sind die Stufen maximal 16cm hoch?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 19 cm	
Sind die Stufen farblich hervorgehoben?	Ja

## Beschilderung

Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Ja
Ist die Beschilderung in einer Höhe von 160 cm?	Nein

## Türen

Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm?	Ja
Ist es eine Schwingtür?	Ja
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm?	Ja

## Wege außerhalb

Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja
Ist der Weg überdacht?	Nein

Ist der Weg gut beleuchtet?	Ja
Ist der Weg eben?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Blumentröge, Anzeigetafeln, Verkehrszeichen, Fahrradständer, ...)	Ja
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Nein
<u>Anmerkung</u> :aber sehr kurze Wege	
Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Nein

## Garderobe

Gibt es im Garderobenbereich Personal, das Hilfe leistet?	Ja
Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Sind die Garderobenhaken in einer Höhe von 85cm bis 105cm?	Nein

## Türen Zimmer

Ist es eine Glastür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Schwingtür?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm?	Nein
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm?	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja

## Wege innerhalb

Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja
Ist der Weg blendfrei beleuchtet?	Ja
Ist der Weg eben?	Ja
Ist der Weg max. 100m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher, ...)	Ja
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja
Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Nein

## Interview mit der verantwortlichen Person

Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste?	Ja
Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja
Gibt es im Notfall Hilfe für RollifahrerInnen und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Nein
Gibt es eine Kinderbetreuung?	Nein
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder oder ein Kinderklo?	Nein
Gibt es ein hörbares Alarmsystem?	Nein
Gibt es Sicherheitshinweise auf Video?	Nein
Gibt es hörbare Sicherheitshinweise?	Nein
Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Ja
Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht?	Nein
Wieviele Personen, die persönliche Unterstützung benötigen als Gäste/Kunden: mehr als 100?	Nein

## Parkplatz

Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke...)	Nein
Ist der Parkplatz in der Nähe des Eingangs?	Ja
Ist der Parkplatz überdacht?	Nein
Gibt es zumindest einen Mutter-Kind-Parkplatz?	Nein
Gibt es einen sichtbar gekennzeichneten Behindertenparkplatz und ist dieser mindestens 350 cm breit?	Nein

## Badezimmer

Ist vor dem WC genügend Platz für Rollstuhlfahrerinnen mit Hilfe? (Bitte Maß angeben?) <u>Anmerkung:</u> 105 x 105 cm	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - ist diese schwellenlos erreichbar?	Nein
Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 cm x 100 cm?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? <u>Anmerkung:</u> rechts 50 cm	Nein
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm? <u>Anmerkung:</u> 105 x 105 cm	Nein
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x	

100)?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 150cm x 150cm?	Nein
Ist das Badezimmer völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe (max. 6% Steigung), Lift oder Treppenlift?	Ja
Ist der Siffon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt?	Nein
Wenn es eine Dusche gibt - ist diese mit Haltegriffen ausgestattet?	Nein
Gibt es eine höhenverstellbare Handbrause?	Ja
Wenn es einen Duschsitz gibt - hat der dieser eine Größe von 45 cm x 45 cm?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen?	Ja
Gibt es eine Badewanne mit Lift oder eine berollbare Dusche?	Nein
Ist das WC 46 bis 48 cm hoch oder gibt es Aufsätze?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?	Nein
Gibt es eine Dusche?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150cm x 150cm?	Nein
Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält?	Nein
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?	Nein
Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von ca. 80cm?	Ja

## Unterkunft

Wird mit antiallergenen Putzmitteln gereinigt?	Nein
Wird die Wäsche mit anitallergenen Waschmitteln gewaschen?	Nein
Sind die MitarbeiterInnen auf Kreuzallergien geschult?	Nein
Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15km) ein Krankenhaus?	Ja
Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern?	Ja
Sind Partnerhunde erlaubt?	Ja
Sind Partnerhunde erlaubt?	Ja