

Accessibility Check - Sporthalle Fohnsdorf

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Umkleide	
Gibt es eine Umkleidekabine mit einer Bewegungsfläche von mindestens 150 x 150 cm?	Ja
Ist der Zugang zu den Umkleideräumen völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es eine Umkleidekabine mit einer Bewegungsfläche von mindestens 100 x 100 cm?	Ja
Gibt es eine Möglichkeit zum Wickeln bzw. Stillen?	Nein
Gibt es beim Zugang zu den Umkleideräumen max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
<u>Anmerkung</u> :eben	

Sporthalle	
Ist der Turnsaal völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es beim Zugang zum Turnsaal max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
<u>Anmerkung</u> :eben	
Gibt es ein spezielles Sportangebot für Menschen mit Behinderung (Anmerkung: welches Angebot)?	Ja
<u>Anmerkung</u> :1x pro Woche "Versehrtensport"	
Gibt es spezielle Sportangebote für Kinder bzw. Familien mit Kindern?	Ja
<u>Anmerkung</u> :Kinderturnen, Schulturnen etc.	
Gibt es eine Tribüne?	Ja
Gibt es einen Zuschauerraum?	Ja
Wenn es eine Tribüne gibt: gibt es Sitzmöglichkeiten für RollstuhlfahrerInnen?	Ja
<u>Anmerkung</u> :die ganze erste Reihe	
Wenn es eine Tribüne gibt: gibt es Plätze für RollstuhlfahrerInnen in der ersten Reihe?	Ja
Gibt es bei den Plätzen eine Wendemöglichkeit von 100 x 100 cm?	Ja
Gibt es bei den Plätzen eine Wendemöglichkeit von 150 x 150 cm?	Nein
<u>Anmerkung</u> :auf einer Seite nur 127 cm, die andere sehr groß	

Gibt es bei Sportveranstaltungen eigene Informationen für blinde und sehbehinderte Personen?	Nein
Gibt es eine persönliche Betreuung für Menschen mit Behinderung? <u>Anmerkung:</u> abhängig vom Veranstalter	Nein
Gibt es eine persönliche Betreuung für Kinder? <u>Anmerkung:</u> abhängig vom Veranstalter	Nein
Kann man Tennisrollstühle ausborgen?	Nein
Kann man grundsätzlich Sportequipment ausborgen? <u>Anmerkung:</u> Geräte, die vorhanden sind	Ja
Wenn man zusätzliches Sportequipment ausborgen kann- ist dies kostenlos möglich?	Ja
Kann die Begleitperson eines Menschen mit Behinderung gratis oder ermäßigt in die Sporthalle? (wenn im Behindertenpass eingetragen) <u>Anmerkung:</u> abhängig vom Veranstalter	Nein
Gibt es für Menschen mit Behinderung eine Ermäßigung? (Anmerkung: für wen gibt es eine Ermäßigung) <u>Anmerkung:</u> abhängig vom Veranstalter	Nein
Gibt es in der Sporthalle eine Induktionsanlage?	Nein
Gibt es Personal, das sich bei Bedarf während der Veranstaltung um den Partnerhund kümmert? <u>Anmerkung:</u> abhängig vom Veranstalter	Nein
Gibt es einen Erste-Hilfe-Raum in der Sporthalle?	Ja
Gibt es Personal, das Erste-Hilfe leisten kann? <u>Anmerkung:</u> abhängig vom Veranstalter (bei Großveranstaltungen ist die Rettung vor Ort)	Nein
Gibt es auf Anfrage einen Gebärdendolmetscher?	Ja
Ist die Turnhalle blendfrei beleuchtet?	Ja
Gibt es einen Pollenfilter?	Nein
Wenn es eine Tribüne gibt: ist diese blendfrei beleuchtet?	Ja
Wenn es eine Tribüne gibt: ist sie völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Wenn es eine Tribüne gibt: gibt es beim Zugang zur Tribüne max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es spezielle Geräte für Menschen mit Beeinträchtigungen? (wenn ja, Anmerkung welche)	Nein

Ist der Zuschauerraum völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es beim Zugang zum Zuschauerraum max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Wenn es einen Zuschauerraum gibt: ist diese blendfrei beleuchtet?	Ja
Wenn es einen Zuschauerraum gibt: gibt es Sitzmöglichkeiten für RollstuhlfahrerInnen?	Ja
Wenn es einen Zuschauerraum gibt: gibt es Plätze für RollstuhlfahrerInnen in der ersten Reihe?	Ja
Ist die Turnhalle frei von Teppichen und Vorhängen?	Ja

Orientierung

Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung? (z.B. Folder)	Nein
Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Ja
<u>Anmerkung:</u> am Hauptplatz	
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung? (z.B. Fluchtplan)	Nein
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein

Eingang

Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.- außer es ist rechts oder links davon sehr viel Platz)?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist der Eingang blendfrei beleuchtet?	Ja

WC Zuschauerraum

Gibt es Haltegriffe?	Ja
Ist der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (ca. 100 x 100 cm- bitte Maß angeben)?	Ja
<u>Anmerkung:</u> 120 x 100 cm	
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100 cm)?	Ja
<u>Anmerkung:</u> 100 x 100 cm	
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Nein

<u>Anmerkung</u> :links 50 cm	
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz?	Nein
<u>Anmerkung</u> :links 50 cm	
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Gibt es einen Wickeltisch im WC?	Nein
Ist dieses WC für Männer und für Frauen zugänglich?	Ja
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?	Nein
Gibt es ein Kinder-WC?	Nein
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein
Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von 80 cm?	Ja
Gibt es im WC ein Waschbecken?	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke?	Nein
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105 cm?	Ja
<u>Anmerkung</u> :100 cm	
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)?	Nein
<u>Anmerkung</u> :45 cm	
Sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75 bis 90 cm?	Ja
Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe senkrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe aufklappbar?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein
<u>Anmerkung</u> :120 x 130 cm	
Ist es ein Behinderten-WC?	Ja

Eingangshalle

Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe?	Nein
Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar?	Ja
Gibt es in der Eingangshalle eine induktive Höranlage?	Nein
Ist die Eingangshalle blendfrei und gleichmäßig beleuchtet?	Ja

Interview mit der verantwortlichen Person

Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Nein
Gibt es hörbare Sicherheitshinweise?	Nein
Gibt es Sicherheitshinweise auf Video?	Nein
Gibt es ein hörbares Alarmsystem?	Ja
Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem?	Nein
Wird Kinderbetreuung angeboten? (Wenn ja: Anmerkung über Altersbeschränkung, zeitliche Beschränkung, Qualifikation der BetreuerInnen etc.)	Nein
Gibt es im Notfall Hilfe für RollifahrerInnen und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Nein
Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem?	Nein
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste?	Ja

Parkplatz

Gibt es einen sichtbar gekennzeichneten Behindertenparkplatz und ist dieser mindestens 350 cm breit?	Ja
<u>Anmerkung</u> :man kann bis zur Türe fahren, es gibt ausreichend Platz	
Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz?	Nein
Ist der Parkplatz überdacht?	Nein
Ist der Parkplatz in der Nähe des Eingangs? (ca. 100 m)	Ja
Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke etc.)	Nein

Beschilderung

Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Ja
<u>Anmerkung</u> :z.B. Fluchtweg	
Ist die Beschilderung in einer Höhe von 160 cm?	Nein
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung?	Ja

Stufen

Sind die Stufen farblich hervorgehoben?	Ja

Sind die Stufen maximal 16cm hoch? <u>Anmerkung:</u> 18 cm	Nein
Sind alle Stufen gleich hoch?	Ja
Sind die Trittflächen der Stufen mindestens 31 cm tief? <u>Anmerkung:</u> 30 cm	Nein
Sind die erste und die letzte Stufe kontrastreich markiert? (z. B. gelb) <u>Anmerkung:</u> mit schwarzen Gummistreifen	Ja
Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf)	Ja
Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf)	Ja
Haben die Handläufe ein umgreifbares Profil?	Ja
Gehen die Handläufe 40 cm über die letzte Stufe hinaus?	Nein
Sind die Handläufe in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Ja
Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf?	Ja
Haben Treppen, die über mehr als ein Geschoß gehen, am Anfang und am Ende der Handläufe taktile erfassbare Informationen zum Stockwerk?	Nein
Sind die Stufen breit genug für zwei Personen?	Ja

Rampe (Zugang zum Sportbereich)

Ist die Rampe mindestens 100 cm breit?	Ja
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 100 x 100 cm?	Ja
Gibt es Handläufe auf beiden Seiten?	Nein
Gibt es Radabweiser auf der Rampe und sind diese mind. 10 cm hoch? <u>Anmerkung:</u> ca. 5 cm	Nein
Ist das Rampenprofil rutschfest?	Ja
Ist die Rampe mindestens 120 cm breit?	Ja
Beträgt die Neigung der Rampe maximal 6%? <u>Anmerkung:</u> Rampe hat max. 6% Steigung, aber für 2 Meter 13%	Nein
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? <u>Anmerkung:</u> Rampe befindet sich im Freien	Ja

Wege außerhalb

Ist der Weg mindestens 120 cm breit?	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein

Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (z.B. Blumentröge, Anzeigetafeln, Fahrradständer, etc.-außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg eben?	Nein
Ist der Weg gut beleuchtet?	Ja
Ist der Weg überdacht?	Nein
Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja
Ist der Weg berollbar? (z.B. asphaltiert, fester Sand etc.)	Ja
<u>Anmerkung:</u> asphaltiert	
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Sind die Wege gut berollbar?	Ja

Wege innerhalb

Ist der Weg mindestens 120 cm breit?	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher ect. oder ist links oder rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg eben?	Ja
Ist der Weg blendfrei beleuchtet?	Ja
Sind die Wege frei von Teppichen?	Nein
Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja
Sind die Wege gut berollbar?	Ja

Duschkmöglichkeit

Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von ca. 80 cm?	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm?	Ja
Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält?	Nein
<u>Anmerkung:</u> Hebel	
Gibt es eine Dusche?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Ja

Sind die Haltegriffe aufklappbar?	Ja
Sind die Haltegriffe senkrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja
Ist das WC 46 bis 48 cm hoch oder gibt es Aufsätze? <u>Anmerkung:</u> 45 cm	Nein
Gibt es eine Badewanne mit Lift oder eine berollbare Dusche? (wenn ja: in Anmerkung was von den beiden) <u>Anmerkung:</u> berollbare Dusche	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen?	Nein
Gibt es eine höhenverstellbare Handbrause?	Nein
Wenn es eine Dusche gibt - ist diese mit Haltegriffen ausgestattet?	Nein
Ist der Siffon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt?	Ja
Ist das Badezimmer völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe (max. 6% Steigung), Lift oder Treppenlift?	Ja
Wenn es zum Bad eine Schwelle gibt, ist diese dann max. 16cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es zum Bad max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 x 130 cm?	Ja
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100 cm)?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 x 100 cm?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - ist diese schwellenlos erreichbar?	Ja
Ist vor dem WC genügend Platz für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe? (ca. 100 x 100 cm- bitte Maß angeben)	Ja
Gibt es einen verstellbaren Spiegel oder einen Spiegel der bis zur Waschbeckenkante reicht?	Nein
Gibt es im Badezimmer eine Notglocke?	Nein
Hat der Boden einen rutschhemmenden Bodenbelag? <u>Anmerkung:</u> Fliesenboden (ähnlich wie in Schwimmbädern)	Nein

Türen (Haupteingang, Zuschauerbereich, Sportbereich)

Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm?	Ja

Ist die Tür mindestens 90 cm breit?	Ja
Ist es eine Standard-Tür (Flügeltüre)?	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? <u>Anmerkung:</u> 100 cm	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm?	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja
Ist es eine Schwingtür?	Nein
Ist es eine Drehtür?	Nein
Ist es eine Schiebetür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Ja
Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet?	Nein
Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet?	Nein