

Accessibility Check - BFI Steiermark - Bildungszentrum Weiz

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Aufenthaltsraum EG	
Ist der Zugang zum Raum völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
Gibt es beim Zugang zum Raum max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No]	Ja
Besteht eine Durchfahrtsbreite von mind. 90 cm? [No]	Ja
Sind die Sessel verschiebbar? [Ex]	Ja
Stehen Sessel mit stabilen Arm- und Rückenlehnen und in einer Höhe von 45 bis 50 cm zur Verfügung? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> auf Anfrage	
Ist die Beleuchtung im Raum blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich? [No]	Ja
Ist der Raum frei von Vorhängen, Teppichen und Polstermöbeln? [Ex]	Ja
Besteht bei Gangkreuzungen und Wendepunkten eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
Besteht bei Gangkreuzungen und Wendepunkten eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B1603: 150 cm) [Ex]	Ja

Seminarraum E.05	
Gibt es mind. einen Seminar-/ Besprechungsraum mit Induktionsanlage? [No]	Nein
Ist der Zugang zum Raum völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
Gibt es beim Zugang zum Raum max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
Wenn es beim Zugang zum Raum eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No]	Ja
Besteht eine Durchfahrtsbreite von mind. 90 cm? [No]	Ja
Sind die Sessel verschiebbar? [Ex]	Ja
Stehen Sessel mit stabilen Arm- und Rückenlehnen und in einer Höhe von 45 bis 50 cm zur Verfügung? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> auf Anfrage	

Ist die Beleuchtung im Raum blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich? [No]	Ja
Ist der Raum frei von Vorhängen, Teppichen und Polstermöbeln? [Ex]	Ja
Besteht bei Gangkreuzungen und Wendepunkten eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
Besteht bei Gangkreuzungen und Wendepunkten eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B1603: 150 cm) [Ex]	Ja

barrierefreies WC EG

Ist es ein Behinderten-WC?	Ja
Gibt es ein Behinderten-WC, das für Damen und für Herren zugänglich ist (Anmerkung ob integriertes oder eigenständiges)? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Nein
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Ja
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 87 cm	
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	Ja
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85 - 110 cm (ÖNorm B 1600: 85 - 90 cm)? [Ex]	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke? [No]	Ja
Wenn es eine Notglocke gibt: ist diese vom WC aus sitzend (ca. in einer Höhe von 70 bis 100 cm) und vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar? [No]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Ja
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 98 cm	
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Nein
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Nein

Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Ja
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante max. 85 cm, Oberkante mind. 180 cm)? [Ex]	Ja
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	Ja
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrecht Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 72 cm	
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken (bis 20 cm hinter dem Waschbeckenrand) mind. 65 cm? [No]	Ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
Gibt es mind. ein barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]	Ja
Gibt es in jedem Stockwerk mind. ein barrierefreies, allgemein zugängliches WC ? [No]	Ja
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Nein
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja

Stufen (zur Damenumkleide)

Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung 5 cm) [Ex]	Nein
Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 18,5 cm	
Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]	Ja
Sind alle Stufen über die gesamte Stufenbreite an der Vorderkante farblich kontrastreich markiert? (ÖNorm B 1600: alle Stufen) [Ex]	Nein
Wenn es Handläufe gibt: haben diese einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Treppe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es treppauf einen Handlauf gibt) [No]	Ja
Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No]	Ja
Sind die Stufen geradläufig? [No]	Ja

Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]	Ja
Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No] <u>Anmerkung:</u> 26,5 cm	Nein
Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	Ja
Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: sind die Handläufe durchgängig (ÖNorm B 1600: mind. auf einer Seite, im Treppenauge)? [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt? (ÖNorm B 1610: 30 cm, ÖNorm B 1600: 40 cm) [No]	Nein
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Wendeltreppen? (ÖNorm B 1600: beidseitige Handläufe) [Ex]	Ja

Hauptstiege

Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung 5 cm) [Ex]	Nein
Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 18 cm	Nein
Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]	Ja
Sind alle Stufen über die gesamte Stufenbreite an der Vorderkante farblich kontrastreich markiert? (ÖNorm B 1600: alle Stufen) [Ex]	Nein
Wenn es Handläufe gibt: haben diese einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Treppe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es treppauf einen Handlauf gibt) [No]	Ja
Wenn Treppen über mehr als ein Geschoß gehen: haben diese am Anfang und am Ende der Handläufe taktile erfassbare Informationen zum Stockwerk? (ÖNorm B 1600: an beiden Handläufen, unabhängig von Stockwerkanzahl) [Ex]	Nein
Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No]	Ja
Sind die Stufen geradläufig? [No]	Ja
Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]	Ja
Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No] <u>Anmerkung:</u> 26 cm	Nein

Werden freie und vorgesezte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	Ja
Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: sind die Handläufe durchgängig (ÖNorm B 1600: mind. auf einer Seite, im Treppenauge)? [Ex]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt? (ÖNorm B 1610: 30 cm, ÖNorm B 1600: 40 cm) [No]	Nein
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Wendeltreppen? (ÖNorm B 1600: beidseitige Handläufe) [Ex]	Ja

Türe (E Labor 1.11)

Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Sind die Türanschlätze bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja

Türe (Umkleide Damen, innen & Vorraum)

Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein

Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja

Türe (zum Raucherplatz)

Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 - 100 cm und 150 - 160 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja

Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> ca. 5-6 kg	

Türe (SR E.05)

Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja

Türe (2. Treppenhaus, Glastüre zu den Damenumkleiden)

Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
---	----

Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 - 100 cm und 150 - 160 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja

Türe (Eingangshalle rechts)

Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 - 100 cm und 150 - 160 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja

Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja

Türe (Eingangshalle links)

Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 - 100 cm und 150 - 160 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Sind die Türanschlätze bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der	

Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> ca.3 kg	

Türe (barrierefreies WC EG)

Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja

Türe (Service Center)

Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 - 100 cm und 150 - 160 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> weiße Markierung	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja

Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja

Eingangstüre

Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 - 100 cm und 150 - 160 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei	Ja

Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> ca.6 kg	

Service Center

Ist der Schalter/die Rezeption in einer Höhe von mind. 70 cm und einer Breite von mind. 80 cm unterfahrbar? [No]	Nein
Gibt es Sitzmöglichkeiten? [No]	Ja
Gibt es beim Schalter/bei der Rezeption einen abgesenkten Platz der maximal 85 cm hoch ist? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 110 cm	
Gibt es beim Empfang eine induktive Höranlage und ist diese gekennzeichnet? [No]	Nein
Ist der Empfang, bzw. Wartebereich blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet? [Ex]	Ja
Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind diese mit Rückenlehnen und stabilen Armlehnen versehen? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> auf Anfrage	
Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind die Sitzflächen zwischen 45 cm bis 50 cm hoch? [No]	Ja
Werden weiche Sitzgelegenheiten vermieden, die das Aufstehen erschweren? [Ex]	Ja
Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen (bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex]	Ja
Ist der Empfang/der Wartebereich völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
Gibt es zum Empfang/Wartebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
Hilft das Personal bei der Anmeldung (z.B. Formular ausfüllen, erklären, etc.)? [Ex]	Ja
Wenn es einen Personenaufruf gibt: ist dieser akustisch (ÖNORM B 1600: 2-Sinnes-Prinzip, akustisch und optisch) oder gibt es einen persönlichen Aufruf? [Ex]	Ja
Wenn es einen eigenen Wartebereich gibt: ist dort Platz für RollstuhlfahrerInnen vorgesehen bzw. vorhanden? [No]	Ja

Wege im Innenbereich

Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex]	Ja
Sind die Wege frei von Teppichen? [Ex]	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja
Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja

Orientierung & Information

Sind (barrierefreie) Einrichtungen mit Symbolen gekennzeichnet (z.B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen, etc.)? [No]	Ja
Ist die Beschilderung gut sichtbar angebracht? (ÖNorm B 1600: bei lokalen Orientierungsschildern, Raum- und Objektbeschriftungen in einer Höhe von ca. 70 bis 160 cm oder über 200 cm bei Orientierungsschildern) [Ex]	Ja
Ist die Größe der Beschilderung der Lesedistanz angepasst? (ÖNorm B 1610: Lesedistanz zu Schriftgröße = 1 m : 50 mm, 5 m : 150 mm, 10 m : 290 mm, 30 m : 1000 mm, 50 m : 1450 mm) [No]	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? (gut: schwarz/weiß, gelb; blau/weiß, gelb; weiß/rot, grün; gelb/rot; hell auf dunkel bevorzugen) (ÖNorm B 1600: mind. 30 % des Schwarzweiß - Kontrastes) [No]	Ja
Gibt es eine tastbare Beschilderung oder eine Beschilderung in Braille? [No]	Nein
Gibt es ein optisches Leitsystem/Farbleitsystem (ÖNORM B 1600: gewählte Farben bleiben innerhalb des Orientierungssystems gleich, Rot-Grün-Kontraste werden vermieden)? [No]	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung oder findet man sich auch ohne diese gut zurecht? [Ex]	Nein
Gibt es geschriebene Information (z.B. Folder) im Bezug auf barrierefreie Angebote? [Ex]	Nein
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer (mind.	

Schriftgröße 14) und kontrastreicher Schrift? [Ex]	Nein
Gibt es Information über die Eckdaten in Braille? (z.B. Folder) [Ex]	Nein
Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? [Ex]	Nein
Gibt es Pläne/Karten vom Angebot? (z.B. Orientierungs- oder Fluchtplan) [Ex]	Ja
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? [Ex]	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem, das zu den wichtigen zentralen Punkten (z.B. Info-Schalter, Rezeption, Portier, etc.) führt? [No]	Nein

Wege im Außenbereich

Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist der Weg durchgängig beleuchtet? [Ex]	Ja
Ist der Weg überdacht? [Ex]	Nein
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
Sind die Wege gut berollbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No]	Ja
Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No]	Ja
Wird im Winter darauf geachtet, dass die barrierefreie Zugänglichkeit (durch bsp. Schneeräumung, Streumittel, etc.) gewährleistet ist? [Ex]	Ja
Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja

Lift

Ist der Lift völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
Ist die Türe vom Lift mind. 90 cm breit? [No]	Ja
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch und befindet sich der Lichtschranken auf einer Höhe von max. 100 cm? [Ex]	Ja
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 110 cm breit und 140 cm tief? [No]	Ja

Gibt es im Lift tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille? (ÖNorm B 1600: Pyramidenschrift 50 x 50 mm und Braille) [Ex]	Ja
Befinden sich die Bedienelemente im Lift in einer Höhe von 85 bis 120 cm (oberste Taste)? [Ex]	Ja
Gibt es eine akustische Ansage im Lift? [No]	Nein
Ist die Beschriftung der Bedientasten im Lift groß genug? (ÖNorm B 1600: Schriftgröße der Bedientasten mind. 30 mm hoch, 5 mm breit, Bedientasten von innen beleuchtet) [Ex]	Ja
Ist die Anzeige im Lift groß und kontrastreich? (Kontraste der Schriftfarben mind. ? 0,80) [Ex]	Ja
Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
Wird der Notruf auch optisch bestätigt? [Ex]	Nein
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist die Türe vom Lift mind. 80 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
Gibt es im Fahrkorb einen Haltegriff oder Handlauf? (ÖNorm B 1600: 90 cm Höhe, 35-45 cm Durchmesser, bei Bedientableau unterbrochen) [Ex]	Ja
Wenn im Fahrkorb keine Wendemöglichkeit vorhanden ist: gibt es einen Spiegel an der gegenüber dem Ausstieg liegenden Fahrkorbwand? (ÖNorm B 1600: von 30 cm bis 150 cm über der Fußbodenkante) [Ex]	Ja
Gibt es beim Ankommen des zugewiesenen Fahrkorbes ein akustisches Signal?	Nein
Gibt es im Lift eine Sitzgelegenheit? [Ex]	Nein
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 100 cm breit und 135 cm tief? (eingeschränkt barrierefrei) [No]	Ja

Eingang

Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist die Beleuchtung beim Eingang blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich? [BP]	Ja
Wenn es eine Schmutzfangmatte, einen Gitterrost etc. gibt: ist diese ebenbündig eingelassen, rollstuhltechnisch benutzbar und beeinflusst das Lenkverhalten von Rollstühlen nicht? (Max. Durchmesser 2 cm Rillen oder Löcher) [No]	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex]	Ja
Ist der Eingang überdacht? [Ex]	Ja

Parkplatz

Betragen die Maße des Behindertenparkplatzes mind. 3,5 m Breite und 6,5 m Länge (5m Länge, wenn quer oder schräg zur Fahrtrichtung)? (Breite: Fläche eines schwellenlos angrenzenden Gehwegs kann eingerechnet werden) [No]	Ja
Wenn es einen gekennzeichneten Behindertenparkplatz gibt: ist dieser überdacht? [Ex]	Nein
Wenn es einen gekennzeichneten Behindertenparkplatz gibt: befindet sich dieser in der Nähe des barrierefreien Eingangs? (ca. 100 m) [No]	Ja
Wenn es einen gekennzeichneten Behindertenparkplatz gibt: ist eine Notglocke bzw. Notrufsäule vorhanden? [BP]	Nein
Wenn es einen Behindertenparkplatz gibt: ist dieser mittels Bodenmarkierung und Beschilderung markiert? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> nur Beschilderung	
Wenn es einen gekennzeichneten Behindertenparkplatz gibt: befindet sich dieser auf einer ebenen Fläche (max. 3% in beide Richtungen-ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflasterung)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Rasensteine	
Gibt es zumindest einen Behindertenparkplatz? (ÖNorm B 1600: Behindertenparkplatz ab 5 Stellplätzen, 2 Behindertenparkplätze ab 51 Stellplätzen, 3 Behindertenparkplätze ab 101 Stellplätzen, usw.) [Ex]	Ja
Beträgt der Höhenunterschied zu Zugängen vom Behindertenparkplatz zu den Wegen oder Gehsteigen max. 3 cm? [BP]	Ja
Wenn es einen Behindertenparkplatz gibt: ist dieser mittels Bodenmarkierung oder Beschilderung markiert? (ÖNormB1610:beides) [Ex]	Ja

Interview mit der verantwortlichen Person

Hat der Großteil des Personals Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht (bsp.Sensibilisierungs-Workshop)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Es arbeiten Sozial- und BerufspädagogInnen im Haus.	
Wird das Personal dazu angehalten Menschen mit Behinderung zu unterstützen? [Ex]	Ja
Gibt es ein hörbares Alarmsystem? [No]	Nein
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt? [No]	Nein
Werden Partnerhunde akzeptiert? [Ex]	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem? [No]	Nein
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? [Ex]	Ja
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? [Ex]	Ja