

# Accessibility Check - Chalet Royal

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

| Unterkunft   |      |
|--|------|
| Wieviele barrierefreie Zimmer (Bettenanzahl) gibt es? (Norm B1600: pro angefangene 50 Betten ein barrierefreies Zimmer)<br><br><u>Anmerkung:</u> Es handelt sich um ein Apartment mit einem barrierefrei zugänglichen Schlafzimmer | Ja   |
| Gibt es eigene Kinderbetten/Gitterbetten? [Ex]   | Nein |
| Gibt es ein Babyphon? [Ex]   | Nein |
| Gibt es eine Kinderbadewanne? [Ex]   | Nein |
| Gibt es einen Fläschchenwärmer? [Ex]   | Nein |
| Liegt das Gebäude auf mindestens 1600 m Meereshöhe? [Ex]   | Nein |
| Gibt es Informationen über die aktuelle örtliche Pollenbelastung? (z.B. Internet) [Ex]   | Nein |
| Gibt es AllergikerInnen-Matratzen oder spezielle Matratzenüberzüge (Encasings)? [Ex]   | Nein |
| Wird mit antiallergenen Putzmitteln gereinigt? [Ex]  | Ja   |
| Wird die Wäsche mit antiallergenen Waschmitteln gewaschen? [Ex]  | Ja   |
| Gibt es spezielle Bettwäsche (Pölster und Decken) für AllergikerInnen? [Ex]  | Nein |
| Gibt es rauchfreie Zimmer? [Ex]<br><br><u>Anmerkung:</u> Das gesamte Apartment ist rauchfrei   | Ja   |
| Gibt es einen Blink-und Vibrationswecker? [Ex]   | Nein |
| Gibt es alternative Kommunikationsmöglichkeiten für Gehörlose und hörbehinderte Personen? (z. B. gratis Internet, Telefon mit Blitzfunktion und induktiver Übertragung...) [Ex]<br><br><u>Anmerkung:</u> Gratis Internet           | Ja   |
| Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem in den Zimmern? (bsp. über Gehörlosen-Koffer) [No]  | Nein |
| Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern? [BP]   | Ja   |
| Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15 km) ein Krankenhaus? [Ex]   | Ja   |
| Parkplatz  |      |
| Gibt es zumindest einen Behindertenparkplatz? (ÖNorm B 1600: Behindertenparkplatz ab 5 Stellplätzen, 2 Behindertenparkplätze ab 26 Stellplätzen, 3 Behindertenparkplätze ab 51 Stellplätzen, usw.) [Ex]                            | Ja   |
| Hat die Einrichtung generell eigene Parkplätze? [Ex]   | Ja   |

|  |      |
|--|------|
| Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs? (ca. 100 m) [No]  | Ja   |
| Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung oder Beschilderung ausgewiesen? (ÖNormB1610:beides) [Ex]  | Nein |
| Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung und Beschilderung ausgewiesen? [No]   | Nein |
| Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz auf einer ebenen Fläche (max. 3% in beide Richtungen-ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflasterung)? [No]   | Ja   |
| Betragen die Maße des (Behinderten-)Parkplatzes mind. 3,5 m Breite und 6,5 m Länge (5m Länge, wenn quer oder schräg zur Fahrtrichtung)? (Breite: Fläche eines schwellenlos angrenzenden Gehwegs kann eingerechnet werden) [No] | Ja   |
| Beträgt der Höhenunterschied zu Zugängen vom (Behinderten-)Parkplatz zu den Wegen oder Gehsteigen max. 3 cm? [BP]  | Nein |
| Wenn es einen (Behinderten-)Parkplatz gibt: ist dieser überdacht? [Ex]   | Nein |
| Ist eine Notglocke bzw. Notrufsäule beim (Behinderten-)Parkplatz vorhanden? [BP]   | Nein |

### Wege im Außenbereich (Chalet)

|   |      |
|---|------|
| Wird im Winter darauf geachtet, dass die barrierefreie Zugänglichkeit (durch bsp. Schneeräumung, Streumittel, etc.) gewährleistet ist? [Ex]                               | Ja   |
| Ist der Weg durchgängig beleuchtet? [Ex]  | Ja   |
| Sind Gefahrenstellen wie Stufen- und Rampenverschneidungen kontrastreich markiert und abgesichert? [No]   | Nein |
| Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]  | Ja   |
| Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]   | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 40 cm   |      |
| Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]  | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> Mobile Rampe mit 50 % Steigung  |      |
| Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]  | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> Mobile Rampe mit 50 % Steigung  |      |
| Ist der Weg überdacht? [Ex]   | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Teilweise   |      |
| Sind die Wege gut berollbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No] | Ja   |
| Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]  | Ja   |

|  |      |
|--|------|
| Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex]<br><u>Anmerkung:</u> Durchgangsbreite zum Eingang = 110 cm | Nein |
| Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No]  | Nein |
| Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No]<br><u>Anmerkung:</u> Es ist eine mobile Rampe vorhanden        | Ja   |
| Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]<br><u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang                             | Ja   |
| Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]<br><u>Anmerkung:</u> Es ist eine mobile Rampe vorhanden                         | Ja   |
| Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]<br><u>Anmerkung:</u> Es ist eine mobile Rampe vorhanden  | Ja   |

## Rampe

|   |      |
|---|------|
| Beträgt das Längsgefälle der Rampe max. 10%? (lt. ÖNorm B 1610: 10% eingeschränkt barrierefrei, 6% barrierefrei) [No]<br><u>Anmerkung:</u> Mobile Rampe mit 50 % Steigung | Nein |
| Beträgt das Längsgefälle der Rampe maximal 6%? [No]<br><u>Anmerkung:</u> Mobile Rampe mit 50 % Steigung   | Nein |
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: Bewegungsflächen von mind. 150 x 150 cm) [Ex]                         | Ja   |
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? [No]   | Ja   |
| Ist das Rampenprofil rutschfest und griffig? (kein Holz im Freien, keine glatten Fliesen) [No]  | Ja   |
| Beträgt das Quergefälle der Rampe max. 2%? [No]   | Ja   |
| Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 200 cm) [Ex]<br><u>Anmerkung:</u> 79 cm  | Nein |
| Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? [No]<br><u>Anmerkung:</u> 79 cm  | Nein |

|   |      |
|---|------|
| Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es Radabweiser auf der Rampe? [No]   | Ja   |
| Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Ist die Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert (ÖNORM B1600: 10 cm) oder ist ein klar erkennbarer Belagwechsel vorhanden? (laut ÖNorm B 1600: farbliche Markierung und taktile Kennzeichnung) [Ex] | Ja   |
| Wenn das Gefälle der Rampe mehr als 4% beträgt: Gibt es auf beiden Seiten der Rampe einen Handlauf ? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es nach oben einen Handlauf gibt) [No]   | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> Es handelt sich um eine mobile Rampe  |      |
| Sind Bewegungsflächen (z.B. am Anfang und am Ende der Rampe) so gestaltet, dass sie nicht zum nachträglichen Verstellen mit Parkflächen oder anderen Hindernissen einladen? [BP]  | Ja   |

### Stufen (beim Zugang)

|   |      |
|---|------|
| Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex]   | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Es ist eine mobile Rampe vorhanden  |      |
| Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No]   | Nein |
| Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]  | Nein |
| Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No]  | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 28 cm   |      |
| Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No]  | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 117 cm  |      |
| Sind die Stufen geradläufig? [No]   | Ja   |
| Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]   | Ja   |
| Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No]   | Nein |
| Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex] | Nein |
| Sind bei max. fünf Stufen alle Stufen über die gesamte Stufenbreite an der Vorderkante farblich kontrastreich markiert? [No]  | Nein |
| Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]   | Nein |

### Wege im Außenbereich (zum Empfang/Kassabereich)

|   |  |
|---|--|
| Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, |  |
|---|--|

|   |      |
|---|------|
| einen Lift oder einen Treppenlift? [No]   | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist völlig eben   |      |
| Wenn es am Weg eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]  | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> 3 cm  |      |
| Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]  | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Es sind keine Stufen vorhanden  |      |
| Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No]   | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist stufenlos   |      |
| Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]   | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang   |      |
| Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex]   | Ja   |
| Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No]   | Ja   |
| Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]  | Ja   |
| Ist der Weg überdacht? [Ex]   | Ja   |
| Sind die Wege gut berollbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No] | Ja   |
| Wird im Winter darauf geachtet, dass die barrierefreie Zugänglichkeit (durch bsp. Schneeräumung, Streumittel, etc.) gewährleistet ist? [Ex]                               | Ja   |
| Ist der Weg durchgängig beleuchtet? [Ex]  | Nein |
| Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]  | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 11 %  |      |
| Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]  | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 11 %  |      |

## Empfang/Kassabereich

|   |      |
|---|------|
| Ist der Empfang/der Wartebereich völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] | Nein |
| Wenn es zum Empfang/Wartebereich eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]    | Ja   |

|  |    |
|--|----|
| <u>Anmerkung:</u> 7 cm   |    |
| Gibt es zum Empfang/Wartebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]   | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Es sind keine Stufen vorhanden   |    |
| Gibt es beim Schalter/bei der Rezeption einen abgesenkten Platz der maximal 85 cm hoch ist? [No]   | Ja |
| Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar (lt. ÖNorm B1600: Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 80 cm, Tiefe mind. 60 cm) oder wird ein Klemmbrett für Ausfülltätigkeiten angeboten? [Ex] | Ja |
| Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt: ist diese in einer Höhe von 85 cm oder mobil einsetzbar? [No]  | Ja |
| Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen (bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex]                                   | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Papier und Stift   |    |
| Ist der Empfang, bzw. Wartebereich blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet? [Ex]   | Ja |
| Hilft das Personal bei der Anmeldung (z.B. Formular ausfüllen, erklären, etc.)? [Ex]   | Ja |
| Gibt es Sitzmöglichkeiten? [No]  | Ja |
| Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind diese mit Rückenlehnen und stabilen Armlehnen versehen? [No]   | Ja |
| Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind die Sitzflächen zwischen 45 cm bis 50 cm hoch? [No]  | Ja |
| Werden weiche Sitzgelegenheiten vermieden, die das Aufstehen erschweren? [Ex]  | Ja |

### Tür (zu Empfang/Kassabereich)

|   |      |
|---|------|
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]  | Ja   |
| Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]   | Ja   |
| Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?   | Ja   |
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex] | Nein |
| Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]   | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> 82 cm   |      |
| Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]  | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 82 cm   |      |

|  |      |
|--|------|
| Sind die Türanschlüge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]   | Nein |
| Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]   | Ja   |
| Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]  | Ja   |
| Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex] | Ja   |
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]   | Nein |
| Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]  | Nein |
| Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]  | Ja   |
| Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]  | Ja   |
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [NO]   | Nein |

## Orientierung & Information

|  |      |
|--|------|
| Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? [Ex]   | Ja   |
| Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? [Ex]   | Nein |
| Ist die Beschilderung gut sichtbar angebracht? (ÖNorm B 1600: bei lokalen Orientierungsschildern, Raum- und Objektbeschriftungen in einer Höhe von ca. 70 bis 160 cm oder über 200 cm bei Orientierungsschildern) [Ex] | Ja   |
| Ist die Größe der Beschilderung der Lesedistanz angepasst? (ÖNorm B 1610: Lesedistanz zu Schriftgröße = 1 m : 50 mm, 5 m : 150 mm, 10 m : 290 mm, 30 m : 1000 mm, 50 m : 1450 mm) [No]                                 | Ja   |
| Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? (gut: schwarz/weiß, gelb; blau/weiß, gelb; weiß/rot, grün; gelb/rot; hell auf dunkel bevorzugen) (ÖNorm B 1600: mind. 30 % des Schwarzweiß - Kontrastes) [No]           | Ja   |
| Gibt es eine tastbare Beschilderung oder eine Beschilderung in Braille? [No]   | Nein |
| Sind (barrierefreie) Einrichtungen mit Symbolen gekennzeichnet (z.B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen, etc.)? [No]  | Nein |
| Gibt es geschriebene Information (z.B. Folder) im Bezug auf barrierefreie Angebote? [Ex]   | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Im Internet  |      |
| Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer (mind. Schriftgröße 14) und kontrastreicher Schrift? [Ex]   | Ja   |
| Gibt es Information über die Eckdaten in Braille? (z.B. Folder) [Ex]   | Nein |

## Interview mit der verantwortlichen Person

|  |      |
|--|------|
| Wird das Personal dazu angehalten Menschen mit Behinderung zu unterstützen? [Ex]   | Ja   |
| Hat der Großteil des Personals Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht (bsp.Sensibilisierungs-Workshop)? [Ex] | Nein |
| Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? [Ex]  | Ja   |
| Werden Partnerhunde akzeptiert? [Ex]   | Ja   |
| Gibt es ein hörbares Alarmsystem? [No]   | Ja   |
| Gibt es ein sichtbares Alarmsystem? [No]   | Nein |

## Eingang

|  |      |
|--|------|
| Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex]   | Ja   |
| Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]  | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Es ist eine Rampe vorhanden  |      |
| Wenn es beim Eingang eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]   | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Es ist eine Rampe vorhanden  |      |
| Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]   | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Es ist eine Rampe vorhanden  |      |
| Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No]   | Ja   |
| Wenn es eine Schmutzfangmatte, einen Gitterrost etc. gibt: ist diese ebenbündig eingelassen, rollstuhltechnisch benutzbar und beeinflusst das Lenkverhalten von Rollstühlen nicht? (Max. Durchmesser 2 cm Rillen oder Löcher) [No] | Nein |
| Ist der Eingang überdacht? [Ex]  | Ja   |

## Eingangstür

|   |    |
|---|----|
| Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?   | Ja |
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]  | Ja |
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex] | Ja |
| Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]   | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> 98 cm   |    |



|  |      |
|--|------|
| Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex] | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> 98 cm  |      |
| Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]   | Ja   |
| Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]   | Ja   |
| Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]  | Ja   |
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]                       | Ja   |
| Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]  | Nein |
| Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]  | Ja   |
| Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]  | Ja   |
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [NO]                       | Ja   |

## Garderobe

|   |      |
|---|------|
| Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]        | Ja   |
| Gibt es beim Zugang zur Garderobe max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Es sind keine Stufen vorhanden  |      |
| Befinden sich Kleiderstangen und Haken auch in einer Höhe von 85 - 120 cm? [No]   | Nein |
| Wenn es in der Garderobe einen Spiegel gibt: ist dieser in einer Höhe von max. 40 cm Unterkante bis mind. 140 cm Oberkante angebracht? [No]     | Ja   |

## Wege im Innenbereich

|  |    |
|--|----|
| Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]      | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist völlig eben  |    |
| Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Es sind keine Stufen vorhanden   |    |
| Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]   | Ja |
| Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]                                 | Ja |

|  |      |
|--|------|
| Sind die Wege frei von staubanfälligen Teppichen? [Ex]   | Ja   |
| Wenn es Teppiche gibt: sind diese gut berollbar, beeinflussen das Lenkverhalten nicht und stellen keine Stolperfallen dar? [Ex]                                | Ja   |
| Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]  | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang  |      |
| Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex] | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Durchgangsbreite im Vorraum = 100 cm   |      |
| Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No]             | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> Durchgangsbreite im Vorraum = 100 cm   |      |
| Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]                                   | Ja   |
| Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex]   | Ja   |
| Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]   | Ja   |
| Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]  | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Höhe Sessel beim Esstisch = 46 cm Höhe Ledercouch beim Eingang = 42 cm Höhe Wohnzimmercouch = 42 cm  |      |

| Wohnbereich  |      |
|--|------|
| Ist zwischen den besetzten Stühlen mind. 90 cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben? [No]                                     | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Der Tisch im Essbereich und im Wohnbereich kann verschoben werden  |      |
| Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No]            | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Der Esstisch ist unterfahrbar, der Couchtisch nicht  |      |
| Gibt es eine abgesenkte Theke in einer Höhe von max. 85 cm? (ÖNorm B 1600: Bereich zusätzlich unterfahrbar mit 80 cm Breite und 70 cm Höhe) [No] | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> Die Arbeitshöhe in der Küche beträgt 92 cm   |      |
| Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? [Ex]               | Ja   |
| Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung? [Ex]  | Nein |
| Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen versehen? [Ex]  | Nein |
|  |      |

|   |    |
|---|----|
| Gibt es eigene Nichtraucherbereiche? [Ex]             | Ja |
| <u>Anmerkung:</u> Das gesamte Apartment ist rauchfrei |    |

## Zimmer

|  |      |
|--|------|
| Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]   | Ja   |
| Gibt es beim Zugang zum Hotelzimmer max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]  | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Es sind keine Stufen vorhanden   |      |
| Ist zumindest auf einer Seite des Bettes (Seite im Kommentar vermerken) ein Platz von mind. 120 cm (Önorm B 1603: 150 cm) oder kann das Bett entsprechend verschoben werden? (Unterfahrbarkeit in 35 cm Höhe kann bis zu 20 cm eingerechnet werden) [Ex] | Nein |
| Ist zumindest auf einer Seite des Bettes (Seite im Kommentar vermerken) ein Platz von mind. 150 cm oder kann das Bett entsprechend verschoben werden? (Unterfahrbarkeit in 35 cm Höhe kann bis zu 20 cm eingerechnet werden) [No]                        | Nein |
| Ist das Zimmer mit mind. 120 cm Platz auf beiden Seiten des Bettes auch für zwei RollstuhlfahrerInnen eingeschränkt nutzbar? [Ex]  | Nein |
| Ist das Zimmer mit mind. 150 cm Platz auf beiden Seiten des Bettes auch für zwei RollstuhlfahrerInnen nutzbar? [No]  | Nein |
| Sind die Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 100 cm (ÖNorm B 1600: 120 cm)? [Ex]   | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Auf einer Seite vom Bett beträgt die Breite nur 80 cm  |      |
| Sind die Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 120 cm? [No]  | Nein |
| Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm? (ÖNorm B 1600: 150 x 150 cm) [Ex]  | Nein |
| Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm? [No]   | Nein |
| Kann das Fenster automatisch geöffnet werden? [BP]   | Nein |
| Befindet sich mind. ein Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm? [No]  | Ja   |
| Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung? [Ex]   | Nein |
| Ist das Bett unterfahrbar? (ÖNorm B 1600: Unterfahrbarkeit mit den Füßen, Höhe: mind. 35 cm, Tiefe mind. 20cm) [Ex]  | Nein |
| Hat das Bett eine Höhe von 45 bis 50 cm oder ist es höhenverstellbar? [No]   | Nein |
| Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden? [No]   | Ja   |
| Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm? [No]  | Nein |
| Wenn es im Zimmer einen Fernseher gibt: gibt es Teletext? [Ex]   | Ja   |
| Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen versehen? [Ex]  | Nein |
| Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No]  | Ja   |

|   |      |
|---|------|
| Ist das Zimmer frei von Teppichen, Vorhängen und Polstermöbeln? [Ex]  | Ja   |
| Wenn es einen Balkon/ eine Terrasse gibt: ist diese/r völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]                  | Nein |
| Wenn es eine Schwelle zum Balkon/ zur Terrasse gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]             | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> 11 cm   |      |
| Wenn es einen Balkon/ eine Terrasse gibt: gibt es beim Zugang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]                   | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Es ist eine Schwelle mit 11 cm vorhanden  |      |
| Wenn es einen Balkon gibt: gibt es einen Handlauf? [Ex]   | Ja   |
| Wenn es am Balkon einen Handlauf gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm)? [Ex] | Ja   |
| Wenn es einen Balkon gibt: gibt es auf diesem eine freie Bewegungsfläche von mind. 120 cm (ÖNorm B 1603: 300 cm breit, 150cm tief)? [Ex]  | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 113 cm  |      |
| Wenn es einen Balkon gibt: gibt es auf diesem eine freie Bewegungsfläche von mind. 150 cm (ÖNorm B 1603: 300 cm breit, 150cm tief)? [No]  | Nein |
| Wenn es einen Balkon gibt: ist der freie Ausblick über Geländer und Brüstungen (ab einer Höhe von max. 60 cm) möglich? [No]   | Ja   |

## Tür (zu Schlafzimmer)

|  |      |
|--|------|
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [NO] | Nein |
| Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]  | Ja   |
| Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]  | Ja   |
| Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]  | Ja   |
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex] | Nein |
| Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]  | Ja   |
| Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]   | Ja   |
| Sind die Türanschlätze bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]  | Ja   |
| Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei           |      |

|   |      |
|---|------|
| Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]   | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 85 cm   |      |
| Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]   | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> 85 cm   |      |
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex] | Nein |
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]  | Ja   |
| Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?   | Ja   |

## Badezimmer

|   |      |
|---|------|
| Ist der Raum völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe, Lift oder Treppenlift? [No]  | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Der Raum ist völlig eben erreichbar   |      |
| Gibt es zum Raum max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]  | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Es sind keine Stufen vorhanden  |      |
| Gibt es eine berollbare Dusche oder eine Badewanne mit Hebelift und Haltegriffen? [No]  | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Es gibt eine berollbare Dusche  |      |
| Wenn es eine schwellenlos berollbare Dusche gibt: hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 x 130 cm (Ex: 120 x 120 cm möglich)? [No]                       | Ja   |
| Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm oder 130 x 180 cm auf (lt. Norm von zwei Ecken anfahrbar)? [No]                                  | Ja   |
| Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm auf? [Ex]  | Ja   |
| Gibt es im Bereich der Dusche Haltegriffe? [No]   | Nein |
| Gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen? [No]  | Nein |
| Gibt es eine höhenverstellbare Schlauchbrause, die auf 85 bis 150 cm flexibel einsetzbar ist? [No]  | Nein |
| Ist der Duschplatz mit einem Seifenhalter ausgestattet? [No]  | Nein |
| Sind die Bedienhöhen von Ausstattungselementen (wie Seifenspender, -halter, usw.) auf einer Höhe von 85 bis 110? [No]   | Nein |
| Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]   | Nein |
| Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]  | Nein |
| Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm; 20 cm können bei Unterfahrbarkeit einberechnet werden) [Ex] | Ja   |

|  |      |
|--|------|
| Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis 20 cm Tiefe kann einberechnet werden)? [No] | Ja   |
| Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]            | Nein |
| Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält? [Ex]   | Nein |
| Ist der Spiegel verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante max. 95 cm)? [Ex]                                  | Nein |
| Gibt es im Raum eine Notglocke? [No]   | Nein |
| Gibt es neben dem akustischen auch ein optisches Alarmsystem? [No]   | Nein |
| Wenn es Kleiderhaken gibt: befinden sich mind. 2 im Greifbereich von max. 120 cm Höhe. [No]  | Ja   |

## WC

|  |      |
|--|------|
| Gibt es mind. ein barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]  | Ja   |
| Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]   | Ja   |
| Geht das WC nach außen auf? [No]   | Ja   |
| Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]          | Nein |
| Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]   | Nein |
| Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]   | Ja   |
| Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]   | Ja   |
| Ist das WC von links befahrbar?  | Ja   |
| Ist das WC von rechts befahrbar?   | Ja   |
| Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]   | Nein |
| Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]   | Nein |
| Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]  | Nein |
| Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]  | Ja   |
| Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]   | Ja   |
| Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]  | Nein |
| Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex] | Nein |
| Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]                                    | Nein |

|  |      |
|--|------|
| Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]   | Nein |
| Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]   | Nein |
| Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]              | Nein |
| Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex]            | Nein |
| Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]  | Ja   |
| Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No] | Nein |

## Tür (zu WC)

|   |      |
|---|------|
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [NO]  | Nein |
| Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]   | Ja   |
| Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]   | Ja   |
| Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]   | Ja   |
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]  | Ja   |
| Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]   | Ja   |
| Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]  | Ja   |
| Sind die Türanschlüge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]  | Ja   |
| Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]   | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> 85 cm   |      |
| Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]  | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 85 cm   |      |
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex] | Nein |
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]  | Nein |
| Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?   | Ja   |

## Terrassentür

|  |      |
|--|------|
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]          | Ja   |
| Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]          | Nein |
| Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]<br><u>Anmerkung:</u> 78 cm   | Nein |
| Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]<br><u>Anmerkung:</u> 78 cm                              | Nein |
| Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]   | Ja   |
| Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]   | Ja   |
| Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]  | Ja   |
| Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex] | Ja   |
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]   | Ja   |
| Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]  | Ja   |
| Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]  | Ja   |
| Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]   | Ja   |
| Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [NO]   | Ja   |

## Wege im Außenbereich (Terrasse)

|  |    |
|--|----|
| Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]<br><u>Anmerkung:</u> Der Weg ist völlig eben | Ja |
| Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]<br><u>Anmerkung:</u> Es sind keine Stufen vorhanden                 | Ja |
| Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No]  |    |



|   |      |
|---|------|
| <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist stufenlos   | Ja   |
| Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]   | Ja   |
| Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex]   | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Durchgangsbreite Balkon = 113 cm  |      |
| Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No]   | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Durchgangsbreite Balkon = 113 cm  |      |
| Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]  | Ja   |
| Ist der Weg überdacht? [Ex]   | Ja   |
| <u>Anmerkung:</u> Teilweise   |      |
| Sind die Wege gut berollbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No] | Ja   |
| Wird im Winter darauf geachtet, dass die barrierefreie Zugänglichkeit (durch bsp. Schneeräumung, Streumittel, etc.) gewährleistet ist? [Ex]                               | Ja   |
| Ist der Weg durchgängig beleuchtet? [Ex]  | Ja   |
| Sind Gefahrenstellen wie Stufen- und Rampenverschneidungen kontrastreich markiert und abgesichert? [No]   | Nein |
| Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]  | Ja   |
| Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]   | Nein |
| <u>Anmerkung:</u> 40 cm   |      |
| Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]  | Ja   |
| Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]  | Ja   |
| Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]  | Ja   |