GH	RO	HÖ	SE	**Qualitätskriterien für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen**	Rollator	Rollstl	Hörer	Seher	Kommentare
				Allgemeines:					
GH				Es darf max. 1 Stufe mit einer Höhe von max. 21 cm vorhanden sein. (Tür, Schwelle/Stufe/Treppe)					-
			SE	Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde etc.) dürfen mitgebracht werden.		x			x
				Parkplatz:					
GH	RO			Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	x	x			Parkplatz vorhanden, abe
GH	RO			Der Parkplatz ist entsprechend gekennzeichnet.					gekennzeichnet, stufenlo
GH	RO			Der Parkplatz hat eine Mindestbreite von 350 cm und eine Mindestlänge von 500 cm.					gegeben
				Weg außen:					
GH	RO			Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mindestens 120 cm x 120 cm groß.					-
GH	RO			Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mindestens 90 cm.					-
GH	RO			Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z. B. Asphalt, engfugige Platten	x				ja
GH			SE	Die Breite des Weges beträgt mindestens 120 cm. Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mindestens 80 cm.	x			x	ja
	RO		SE	Die Breite des Weges beträgt mindestens 150 cm. Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mindestens 120 cm breit sein. Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mindestens 90 cm.		x		x	ja
	RO			Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %.					-
	RO			Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z. B. Asphalt, engfugige Platten etc.)					-
			SE	Es muss eine taktil erfassbare Gehwegbegrenzung vorhanden sein (z. B. Rasenkantensteine), oder es muss taktil erfassbare Bodenindikatoren (z. B. Leitstreifen) geben.					
			SE	Es muss eine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung vorhanden sein (z. B. Rasenkantensteine), oder es muss visuell kontrastreiche Bodenindikatoren (z. B. Leitstreifen) geben.			x		
			SE	Es muss eine taktil erfassbare Gehwegbegrenzung vorhanden sein (z. B. Rasenkantensteine), oder es muss taktil erfassbare Bodenindikatoren (z. B. Leitstreifen) geben.				x	
				Tür:					
GH	RO		SE	Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	x	X		X	Bewegungsmelder
	RO			Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	x	x			
			SE	Glastüren (ganz oder teilweise) müssen mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet sein.					-
			SE	Die Tür bzw. der Türrahmen muss visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt sein.					-
				Eingangsbereich:					
			SE	Der Eingangsbereich muss durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar sein.					ja
			SE	Der Eingangsbereich muss visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt sein.					nein
				Flur/Weg/Gang innen:					
GH	RO			Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt (ohne Berücksichtigung von Türen und Durchgängen) mindestens 120 cm.	x	X			140cm Spannteppich
	RO		SE	Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt (ohne Berücksichtigung von Türen und Durchgängen) mindestens 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mindestens 120 cm breit sein.		X			140cm Spannteppich
			SE	Die Wand muss als Orientierungsleitlinie genutzt werden können, oder es müssen gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden sein, oder andere bauliche Elemente können als Orientierung genutzt werden, oder es müssen taktil erfassbare Bodenindikatoren (z. B. Leitstreifen) vorhanden sein.					-
			SE	Der Flur/Weg/Gang muss visuell kontrastreich gestaltet sein.					-
			SE	Der Weg muss visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt sein oder es müssen visuell kontrastreiche Bodenindikatoren (z. B. Leitstreifen) vorhanden sein.					-
				Aufzug/Lift:					
GH	RO			Die Kabinengröße des Aufzugs muss mindestens 110 cm x 140 cm betragen.	x	!			90x150 cm
GH				Bei einem Treppenplattformlift muss die Plattform mindestens 80 cm x 125 cm groß sein.					-
	RO			Bei einem Hublift muss die Plattform mindestens 90 cm x 140 cm groß sein.					-
	RO			Bei einem Treppenplattformlift oder einem Hublift muss die Plattform mindestens 80 cm x 80 cm groß sein.					-
	RO			Wie groß ist die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg?					200x200cm
		HÖ		Ein abgehender Notruf im Aufzug muss optisch bestätigt werden.			x		ja
			SE	Die Bedienelemente müssen in einem horizontalen Tableau angeordnet sein, oder es müssen die Bedienelemente an der tiefsten Stelle nicht höher als 90 cm und an der höchsten Stelle nicht höher als 110 cm sein.		x		x	90-115cm
			SE	Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung muss taktil erfassbar sein.				x	ja
			SE	Die Halteposition muss durch Sprache angesagt werden, oder die Etagennummern sind in der Türlaibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.				x	ja
			SE	Sofern die Beschilderung aus Wörtern besteht, muss sie zusätzlich in Brailleschrift vorhanden sein.				X	ja
				Schlafraum/Zimmer/Ferienwohnung:					
GH	RO			Wie groß ist die schmalste Durchgangsbreite	X	X			150 cm
GH				Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem Bett mindestens 120 cm x 120 cm groß.	X				200x200 verschiebbares E
	RO	HÖ		Es muss mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden sein.		X	X		Ja
	RO		SE	Dürfen Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde etc.) mitgebracht werden?		X		X	Ja
	RO			Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem Bett mindestens 150 cm x 150 cm groß.		X			200x200 verschiebbares E
	RO			Ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden?					nein
	RO			Ist das Bett auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar?		X			27cm
		HÖ		Das Klingeln des Telefons muss eindeutig durch ein Blinksignal wahrnehmbar sein.			X		ja
		HÖ		Das Anklopfen an die Zimmertür muss durch ein Blinksignal angezeigt werden, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.					nein
		HÖ		Ein Fernseher mit Videotext muss vorhanden sein oder kann bei Bedarf gestellt werden.			X		ja

		HÖ		Es muss ein W-LAN, Fax oder eine andere technische Möglichkeit der kostenfreien Kommunikation mit dem Servicepersonal zur Verfügung stehen oder muss bereitgestellt werden können.			X		ja

				Sanitärraum:					
GH	RO			Eingang zum Sanitärraum: Die Tür darf nicht in den Sanitärraum aufschlagen.	X	X			ja
GH	RO			WC: Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mindestens 70 cm x 90 cm. Es müssen links und	X	X			ja
GH	RO			Duscharmatur ist im Sitzen erreichbar	X	X			ja
GH	RO			Ein Duschstuhl/Duschsitz muss vorhanden sein oder kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	X	X			ja
GH				Waschbecken: Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein. Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	X				Oberkante 80 cm Unterfa
GH				Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mindestens 120 cm x 120 cm groß sein.	X	X			Bad 200x200cm
GH				Die Bewegungsfläche im Sanitärräum muss mindestens 120 cm x 120 cm groß sein.	X				Bad 200x200cm
	RO			Gibt es links vom WC einen Haltegriff?		X			ja
	RO			In welcher Höhe ist der linke Haltegriff angebracht?		X			75cm fix
	RO			Ist der linke Griff hochklappbar?		X			nein
	RO			Gibt es rechts vom WC einen Haltegriff?		X			ja
	RO			In welcher Höhe ist der rechte Haltegriff angebracht?		X			75 cm klappbar
	RO			Ist der rechte Griff hochklappbar?		X			ja
	RO			Waschbecken: Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein. Ein Spiegel über dem		X			Ja 80 cm Oberkannte 74 c
	RO			Dusche: Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten. Haltegriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.		X			0 cm
	RO			Die Bewegungsfläche im Sanitärräum muss mindestens 150 cm x 150 cm groß sein.		X			ja
	RO			Haltegriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.		X			Höhe 85cm
	RO			Dusche: Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.		x			O cm
				WC: Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mindestens 70 cm x 90 cm. An der Seite, an der das WC anfahrbar ist, muss der Haltegriff hochklappbar sein.		x			ja
				Was beträgt die Tiefe des WC? Wie hoch ist der Toilettensitz, gemessen vom Fußboden bis einschließlich Toilettensitz, aber ohne Deckel?		x			Tiefe 70 cm Höhe 48 cm
GH	RO	HÖ	SE	Ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann?	x	x	x	x	ja

				Speiseraum:					
	RO		SE	Dürfen Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde etc.) mitgebracht werden?		x		x	ja
		HÖ		Tische dürfen max. 80 cm hoch sein. Sie müssen in 67 cm Höhe 30 cm tief unterfahrbar sein.		x			Höhe: 90cm Personal ist b
		HÖ		Tische müssen mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden sein.			x		x
		HÖ		Es hängen oder stehen keine Lampen bei den Tischen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.			x		x
		HÖ		Es muss Sitzbereiche bei den Tischen mit geringen Umgebungsgeräuschen geben.					x
		HÖ		Es darf an den Tischen mit geringen Umgebungsgeräuschen keine oder abschaltbare elektroakustische Beschallung (Musiklautsprecher) geben.					
			SE	Die Schrift der Speisekarte muss schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet sein.					x

Anmerkungen:

Fitnessraum

keine Stufe, aber sehr ger
zwischen Geräten