

Accessibility Check - Kinderhotel Appelhof

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Garderobe

Sind die Garderobenhaken in einer Höhe von 85cm bis 105cm?	Ja
Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es im Garderobebereich Personal, das Hilfe leistet?	Ja

Eingang

Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentrögen)?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist der Eingang blendfrei beleuchtet?	Ja

Beschilderung

Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Ja
Ist die Beschilderung in einer Höhe von 160 cm?	Ja
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Ja
<u>Anmerkung</u> :teilweise	
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Nein

Stufen

Sind die Stufen farblich hervorgehoben?	Nein
Sind die Stufen maximal 16cm hoch?	Nein
<u>Anmerkung</u> :18 cm	
Sind alle Stufen gleich hoch?	Ja
Sind die Trittflächen der Stufen mindestens 31 cm tief?	Nein
<u>Anmerkung</u> :28 cm	
Sind die erste und die letzte Stufe kontrastreich markiert? (z. B. gelb)	Nein

Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf)	Ja
Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf)	Nein
Haben die Handläufe ein umgreifbares Profil?	Ja
Gehen die Handläufe 40 cm über die letzte Stufe hinaus?	Nein
Sind die Handläufe in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Ja
Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf?	Ja
Haben Treppen, die über mehr als ein Geschoß gehen, am Anfang und am Ende der Handläufe taktile erfassbare Informationen zum Stockwerk	Nein

Eingangshalle

Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar?	Ja
Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe?	Ja
Gibt es beim Schalter einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist?	Ja
Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar?	Ja
Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt - ist diese in einer Höhe 70cm oder mobil einsetzbar?	Ja
Gibt es in der Eingangshalle eine induktive Höranlage?	Nein
Ist die Eingangshalle blendfrei und gleichmäßig beleuchtet?	Ja

Wege außerhalb

Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja
Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Blumentröge, Anzeigetafeln, Verkehrszeichen, Fahrradständer, ...)	Ja
Ist der Weg eben?	Ja
<u>Anmerkung:</u> außen leichte Steigung	
Ist der Weg gut beleuchtet?	Ja
Ist der Weg überdacht?	Nein
Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja

Wege innerhalb

Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja
Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein

Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher, ...)	Ja
Ist der Weg max. 100m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg eben?	Ja
Ist der Weg blendfrei beleuchtet?	Ja
Sind die Wege frei von Teppichen?	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja

Türen

Ist es eine Schwingtür?	Nein
Ist es eine Drehtür?	Nein
Ist es eine Schiebetür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm?	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm?	Ja

Rampen

Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 150 x 150 cm?	Ja
Ist die Neigung der Rampe maximal 6%? <u>Anmerkung:</u> 14%	Nein
Ist der Handlauf auf der rechten Seite? (aufwärts)	Nein
Ist der Handlauf auf der linken Seite? (aufwärts)	Ja
Ist das Rampenprofil rutschfest?	Ja
Ist die Rampe mindestens 120cm breit?	Nein
Gibt es Radabweiser auf der Rampe und sind diese mind. 10cm hoch?	Nein
Gibt es Handläufe auf beiden Seiten?	Nein
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 120 x 120 cm?	Ja
Ist die Rampe mindestens 100 cm breit?	Ja

Orientierung

--	--

Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung?	Ja
Gibt es Information in großer Schrift?	Ja
Gibt es Information in Braille?	Nein
Gibt es Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Ja
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung?	Ja
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein

Lokale

Gibt es eigene Nichtraucherbereiche?	Ja
<u>Anmerkung</u> :alles Nichtraucher im Lokal	
Kann man die Tische verschieben oder ist zwischen den Tischen min. 120 cm Platz?	Ja
Sind die Tische unterfahrbar? (Höhe von ca. 70cm)	Ja
Gibt es kalorienarme Angebote?	Ja
Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder?	Ja
Gibt es eine Speisekarte in großer, kontrastierender Schrift?	Ja
<u>Anmerkung</u> :Speisen beschriftet beim Buffet	
Gibt es eine Speisekarte in Braille?	Nein
Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist?	Ja
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen?	Ja
Darf man Partnerhunde mitbringen?	Nein
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere behindernd ist?	Ja
Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Ja
Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten? (Grünfläche, Spielplätze)	Ja
Sind diese Außenanlagen für Kinder mit den notwendigen Vorkehrungen zur Sicherheit der Kinder ausgestattet?(Abschirmung vor Parkplatz und Straßenverkehr, geprüfte Spielgeräte)	Ja
Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug)	Ja
Bieten Sie Kinderbetreuung an?	Ja
Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung?	Ja
Gibt es halbe Portionen von den Speisen?	Ja
Gibt es eigene Speiseangebote für Personen mit Lebensmittelallergien?	Ja
Ist das Lokal frei von Teppichen, Polstermöbel, Vorhängen?	Ja
<u>Anmerkung</u> :größtenteils	

Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult?	Ja
Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind?	Ja

WC

Ist es ein Behinderten-WC?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Ja
Sind die Haltegriffe aufklappbar?	Ja
Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe senkrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75bis 90cm?	Ja
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)?	Ja
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105?	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke?	Nein
Gibt es im WC ein Waschbecken?	Ja
Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von 80cm?	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein
Ist dieses WC für Männer und für Frauen zugänglich?	Nein
Ist das WC von links befahrbar?	Ja
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Ja
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100)?	Ja
Ist das der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (Bitte Maß angeben)?	Ja
<u>Anmerkung:</u> 110 x 150	

Unterkunft

Sind Partnerhunde erlaubt?	Ja
Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern?	Ja
Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15km) ein Krankenhaus?	Nein
<u>Anmerkung:</u> ca 20 km Müzzzuschlag	

Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Ja
Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten und sind diese mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen versehen?	Ja
Wird Kinderbetreuung angeboten? (im Kommentar: Altersbeschränkung, zeitliche Beschränkung, Qualifikation der BetreuerInnen)	Ja
Gibt es eigene Kinderbetten/Gitterbetten?	Ja
Gibt es auf Wunsch ein Babyphon?	Ja
Gibt es eine Kinderbadewanne?	Ja
Gibt es auf Wunsch einen Fläschchenwärmer?	Ja
Liegt das Hotel auf mindestens 1500m Meereshöhe?	Nein
Sind Haustiere verboten?	Nein
Gibt es Informationen über die aktuelle örtliche Pollenbelastung?	Ja
Sind die MitarbeiterInnen nachweisbar durch ErnährungsberaterInnen geschult?	Ja
Sind die MitarbeiterInnen auf Kreuzallergien geschult?	Ja
Gibt es spezielle Matratzenüberzüge (Encasings)?	Ja
Gibt es im Zimmer einen Pollenfilter, der regelmäßig ausgetauscht wird?	Nein
Gibt es einen Telefon-Hörverstärker?	Nein
Gibt es ein Schreibtelefon oder alternative Kommunikationsmöglichkeiten für Gehörlose? (z. B. gratis Internet...)	Ja
Sind die wesentlichen Informationen für Gäste optisch wahrnehmbar?	Ja

Badezimmer

Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von ca. 80cm?	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?	Ja
Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält?	Nein
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150cm x 150cm?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Nein
Sind die Haltegriffe aufklappbar?	Ja
Sind die Haltegriffe senkrecht?	Nein
Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja
Ist das WC 46 bis 48 cm hoch oder gibt es Aufsätze?	Ja
Gibt es eine Badewanne mit Lift oder eine berollbare Dusche?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen?	Ja

Wenn es einen Duschsitz gibt - hat der dieser eine Größe von 45 cm x 45 cm?	Ja
Gibt es eine höhenverstellbare Handbrause?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - ist diese mit Haltegriffen ausgestattet?	Nein
Ist der Siffon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt?	Nein
Ist das Badezimmer völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe (max. 6% Steigung), Lift oder Treppenlift?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 150cm x 150cm?	Ja
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100)?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm? <u>Anmerkung:</u> 113x120cm	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Nein
Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 cm x 100 cm?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - ist diese schwellenlos erreichbar?	Ja
Ist vor dem WC genügend Platz für Rollstuhlfahrerinnen mit Hilfe? (Bitte Maß angeben?) <u>Anmerkung:</u> 113x120cm	Ja

Parkplatz

Gibt es einen sichtbar gekennzeichneten Behindertenparkplatz und ist dieser mindestens 350 cm breit?	Nein
Gibt es zumindest einen Mutter-Kind-Parkplatz?	Ja
Wenn es eine Tiefgarage gibt - öffnet sich das Tor automatisch?(Im Kommentar Möglichkeiten der Einfahrt vermerken. Z. B.: Karte, Euroschlüssel...)	Nein
Ist der Parkplatz überdacht?	Nein
Ist der Parkplatz in der Nähe des Eingangs?	Ja
Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke...)	Ja

Hotelzimmer

Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Kann das Fenster automatisch geöffnet werden?	Nein
Ist der Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm?	Ja
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm?	Ja
Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 120 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)	Ja

Gibt es ein höhenverstellbares Bett?	Nein
Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?	Ja
Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von max. 110 cm?	Ja
Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden?	Ja
Ist das Telefon neben dem Bett?	Ja
Ist die Tür vom Balkon mindestens 80 cm breit?	Ja
Ist der Balkon völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es am Balkon einen Handlauf?	Ja
Ist der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105cm?	Ja
Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Ja
Ist das Zimmer frei von Teppichen?	Ja
Ist das Zimmer frei von Vorhängen?	Nein
Ist das Zimmer durchgängig berollbar? (keine bzw. Niederflorteppiche)	Ja
Hat das Bett eine harte Kante?	Nein
Gibt es beim Zugang zum Hotelzimmer max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung?	Nein
Ist das Bett unterfahrbar?	Nein
Gibt es im Zimmer einen Pollenfilter, der regelmäßig ausgetauscht wird?	Nein
Im Zimmer sind Türklopfen, Klingeln durch Blinksignale eindeutig wahrnehmbar?	Nein
Gibt es ein optisches Alarmsystem, das auch im Bad wahrnehmbar ist?	Nein
Wenn es im Zimmer einen Fernseher gibt - ist dieser mit Videotext-Decoder ausgestattet?	Ja
Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 120cm x 120 cm?	Ja
Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 100 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)	Ja

Interview mit der verantwortlichen Person

Wieviele Personen, die persönliche Unterstützung benötigen als Gäste/Kunden: mehr als 100?	Ja
Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht?	Ja
Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Ja

Gibt es hörbare Sicherheitshinweise?	Nein
Gibt es Sicherheitshinweise auf Video?	Nein
Gibt es ein hörbares Alarmsystem?	Ja
Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem?	Nein
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder oder ein Kinderklo?	Ja
Gibt es eine Kinderbetreuung?	Ja
Gibt es im Notfall Hilfe für RollifahrerInnen und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Ja
Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja
<u>Anmerkung:</u> eigene Hundehütten	
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem?	Ja
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste?	Ja
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste?	Ja