

Accessibility Check - Österreichisches Forstmuseum Silvanum

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Parkplatz	
Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke...)	Nein
Ist der Parkplatz überdacht?	Nein
Ist der Parkplatz in der Nähe des Eingangs?	Nein
Gibt es zumindest einen Mutter-Kind-Parkplatz?	Nein
Gibt es einen sichtbar gekennzeichneten Behindertenparkplatz und ist dieser mindestens 350 cm breit?	Nein

Eingang	
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentrögen)?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist der Eingang blendfrei beleuchtet?	Nein

Beschilderung	
Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Nein
Ist die Beschilderung in einer Höhe von 160 cm?	Nein
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Nein
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Nein
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Nein

Museum	
Ist die Kassa/der Informationsschalter unterfahrbar?	Ja
<u>Anmerkung:</u> 76 cm	
Gibt es Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen?	Ja
Sind vorhandene Sessel leicht verschiebbar?	Ja

Sind die Unterlagen kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es Unterlagen in großer Schrift?	Ja
Werden Inhalte durch Bilder dargestellt?	Ja
Sind die Räume gleichmäßig und blendfrei beleuchtet?	Nein
<u>Anmerkung:</u> Gleichmäßig aber nicht blendfrei.	
Gibt es eine Möglichkeit zum Stillen, Wickeln ... ?	Nein
Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja
Ist die Begleitung durch die persönliche Assistenz möglich, ohne extra oder ermäßigten Eintritt zahlen zu müssen?	Ja
Gibt es Personal, das nachweislich geschult ist im Umgang mit Menschen mit Behinderung?	Nein
Gibt es im Veranstaltungsraum eine Induktionsanlage?	Nein
Gibt es auf Anfrage einen Gebärdendolmetsch?	Nein
Gibt es Broschüren in einfacher Sprache und einfachem Layout?	Nein
Gibt es Informationen in Braille?	Nein
Gibt es hörbare Informationen?	Nein
Ist das Museum frei von Teppichen, Vorhängen, Polstermöbeln?	Ja

Stufen

Sind die Stufen farblich hervorgehoben?	Ja
Sind die Stufen maximal 16cm hoch?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 18 cm - 22 cm	
Sind alle Stufen gleich hoch?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 18 cm - 22 cm	
Sind die Trittplächen der Stufen mindestens 31 cm tief?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 28.5 cm	
Sind die erste und die letzte Stufe kontrastreich markiert? (z. B. gelb)	Ja
Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf)	Ja
Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf)	Ja
Haben die Handläufe ein umgreifbares Profil?	Nein
Gehen die Handläufe 40 cm über die letzte Stufe hinaus?	Nein
Sind die Handläufe stabil?	Ja
Sind die Handläufe in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Ja
Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf?	Ja
Haben Treppen, die über mehr als ein Geschoß gehen, am Anfang und am Ende	

der Handläufe taktil erfassbare Informationen zum Stockwerk	Nein
---	------

Eingangshalle

Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar?	Ja
Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe?	Ja
Gibt es beim Schalter einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist?	Ja
Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar?	Ja
Gibt es in der Eingangshalle eine induktive Höranlage?	Nein
Ist die Eingangshalle blendfrei und gleichmäßig beleuchtet?	Nein

Wege außerhalb

Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja
Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Blumentröge, Anzeigetafeln, Verkehrszeichen, Fahrradständer, ...)	Ja
Ist der Weg eben?	Nein
Ist der Weg gut beleuchtet?	Nein
Ist der Weg überdacht?	Nein
Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja

Wege innerhalb

Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja
Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher, ...)	Ja
Ist der Weg max. 100m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg eben?	Ja
Ist der Weg blendfrei beleuchtet?	Nein
Sind die Wege frei von Teppichen?	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja

Türen

Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Nein
<u>Anmerkung:</u> Glastür mit Sprossen	
Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm?	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm?	Ja

Rampen

Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 150 x 150 cm?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 120 cm x 120 cm	
Ist die Neigung der Rampe maximal 6%?	Ja
Ist der Handlauf auf der rechten Seite? (aufwärts)	Nein
Ist der Handlauf auf der linken Seite? (aufwärts)	Nein
Ist das Rampenprofil rutschfest?	Ja
Ist die Rampe mindestens 120cm breit?	Ja
<u>Anmerkung:</u> 116 cm	
Gibt es Radabweiser auf der Rampe und sind diese mind. 10cm hoch?	Nein
Gibt es Handläufe auf beiden Seiten?	Nein
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 120 x 120 cm?	Ja
Ist die Rampe mindestens 100 cm breit?	Ja

Orientierung

Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung?	Ja
Gibt es Information in großer Schrift?	Nein
Gibt es Information in Braille?	Nein
Gibt es Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Ja
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung?	Nein
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein

Interview mit der verantwortlichen Person

Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht?	Nein
Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Ja

Gibt es hörbare Sicherheitshinweise?	Nein
Gibt es Sicherheitshinweise auf Video?	Nein
Gibt es ein hörbares Alarmsystem?	Nein
Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem?	Nein
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder oder ein Kinderklo?	Nein
Gibt es eine Kinderbetreuung?	Ja
Gibt es im Notfall Hilfe für RollifahrerInnen und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Nein
Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem?	Nein

WC

Ist es ein Behinderten-WC?	Nein
Ist es ein Damen-WC?	Ja
Ist es ein Herren-WC?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Nein
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? <u>Anmerkung:</u> 41 cm	Nein
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105?	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke?	Nein
Sind die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Nein
Gibt es im WC ein Waschbecken?	Ja
Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von 80cm?	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein
Gibt es ein Kinder-WC?	Nein
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?	Nein
Gibt es einen Wickeltisch im WC?	Nein
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Nein

