

# Accessibility Check - Klöcherhof

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

## Parkplatz

Gibt es einen sichtbar gekennzeichneten Behindertenparkplatz und ist dieser mindestens 350 cm breit?	Ja
Gibt es zumindest einen Mutter-Kind-Parkplatz?	Nein
Ist der Parkplatz überdacht?	Nein
Ist der Parkplatz in der Nähe des Eingangs?	Ja
Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke...)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Parkplatz direkt neben Eingang (Hupen)	

## Eingang

Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentrögen)?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist der Eingang blendfrei beleuchtet?	Ja

## Beschilderung

Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Ja
Ist die Beschilderung in einer Höhe von 160 cm?	Nein
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Nein

## Stufen

Sind die Stufen farblich hervorgehoben?	Nein
Sind die Stufen maximal 16cm hoch?	Nein
Sind alle Stufen gleich hoch?	Ja
Sind die Trittplächen der Stufen mindestens 31 cm tief?	Nein

Sind die erste und die letzte Stufe kontrastreich markiert? (z. B. gelb)	Nein
Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf)	Nein
Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf)	Ja
Haben die Handläufe ein umgreifbares Profil?	Ja
Gehen die Handläufe 40 cm über die letzte Stufe hinaus?	Nein
Sind die Handläufe stabil?	Ja
Sind die Handläufe in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Ja
Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf?	Ja

### Eingangshalle

Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar?	Nein
Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe?	Nein
Gibt es beim Schalter einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist?	Nein
Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar?	Ja
Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt - ist diese in einer Höhe 70cm oder mobil einsetzbar?	Ja

### Wege außerhalb

Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Nein
Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Blumentröge, Anzeigetafeln, Verkehrszeichen, Fahrradständer, ...)	Ja
Ist der Weg eben?	Nein
Ist der Weg gut beleuchtet?	Ja
Ist der Weg überdacht?	Nein
Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja

### Wege innerhalb

Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja
Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Ja
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher, ...)	Ja
Ist der Weg max. 100m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg eben?	Ja

Ist der Weg blendfrei beleuchtet?	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja

## Lift

Ist der Lift völlig eben erreichbar oder alternativ über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift erreichbar?	Ja
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm?	Ja
Ist der Eingang vom Lift mindestens 90 cm breit?	Ja
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch?	Ja
Ist der Lift mindestens 120 cm tief und 110 cm breit?	Ja
Sind die Bedienelemente im Lift in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Ja
Gibt es eine sichtbare Anzeige im Lift?	Ja
Ist die Anzeige im Lift groß genug?	Ja
Ist die Anzeige im Lift kontrastreich?	Ja
Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm?	Ja
Ist der Eingang vom Lift mindestens 80 cm breit?	Ja

## Rampen

Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 150 x 150 cm?	Nein
Ist die Neigung der Rampe maximal 6%?	Ja
Ist der Handlauf auf der rechten Seite? (aufwärts)	Nein
Ist der Handlauf auf der linken Seite? (aufwärts)	Nein
Ist das Rampenprofil rutschfest?	Ja
Ist die Rampe mindestens 120cm breit?	Ja
Gibt es Radabweiser auf der Rampe und sind diese mind. 10cm hoch?	Nein
Gibt es Handläufe auf beiden Seiten?	Nein
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 120 x 120 cm?	Ja
<u>Anmerkung:</u> keine Angabe im Katalog	
Ist die Rampe mindestens 100 cm breit?	

<u>Anmerkung</u> :keine Angabe im Katalog	Ja
---	----

## Orientierung

Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung?	Ja
Gibt es Information in großer Schrift?	Nein
Gibt es Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Ja
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung?	Nein

## Interview mit der verantwortlichen Person

Wieviele Personen, die persönliche Unterstützung benötigen: mehr als 100?	Nein
Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht?	Nein
Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Ja
Gibt es Sicherheitshinweise auf Video?	Nein
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder oder ein Kinderklo?	Ja
Gibt es eine Kinderbetreuung?	Ja
Gibt es im Notfall Hilfe für RollifahrerInnen und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Nein
<u>Anmerkung</u> :wird ausgearbeitet	

## Verkehrsverbindungen

Gibt es einen Stadtbus?	Nein
Gibt es einen Niederflrbus?	Nein
Gibt es eine hörbare Ansage im Bus?	Nein
Gibt es eine optische Anzeige im Bus?	Nein
Gibt es eine Straßenbahn?	Nein
Gibt es eine Niederflurstraßenbahn?	Nein
Gibt es eine optische Anzeige in der Straßenbahn?	Nein
Gibt es eine hörbare Ansage in der Straßenbahn?	Nein

## Lokale

Gibt es eigene Nichtraucherbereiche?	Ja
Kann man die Tische verschieben oder ist zwischen den Tischen min. 120 cm Platz?	Ja
Sind die Tische unterfahrbar? (Höhe von ca. 70cm)	Ja
Gibt es kalorienarme Angebote?	Nein

Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder?	Ja
Gibt es eine Speisekarte in großer, kontrastierender Schrift?	Nein
Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist?	Ja
Gibt es in der Speisekarte Bilder von den Speisen?	Nein
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere behindernd ist?	Ja
Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Ja
Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten? (Grünfläche, Spielplätze)	Ja
Sind diese Außenanlagen für Kinder mit den notwendigen Vorkehrungen zur Sicherheit der Kinder ausgestattet?(Abschirmung vor Parkplatz und Straßenverkehr, geprüfte Spielgeräte)	Ja
Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug)	Ja
Bieten Sie Kinderbetreuung an?	Ja
Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung?	Ja
Gibt es halbe Portionen von den Speisen?	Ja

## WC

Ist es ein Behinderten-WC?	Ja
Ist es ein Damen-WC?	Ja
Ist es ein Herren-WC?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm? <u>Anmerkung:</u> 100 cm x 150 cm	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Ja
Sind die Haltegriffe aufklappbar?	Ja
Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe senkrecht?	Nein
Sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75bis 90cm?	Ja
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)?	Ja
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105?	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke?	Ja
Wenn es eine Notglocke gibt - ist diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm und max 35 cm über dem Boden?	Ja
Sind die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 105 cm? <u>Anmerkung:</u> Bewegungsschalter	Ja

Gibt es im WC ein Waschbecken?	Ja
Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von 80cm?	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm? <u>Anmerkung:</u> 100 cm x 150 cm	Nein
Gibt es ein Kinder-WC? <u>Anmerkung:</u> Kindersitze	Nein
Ist dieses WC für Männer und für Frauen zugänglich?	Ja
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?	Ja
Gibt es einen Wickeltisch im WC?	Ja
Gibt es für den Wickeltisch auswechselbare Papierauflagen?	Ja
Gibt es für den Wickeltisch Desinfektionsmittel?	Ja
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Ja
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100)? <u>Anmerkung:</u> 100 cm x 150 cm	Ja
Ist das der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (Bitte Maß angeben)? <u>Anmerkung:</u> 100 cm x 150 cm	Ja

## Unterkunft

Gibt es ein Informationssystem zur leichteren Orientierung?	Ja
Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern?	Ja
Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15km) ein Krankenhaus?	Ja
Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Ja
Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten und sind diese mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen versehen?	Ja
Wird Kinderbetreuung angeboten? (im Kommentar: Altersbeschränkung, zeitliche Beschränkung, Qualifikation der BetreuerInnen) <u>Anmerkung:</u> auf Anfrage	Ja
Gibt es eigene Kinderbetten/Gitterbetten?	Ja
Gibt es auf Wunsch ein Babyphon?	Ja
Gibt es eine Kinderbadewanne?	Ja

Gibt es auf Wunsch einen Fläschchenwärmer?	Ja
--	----

### Badezimmer Doppelzimmer/Studio

Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von ca. 80cm?	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?	Ja
Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält?	Nein
Ist der Spiegel gut benutzbar? (Bis zum Waschbeckenrand; kippbar)	Nein
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150cm x 150cm?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 140 cm x 150 cm	
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Nein
Sind die Haltegriffe aufklappbar?	Ja
Sind die Haltegriffe senkrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja
Ist das WC 46 bis 48 cm hoch oder gibt es Aufsätze?	Ja
Gibt es eine Badewanne mit Lift oder eine berollbare Dusche?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen?	Ja
Wenn es einen Duschsitz gibt - hat der dieser eine Größe von 45 cm x 45 cm?	Ja
Gibt es eine höhenverstellbare Handbrause?	Nein
Wenn es eine Dusche gibt - ist diese mit Haltegriffen ausgestattet?	Nein
Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe senkrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe auf der rechten Seite?	Ja
Sind die Haltegriffe auf der linken Seite?	Ja
Sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75cm bis 90cm?	Ja
Wenn es einen senkrechten Haltegriff gibt - ist dieser in einer Höhe von ca. 150 cm?	Ja
Ist der Siffon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt?	Nein
Ist das Badezimmer völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe (max. 6% Steigung), Lift oder Treppenlift?	Ja
Gibt es zum Bad max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 150cm x 150cm?	Nein

Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100)?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm? <u>Anmerkung:</u> 140 cm x 150 cm	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Nein
Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 cm x 100 cm?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - ist diese schwellenlos erreichbar?	Ja
Ist vor dem WC genügend Platz für Rollstuhlfahrerinnen mit Hilfe? (Bitte Maß angeben?)	Ja

### Badezimmer Rollstuhlgerechtes Zimmer/Einzelzimmer

Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von ca. 80cm?	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?	Ja
Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält?	Nein
Ist der Spiegel gut benutzbar? (Bis zum Waschbeckenrand; kippbar)	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150cm x 150cm? <u>Anmerkung:</u> 70 cm x 150 cm	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Ja
Sind die Haltegriffe aufklappbar?	Ja
Sind die Haltegriffe senkrecht?	Nein
Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja
Ist das WC 46 bis 48 cm hoch oder gibt es Aufsätze?	Ja
Gibt es eine Badewanne mit Lift oder eine berollbare Dusche?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen?	Ja
Wenn es einen Duschsitz gibt - hat der dieser eine Größe von 45 cm x 45 cm? <u>Anmerkung:</u> 43 cm x 45 cm	Nein
Gibt es eine höhenverstellbare Handbrause?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - ist diese mit Haltegriffen ausgestattet?	Nein
Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe senkrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe auf der rechten Seite?	Ja
Sind die Haltegriffe auf der linken Seite?	Ja

Sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75cm bis 90cm?	Ja
Wenn es einen senkrechten Haltegriff gibt - ist dieser in einer Höhe von ca. 150 cm?	Ja
Ist der Siffon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt?	Ja
Ist das Badezimmer völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe (max. 6% Steigung), Lift oder Treppenlift?	Ja
Gibt es zum Bad max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 150cm x 150cm?	Ja
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100)?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 cm x 100 cm?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - ist diese schwellenlos erreichbar?	Ja
Ist vor dem WC genügend Platz für Rollstuhlfahrerinnen mit Hilfe? (Bitte Maß angeben?)	Nein

### Hotelzimmer Doppelzimmer/Studio

Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Kann das Fenster automatisch geöffnet werden?	Nein
Ist der Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm?	Nein
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm?	Ja
Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 120 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)	Nein
Gibt es ein höhenverstellbares Bett?	Nein
Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?	Ja
Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von max. 110 cm?	Nein
Kann man die Lichtschalter vom Bett aus bedienen?	Ja
Ist das Telefon neben dem Bett?	Ja
<u>Anmerkung:</u> kein Telefon	
Ist die Tür vom Balkon mindestens 80 cm breit?	Ja
Ist der Balkon völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über	

eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es beim Zugang zum Balkon max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es am Balkon einen Handlauf?	Ja
Ist der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105cm?	Ja
Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Ja
Ist das Zimmer frei von Teppichen?	Nein
Ist das Zimmer durchgängig berollbar? (keine bzw. Niederflorteppiche)	Ja
Hat das Bett eine harte Kante?	Ja
Gibt es beim Zugang zum Hotelzimmer max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung?	Nein
Ist das Bett unterfahrbar?	Nein
Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 120cm x 120 cm?	Ja
Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 100 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)	Nein

### Hotelzimmer Zimmer/Einzelzimmer

Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Kann das Fenster automatisch geöffnet werden?	Nein
Ist der Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm?	Nein
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm?	Ja
Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 120 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)	Ja
Gibt es ein höhenverstellbares Bett?	Nein
Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?	Ja
Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von max. 110 cm?	Nein
Kann man die Lichtschalter vom Bett aus bedienen?	Ja
Ist das Telefon neben dem Bett?	Ja
<u>Anmerkung:</u> irrelevant	

Ist die Tür vom Balkon mindestens 80 cm breit?	Nein
Ist der Balkon völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es beim Zugang zum Balkon max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es am Balkon einen Handlauf?	Ja
Ist der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105cm?	Ja
Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Ja
Ist das Zimmer frei von Teppichen?	Nein
Ist das Zimmer durchgängig berollbar? (keine bzw. Niederflorteppiche)	Ja
Hat das Bett eine harte Kante?	Ja
Gibt es beim Zugang zum Hotelzimmer max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung?	Nein
Ist das Bett unterfahrbar?	Nein
Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 120cm x 120 cm?	Ja
Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 100 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)	Nein

## Türen - Eingang

Ist es eine Schwingtür?	Ja
Ist es eine Drehtür?	Nein
ist es eine Schiebetür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Wenn es eine automatische Tür gibt - öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert?	Ja
Ist es eine Glastür?	Ja
Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet?	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm?	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Wenn es ein Glastür ist - öffnet diese automatisch?	Nein
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm?	Ja

## Türen - Hotelzimmer

Ist es eine Schwingtür?	Ja
Ist es eine Drehtür?	Nein
Ist es eine Schiebetür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Wenn es eine automatische Tür gibt - öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert?	Ja
Ist es eine Glastür?	Nein
Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet?	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm?	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Wenn es eine Glastür ist - öffnet diese automatisch?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm?	Ja