

# Accessibility Check - Harry's Hotel Home

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

## Interview mit der verantwortlichen Person

Wird das Personal dazu angehalten Menschen mit Behinderung zu unterstützen? [Ex]	Ja
Hat der Großteil des Personals Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht (bsp.Sensibilisierungs-Workshop)? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Hilfsbereitschaft ist ein Einstellungskriterium für das Personal.	
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? [Ex]	Ja
Werden Partnerhunde akzeptiert? [Ex]	Ja
Wird Kinderbetreuung angeboten? [BP]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 50m vom Hotel aus gibt es eine Kinderkrippe.	
Gibt es ein hörbares Alarmsystem? [No]	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem? [No]	Ja
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung (u.a. 2-Sinne-Prinzip) und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt? [No]	Nein

## Unterkunft

Wieviele barrierefreie Zimmer (Bettenanzahl) gibt es? (Norm B1600: pro angefangene 50 Betten ein barrierefreies Zimmer)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Es gibt 2 identische Zimmer: Zimmer Nr. 221 und Zimmer Nr. 321. In beiden Zimmern gibt es einen Durchgang zu einem zweiten Zimmer für eine Begleitung.	
Gibt es eigene Kinderbetten/Gitterbetten? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eine Couch kann auch als Zusatzbett genutzt werden.	
Gibt es ein Babyphon? [Ex]	Nein
Gibt es eine Kinderbadewanne? [Ex]	Nein
Gibt es einen Fläschchenwärmer? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Mindestens die Hälfte der 69 Zimmer hat eine Küche mit Mikrowelle	
Liegt das Gebäude auf mindestens 1600 m Meereshöhe? [Ex]	Nein
Gibt es Informationen über die aktuelle örtliche Pollenbelastung? (z.B. Internet) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Internetzugang	
Ist der Betrieb auf Schimmelpilz und Milbenfreiheit zertifiziert? [Ex]	Nein
Gibt es AllergikerInnen-Matratzen oder spezielle Matratzenüberzüge	

(Encasings)? [Ex]	Ja
Wird mit antiallergenen Putzmitteln gereinigt? [Ex]	Nein
Wird die Wäsche mit anitallergenen Waschmitteln gewaschen? [Ex]	Nein
Gibt es spezielle Bettwäsche (Pölster und Decken) für AllergikerInnen? [Ex]	Nein
Gibt es mind. ein AllergikerInnenzimmer? [Ex]	Nein
Gibt es rauchfreie Zimmer? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Alle 69 Zimmer im Hotel sind rauchfrei.	
Gibt es ein Hotelset für gehörlose Personen? (Wecker mit Rüttelkissen, für Weckruf bzw. Koppelung mit dem Alarmsystem) [Ex]	Nein
Gibt es einen Blink-und Vibrationswecker? [Ex]	Nein
Gibt es einen Telefon mit Blitzfunktion und induktiver Übertragung? [Ex]	Nein
Gibt es alternative Kommunikationsmöglichkeiten für Gehörlose und hörbehinderte Personen? (z. B. gratis Internet, Telefon mit Blitzfunktion und induktiver Übertragung...) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Es gibt beim Empfang einen PC mit Internetanschluss, der für Gäste zur Verfügung steht.	
Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem in den Zimmern? (bsp. über Gehörlosen-Koffer) [No]	Nein
Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern? [BP]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 13 der insgesamt 69 Zimmer haben keinen Kühlschrank.	
Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15 km) ein Krankenhaus? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> LKH Graz	

Parkplatz	
Gibt es zumindest einen Behindertenparkplatz? (ÖNorm B 1600: Behindertenparkplatz ab 5 Stellplätzen, 2 Behindertenparkplätze ab 26 Stellplätzen, 3 Behindertenparkplätze ab 51 Stellplätzen, usw.) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 3 Behindertenparkplätze	
Wenn es einen gekennzeichneten Behindertenparkplatz gibt: befindet sich dieser in der Nähe des barrierefreien Eingangs? (ca. 100 m) [No]	Ja
Wenn es einen Behindertenparkplatz gibt: ist dieser mittels Bodenmarkierung oder Beschilderung markiert? (ÖNormB1610:beides) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Bodenmarkierung	
Wenn es einen Behindertenparkplatz gibt: ist dieser mittels Bodenmarkierung und Beschilderung markiert? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Bodenmarkierung	
Wenn es einen gekennzeichneten Behindertenparkplatz gibt: befindet sich dieser	

auf einer ebenen Fläche (max. 3% in beide Richtungen-ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflasterung)? [No]	Ja
Betragen die Maße des Behindertenparkplatzes mind. 3,5 m Breite und 6,5 m Länge (5m Länge, wenn quer oder schräg zur Fahrtrichtung)? (Breite: Fläche eines schwellenlos angrenzenden Gehwegs kann eingerechnet werden) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Breite: 3,5mLänge: 4,4mParkplatz für zufahrende Autos gut einsehbar.	
Beträgt der Höhenunterschied zu Zugängen vom Behindertenparkplatz zu den Wegen oder Gehsteigen max. 3 cm? [BP]	Ja
Wenn es einen gekennzeichneten Behindertenparkplatz gibt: ist dieser überdacht? [Ex]	Nein
Wenn es einen gekennzeichneten Behindertenparkplatz gibt: ist eine Notglocke bzw. Notrufsäule vorhanden? [BP]	Nein
Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz? [Ex]	Nein

## Wege im Außenbereich

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eben	
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eben	
Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No]	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Über 150cm	
Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Über 150cm	
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Es stehen Tische und Stühle beim Eingangsbereich. Rechts bzw. links davon ist mind. 90 cm Platz.	
Ist der Weg überdacht? [Ex]	Ja
Sind die Wege gut befahrbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No]	Ja

Wird im Winter darauf geachtet, dass die barrierefreie Zugänglichkeit (durch bsp. Schneeräumung, Streumittel, etc.) gewährleistet ist? [Ex]	Ja
Ist der Weg durchgängig beleuchtet? [Ex]	Ja
Sind Hindernisse am Weg kontrastreich markiert? (10 cm hoch im Bereich von 80 cm bis 100 cm, bei höheren Hindernissen zusätzlich von 150 cm bis 160 cm) [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Tische, Stühle und Blumentröge	
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]	Ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 45cm	
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> max. 2,5%	
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> max. 2,5%	

## Eingang

Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex]	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eben	
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eben	
Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Wenn es eine Schmutzfangmatte, einen Gitterrost etc. gibt: ist diese ebenbündig eingelassen, rollstuhltechnisch benutzbar und beeinflusst das Lenkverhalten von Rollstühlen nicht? (Max. Durchmesser 2 cm Rillen oder Löcher) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Schmutzfangmatte ebenbündig eingelassen	
Ist der Eingang überdacht? [Ex]	Ja

## Türe (Glastüre Haupteingang)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Nein
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Ja

<u>Anmerkung:</u> Glasschiebetüre	
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Über 150 x 150cm	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Über 150 x 150cm	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 120cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 120cm	
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Türansläge	
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Nein
Wenn es sich um eine automatisierte Türe handelt: öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert? [No]	Ja

### Türe (vom Parkplatz kommend)

Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 5kg	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	Ja

<u>Anmerkung:</u> Teilweise Markierungen. Panikstange mit einer Höhe von 96cm dient auch als Markierung.	
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Innen waagrecht Panikstange: 96cm Außen senkrecht: über die gesamte Höhe vom Boden weg	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 2cm	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 120cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 120cm	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Innen: Breite 128 cm. Rechts neben der Türe befinden sich gleich Stufen nach unten.	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein

### Türe (zum Lift und Stiegenhaus)

Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 80cm. Aber es ist eine Doppeltüre, die man bei Bedarf öffnen kann.	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Über 150 x 150cm	
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm	Ja

Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)? <u>Anmerkung:</u> Brandschutztüre	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> Keine Türansläge	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Türgriff vom Empfang kommend: 106cmPanikstange vom Lift kommend: 96cm	Ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Teilweise Markierungen.Panikstange mit einer Höhe von 96cm dient auch als Markierung.	Ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No] <u>Anmerkung:</u> 5kg	Nein
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No] <u>Anmerkung:</u> Brandschutztüre	Ja

## Empfang/Wartebereich

Ist der Empfang/der Wartebereich völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Gibt es zum Empfang/Wartebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Werden Drehkreuze vermieden oder können diese umgangen bzw. umfahren	

werden? [No]	Ja
Gibt es beim Schalter/bei der Rezeption einen abgesenkten Platz der maximal 85 cm hoch ist? [No] <u>Anmerkung:</u> 75cm	Ja
Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar? (lt. ÖNorm B1600: Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 80 cm, Tiefe mind. 60 cm) [No] <u>Anmerkung:</u> Höhe: 71cmBreite: über 80cmTiefe: 29cm	Ja
Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt: ist diese in einer Höhe von 85 cm oder mobil einsetzbar? [No] <u>Anmerkung:</u> Mobil einsetzbar	Ja
Gibt es beim Empfang eine induktive Höranlage und ist diese gekennzeichnet? [No]	Nein
Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen (bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Frei zugänglicher PC gegenüber vom Empfang	Ja
Ist der Empfang, bzw. Wartebereich blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet? [Ex]	Ja
Hilft das Personal bei der Anmeldung (z.B. Formular ausfüllen, erklären, etc.)? [Ex]	Ja
Wenn es einen eigenen Wartebereich gibt: ist dort Platz für RollstuhlfahrerInnen vorgesehen bzw. vorhanden? [No]	Ja
Wenn es einen eigenen Wartebereich gibt: ist dort Platz für einen Kinderwagen vorgesehen bzw. vorhanden? [Ex]	Ja
Gibt es Sitzmöglichkeiten? [No]	Ja
Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind diese mit Rückenlehnen und stabilen Armlehnen versehen? [No]	Ja
Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind die Sitzflächen zwischen 45 cm bis 50 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 43cm	Ja
Werden weiche Sitzgelegenheiten vermieden, die das Aufstehen erschweren? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Es gibt weiche Sitzgelegenheiten und welche mit Rückenlehnen und stabilen Armlehnen.	Ja
Wenn es Stehtische gibt: hat zumindest einer eine Ablagefläche in der Höhe von 85 cm (z.B. verstellbare Stehtische)? [No] <u>Anmerkung:</u> Es gibt neben Stehtischen mit einer Höhe von 94 bis 105cm normale Tische mit einer Höhe von 73cm.	Ja

## Orientierung & Information

Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?

[Ex]	Ja
Gibt es Pläne/Karten vom Angebot? (z.B. Orientierungs- oder Fluchtplan) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Brandschutzplan	Ja
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? [Ex]	Nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem, das zu den wichtigen zentralen Punkten (z.B. Info-Schalter, Rezeption, Portier, etc.) führt? [No]	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung oder findet man sich auch ohne diese gut zurecht? [Ex]	Ja
Ist die Beschilderung gut sichtbar angebracht? (ÖNorm B 1600: bei lokalen Orientierungsschildern, Raum- und Objektbeschriftungen in einer Höhe von ca. 70 bis 160 cm oder über 200 cm bei Orientierungsschildern) [Ex]	Ja
Ist die Größe der Beschilderung der Lesedistanz angepasst? (ÖNorm B 1610: Lesedistanz zu Schriftgröße = 1 m : 50 mm, 5 m : 150 mm, 10 m : 290 mm, 30 m : 1000 mm, 50 m : 1450 mm) [No]	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? (gut: schwarz/weiß, gelb; blau/weiß, gelb; weiß/rot, grün; gelb/rot; hell auf dunkel bevorzugen) (ÖNorm B 1600: mind. 30 % des Schwarzweiß - Kontrastes) [No] <u>Anmerkung:</u> weiß auf grün	Ja
Gibt es ein optisches Leitsystem/Farbleitsystem ( ÖNORM B 1600: gewählte Farben bleiben innerhalb des Orientierungssystems gleich, Rot-Grün-Kontraste werden vermieden)? [No]	Nein
Gibt es eine tastbare Beschilderung oder eine Beschilderung in Braille? [No]	Ja
Sind (barrierefreie) Einrichtungen mit Symbolen gekennzeichnet (z.B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC´s, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen, etc.)? [No]	Ja
Gibt es geschriebene Information (z.B. Folder) im Bezug auf barrierefreie Angebote? [Ex]	Nein
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer (mind. Schriftgröße 14) und kontrastreicher Schrift? [Ex]	Nein
Gibt es Information über die Eckdaten in Braille? (z.B. Folder) [Ex]	Nein

## Wege im Innenbereich

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No] <u>Anmerkung:</u> Keine Steigung	Ja

Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Steigung	
Sind die Wege frei von Teppichen? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Zu den Hotelzimmern durchgängiger Teppichboden.	
Wenn es Teppiche gibt: sind diese gut berollbar, beeinflussen das Lenkverhalten nicht und stellen keine Stolperfallen dar? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Teppichboden mit einem leichten Rechtszug.Barrierefreies Zimmer Nr. 221 ca. 7m vom Lift entfernt.	
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No]	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex]	Ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No]	Ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex]	Ja
Sind Gefahrenstellen wie Stufen- und Rampenverschneidungen kontrastreich markiert und abgesichert? [No]	Nein

## Lift

Ist der Lift völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eben	
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Über 150 x 150cm	
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Über 150 x 150cm	
Ist die Türe vom Lift mind. 80 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90cm	
Ist die Türe vom Lift mind. 90 cm breit? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90cm	

Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch und befindet sich der Lichtschranken auf einer Höhe von max. 100 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Mehrere Lichtschranken	
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 110 cm breit und 140 cm tief? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Breite: 112Tiefe: 220	
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 100 cm breit und 135 cm tief? (eingeschränkt barrierefrei) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Breite: 112Tiefe: 220	
Gibt es beim Lift (innen und außen) tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille? (ÖNorm B 1600: Pyramidenschrift 50 x 50 mm und Braille) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Tastbar und in Braille	
Befinden sich die Bedienelemente beim Lift (innen und außen) in einer Höhe von 85 bis 120 cm (oberste Taste)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Bedientableau innen horizontal	
Ist die Beschriftung der Bedientasten beim Lift (innen und außen) groß genug? (ÖNorm B 1600: Schriftgröße der Bedientasten mind. 30 mm hoch, 5 mm breit, Bedientasten von innen beleuchtet) [Ex]	Ja
Ist die Anzeige beim Lift (innen und außen) groß und kontrastreich? (Kontraste der Schriftfarben mind. ? 0,80) [Ex]	Ja
Gibt es beim Ankommen des zugewiesenen Fahrkorbes ein akustisches Signal?	Ja
Gibt es eine akustische Ansage im Lift? [No]	Ja
Wenn es eine akustische Ansage gibt: ist diese deutlich? [Ex]	Ja
Wird der Notruf auch optisch bestätigt? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Bei der Anzeige	
Gibt es im Fahrkorb einen Haltegriff oder Handlauf? (ÖNorm B 1600: 90 cm Höhe, 35-45 cm Durchmesser, bei Bedientableau unterbrochen) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Höhe: 90cm	
Wenn im Fahrkorb keine Wendemöglichkeit vorhanden ist: gibt es einen Spiegel an der gegenüber dem Ausstieg liegenden Fahrkorbwand? (ÖNorm B 1600: von 30 cm bis 150 cm über der Fußbodenkante) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Bis zum Boden	
Gibt es im Lift eine Sitzgelegenheit? [Ex]	Nein
Wird eine abwärts führende Stiege gegenüber der Schachttüre vermieden? Wenn es nicht vermieden werden kann: beträgt der Abstand von der Schachttüre mind. 2 m? [No]	Ja

## Stufen

Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen

barrierefreien Lift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Barrierefreier Lift	
Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 18cmEs gibt einen barrierefreien Lift.	
Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]	Ja
Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 27cmEs gibt einen barrierefreien Lift.	
Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 135,5cm	
Sind die Stufen geradläufig? [No]	Ja
Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]	Ja
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Beidseitige Handläufe	
Gibt es auf beiden Seiten der Treppe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es treppauf einen Handlauf gibt) [No]	Ja
Wenn es Handläufe gibt: haben diese einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 40mm	
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 98cm	
Wenn es Handläufe gibt: sind die Handläufe durchgängig (ÖNorm B 1600: mind. auf einer Seite, im Treppenauge)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Im Treppenauge	
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt? (ÖNorm B 1610: 30 cm, ÖNorm B 1600: 40 cm) [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Im Treppenauge werden die Handläufe weitergeführt.Es gibt aber einen Lift mit akustischer Ansage.	
Wenn es frei auslaufende Enden der Handläufe gibt: werden diese vor dem Unterlaufen gesichert? [No]	Ja
Wenn Treppen über mehr als ein Geschoß gehen: haben diese am Anfang und am Ende der Handläufe taktile erfassbare Informationen zum Stockwerk? (ÖNorm B 1600: an beiden Handläufen, unabhängig von Stockwerkanzahl) [Ex]	Nein
Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm,	Nein

Setzstufe 3 cm) [Ex]	
Werden freie und vorgesetzte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	Ja

### Türe (zu Zimmer Nr. 221)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Breite innen: 147cm	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 85cm	
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 106cm	
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 0,5kg	
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

### Hotelzimmer (Nr. 221)

Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	
--	--

<u>Anmerkung: Lift</u>	Ja
Gibt es beim Zugang zum Hotelzimmer max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung: Lift</u>	
Ist zumindest auf einer Seite des Bettes (Seite im Kommentar vermerken) ein Platz von mind. 120 cm (Önorm B 1603: 150 cm) oder kann das Bett entsprechend verschoben werden? (Unterfahrbarkeit in 35 cm Höhe kann bis zu 20 cm eingerechnet werden) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung: Bett kann verschoben werden</u>	
Ist zumindest auf einer Seite des Bettes (Seite im Kommentar vermerken) ein Platz von mind. 150 cm oder kann das Bett entsprechend verschoben werden? (Unterfahrbarkeit in 35 cm Höhe kann bis zu 20 cm eingerechnet werden) [No]	Ja
<u>Anmerkung: Bett kann verschoben werden</u>	
Ist das Zimmer mit mind. 120 cm Platz auf beiden Seiten des Bettes auch für zwei RollstuhlfahrerInnen eingeschränkt nutzbar? [Ex]	Nein
Ist das Zimmer mit mind. 150 cm Platz auf beiden Seiten des Bettes auch für zwei RollstuhlfahrerInnen nutzbar? [No]	Nein
Sind die Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 100 cm (ÖNorm B 1600: 120 cm)? [Ex]	Ja
Sind die Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 120 cm? [No]	Ja
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm? (ÖNorm B 1600: 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung: Balkontüre</u>	
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung: Balkontüre</u>	
Kann das Fenster automatisch geöffnet werden? [BP]	Nein
Befindet sich mind. ein Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung: 104cm</u>	
Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung? [Ex]	Nein
Ist das Bett unterfahrbar? (ÖNorm B 1600: Unterfahrbarkeit mit den Füßen, Höhe: mind. 35 cm, Tiefe mind. 20cm) [Ex]	Nein
Hat das Bett eine Höhe von 45 bis 50 cm oder ist es höhenverstellbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung: 45cm</u>	
Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden? [No]	Ja
Wenn es ein Telefon gibt: ist das Telefon vom Bett aus bedienbar? [No]	Nein
Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm? [No]	

<u>Anmerkung:</u> 164cm	Nein
Gibt es im Zimmer ein optisches Alarmsystem oder gibt es einen Gehörlosenkoffer? [Ex]	Nein
Wenn es im Zimmer einen Fernseher gibt: gibt es Teletext? [Ex]	Ja
Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen versehen? [Ex]	Nein
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 96 bis 103cm	
Ist das Zimmer frei von Teppichen, Vorhängen und Polstermöbeln? [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Vorhänge und Polstermöbel	
Sind im Zimmer Türklopfen bzw. Klingeln durch Blinksignale eindeutig wahrnehmbar oder gibt es einen Gehörlosenkoffer? [Ex]	Nein
Wenn es einen Balkon/ eine Terrasse gibt: ist diese/r völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eben	
Wenn es eine Schwelle zum Balkon/ zur Terrasse gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 9cm	
Wenn es einen Balkon/ eine Terrasse gibt: gibt es beim Zugang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eben	
Wenn es einen Balkon gibt: gibt es einen Handlauf? [Ex]	Nein
Wenn es einen Balkon gibt: gibt es auf diesem eine freie Bewegungsfläche von mind. 120 cm (ÖNorm B 1603: 300 cm breit, 150cm tief)? [Ex]	Ja
Wenn es einen Balkon gibt: gibt es auf diesem eine freie Bewegungsfläche von mind. 150 cm (ÖNorm B 1603: 300 cm breit, 150cm tief)? [No]	Ja
Wenn es einen Balkon gibt: ist der freie Ausblick über Geländer und Brüstungen (ab einer Höhe von max. 60 cm) möglich? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Geländerhöhe: 109cmGlasfläche	

### Türe (zu zweitem Zimmer)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm	

ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Links bis zu Tisch: Breite 122cmTisch und Lampe kann man verschieben	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 80cm	
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 106cm	
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

## Türe (ins Badezimmer/WC)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 80cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B	

1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 80cm	
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Türansläge	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 109cm	
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 75cm	
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 75cm	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

### Badezimmer / Duschanlage (im Zimmer Nr. 221)

Ist der Raum völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe, Lift oder Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eben	
Gibt es zum Raum max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eben	
Gibt es eine berollbare Dusche oder eine Badewanne mit Hebelift und Haltegriffen? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Dusche	
Wenn es eine schwellenlos berollbare Dusche gibt: hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 x 130 cm (Ex: 120 x 120 cm möglich)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 93cm bis zum Waschbecken (Unterfahrbar: Höhe 70cm).Über 150cm bis zum WC.	
Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm oder 130 x 180 cm auf (lt. Norm von zwei Ecken anfahrbar)? [No]	Nein
Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm auf? [Ex]	

<u>Anmerkung:</u> 93cm bis zum Waschbecken (Unterfahrbar: Höhe 70cm).Über 150cm bis zum WC.	Ja
Wenn es eine Schwelle in die Dusche gibt: ist diese höchstens 16 cm hoch? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Duschbereich 5cm abgesenkt mit einer Fläche von 90 x 90cm	Ja
Gibt es im Bereich der Dusche Haltegriffe? [No]	Ja
Wenn es in der Dusche waagrechte Haltegriffe gibt: sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75 bis 85 cm angebracht? [No] <u>Anmerkung:</u> 85cm durchgängig	Ja
Wenn es in der Dusche einen lootrechten Haltegriff gibt: reicht dieser in einem Abstand von 70 bis 85 cm von der Ecke bis zu einer Höhe von 150 cm über dem Fußboden? (lt. Norm anschließend ein waagrechter Haltegriff mit mind. 50 cm in Richtung Ecke) [No]	Ja
Gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duscrolli ausleihen? [No] <u>Anmerkung:</u> Beweglicher Duschsitz	Ja
Wenn es einen Duschsitz gibt: hat die Sitzfläche zumindest eine Größe von 40 x 40 cm und eine Höhe von 46 bis 48 cm (lt. Norm Achsenabstand aus der Ecke gemessen: zwischen 45 und 50 cm)? [No] <u>Anmerkung:</u> Sitzfläche rund: 32 x 32cmHöhe: 47cmNicht stabil	Nein
Gibt es eine höhenverstellbare Schlauchbrause, die auf 85 bis 150 cm flexibel einsetzbar ist? [No]	Ja
Ist der Duschplatz mit einem Seifenhalter ausgestattet? [No]	Nein
Sind die Bedienhöhen von Ausstattungselementen (wie Seifenspender, -halter, usw.) auf einer Höhe von 85 bis 110? [No] <u>Anmerkung:</u> Fön in einer Höhe von 110cm	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No] <u>Anmerkung:</u> 87cm	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 70cm	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm; 20 cm können bei Unterfahrbarkeit einberechnet werden) [Ex]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis 20 cm Tiefe kann einberechnet werden)? [No] <u>Anmerkung:</u> 93cm links vom Waschbecken 5cm abgesenkter Duschbereich	Ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält? [Ex]	Nein

Ist der Spiegel verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante max. 95 cm)? [Ex]	Nein
Gibt es im Raum eine Notglocke? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Beim WC nicht direkt im Duschbereich	
Gibt es neben dem akustischen auch ein optisches Alarmsystem? [No]	Ja

### WC (im Zimmer Nr. 221)

Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> Vor WC: 130cm	
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 46cm	
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 107cm	
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Rechts	
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Rechts	
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Griff rechts aufklappbar	
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	Ja
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 70cmGriff rechts aufklappbar	
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	Ja

<u>Anmerkung:76cm</u>	
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Ja
<u>Anmerkung:Rechts</u>	
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	Ja
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:110cm</u>	
Gibt es im WC eine Notglocke? [No]	Ja
Wenn es eine Notglocke gibt: ist diese vom WC aus sitzend (ca. in einer Höhe von 70 bis 100 cm) und vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar? [No]	Ja
Gibt es einen Wickeltisch im WC? [No]	Nein

### Türe (zum öffentlichen WC)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:90cm</u>	
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:Keine Türansläge</u>	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:106cm</u>	
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der	

Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 64cm	
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Ja

### WC (öffentliches WC gegenüber vom Empfang)

Gibt es mind. ein barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Gegenüber vom Empfang.Offener Durchgang vom Empfang zur WC Türe: 90cm	
Ist es ein Behinderten-WC?	Ja
Gibt es ein Behinderten-WC, das für Damen und für Herren zugänglich ist (Anmerkung ob integriertes oder eigenständiges)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eigenständiges WC	
Gibt es in jedem Stockwerk mind. ein barrierefreies, allgemein zugängliches WC ? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> WCs in den Hotelzimmern sind barrierefrei.	
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	Ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Ja
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 42cm	
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 95cm	
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Rechts	

Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No] <u>Anmerkung:Rechts</u>	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No] <u>Anmerkung:Griff rechts aufklappbar</u>	Ja
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	Ja
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No] <u>Anmerkung:70cm</u>	Ja
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex] <u>Anmerkung:78cm</u>	Ja
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	Ja
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	Ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No] <u>Anmerkung:85cm</u>	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	Ja
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No] <u>Anmerkung:50cm</u>	Ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No] <u>Anmerkung:73cm</u>	Ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	Ja
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex] <u>Anmerkung:Spiegel rechts neben Waschbecken.Unterkante: 100cm</u>	Ja
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	Ja
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No]	Ja

<u>Anmerkung:</u> Licht geht automatisch an.	
Gibt es im WC eine Notglocke? [No]	Ja
Wenn es eine Notglocke gibt: ist diese vom WC aus sitzend (ca. in einer Höhe von 70 bis 100 cm) und vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar? [No]	Ja
Gibt es einen Wickeltisch im WC? [No]	Nein

## Türe (zum Lokal)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	Ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	Nein
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	Ja
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm, (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 102cm	
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Türansläge	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	Ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 106cm	
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [No]	Ja
Ist auf der Türdrückerseite ein Abstand von mind. 30 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	Ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Schwelle	
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	Nein
<u>Anmerkung:</u> 3kg	
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	Nein

## Lokal (für Hotelgäste und öffentlich)

Ist der Zugang zum Gastronomiebereich völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Gibt es beim Zugang zum Gastronomiebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Eben	Ja
Ist zwischen den besetzten Stühlen mind. 90 cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben? [No] <u>Anmerkung:</u> 80 bis 100cm.Tische können auch verschoben werden.	Ja
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No] <u>Anmerkung:</u> Höhe: 73cmTischfuß: 15cm von der Tischkante	Ja
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere hindernd ist? [Ex]	Ja
Gibt es eine abgesenkte Theke in einer Höhe von max. 85 cm? (ÖNorm B 1600: Bereich zusätzlich unterfahrbar mit 80 cm Breite und 70 cm Höhe) [No]	Nein
Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? [Ex]	Ja
Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung? [Ex]	Ja
Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen versehen? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Steckdosen sichtbar	Ja
Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug) [Ex]	Ja
Ist das Lokal frei von Teppichen, Polstermöbel, Vorhängen? [Ex]	Ja
Gibt es Trinkhalme zu bestellen? [Ex]	Ja
Gibt es auf Nachfrage (besser ohne Nachfrage) der Kunden Angebote für NahrungsmittelallergikerInnen? (wenn ja, welche?) [Ex]	Ja
Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult oder wird bei Bedarf eine Diätologin konsultiert? [Ex]	Ja
Gibt es kalorienarme Angebote? [Ex]	Ja
Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder, halbe Portionen von Speisen oder ein Buffet? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Eigene Kinderkarte	Ja
Gibt es eine Speisekarte in großer (mind.14 pt), kontrastierender (mind. 30 % des Schwarz-Weiß Kontrastes), gut lesbarer Schrift? [No]	Ja

<u>Anmerkung:</u> Schwarz und rot auf weiß	
Gibt es eine Speisekarte in Braille? [Ex]	Nein
Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist? [Ex]	Ja
Gibt es in der Speisekarte Bilder von den Speisen? [Ex]	Nein
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen? [Ex]	Ja
Gibt es ein Buffet?	Ja
Wenn es ein Buffet gibt: beträgt die lichte Breite neben dem Buffet mind. 90 cm (120 cm bei Richtungsänderungen)? [No]	Ja
Wenn es ein Buffet gibt: gibt es eine Bedienung? [Ex]	Ja
Wenn es ein Buffet gibt: ist das Speisenangebot auf max. 120 cm präsentiert oder ist es durch Spiegel bzw. Schrägstellung einsehbar gemacht? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 90cm	
Gibt es eine Tabletrutsche (oder kleine Tablettwägen)? [No]	Nein
Gibt es eigene Nichtraucherbereiche? [Ex]	Ja

Seminarraum/ Besprechungsraum	
Ist der Zugang zum Raum völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eben	
Gibt es beim Zugang zum Raum max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Eben	
Gibt es mind. einen Seminar-/ Besprechungsraum mit Induktionsanlage? [No]	Nein
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Höhe: 73,5cmTischfuß: 15cm von der Tischkante	
Besteht eine Durchfahrtsbreite von mind. 90 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> 96cm	
Besteht bei Gangkreuzungen und Wendepunkten eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B1603: 150 cm) [Ex]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Zugang zum Seminarraum beim Empfangsbereich	
Besteht bei Gangkreuzungen und Wendepunkten eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Zugang zum Seminarraum beim Empfangsbereich	
Sind die Sessel verschiebbar? [Ex]	Ja
Stehen Sessel mit stabilen Arm- und Rückenlehnen und in einer Höhe von 45 bis	

50 cm zur Verfügung? [No]	Ja
<u>Anmerkung:</u> Höhe: 45cm	
Ist die Beleuchtung im Raum blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich? [No]	Ja
Ist der Raum frei von Vorhängen, Teppichen und Polstermöbeln? [Ex]	Ja
Ist der Raum frei von Vorhängen, Teppichen und Polstermöbeln? [Ex]	Ja