

Accessibility Check - Der Marienhof

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Garderobe

Wenn es einen Tisch bei der Garderobe gibt - ist dieser unterfahrbar?	Ja
Gibt es im Garderobebereich Personal, das Hilfe leistet?	Ja
Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Sind die Garderobenhaken in einer Höhe von 85cm bis 105cm?	Nein

Beschilderung

Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Ist die Beschilderung in einer Höhe von 160 cm?	Ja
Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Ja

Eingangshalle

Gibt es in der Eingangshalle eine induktive Höranlage?	Nein
Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt - ist diese in einer Höhe 70cm oder mobil einsetzbar?	Ja
Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar?	Ja
Gibt es beim Schalter einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist?	Nein
Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe?	Ja
Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar?	Nein
Ist die Eingangshalle blendfrei und gleichmäßig beleuchtet?	Ja

Orientierung

Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein
Gibt es Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Ja
Gibt es Information in Braille?	Nein
Gibt es Information in großer Schrift?	Ja
Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung?	Ja

Lokale	
Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind?	Ja
Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult?	Nein
Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung?	Ja
Bieten Sie Kinderbetreuung an?	Nein
Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Kinderecke mit Spielmöglichkeiten	
Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten? (Grünfläche, Spielplätze)	Nein
Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Nein
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere behindernd ist?	Ja
Darf man Partnerhunde mitbringen?	Ja
Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder?	Ja
Kann man die Tische verschieben oder ist zwischen den Tischen min. 120 cm Platz?	Ja
Gibt es eigene Nichtraucherbereiche?	Ja
Ist das Lokal frei von Teppichen, Polstermöbel, Vorhängen?	Nein
Gibt es eigene Speiseangebote für Personen mit Lebensmittelallergien?	Ja
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen?	Ja
Gibt es kalorienarme Angebote?	Ja
Sind die Tische unterfahrbar? (Höhe von ca. 70cm)	Ja

Unterkunft	
Sind die wesentlichen Informationen für Gäste optisch wahrnehmbar?	Ja
Wird die Wäsche mit anitallergenen Waschmitteln gewaschen?	Nein
Wird mit antiallergenen Putzmitteln gereinigt?	Nein
Gibt es ein Schreibtelefon oder alternative Kommunikationsmöglichkeiten für Gehörlose? (z. B. gratis Internet...)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Internet	
Gibt es einen Telefon-Hörverstärker?	Nein
Gibt es im Zimmer einen Blink-und Vibrationswecker?	Nein
Gibt es im Zimmer einen Pollenfilter, der regelmäßig ausgetauscht wird?	Nein
Gibt es spezielle Matratzenüberzüge (Encasings)?	Ja
Sind die MitarbeiterInnen auf Kreuzallergien geschult?	Nein

Ist der Betrieb auf Schimmelpilz und Milbenfreiheit zertifiziert?	Nein
Gibt es Informationen über die aktuelle örtliche Pollenbelastung?	Ja
Sind Haustiere verboten?	Ja
Liegt das Hotel auf mindestens 1500m Meereshöhe?	Nein
Gibt es auf Wunsch einen Fläschchenwärmer?	Ja
Gibt es eine Kinderbadewanne?	Ja
Gibt es eigene Kinderbetten/Gitterbetten?	Ja
Wird Kinderbetreuung angeboten? (im Kommentar: Altersbeschränkung, zeitliche Beschränkung, Qualifikation der BetreuerInnen)	Nein
Gibt es Außenanlagen mit Spielmöglichkeiten und sind diese mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen versehen?	Nein
Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15km) ein Krankenhaus?	Ja
Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern?	Ja
Sind Partnerhunde erlaubt?	Ja
Sind die MitarbeiterInnen nachweisbar durch ErnährungsberaterInnen geschult?	Nein
Gibt es auf Wunsch ein Babyphon?	Ja
Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Nein

Badezimmer

Wenn es eine Dusche gibt - ist diese schwellenlos erreichbar?	Nein
Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 cm x 100 cm? <u>Anmerkung:</u> 85x90 cm	Nein
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100)?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 150cm x 150cm?	Nein
Ist das Badezimmer völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe (max. 6% Steigung), Lift oder Treppenlift?	Ja
Ist der Siffon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt?	Nein
Gibt es eine höhenverstellbare Handbrause?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - ist diese mit Haltegriffen ausgestattet?	Nein
Gibt es eine Badewanne mit Lift oder eine berollbare Dusche?	Nein
Gibt es eine Dusche?	Ja
Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält?	Nein
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm? <u>Anmerkung:</u> 140x140 cm	Nein

Ist das Waschbecken unterfahrbar und in einer Höhe von ca. 80cm?	Ja
Wenn es eine Dusche gibt - gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen?	Nein

Hotelzimmer

Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 100 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)	Ja
Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 120cm x 120 cm?	Ja
Wenn es im Zimmer einen Fernseher gibt - ist dieser mit Videotext-Decoder ausgestattet?	Ja
Gibt es ein optisches Alarmsystem, das auch im Bad wahrnehmbar ist?	Nein
Im Zimmer sind Türklopfen, Klingeln durch Blinksignale eindeutig wahrnehmbar?	Nein
Gibt es im Zimmer einen Pollenfilter, der regelmäßig ausgetauscht wird?	Nein
<u>Anmerkung:</u> kein Pollenfilter	
Ist das Bett unterfahrbar?	Nein
Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung?	Nein
Hat das Bett eine harte Kante?	Ja
Ist das Zimmer frei von Vorhängen?	Nein
Ist das Zimmer frei von Teppichen?	Nein
Sind die Steckdosen mit Kindersicherungen versehen?	Nein
Ist das Telefon neben dem Bett?	Ja
Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden?	Ja
Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von max. 110 cm?	Nein
Gibt es ein höhenverstellbares Bett?	Nein
Gibt es im Zimmer eine Bewegungsfläche von 150cm x 150 cm?	Ja
Kann das Bett verschoben werden oder ist auf einer Seite des Bettes ein Platz von 120 cm? (im Kommentar vermerken, auf welcher Seite Platz ist)	Ja
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120cm x 120cm?	Ja
Ist der Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm?	Nein
Kann das Fenster automatisch geöffnet werden?	Nein
Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist das Zimmer durchgängig berollbar? (keine bzw. Niederflorteppiche)	Ja

Interview mit der verantwortlichen Person

Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste?	Ja
--	----

Gibt es ein sichtbares Alarmsystem?	Nein
Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja
Gibt es eine Kinderbetreuung?	Nein
Gibt es im Notfall Hilfe für RollifahrerInnen und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Ja
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder oder ein Kinderklo?	Ja
Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem?	Nein
Gibt es hörbare Sicherheitshinweise?	Nein
Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Ja
Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht?	Nein
Wieviele Personen, die persönliche Unterstützung benötigen als Gäste/Kunden: mehr als 100?	Nein

Parkplatz

Ist der Parkplatz in der Nähe des Eingangs?	Ja
Ist der Parkplatz überdacht?	Ja
Gibt es zumindest einen Mutter-Kind-Parkplatz?	Nein
Gibt es einen sichtbar gekennzeichneten Behindertenparkplatz und ist dieser mindestens 350 cm breit?	Ja

Wege außerhalb

Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja
Ist der Weg überdacht?	Ja
<u>Anmerkung:</u> teilweise	
Ist der Weg eben?	Ja
Ist der Weg gut beleuchtet?	Ja
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Blumentröge, Anzeigetafeln, Verkehrszeichen, Fahrradständer, ...)	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja

Wege innerhalb

Ist der Weg mindestens 100 cm breit?	Ja
Sind die Wege frei von Teppichen?	Nein
Ist der Weg blendfrei beleuchtet?	Ja
Ist der Weg eben?	Ja

Ist der Weg max. 100m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher, ...)	Ja
Gibt es ein Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Ist der Weg mindestens 120cm breit?	Ja

Eingang

Ist der Eingang blendfrei beleuchtet?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentrögen)?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja

WC

Ist das der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (Bitte Maß angeben)?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz?	Nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90cm Platz?	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	Nein
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?	Ja
Ist dieses WC für Männer und für Frauen zugänglich?	Ja
Gibt es im WC ein Waschbecken?	Nein
Sind die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 130 cm	
Gibt es im WC eine Notglocke?	Nein
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105?	Ja
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerhöhung (gemessen an der Oberkante)?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 40 cm	
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Nein
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein

Lift

--	--

Ist der Lift mindestens 120 cm tief und 100 cm breit?	Ja
Sind die Bedienelemente im Lift maximal in einer Höhe von 110 cm?	Ja
Ist der Eingang vom Lift mindestens 80 cm breit?	Ja
Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm?	Ja
Wenn im Lift ein Notruf abgesendet wird, ist die Bestätigung des Notrufs dann auch optisch wahrnehmbar?	Nein
Ist die Anzeige im Lift kontrastreich?	Ja
Ist die Anzeige im Lift groß genug?	Ja
Gibt es eine sichtbare Anzeige im Lift?	Ja
Gibt es eine akustische Ansage im Lift?	Nein
Sind die Bedienelemente im Lift in einer Höhe von 85 bis 105 cm? <u>Anmerkung:</u> 110 cm	Nein
Ist der Lift mindestens 120 cm tief und 110 cm breit? <u>Anmerkung:</u> 140x120 cm	Ja
Gibt es im Lift tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille?	Ja
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch?	Ja
Ist der Eingang vom Lift mindestens 90 cm breit?	Ja
Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? <u>Anmerkung:</u> 140x>150cm	Nein
Ist der Lift völlig eben erreichbar oder alternativ über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift erreichbar?	Ja

Türen zum Lift

Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm?	Nein
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist es eine Schwingtür?	Nein
Ist es eine Drehtür?	Nein
Ist es eine Schiebetür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja

Stufen

Haben Treppen, die über mehr als ein Geschoß gehen, am Anfang und am Ende der Handläufe taktile erfassbare Informationen zum Stockwerk	Nein
Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf?	Ja
Sind die Handläufe in einer Höhe von 85 bis 105 cm?	Ja
Gehen die Handläufe 40 cm über die letzte Stufe hinaus?	Nein
Haben die Handläufe ein umgreifbares Profil?	Ja
Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf)	Ja
Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf)	Nein
Sind die erste und die letzte Stufe kontrastreich markiert? (z. B. gelb)	Ja
Sind die Trittplächen der Stufen mindestens 31 cm tief?	Ja
Sind alle Stufen gleich hoch?	Ja
Sind die Stufen maximal 16cm hoch?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 17 cm	

Türen - Eingang

Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 120 x 120 cm?	Ja
Wenn es ein Glastür ist - öffnet diese automatisch?	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von min. 150 x 150 cm?	Ja
Ist es eine Glastür?	Ja
Wenn es eine automatische Tür gibt - öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert?	Ja
ist es eine Schiebetür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Ja
Ist es eine Schwingtür?	Nein
Ist es eine Drehtür?	Nein
Ist es eine Drehtür?	Nein