

# Accessibility Check - Theriak-Labor

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Museum	
Befinden sich tastbare Objekte in einer Höhe von ca. 85 cm (je nach Bediencharakter)?	Ja
Gibt es zielgruppenadäquate ?Routenvorschläge? für bestimmte Zielgruppen mit speziellen Informationen? (Wenn ja bitte anmerken, für welche Zielgruppen!) <u>Anmerkung:</u> auf Anfrage	Ja
Werden auf Anfrage Führungen für Menschen mit Behinderungen angeboten?	Ja
Ist die Begleitung durch die persönliche Assistenz gratis oder zu ermäßigtem Eintrittspreis möglich? <u>Anmerkung:</u> gratis	Ja
Gibt es im Veranstaltungsraum eine Induktionsanlage?	Nein
Sind die Räume gleichmäßig und blendfrei beleuchtet?	Ja
Gibt es eine Möglichkeit zum Stillen, Wickeln ... ? <u>Anmerkung:</u> in der Apotheke	Ja
Werden Inhalte durch Bilder dargestellt?	Ja
Sind die Unterlagen kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es Unterlagen in großer Schrift?	Ja
Sind vorhandene Sessel leicht verschiebbar?	Ja
Gibt es im Ausstellungsbereich Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen?	Ja
Gibt es zu wichtigen Ausstellungsstücken Tastmodelle?	Ja
Können kostenlos Lupen ausgeliehen werden? <u>Anmerkung:</u> auf Anfrage	Ja
Befinden sich Objekt- bzw. Bildinformationen in einer Höhe von max.120 cm?	Ja
Sind Objekt- bzw. Bildinformationen groß und kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es hörbare Informationen? <u>Anmerkung:</u> Führung	Ja
Ist das Museum frei von Teppichen, Vorhängen, Polstermöbeln?	Ja
Gibt es Informationen in Braille?	Ja
Gibt es Broschüren in einfacher Sprache und einfachem Layout?	Nein
Gibt es auf Anfrage einen Gebärdendolmetsch?	Ja

## Beschilderung WC

Gibt es eine durchgängige Beschilderung?	Ja
Sind barrierefreie Einrichtungen mit einem Rollstuhl-Symbol gekennzeichnet? (z. B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen etc.)	Nein
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Ist die Beschilderung in einer Höhe von ca. 160 cm? (ÖNorm B 1610: Höhe zwischen 70 und 160 cm)	Ja
Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Nein

### Garderobe

Gibt es im Garderobebereich Personal, das Hilfe leistet?	Ja
Gibt es bei der Garderobe max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Sind die Garderobenhaken in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja

### Schaukästen

Sind Informationen in Schaukästen groß und kontrastreich gestaltet?	Ja
Sind Informationen in Schaukästen leicht verständlich formuliert und gestaltet?	Ja
Sind Schaukästen in einer Höhe von ca. 80 cm montiert?	Ja

### Beschilderung von außen kommend

Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung?	Ja
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Nein
Ist die Beschilderung in einer Höhe von ca. 160 cm? (ÖNorm B 1610: Höhe zwischen 70 und 160 cm)	Nein

Anmerkung:niedriger

## WC

Ist es ein Behinderten-WC?	Ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Nein
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? <u>Anmerkung</u> :41,5 cm	Nein
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105 cm? (ÖNorm B 1610: 85 bis 90 cm)	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke?	Nein
Sind die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: 85 bis 90 cm) <u>Anmerkung</u> :110 cm	Nein
Gibt es im WC ein Waschbecken?	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von ca. 80 cm montiert und unterfahrbar in einer Höhe von ca. 70 cm? (ÖNorm B 1610: montiert in einer Höhe von 80 bis 85 cm, unterfahrbarer Bereich mind. 20 cm tief und mind. 65 cm hoch)	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Nein
Gibt es ein Kinder-WC?	Nein
Ist dieses WC für Männer und für Frauen zugänglich?	Ja
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?	Ja
Gibt es einen Wickeltisch im WC? <u>Anmerkung</u> :in der Apotheke	Ja
Gibt es für den Wickeltisch auswechselbare Papierauflagen?	Ja
Gibt es für den Wickeltisch Desinfektionsmittel?	Nein
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1610: mind. 90 cm)	Ja
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100 cm)? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm)	Ja
Ist der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (ca. 100 x 100 cm)? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm)	Ja

Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe?	Nein
----------------------------------------------	------

### Interview mit der verantwortlichen Person

Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht?	Ja
Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Ja
Gibt es hörbare Sicherheitshinweise? <u>Anmerkung:Führung</u>	Ja
Gibt es ein hörbares Alarmsystem?	Nein
Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem?	Nein
Wird Kinderbetreuung angeboten? (Wenn ja: Anmerkung über Altersbeschränkung bzw. andere Beschränkungen)	Ja
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Nein
Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem?	Nein
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste?	Ja

### Orientierung

Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung? (z.B. Folder)	Ja
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer Schrift? (mind. Schriftgröße 14)	Nein
Gibt es Information über die Eckdaten der Einrichtung in Braille? (z.B. Folder)	Nein
Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Ja
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung? (z.B. Fluchtplan)	Nein
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein

### Eingang außen

Ist die Beleuchtung beim Eingang blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.- außer es ist rechts oder links davon sehr viel Platz)?	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine	

Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
--------------------------------------------------------------	------

## Rampe Eingang

Beträgt die Neigung der Rampe max. 10%? <u>Anmerkung:</u> 12%	Nein
Ist die Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert?	Nein
Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 150 cm) <u>Anmerkung:</u> 97,5 cm	Nein
Gibt es Radabweiser auf der Rampe? (ÖNorm B 1610: ab einem Niveauunterschied von 10 cm)	Nein
Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich von 75 cm)	Nein
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: Bewegungsflächen mit einer Länge von mind. 150 cm)	Ja
Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: Wendelrampen mind. 150 cm) <u>Anmerkung:</u> 97,5 cm	Nein
Ist das Rampenprofil rutschfest? <u>Anmerkung:</u> Holzbrett	Nein
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm?	Ja
Beträgt die Neigung der Rampe maximal 6%? <u>Anmerkung:</u> 12%	Nein

## Wege innerhalb

Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: am Ende von horizontalen Verbindungswegen/Richtungsänderungen Durchmesser von mind. 150 cm)	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher ect. oder ist links oder rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg eben?	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich?	Ja

Sind die Wege frei von Teppichen?	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, am Ende von horizontalen Verbindungswegen/Richtungsänderungen Durchmesser von mind. 150 cm)	Ja
Sind die Wege gut berollbar?	Ja
Ist der Weg stufenlos?	Ja

### Türe (straßenseitig)

Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? <u>Anmerkung:</u> 134 cm, Türe steht jedoch fast die meiste Zeit offen, automatisches Tor geplant	Nein
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) <u>Anmerkung:</u> 100 cm	Ja
Ist es eine Glastür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein

### Weg außerhalb (Gang zum Labor)

Sind die Wege gut berollbar? (z.B. asphaltiert, fester Sand etc.)	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg überdacht?	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja
Ist der Weg gut beleuchtet (Beleuchtung entspricht dem Nutzungsbereich)?	Ja
Ist der Weg eben? (ÖNorm B 1610: bei einem Längsgefälle von über 6% griffige Oberfläche)	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (z.B. Blumenträge, Anzeigetafeln, Fahrradständer, etc.-außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein

Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja

### Weg außerhalb (vom Kunsthaus kommend)

Sind die Wege gut berollbar? (z.B. asphaltiert, fester Sand etc.)	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja
Ist der Weg überdacht?	Nein
Ist der Weg gut beleuchtet (Beleuchtung entspricht dem Nutzungsbereich)?	Ja
Ist der Weg eben? (ÖNorm B 1610: bei einem Längsgefälle von über 6% griffige Oberfläche)	Ja
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (z.B. Blumentröge, Anzeigetafeln, Fahrradständer, etc.-außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja

### Museumseingang

Ist die Beleuchtung beim Eingang blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.- außer es ist rechts oder links davon sehr viel Platz)?	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein

### Eingangstüre

Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja

Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? <u>Anmerkung:</u> 97 cm	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) <u>Anmerkung:</u> 99 cm	Ja
Ist es eine Glastür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein

## Türe WC

Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) <u>Anmerkung:</u> 80 cm	Nein
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist es eine Glastür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja