

Accessibility Check - Hans Gross

Kriminalmuseum

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Türe WC	
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist es eine Glastür?	Nein
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein

barrierefreier Eingang	
Ist die Beleuchtung beim Eingang blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.- außer es ist rechts oder links davon sehr viel Platz)?	Ja
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja

Türe Hauptschauraum	
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja

Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist es eine Glastür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Schwingtür?	Nein

Beschilderung (von außen kommend)

Sind barrierefreie Einrichtungen mit einem Rollstuhl-Symbol gekennzeichnet? (z. B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen etc.)	Nein
Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung?	Nein
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Nein
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Nein
Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Nein
Ist die Beschilderung in einer Höhe von ca. 160 cm? (ÖNorm B 1610: Höhe zwischen 70 und 160 cm)	Nein

Museum

Gibt es im Ausstellungsbereich Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen?	Ja
Sind vorhandene Sessel leicht verschiebbar?	Ja
Sind die Unterlagen kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es Unterlagen in großer Schrift?	Nein
Werden Inhalte durch Bilder dargestellt?	Ja
Sind die Räume gleichmäßig und blendfrei beleuchtet?	Ja
Gibt es eine Möglichkeit zum Stillen, Wickeln ... ?	Ja
Ist die Begleitung durch die persönliche Assistenz gratis oder zu ermäßigtem Eintrittspreis möglich?	Ja
<u>Anmerkung:</u> gratis	
Gibt es im Veranstaltungsraum eine Induktionsanlage?	Nein
Gibt es auf Anfrage einen Gebärdendolmetsch?	Nein

Gibt es Broschüren in einfacher Sprache und einfachem Layout?	Nein
Gibt es Informationen in Braille?	Nein
Gibt es hörbare Informationen?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Führung	
Ist das Museum frei von Teppichen, Vorhängen, Polstermöbeln?	Ja
Sind Objekt- bzw. Bildinformationen groß und kontrastreich gestaltet?	Ja
Befinden sich Objekt- bzw. Bildinformationen in einer Höhe von max.120 cm?	Ja
Können kostenlos Lupen ausgeliehen werden?	Nein
Gibt es zu wichtigen Ausstellungsstücken Tastmodelle?	Ja
Können kostenlos Rollstühle ausgeliehen werden?	Nein
Werden auf Anfrage Führungen für Menschen mit Behinderungen angeboten?	Ja
Gibt es zielgruppenadäquate ?Routenvorschläge? für bestimmte Zielgruppen mit speziellen Informationen? (Wenn ja bitte anmerken, für welche Zielgruppen!)	Ja
<u>Anmerkung:</u> Menschen mit Lernschwierigkeiten, RollstuhlfahrerInnen, SeniorInnen etc.	
Befinden sich tastbare Objekte in einer Höhe von ca. 85 cm (je nach Bediencharakter)?	Ja

Schaukästen	
Sind Schaukästen in einer Höhe von ca. 80 cm montiert?	Ja
Sind Informationen in Schaukästen leicht verständlich formuliert und gestaltet?	Ja
Sind Informationen in Schaukästen groß und kontrastreich gestaltet?	Ja

Lift	
Ist der Lift völlig eben erreichbar oder alternativ über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift erreichbar?	Ja
Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm?	Ja
Ist der Eingang vom Lift mindestens 90 cm breit?	Ja
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch? (ÖNorm B 1610: Türen bleiben mind. 8 Sekunden lang geöffnet)	Ja
Ist der Lift mindestens 120 cm tief und 110 cm breit? (ÖNorm B 1610: Einstieg auf Schmalseite: 110 x 140 cm, eingeschränkt barrierefrei: 80 x 135 bzw. 100 x 135, wenn Einstieg auf Breitseite: mind. 150 x 150 cm)	Ja
<u>Anmerkung:</u> 126 x 134 cm	
Gibt es im Lift tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille?	Ja
Sind die Bedienelemente im Lift in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: 85 bis 110 cm Taster-Mittelachse)	Ja

Gibt es eine akustische Ansage im Lift?	Nein
Gibt es eine sichtbare Anzeige im Lift?	Ja
Ist die Anzeige im Lift groß genug?	Ja
Ist die Anzeige im Lift kontrastreich?	Ja
Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
<u>Anmerkung</u> :völlig eben	
Wenn im Lift ein Notruf abgesendet wird, ist die Bestätigung des Notrufs dann auch optisch wahrnehmbar?	Nein
Gibt es vor dem Einstieg und dem Ausstieg eine Bewegungsfläche von 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm)	Ja
Ist der Eingang vom Lift mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 90 cm)	Ja
Sind die Bedienelemente im Lift maximal in einer Höhe von 110 cm? (ÖNorm B 1610: 85 bis 110 cm Taster-Mittelachse)	Ja
Ist der Lift mindestens 120 cm tief und 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: Einstieg auf Schmalseite: 110 x 140 cm, eingeschränkt barrierefrei: 80 x 135 bzw. 100 x 135, wenn Einstieg auf Breitseite: mind. 150 x 150 cm)	Ja
Gibt es einen Haltegriff oder Handlauf?	Ja
Wenn das Ziel nicht barrierefrei erreichbar ist (z.B. Zimmer, Museum etc.): gibt es mind. einen barrierefreien Lift mit stufenlosem Zugang?	Ja
Gibt es eine Einrichtung zum Rückwärtsfahren (z.B. Wandspiegel)? (ÖNorm B 1610: von 30-50 cm über dem Boden bis 150 cm über dem Boden)	Nein

WC	
Ist es ein Behinderten-WC?	Ja
Ist es ein Damen-WC?	Ja
Ist es ein Herren-WC?	Nein
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Ja
Sind die Haltegriffe aufklappbar?	Ja
<u>Anmerkung</u> :rechts	
Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja
<u>Anmerkung</u> :links	
Sind die Haltegriffe lotrecht?	Nein
Sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75 bis 90 cm? (ÖNorm B 1610: bei zweireihiger Ausführung max. 85 cm hoch, bei einreihiger Ausführung 75 cm hoch)	Ja

Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? <u>Anmerkung:</u> 51,5 cm	Nein
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105 cm? (ÖNorm B 1610: 85 bis 90 cm)	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke?	Nein
Sind die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: 85 bis 90 cm)	Nein
Gibt es im WC ein Waschbecken?	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von ca. 80 cm montiert und unterfahrbar in einer Höhe von ca. 70 cm? (ÖNorm B 1610: montiert in einer Höhe von 80 bis 85 cm, unterfahrbarer Bereich mind. 20 cm tief und mind. 65 cm hoch)	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Ja
Gibt es ein Kinder-WC?	Nein
Ist dieses WC für Männer und für Frauen zugänglich?	Ja
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?	Nein
Gibt es einen Wickeltisch im WC?	Ja
Gibt es für den Wickeltisch auswechselbare Papierauflagen?	Nein
Gibt es für den Wickeltisch Desinfektionsmittel?	Nein
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1610: mind. 90 cm)	Ja
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100 cm)? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm)	Ja
Ist der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (ca. 100 x 100 cm)? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm)	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe?	Ja
Gibt es einen verstellbaren Spiegel oder einen Spiegel der bis zur Waschbeckenkante reicht?	Ja
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? (ÖNorm B 1610: der mind. 150 cm hoch und mind. 40 cm lang)	Ja

Interview mit der verantwortlichen Person

Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht?	Nein
Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Ja
Gibt es hörbare Sicherheitshinweise?	

<u>Anmerkung:</u> Führung	Ja
Gibt es Sicherheitshinweise auf Video?	Nein
Gibt es ein hörbares Alarmsystem?	Nein
Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem?	Nein
Wird Kinderbetreuung angeboten? (Wenn ja: Anmerkung über Altersbeschränkung bzw. andere Beschränkungen)	Nein
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Nein
Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem?	Ja
<u>Anmerkung:</u> im Gang	
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste?	Ja

Orientierung

Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung? (z.B. Folder)	Ja
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer Schrift? (mind. Schriftgröße 14)	Nein
Gibt es Information über die Eckdaten der Einrichtung in Braille? (z.B. Folder)	Nein
Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Nein
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung? (z.B. Fluchtplan)	Nein
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein

Stufen

Sind die Stufen farblich hervorgehoben?	Nein
Sind die Stufen maximal 16 cm hoch?	Ja
Sind alle Stufen gleich hoch?	Ja
Sind die Trittflächen der Stufen mindestens 31 cm tief?	Ja
Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend über die gesamte Stufenbreite an der Vorderkante markiert? (z. B. schwarz/gelb)	Nein
Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf)	Ja
Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf)	Ja
Haben die Handläufe ein umgreifbares, sicher umfassbares Profil?	Ja
Gehen die Handläufe mind. 40 cm über die letzte Stufe hinaus? (ÖNorm B 1610: mind. 30 cm ist eingeschränkt barrierefrei)	Nein
Befindet sich der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlicher Handlauf in einer Höhe von 75 cm)	Ja

Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlich zweiter Handlauf in einer Höhe von 75 cm)	Ja
Sind die Stufen breit genug für zwei Personen? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, eingeschränkt barrierefrei ab einer Breite von 100 cm)	Ja
Gehen die Handläufe mind. 30 cm über die letzte Stufe hinaus?	Nein

Wege innerhalb	
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: am Ende von horizontalen Verbindungswegen/Richtungsänderungen Durchmesser von mind. 150 cm)	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher ect. oder ist links oder rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg eben?	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich?	Ja
Sind die Wege frei von Teppichen?	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, am Ende von horizontalen Verbindungswegen/Richtungsänderungen Durchmesser von mind. 150 cm)	Ja
Sind die Wege gut berollbar?	Ja
Ist der Weg stufenlos?	Ja

Parkplatz	
Gibt es einen Behindertenparkplatz der mind. 350 cm breit ist? (ÖNorm B 1610: wenn parallel zum Fahrstreifen 350 cm breit, 650 cm lang)	Nein
<u>Anmerkung:</u> der Parkplatz ist zu schmal	
Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz?	Nein
Ist der Parkplatz überdacht?	Nein
Ist der Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs oder barrierefreien Aufzuges? (ca. 100 m)	Ja
Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke etc.)	Nein
Ist der Parkplatz mittels Bodenmarkierung und Beschilderung markiert?	Ja
Befindet sich der Pakrplatz auf einer ebenen Fläche? (ÖNorm B 1610: max. 3% Gefälle, ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflaster)	Ja
Wenn zwei Parkplätze eine gemeinsam genutzte Ausstiegsfläche haben: ist diese mind. 120 cm breit bei einer Gesamtbreite von mind. 580 cm?	Nein

Wege außerhalb	
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (z.B. Blumenträge, Anzeigetafeln, Fahrradständer, etc.-außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg eben? (ÖNorm B 1610: bei einem Längsgefälle von über 6% griffige Oberfläche)	Ja
Ist der Weg gut beleuchtet (Beleuchtung entspricht dem Nutzungsbereich)?	Nein
Ist der Weg überdacht?	Nein
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Sind die Wege gut berollbar? (z.B. asphaltiert, fester Sand etc.)	Ja

Schiebetüre Eingang	
Ist es eine Glastür?	Ja
Ist es eine Schiebetür?	Ja
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Ja
Wenn es eine automatische Tür gibt - öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet? (ÖNorm B 1610: durchgehende, kontrastierende, optische Markierung in einer Höhe von 90 - 100 cm und 150 - 160 cm über dem Fußboden, nicht rot/grüne Markierung, heller und dunkler Anteil)	Ja
Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet? (ÖNorm B 1610:	

durchgehende, kontrastierende, optische Markierung in einer Höhe von 90 - 100 cm und 150 - 160 cm über dem Fußboden, nicht rot/grüne Markierung, heller und dunkler Anteil)

Ja