

Accessibility Check - Heimatmuseum Arzberg

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Eingangstüre innen

Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja
Sind die Türansschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet? (ÖNorm B 1610: durchgehende, kontrastierende, optische Markierung in einer Höhe von 90 - 100 cm und 150 - 160 cm über dem Fußboden, nicht rot/grüne Markierung, heller und dunkler Anteil)	Ja
Ist es eine Glastür?	Ja
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein

Eingangshalle

Gibt es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten in einer normalen Höhe? (Mobilitätseingeschränkte Personen sollen möglichst selbstständig aufstehen können)	Ja
Gibt es beim Schalter einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist oder einen abgesenkten Platz daneben? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm breit, Pulthöhe max. 85 cm)	Ja
Ist die Eingangshalle durchgängig berollbar?	Ja
Gibt es in der Eingangshalle eine induktive Höranlage?	Nein
Ist die Eingangshalle blendfrei, gleichmäßig und ausreichend beleuchtet?	Ja
Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind diese mit stabilen Armlehnen versehen?	Nein
Gibt es eine taktile Bodeninformation, die zum barrierefreien Schalter führt?	Nein

Orientierung

Gibt es geschriebene Information über die Einrichtung? (z.B. Folder)	Ja

Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer Schrift? (mind. Schriftgröße 14)	Nein
Gibt es Information über die Eckdaten der Einrichtung in Braille? (z.B. Folder)	Nein
Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet?	Ja
Gibt es Pläne/Karten von der Einrichtung? (z.B. Fluchtplan)	Nein
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung?	Nein

Interview mit der verantwortlichen Person

Hat das Personal Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht?	Nein
Kann das Personal Menschen mit Behinderung unterstützen?	Ja
Gibt es hörbare Sicherheitshinweise?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Führung	
Gibt es Sicherheitshinweise auf Video?	Nein
Gibt es ein hörbares Alarmsystem?	Nein
Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem?	Nein
Wird Kinderbetreuung angeboten? (Wenn ja: Anmerkung über Altersbeschränkung bzw. andere Beschränkungen)	Nein
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?	Nein
Werden Partnerhunde akzeptiert?	Ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem?	Nein
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste?	Ja

Parkplatz

Gibt es einen Behindertenparkplatz der mind. 350 cm breit ist? (ÖNorm B 1610: wenn parallel zum Fahrstreifen 350 cm breit, 650 cm lang)	Nein
Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz?	Nein
Ist der Parkplatz überdacht?	Nein
Ist der Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs oder barrierefreien Aufzuges? (ca. 100 m)	Ja
Kann man vom Parkplatz aus Hilfe holen? (Notglocke etc.)	Nein
Ist der Parkplatz mittels Bodenmarkierung und Beschilderung markiert?	Nein
Befindet sich der Parkplatz auf einer ebenen Fläche? (ÖNorm B 1610: max. 3% Gefälle, ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflaster)	Ja

Eingang

Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine	
--	--

Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 5 cm	
Wenn es eine Schwelle gibt - ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
<u>Anmerkung:</u> 5 cm	
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe (Steigung max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist der Eingang frei von unbeweglichen Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.- außer es ist rechts oder links davon sehr viel Platz)?	Ja
Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)?	Ja
Ist die Beleuchtung beim Eingang blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich?	Ja
Wenn es beim Eingang Gitterroste gibt: haben die Löcher einen Durchmesser von max. 2 cm?	Nein
<u>Anmerkung:</u> 25 cm	
Wenn es beim Eingang Schmutzabstreifer gibt: stellen diese keine Beeinflussung des Lenkverhaltens von RollstuhlfahrerInnen dar?	Ja

Wege außerhalb

Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Nein
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (z.B. Blumentröge, Anzeigetafeln, Fahrradständer, etc.-außer es ist links und rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg eben? (ÖNorm B 1610: bei einem Längsgefälle von über 6% griffige Oberfläche)	Nein
Ist der Weg gut beleuchtet (Beleuchtung entspricht dem Nutzungsbereich)?	Ja
Ist der Weg überdacht?	Nein
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 150 cm, punktuelle Einengungen bis 90 cm sind ok, Einengungen bei einer Länge von max. 100 cm: mind. 120 cm breit)	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Sind die Wege gut berollbar? (z.B. asphaltiert, fester Sand etc.)	Ja

WC

Ist es ein Behinderten-WC?	Ja
----------------------------	----

Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Ja
Gibt es Haltegriffe auf der rechten Seite vom WC?	Nein
Gibt es Haltegriffe auf der linken Seite vom WC?	Ja
Sind die Haltegriffe aufklappbar?	Nein
Sind die Haltegriffe waagrecht?	Ja
Sind die Haltegriffe lotrecht?	Nein
Sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75 bis 90 cm? (ÖNorm B 1610: bei zweireihiger Ausführung max. 85 cm hoch, bei einreihiger Ausführung 75 cm hoch)	Ja
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? <u>Anmerkung:</u> 43 cm	Nein
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 85-105 cm? (ÖNorm B 1610: 85 bis 90 cm)	Ja
Gibt es im WC eine Notglocke?	Nein
Gibt es im WC ein Waschbecken?	Ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von ca. 80 cm montiert und unterfahrbar in einer Höhe von ca. 70 cm? (ÖNorm B 1610: montiert in einer Höhe von 80 bis 85 cm, unterfahrbarer Bereich mind. 20 cm tief und mind. 65 cm hoch)	Ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm?	Ja
Gibt es ein Kinder-WC?	Nein
Ist dieses WC für Männer und für Frauen zugänglich?	Ja
Gibt es einen Toilettenaufsatz für Kinder?	Nein
Ist das WC von links befahrbar?	Nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz?	Ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1610: mind. 90 cm)	Ja
Ist das Waschbecken für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe benutzbar (ca. 100 x 100 cm)? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm)	Ja
Ist der Platz vor dem WC für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe ausreichend (ca. 100 x 100 cm)? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 150 cm)	Ja
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe?	Nein
Gibt es einen verstellbaren Spiegel oder einen Spiegel der bis zur Waschbeckenkante reicht?	Nein
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? (ÖNorm B 1610: der mind. 150 cm hoch und mind. 40 cm lang)	Nein

Gibt es Symbole zum besseren Verständnis?	Nein
Ist die Beschilderung in einer Höhe von ca. 160 cm? (ÖNorm B 1610: Höhe zwischen 70 und 160 cm)	Ja
Ist die Beschilderung in großer Schrift?	Ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es eine tastbare Beschilderung?	Nein
Gibt es eine Beschilderung in Braille?	Nein
Gibt es ein optisches Leitsystem (Farbleitsystem)?	Ja
Gibt es eine durchgängige Beschilderung?	Ja

Schaukästen

Sind Schaukästen in einer Höhe von ca. 80 cm montiert?	Ja
Sind Informationen in Schaukästen leicht verständlich formuliert und gestaltet?	Ja
Sind Informationen in Schaukästen groß und kontrastreich gestaltet?	Ja

Rampe

Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? <u>Anmerkung:</u> 140 cm	Nein
Beträgt die Neigung der Rampe maximal 6%? <u>Anmerkung:</u> 19,2%	Nein
Ist der Handlauf auf der rechten Seite? (aufwärts)	Ja
Ist der Handlauf auf der linken Seite? (aufwärts)	Ja
Ist das Rampenprofil rutschfest?	Ja
Ist die Rampe mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: Wendelrampen mind. 150 cm) <u>Anmerkung:</u> 105 cm	Nein
Gibt es Radabweiser auf der Rampe? (ÖNorm B 1610: ab einem Niveauunterschied von 10 cm)	Ja
Gibt es zumindest auf einer Seite einen Handlauf? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich von 75 cm)	Ja
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe eine Bewegungsfläche von min. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: Bewegungsflächen mit einer Länge von mind. 150 cm)	Ja
Ist die Rampe mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm, Wendelrampen mind. 150 cm)	Ja
Befindet sich der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich von 75 cm)	Ja

Beträgt die Neigung der Rampe max. 10%? <u>Anmerkung:</u> 19,2%	Nein
Ist die Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert?	Nein

Eingangstüre

Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Wenn es eine Glastür ist - ist diese farblich gekennzeichnet? (ÖNorm B 1610: durchgehende, kontrastierende, optische Markierung in einer Höhe von 90 - 100 cm und 150 - 160 cm über dem Fußboden, nicht rot/grüne Markierung, heller und dunkler Anteil)	Ja
Ist es eine Glastür?	Ja
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein

Stufen (Eingang Schauraum)

Gehen die Handläufe mind. 30 cm über die letzte Stufe hinaus?	Nein
Sind die Stufen breit genug für zwei Personen? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, eingeschränkt barrierefrei ab einer Breite von 100 cm)	Ja
Befindet sich der Handlauf in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1610: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm, ab einer Höhe von 90 cm: zusätzlicher Handlauf in einer Höhe von 75 cm)	Ja
Gehen die Handläufe mind. 40 cm über die letzte Stufe hinaus? (ÖNorm B 1610: mind. 30 cm ist eingeschränkt barrierefrei)	Nein
Haben die Handläufe ein umgreifbares, sicher umfassbares Profil?	Ja
Gibt es einen Handlauf auf der linken Seite? (treppauf)	Ja
Gibt es einen Handlauf auf der rechten Seite? (treppauf)	Ja
Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend über die gesamte Stufenbreite an der Vorderkante markiert? (z. B. schwarz/gelb)	Nein

Sind alle Stufen gleich hoch?	Ja
Sind die Trittflächen der Stufen mindestens 31 cm tief? <u>Anmerkung:</u> 30 cm	Nein
Sind die Stufen maximal 16 cm hoch?	Ja
Sind die Stufen farblich hervorgehoben?	Nein

Kassabereich

Ist der Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar?	Ja
Gibt es bei der Kassa einen abgesenkten Platz der zwischen 70 und 90 cm hoch ist oder einen abgesenkten Platz daneben? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm breit, Pulthöhe max. 85 cm) <u>Anmerkung:</u> 85 cm, seitlich	Ja
Sind die Preistafeln und Informationen in einer Höhe von 85 bis 100 cm?	Nein
Sind die Preistafeln und Informationen in großer Schrift und kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es beim Zugang zum Kassabereich/Rezeption/Anmeldung max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe (max. 6%), einen Lift oder einen Treppenlift?	Ja
Ist der Durchgang beim Kassabereich mind. 90 cm breit?	Ja

Wege innerhalb

Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1610: am Ende von horizontalen Verbindungswegen/Richtungsänderungen Durchmesser von mind. 150 cm)	Ja
Gibt es ein tastbares Leitsystem auf dem Weg?	Nein
Gibt es ein optisch-visuelles Leitsystem (z.B. Farbleitsystem)?	Ja
Ist der Weg frei von unbeweglichen Hindernissen? (Anzeigetafeln, Aschenbecher ect. oder ist links oder rechts davon sehr viel Platz)	Ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?	Ja
Ist der Weg eben?	Ja
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich?	Ja
Sind die Wege frei von Teppichen?	Ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 120 cm breit, am Ende von horizontalen Verbindungswegen/Richtungsänderungen Durchmesser von mind. 150 cm)	Ja
Sind die Wege gut berollbar?	Ja
Ist der Weg stufenlos?	Ja

Museum	
Gibt es im Ausstellungsbereich Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen?	Ja
Sind vorhandene Sessel leicht verschiebbar?	Ja
Sind die Unterlagen kontrastreich gestaltet?	Ja
Gibt es Unterlagen in großer Schrift?	Ja
Werden Inhalte durch Bilder dargestellt?	Ja
Sind die Räume gleichmäßig und blendfrei beleuchtet?	Ja
Gibt es eine Möglichkeit zum Stillen, Wickeln ... ?	Nein
Ist die Begleitung durch die persönliche Assistenz gratis oder zu ermäßigtem Eintrittspreis möglich?	Ja
<u>Anmerkung:</u> gratis	
Gibt es im Veranstaltungsraum eine Induktionsanlage?	Nein
Gibt es auf Anfrage einen Gebärdendolmetsch?	Nein
Gibt es Broschüren in einfacher Sprache und einfachem Layout?	Nein
Gibt es Informationen in Braille?	Nein
Gibt es hörbare Informationen?	Ja
<u>Anmerkung:</u> Führung	
Ist das Museum frei von Teppichen, Vorhängen, Polstermöbeln?	Ja
Sind Objekt- bzw. Bildinformationen groß und kontrastreich gestaltet?	Ja
Befinden sich Objekt- bzw. Bildinformationen in einer Höhe von max.120 cm?	Ja
Können kostenlos Lupen ausgeliehen werden?	Nein
Gibt es zu wichtigen Ausstellungsstücken Tastmodelle?	Ja
Können kostenlos Rollstühle ausgeliehen werden?	Nein
Werden auf Anfrage Führungen für Menschen mit Behinderungen angeboten?	Ja
Befinden sich tastbare Objekte in einer Höhe von ca. 85 cm (je nach Bediencharakter)?	Ja

Türe (Videoraum)	
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist es eine Glastür?	Nein
Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610:	

mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) <u>Anmerkung:</u> es handelt sich jedoch um eine Doppeltüre	Nein
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja

Türe (Eingang Schauraum)

Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) <u>Anmerkung:</u> Es handelt sich um eine Doppeltüre, die aber meist offen steht oder vom Personal geöffnet wird.	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Nein
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit) <u>Anmerkung:</u> Doppeltüre	Nein
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? <u>Anmerkung:</u> Muschelgriff	Nein

Türe (WC)

Wird die Tür automatisch geöffnet?	Nein
Ist es eine Glastür?	Nein
Ist die Tür mindestens 80 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 150 x 150 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja
Sind die Türgriffe in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?	Ja
Ist vor und nach der Tür ein Platz von mind. 100 x 100 cm? (ÖNorm B 1610: mind. 150 x 120 cm)	Ja

Ist die Tür mindestens 90 cm breit? (ÖNorm B 1610: mind. 80 cm, Wohnungs- und Hauseingangstüren mind. 90 cm bzw. 80 cm für bedingte Barrierefreiheit)	Ja
Ist es eine Standard-Türe (Flügeltüre)?	Ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja
Werden Drehgriffe und eingelassen Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden?	Ja